

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

Broj: 8210

Mjesto i datum: Bar, 09.12.2024. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice **DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR**, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku pumpi, broj 7362 od 01.11.2024. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku pumpi, broj 7362 od 01.11.2024. godine:

1. Ponuda ponuđača **NORMA DOO BUDVA** je ispravna i najpovoljnija;
2. Ponuda ponuđača **Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi** odbija se kao neispravna.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	DOO Vodovod i kanalizacija Bar
Ovlašćeno lice naručioca	Mladen Đuričić, izvršni direktor
Kontakt osoba	Anela Ćeman, Pomoćnik tehničkog direktora
Adresa	Branka Čalovića br. 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000
Identifikacioni broj	02054779

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	7362 od 01.11.2024. godine
Vrsta postupka	Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Nabavka pumpi
Šifra postupka	81740
CPV šifra	42122130 - Pumpe za vodu 42122220 - Pumpe za otpadne vode
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	90.000,00 €

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
DOO NORMA BUDVA	115040	06.11.2024. 07:56	89.996,00 €
Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi	115144	07.11.2024. 08:53	89.786,111 €

UZ PONUDU DOSTAVLJENO²:

NORMA DOO BUDVA	Izjava privrednog subjekta	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da

Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi	Izjava privrednog subjekta	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da

GARANCIJA PONUDE

Nije zahtjevana. U skladu sa članom 96 stav 2 Naručilac nije dužan da traži garanciju ponude u slučaju iz člana 59 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

¹ Ukoliko je primjenjivo

² Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
NORMA DOO BUDVA	Da	Da
Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
NORMA DOO BUDVA	Ne	/

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i	Da	Da
„KSI SERVIS“ DOO Dragomelj,	Da	Da
sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi	Da	Da
Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti

Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi	Ne	/
	Ne	/
	Ne	/

PREDMET PREGOVORA

Rok isporuke za svaku stavku (pumpu) iz tehničke specifikacije pojedinačno, a koji ne može biti duži od maksimalno 45 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

NAČIN PREGOVARANJA

Ponuđač će dostaviti inicijalnu ponudu u skladu sa uslovima i zahtjevima utvrđenim ovom Tenderskom dokumentacijom. Naručilac će u ovoj fazi postupka pregovarati sa ponuđačima radi poboljšanja uslova ponude i sačinjavanja konačne ponude, o čemu će se sačiniti i poseban zapisnik. Zbog okolnosti koje su i uticale na hitnost postupka navedenih u Tenderskoj dokumentaciji, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će nakon otvaranja ponuda istog dana sa početkom u 11:00 sati, usmeno sprovesti pregovore oko predmeta pregovora (rok isporuke), u prostorijama Društva, na adresi: ul. Branka Čalovića br. 2, 85000 Bar, kancelarija br. 24 i sačiniti zapisnik o pregovaranju.

1. NORMA DOO BUDVA

TOK I SADRŽAJ PREGOVORA:

Predsjednik i član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, su sa ovlašćenim predstavnikom ponuđača vodili pregovore o roku isporuke za svaku stavku (pumpu) iz tehničke specifikacije pojedinačno, u cilju postizanja povoljnijih uslova i poboljšanja ponude. Nakon završenog pregovaranja Komisija je saopštila konačnu ponudu ponuđača o predmetu pregovaranja, koja je upisana u zapisnik o pregovaranju sa tim ponuđačem.

PRIMJEDBE OVLAŠENIH PREDSTAVNIKA PONUĐAČA O TOKU I NAČINU PREGOVARANJA:

- Nema.

PONUĐA PONUĐAČA O PREDMETU PREGOVARANJA:

- Rok isporuke za svaku stavku (pumpu) iz tehničke specifikacije pojedinačno, a koji ne može biti duži od maksimalno 45 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

- Stavka 1 iz tehničke specifikacije: 40 kalendarskih dana
- Stavka 2 iz tehničke specifikacije: 40 kalendarskih dana
- Stavka 3 iz tehničke specifikacije: 40 kalendarskih dana
- Stavka 4 iz tehničke specifikacije: 1 kalendarskih dana
- Stavka 5 iz tehničke specifikacije: 1 kalendarskih dana
- Stavka 6 iz tehničke specifikacije: 40 kalendarskih dana
- Stavka 7 iz tehničke specifikacije: 40 kalendarskih dana
- Stavka 8 iz tehničke specifikacije: 1 kalendarskih dana
- Stavka 9 iz tehničke specifikacije: 1 kalendarskih dana
- Stavka 10 iz tehničke specifikacije: 1 kalendarskih dana

Zapisnik o vođenju pregovora je potpisan od strane Predsjednika i člana Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke i Ovlašćenog predstavnika ponuđača.

2. Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi

TOK I SADRŽAJ PREGOVORA:

Predsjednik i član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, su sa ovlašćenim predstavnikom ponuđača vodili pregovore o roku isporuke za svaku stavku (pumpu) iz tehničke specifikacije pojedinačno, u cilju postizanja povoljnijih uslova i poboljšanja ponude. Nakon završenog pregovaranja Komisija je saopštila konačnu ponudu ponuđača o predmetu pregovaranja, koja je upisana u zapisnik o pregovaranju sa tim ponuđačem.

PRIMJEDBE OVLAŠENIH PREDSTAVNIKA PONUĐAČA O TOKU I NAČINU PREGOVARANJA:

- Nema.

PONUĐA PONUĐAČA O PREDMETU PREGOVARANJA:

- Rok isporuke za svaku stavku (pumpu) iz tehničke specifikacije pojedinačno, a koji ne može biti duži od maksimalno 45 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.
 - Stavka 1 iz tehničke specifikacije: 45 kalendarskih dana
 - Stavka 2 iz tehničke specifikacije: 45 kalendarskih dana
 - Stavka 3 iz tehničke specifikacije: 45 kalendarskih dana
 - Stavka 4 iz tehničke specifikacije: 39 kalendarskih dana
 - Stavka 5 iz tehničke specifikacije: 39 kalendarskih dana
 - Stavka 6 iz tehničke specifikacije: 39 kalendarskih dana

- Stavka 7 iz tehničke specifikacije: 39 kalendarskih dana
- Stavka 8 iz tehničke specifikacije: 39 kalendarskih dana
- Stavka 9 iz tehničke specifikacije: 45 kalendarskih dana
- Stavka 10 iz tehničke specifikacije: 45 kalendarskih dana

Zapisnik o vođenju pregovora je potpisan od strane Predsjednika i člana Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke i Ovlašćenog predstavnika ponuđača.

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponuđač NORMA DOO BUDVA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke specifikacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora: maksimalno 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Period od maksimalno 60 kalendarskih dana obuhvata isporuku robe, njenu ugradnju i puštanje u rad.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora: maksimalno 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Period od maksimalno 60 kalendarskih dana obuhvata isporuku robe, njenu ugradnju i puštanje u rad.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Beogradska ulica bb ili neka druga lokacija na teritoriji opštine Bar koju odredi Naručilac.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Beogradska ulica bb ili neka druga lokacija na teritoriji opštine Bar koju odredi Naručilac.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok plaćanja: je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok plaćanja: je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Način plaćanja: virmanski, na žiro račun ponuđača.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Način plaćanja: virmanski, na žiro račun ponuđača.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Garantni rok: iznosi minimum 24 mjeseca, i teče od od dana puštanja u rad pumpe, što obuhvata potpisivanje Zapisnika o funkcionalnoj probi. Naručilac je u obavezi da	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Garantni rok: iznosi minimum 24 mjeseca, i teče od od dana puštanja u rad pumpe, što obuhvata potpisivanje Zapisnika o funkcionalnoj probi. Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi

svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi izabranom ponuđaču odmah po njegovom nastanku. Prijavu neispravnosti robe može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. Izabrani ponuđač dužan je neispravnu robu zamijeniti novom, ispravnom, istih ili boljih karakteristika ukoliko neispravnost pumpe nije nastala usled neregularnih uslova napajanja električnom energijom, nepravilnim rukovanjem Naručioca, neispravnim elementima automatike, oštećenih sistema za filtriranje otpadnih voda ili neispravnih hidrouličkih instalacija. Nakon otklanjanja nedostataka koji nisu nastala krivicom Naručioca, Izabrani ponuđač je dužan da preda robu, na lokaciju Naručioca.	izabranom ponuđaču odmah po njegovom nastanku. Prijavu neispravnosti robe može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. Izabrani ponuđač dužan je neispravnu robu zamijeniti novom, ispravnom, istih ili boljih karakteristika ukoliko neispravnost pumpe nije nastala usled neregularnih uslova napajanja električnom energijom, nepravilnim rukovanjem Naručioca, neispravnim elementima automatike, oštećenih sistema za filtriranje otpadnih voda ili neispravnih hidrouličkih instalacija. Nakon otklanjanja nedostataka koji nisu nastala krivicom Naručioca, Izabrani ponuđač je dužan da preda robu, na lokaciju Naručioca.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Primopredaja i puštanje u rad: Naručilac će preko svih ovlašćenih predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti tehničkih karakteristika robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 2 dana o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca. Ugradnju i puštanje u rad ponuđač je dužan da izvrši u roku od maksimalno 15 kalendarskih dana od dana isporuke robe. Ugradnju i puštanje u rad sprovodi ovlašćeni predstavnik Dobavljača i ovlašćena lica Naručioca.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Primopredaja i puštanje u rad: Naručilac će preko svih ovlašćenih predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti tehničkih karakteristika robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 2 dana o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca. Ugradnju i puštanje u rad ponuđač je dužan da izvrši u roku od maksimalno 15 kalendarskih dana od dana isporuke robe. Ugradnju i puštanje u rad sprovodi ovlašćeni predstavnik Dobavljača i ovlašćena lica Naručioca.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Uz ponudu dostaviti tehnički list pumpe sa jasno navedenim traženim karakteristikama.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo i dostavio: Uz ponudu dostaviti tehnički list pumpe sa jasno navedenim traženim karakteristikama. - E-Tech Franklin Electric tehnički podaci i radne krive pumpi EV 20-50HZ. - Lowara MPR50B/03B/BD185/P25VCCC4 tehnički podaci i radne krive. - Oprema za nadzor mreže Microcom Hermes M100 Komunikacijski moduli za daljinski nadzor i upravljanje. - Oprema za nadzor mreže automatizacija – Micro PLC II. - Sulzer performanse radne krive i tehnički podaci XFP100E CB1 50HZ. - Elko Elektrovina Vertikalne većstopenjske črpalke VCV sa tehničkim opisom. - Frenklin Electric vertikalne višestupne pumpe sa karakteristikama, tehničkim podacima i

	radnom krivom. - Lowara MPV65A/06A/BD110/P45VCCCC4 sa tehničkim podacima i radnim krivama. - Frenklin Electric EV 30-50HZ sa karakteristikama, tehničkim podacima i radnom krivom. - Pedrollo 6SR18/9 sa tehničkim podacima i radnim krivama. - E-Tech Franklin Electric tehnički podaci i radne krive pumpi PSF2 EV 20/4, 2X4W 400V. - E-Tech Franklin Electric vertikalna pumpa EV serija 50HZ tehnički podaci i radne krive. - Sulzer XFP200G CB1 50HZ tehnički podaci i radne krive. - Sulzer performanse radne krive i tehnički podaci XFP100E CB1 50HZ.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede tačan naziv proizvođača ponuđenih pumpi po svim stavkama iz Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede tačan naziv proizvođača ponuđenih pumpi po svim stavkama iz Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke.
Zahtjev 10 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti Izjavu kojom garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo i u ponudi dostavio: - Izjava Norma DOO Budva kojom potvrđuje da je roba - oprema nova neupotrebljena, od 05.11.2024. godine.
Zahtjev 11 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke U ponudi dostaviti za stavke 8 i 9 iz tehničke specifikacije, za sistem (modul) daljinski nadzor pumpi dostaviti potvrdu proizvođača da sistem (modul) podržava instalaciju na IOS i ANDROID uređaj.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo i u ponudi dostavio: U ponudi dostaviti za stavke 8 i 9 iz tehničke specifikacije, za sistem (modul) daljinski nadzor pumpi dostaviti potvrdu proizvođača da sistem (modul) podržava instalaciju na IOS i ANDROID uređaj. - Potvrda proizvođača MICROCOM SISTEMAS MODULARES SL izjavljuje da sustav ZEUS podržava instalaciju i pregled podataka na iOS i Android uređajima. Sustav ZEUS služi za daljinski nadzor vrijednosti koje bilježi MICROCOM telemetrijski moduli. - Oprema za nadzor mreže Microcom Hermes M100 Komunikacijski moduli za daljinski nadzor i upravljanje. - Oprema za nadzor mreže automatizacija – Micro PLC II.
Zahtjev 12 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Ponuđač je dužan u ponudi priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo i u ponudi dostavio: - Sulzer XFP200G CB1 50HZ radne krive. - Sulzer performanse radne krive XFP100E

efikasnosti pumpe za svaku stavku iz tehničke specifikacije.	CB1 50HZ. - Sulzer performanse radne krive XFP100E CB1 50HZ. - Elko Elektrovina Vertikalne većstopenjske črpalke VCV sa radnim krivama. -E-Tech Franklin Electric radne krive pumpi EV 20-50HZ. - Lowara MPV65A/06A/BD110/P45VCCC4 sa radnim krivama. - Lowara MPR50B/03B/BD185/P25VCCC4 radne krive. - Frenklin Electric EV 30-50HZ sa radnom krivom. - Pedrollo 6SR18/9 sa radnim krivama.
--	---

2. Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač nije postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke specifikacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: CMC Group doo i KSI Servis doo sa poizvođačem su saglasni sa rokom važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora: maksimalno 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Period od maksimalno 60 kalendarskih dana obuhvata isporuku robe, njenu ugradnju i puštanje u rad.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: CMC Group doo i KSI Servis doo sa poizvođačem su saglasni sa rokom izvršenja ugovora: period od 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Period od maksimalno 60 kalendarskih dana obuhvata isporuku robe, njenu ugradnju i puštanje u rad.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Beogradska ulica bb ili neka druga lokacija na teritoriji opštine Bar koju odredi Naručilac.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: CMC Group doo i KSI Servis doo sa poizvođačem su saglasni sa mjestom izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Beogradska ulica bb ili neka druga lokacija na teritoriji opštine Bar koju odredi Naručilac.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok plaćanja: je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: CMC Group doo i KSI Servis doo sa poizvođačem su saglasni sa rokom plaćanja: je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Način plaćanja: virmanski, na žiro račun ponuđača.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: CMC Group doo i KSI Servis doo sa poizvođačem su saglasni sa virmanskim načinom plaćanja, na žiro račun ponuđača.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo:

predmeta nabavke Garantni rok: iznosi minimum 24 mjeseca, i teče od od dana puštanja u rad pumpe, što obuhvata potpisivanje Zapisnika o funkcionalnoj probi. Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi izabranom ponuđaču odmah po njegovom nastanku. Prijavu neispravnosti robe može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. Izabrani ponuđač dužan je neispravnu robu zamijeniti novom, ispravnom, istih ili boljih karakteristika ukoliko neispravnost pumpe nije nastala usled neregularnih uslova napajanja električnom energijom, nepravilnim rukovanjem Naručioca, neispravnim elementima automatike, oštećenih sistema za filtriranje otpadnih voda ili neispravnih hidrouličkih instalacija. Nakon otklanjanja nedostataka koji nisu nastala krivicom Naručioca, Izabrani ponuđač je dužan da preda robu, na lokaciju Naručioca.	CMC Group doo i KSI Servis doo sa poizvođačem su saglasni sa garantnim rokom od 24 mjeseca koji teče od od dana puštanja u rad pumpe, što obuhvata potpisivanje Zapisnika o funkcionalnoj probi. Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi izabranom ponuđaču odmah po njegovom nastanku. Prijavu neispravnosti robe može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. Izabrani ponuđač dužan je neispravnu robu zamijeniti novom, ispravnom, istih ili boljih karakteristika ukoliko neispravnost pumpe nije nastala usled neregularnih uslova napajanja električnom energijom, nepravilnim rukovanjem Naručioca, neispravnim elementima automatike, oštećenih sistema za filtriranje otpadnih voda ili neispravnih hidrouličkih instalacija. Nakon otklanjanja nedostataka koji nisu nastala krivicom Naručioca, Izabrani ponuđač je dužan da preda robu, na lokaciju Naručioca.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Primopredaja i puštanje u rad: Naručilac će preko svih ovlašćenih predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti tehničkih karakteristika robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 2 dana o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca. Ugradnju i puštanje u rad ponuđač je dužan da izvrši u roku od maksimalno 15 kalendarskih dana od dana isporuke robe. Ugradnju i puštanje u rad sprovodi ovlašćeni predstavnik Dobavljača i ovlašćena lica Naručioca.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: CMC Group doo i KSI Servis doo sa poizvođačem su saglasni sa uslovom o primopredaji i puštanju u rad: Naručilac će preko svih ovlašćenih predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti tehničkih karakteristika robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 2 dana o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca. Ugradnju i puštanje u rad ponuđač je dužan da izvrši u roku od maksimalno 15 kalendarskih dana od dana isporuke robe. Ugradnju i puštanje u rad sprovodi ovlašćeni predstavnik Dobavljača i ovlašćena lica Naručioca.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Uz ponudu dostaviti tehnički list pumpe sa jasno navedenim traženim karakteristikama.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo i dostavio: CMC Group doo i KSI Servis doo sa poizvođačem uz ponudu dostavljaju tehnički list pumpe sa jasno navedenim traženim karakteristikama. - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, KRTD 150-315/154UEG-S (za stavke 1-3 iz tehničke specifikacije). - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, KRTD 100-316/154UEG-S (za stavke 1-3 iz tehničke specifikacije).

	- Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, KRTD 100-403/226UEG-S IE3 (za stavke 1-3 iz tehničke specifikacije). - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, MovitecV F015/07-C1D13ES160B5VW Pumpa visokog pritiska u linijeskom izvođenju (za stavke 5-7 iz tehničke specifikacije). - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, Multitec V 65/7D-5,1 10.167 (za stavke 5-7 iz tehničke specifikacije). - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, Multitec V 50/3B/4,1 10.167 (za stavke 5-7 iz tehničke specifikacije). - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, MovitecV F040/03-B1X13EE160A5WW Pumpa visokog pritiska u linijeskom izvođenju sa PumpDrive (za stavke 8-10 iz tehničke specifikacije). - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, UPA C 150/016/13EE+UMA S 150/18/42E (za stavke 8-10 iz tehničke specifikacije). - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, Hyamat V 2/1506 B (za stavke 8-10 iz tehničke specifikacije). - Elko Elektrokovina Vertikalne većstopenjske črpalke VCV sa tehničkim opisom i radnim krivama. - Uputstvo za korišćenje i montažu KSB Frekvencijski pretvarač sa samostalnim hlađenjem koji ne zavisi od motora PumpDrive 2. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da su dostavljeni dokazi, odnosno tehnički listovi ne odgovaraju traženim karakteristikama.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede tačan naziv proizvođača ponuđenih pumpi po svim stavkama iz Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: CMC Group doo i KSI Servis doo sa proizvođačem u finansijskom dijelu ponude navode tačan naziv proizvođača ponuđenih pumpi po svim stavkama iz Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke.
Zahtjev 10 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti Izjavu kojom garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo i u ponudi dostavio: CMC Group doo i KSI Servis doo sa proizvođačem u prilogu dostavljaju Izjavu kojom garantuju da je ponuđena roba nova i

	neupotrebljavana. - Izjava "CMC Group" DOO Herceg Novi kojom garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana, od 04.11.2024. godine. - Izjava "CMC Group" DOO Herceg Novi kojom garantuje da će potopne kanalizacione pumpe biti isporučene sa priključnim kandžama koje odgovaraju postojećem ABS postolju, od 04.11.2024. godine. - Izjava "CMC Group" DOO Herceg Novi kojom garantuje da jedinična cijena za stavke iz predmira 5, 8, 9 i 10 obuhvata isporuku radionički izrađenih prilagodnih komada od nerđajućeg čelika 1,4301, kojima će se ispuniti zahtjev iz predmira u pogledu traženih nominalnih prečnika usnisnih i potisnih prirubnica, od 04.11.2024. godine.
Zahtjev 11 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke U ponudi dostaviti za stavke 8 i 9 iz tehničke specifikacije, za sistem (modul) daljinski nadzor pumpi dostaviti potvrdu proizvođača da sistem (modul) podržava instalaciju na IOS i ANDROID uređaj.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo i u ponudi dostavio: CMC Group doo i KSI Servis doo sa proizvođačem za stavke 8 i 9 iz tehničke specifikacije, za sistem (modul) daljinski nadzor pumpi dostavljaju potvrdu proizvođača da sistem (modul) podržava instalaciju na IOS i ANDROID uređaj. - Potvrdu proizvođača opreme da KSB pumps and valves Ltd Domžale, Dragomelj 136, Slovenija, kao renomirani proizvođači pumpi i ventila, garantuju da sistem (modul) daljinskog nadzora i upravljanja pumpom (detekcijom i alarmom u slučaju prekida rada, dojava alarma putem SMS, poziva ili mobilne aplikacije i komunikacija putem 4G mreže), podržava instalaciju na IOS i ANDROID uređaj, kojim ovlašćuju CMC Group d.o.o. Herceg Novi, kao zvaničnog zastupnika u svim djelovima KSB opreme, kao i njihovih originalnih rezervnih djelova, od 04.11.2024. godine, potpisana od strane Samo Tekauc.
Zahtjev 12 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Ponuđač je dužan u ponudi priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe za svaku stavku iz tehničke specifikacije.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo i u ponudi dostavio: CMC Group doo i KSI Servis doo sa proizvođačem prilažu radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe za svaku stavku iz tehničke specifikacije. - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, KRTD 150-315/154UEG-S (za stavke 1-3 iz tehničke specifikacije). - Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, KRTD 100-316/154UEG-S (za stavke 1-3 iz tehničke specifikacije).

- Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, KRTD 100-403/226UEG-S IE3 (za stavke 1-3 iz tehničke specifikacije).
- Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, MovitecV F015/07-C1D13ES160B5VW Pumpa visokog pritiska u linijeskom izvođenju (za stavke 5-7 iz tehničke specifikacije).
- Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, Multitec V 65/7D-5,1 10.167 (za stavke 5-7 iz tehničke specifikacije).
- Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, Multitec V 50/3B/4,1 10.167 (za stavke 5-7 iz tehničke specifikacije).
- Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, MovitecV F040/03-B1X13EE160A5WW Pumpa visokog pritiska u linijeskom izvođenju sa PumpDrive (za stavke 8-10 iz tehničke specifikacije).
- Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, UPA C 150/016/13EE+UMA S 150/18/42E (za stavke 8-10 iz tehničke specifikacije).
- Tehnički podaci i radne krive KSB od 12.07.2024. godine, Hyamat V 2/1506 B (za stavke 8-10 iz tehničke specifikacije).
- Elko Elektrovina Vertikalne većstopenjske črpalke VCV sa tehničkim opisom i radnim krivama.
- Uputstvo za korišćenje i montažu KSB Frekvencijski pretvarač sa samostalnim hlađenjem koji ne zavisi od motora PumpDrive 2.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da dostavljeni dokazi, odnosno priložene radne krive nisu u skladu sa preciziranim opsezima radne krive za stavke iz tehničke specifikacije pod rednim brojem: 2, 3, 5, 8, 9, 10.

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponudjač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	NORMA DOO BUDVA	89.996,00€
2.	Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi	89.786,111€

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo.

5. Podaci o ponudjačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nije bilo.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

1. Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi

Ponudjač je u dijelu „Osnovni podaci o ponudi“ naveo da se ponuda podnosi kao zajednička ponuda sa podugovaračima.

Ponudjač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izjava privrednog subjekta "CMC Group" DOO Herceg Novi člana zajedničke ponude, u kojoj su pravilno ispunjeni: I. Podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, II. Podatke o privrednom subjektu, osnovnim podacima o privrednom subjektu, načinu podnošenja ponude, gdje je, između ostalog, navedeno da ponudjač „ne“ podnosi ponudu samostalno, „da“ podnosi zajedničku ponudu, uloga u zajedničkoj ponudi "CMC Group" DOO Herceg Novi je nosilac zajedničke ponude zadužen za nabavku, isporuku i ugradnju ponuđene opreme. Procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude 85%, član zajedničke ponude „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj je zadužen za dio predmeta nabavke koji se odnosi na puštanje u rad mašinskog dijela ponuđene opreme. Procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude 8,5%. Navedeno je da ponudjač ustupa dio predmeta javne nabavke podugovaraču „IBT“ DOO Herceg Novi koji se odnosi na puštanje u rad elektro dijela ponuđene opreme. Procentulani dio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke 6,5%. Podaci o podugovaraču „IBT“ DOO Herceg Novi, PIB: 03099504, Br. računa: 510-93727-62 CKB Banka, Ovlašćeno lice: Krsto Đorđević. Takođe je navedeno da privredni subjekt „ne“ koristi sposobnosti drugog subjekta. Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu: III. Obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, A: Uslov u vezi sa krivičnim osudama, da li privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN, gdje je obilježeno „ne“ i B: Uslova u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u

kojoj privredni subjekt ima sjedište, gdje je obilježeno „da“. U dijelu IV. Sprečavanja korupcije i sukoba interesa, gdje je obilježeno „ne“, da nije vršio neprimjeren uticaj, „ne“ postoji sukob interesa i da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašteno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu, gdje je obilježeno „ne“. Zatim je pravilno ispunjeno u dijelu VI. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: Sposobnosti za obavljanje djelatnosti, da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, gdje je obilježeno „da“, takođe je naveden Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave; Poreska uprava, web-adresa:

http://www.pretraga.crps.me:8083/Home/Generisilzvod?REG_BROJ=50129920&BROJ_PROMJENE=21&Param=0. Pravilno je popunjena Izjava privrednog subjekta i u dijelu uslova C: Stručne i tehničke sposobnosti, da li u referentnom periodu privredni subjekat ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, gdje je navedeno „ne“. Privredni subjekat obilježio je „da“ posjeduje stručne i kadrovske kapacitete, i naveo: Husein Vuković, diplomirani inženjer građevinarstva, hidrotehnički smjer, stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, stalno zaposlen kod CMC Group d.o.o. biće angažovan kao ovlašćeni inženjer za poslove građevinarstva – hidrotehnički smjer. Rješenje br. UPI 107/7-702/2 od 03.04.2018. god. izdato od strane Direkcije za licenciranje Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje, Ministarstvo održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca i dokazuje stručna osposobljenost Huseina Vukovića dipl. inž građevinarstva, hidrotehnički smjer za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Radna knjižica, serijski br. 871539 reg. br. 215/58, izdata od Opštine Bar, kojom se dokazuje način angažovanja radne snage tj. da je dipl. inž građevinarstva Husein Vuković stalno zaposlen kod CMC Group d.o.o. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom navedeno je „da“: Sertifikat ISO 9001:2015 Projektovanje, inženjering, servisiranje, prodaja i zastupanje iz oblasti hidrotehnike kao i proizvodnje mjerne i dozirne tehnike; izdat od Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK filijala; br. SI009210 datum izdavanja 28.02.2022.; na ime firme CMC Group d.o.o. kojim se dokazuje da je sistem menadžementa CMC Group d.o.o. ocijenjen i utvrđeno je da je u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015. tj. da CMC Group d.o.o. posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke zahtjevan tenderskom dokumentacijom. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine navedeno je „da“: Sertifikat ISO 14001:2015 Projektovanje, inženjering, servisiranje, prodaja i zastupanje iz oblasti hidrotehnike kao i proizvodnje mjerne i dozirne tehnike; izdat od Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK filijala; br. SI009211 datum izdavanja 28.02.2022.; na ime firme CMC Group d.o.o. kojim se dokazuje da je sistem menadžementa CMC Group d.o.o. ocijenjen i utvrđeno je da je u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2015. tj. da CMC Group d.o.o. posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine zahtjevan tenderskom dokumentacijom. U dijelu da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke) navedeno je „da“. Izjava je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica Roberta Grle, datum i vrijeme elektronskog potpisa 04.11.2024. godine, u 14:17:20h.

Tako da je ista u skladu sa Upustvom za popunjavanje izjave i Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 74/19, 03/23 i 11/23).

Komisija za sprovođenje javne nabavke konstatuje da članovi komisije, kao ni odgovorno lice naručioca nijesu u sukobu interesa sa ovlašćenim licima ponuđača.

- Izjava privrednog subjekta „**KSI SERVIS**“ **DOO Dragomelj** člana zajedničke ponude, u kojoj su pravilno ispunjeni: I. Podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, II. Podatke o privrednom subjektu, osnovnim podacima o privrednom subjektu, načinu podnošenja ponude, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač „ne“ podnosi ponudu samostalno, „da“ podnosi zajedničku ponudu, uloga u zajedničkoj ponudi član zajedničke ponude „**KSI SERVIS**“ **DOO Dragomelj** je zadužen za dio predmeta nabavke koji se odnosi na puštanje u rad mašinskog dijela ponuđene opreme. Procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude 8,5%. Nositelj zajedničke ponude „**CMC Group**“ **DOO Herceg Novi** je zadužen za nabavku, isporuku i ugradnju ponuđene opreme. Procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude 85%. Navedeno je da ponuđač „ne“ ustupa dio predmeta javne nabavke podugovaraču. Također je navedeno da privredni subjekt „ne“ koristi sposobnosti drugog subjekta. Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu: III. Obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, A: Uslov u vezi sa krivičnim osudama, da li privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN, gdje je obilježeno „ne“ i B: Uslova u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište, gdje je obilježeno „da“. U dijelu IV. Sprečavanja korupcije i sukoba interesa, gdje je obilježeno „ne“, da nije vršio neprimjeren uticaj, „ne“ postoji sukob interesa i da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašteno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu, gdje je obilježeno „ne“. Zatim je pravilno ispunjeno u dijelu VI. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: Sposobnosti za obavljanje djelatnosti, da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, gdje je obilježeno „da“, također je naveden Redovni izvod iz sudskog/poslovnog registra; Agencije za javno pravne evidencije Slovenije i srodne usluge (AJ PES). Pravilno je popunjena Izjava privrednog subjekta i u dijelu uslova C: Stručne i tehničke sposobnosti, da li u referentnom periodu privredni subjekat ima iskustvo na navedeno „da“, broj godina: 2023, 2024, opis predmeta nabavke: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje u okviru eu projekata poboljšanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad Istarski, vrijednost predmeta nabavke: 116.303,60€, vrijeme realizacije ugovora: Decembar 2023 – April 2024, Investitor/Korisnik: KSB pumps and valves Ltd Dragomelj 136, Domžale, Slovenija. U dijelu da li posjeduje stručne i kadrovske kapacitete privredni subjekat je naveo „ne“. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom navedeno je „ne“. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine navedeno je „ne“. U dijelu da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke) navedeno je „ne“. Izjava je elektronski potpisana od strane ovlaštenog lica Samo Tomc, datum i vrijeme elektronskog potpisa 05.11.2024. godine, u 15:07:35h. Tako da je ista u skladu sa Upustvom za popunjavanje izjave i Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 74/19, 03/23 i 11/23). Komisija za sprovođenje javne nabavke konstatuje da članovi komisije, kao ni odgovorno lice naručioca nijesu u sukobu interesa sa ovlaštenim licima ponuđača.

- Izjava privrednog subjekta „**IBT**“ **DOO Herceg Novi** podugovarača, u kojoj su pravilno ispunjeni: I. Podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, II. Podatke o privrednom subjektu, osnovnim podacima o privrednom subjektu, načinu podnošenja ponude, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač „ne“ podnosi ponudu samostalno, „ne“ podnosi zajedničku ponudu. Navedeno

je da ponuđač „ne“ ustupa dio predmeta javne nabavke podugovaraču, da li je privredni subjekat pougovorač u postupku javne nabavke „da“, „**IBT DDO Herceg Novi**“ je ustupljen dio predmeta nabavke koji se odnosi na puštanje u rad elektro dijela ponuđene opreme. Procentualni udio 6,5%. Takođe je navedeno da privredni subjekt „ne“ koristi sposobnosti drugog subjekta. Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu: III. Obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, A: Uslov u vezi sa krivičnim osudama, da li privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN, gdje je obilježeno „ne“ i B: Uslova u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, gdje je obilježeno „da“. U dijelu IV. Sprečavanja korupcije i sukoba interesa, gdje je obilježeno „ne“, da nije vršio neprimjeren uticaj, „ne“ postoji sukob interesa i da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu, gdje je obilježeno „ne“. Zatim je pravilno ispunjeno u dijelu VI. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: Sposobnosti za obavljanje djelatnosti, da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, gdje je obilježeno „da“, takođe je naveden Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave; Poreska uprava, web-adresa: http://www.pretraga.crps.me:8083/Home/Generisilzvod?REG_BROJ=50766846&BROJ_PROMJENE=6&Param=0. Pravilno je popunjena Izjava privrednog subjekta i u dijelu uslova C: Stručne i tehničke sposobnosti, da li u referentnom periodu privredni subjekat ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, gdje je navedeno „ne“. U dijelu da li posjeduje stručne i kadrovske kapacitete privredni subjekat je naveo „da“ posjeduje stručne i kadrovske kapacitete, i naveo: Mihailo Bulajić, stručne spreme: dipl. inženjer elektrotehnike, Stepen specijaliste, smjer Energetika i automatika, Elektroenergetski sistemi, stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, stalno zaposlen kod IBT d.o.o. biće angažovan kao ovlašćeni inženjer za poslove elektrotehnike – energetika, jaka struja. Rješenje – Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata na ime Mihailo Bulajić, dipl. inženjer elektrotehnike, Stepen specijaliste, smjer Energetika i automatika, Elektroenergetski sistemi broj UPI 072/7-52/2 od 07.02.2020. godine, izdata od strane Direkcije za licence, registar i drugostepeni postupak, Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje, Ministarstva održivog razvoja i turizma, kojom Mihailo Bulajić dokazuje stručnu osposobljenost za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Radna knjižica, ser. br. 0089097; reg. br. 79468, izdata od Opštine Nikšić, 17.02.2015. god., kojom Mihailo Bulajić, dokazuje način angažovanja radne snage tj. da je stalno zaposlen kod IBT d.o.o. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom navedeno je „ne“. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine navedeno je „ne“. U dijelu da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke) navedeno je „ne“. Izjava je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica Krsta Đorđevića, datum i vrijeme elektronskog potpisa 07.11.2024. godine, u 07:37:41h.

Tako da je ista u skladu sa Upustvom za popunjavanje izjave i Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 74/19, 03/23 i 11/23).

Komisija za sprovođenje javne nabavke konstatuje da članovi komisije, kao ni odgovorno lice naručioca nijesu u sukobu interesa sa ovlašćenim licima ponuđača.

- Pismo preporuke izdatu od KSB pumps and valves Ltd. Dragomelj, kojom potvrđuju da je „**KSI SERVIS**“ **DOO Dragomelj**, je kvalitetno, na vrijeme i uspješno izvršio nabavku, montažu i puštanje u rad pumpnih agregata (elektromehanička oprema) u skladu sa ugovorom: Broj ugovora: 9975275233 od 07.12.2023. za projekat Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje u okviru eu projekta poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad Istarski. Broj: 60-378-20-0108/2020. Period realizacije ugovora: 07.12.2023 – 30.04.2024. Ukupna vrijednost: 116.303,60 EUR bez PDV. Potvrda sadrži kontakt osobu sa brojem telefona i mail adresom. Potvrda je pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica. Dostavljen je i prevod istog dokumenta od strane tumača Ane Kostić 11.07.2024. godine.

- Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK, kojim potvrđuje da je Sistem menadžmenta „**CMC Group**“ **DOO Herceg Novi** ocjenjen i utvrđeno je da u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, obim sertifikacije: „Projektovanje, inženjering, servisiranje, prodaja i zastupanje iz oblasti hidrotehnike, kao i proizvodja mjerne i dozirne tehnike, broj sertifikata: SI009210, period važenja sertifikata: 12.03.2022. godine do 11.03.2025. godine.

- Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK, kojim potvrđuje da je Sistem menadžmenta „**CMC Group**“ **DOO Herceg Novi** ocjenjen i utvrđeno je da u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2015, obim sertifikacije: „Projektovanje, inženjering, servisiranje, prodaja i zastupanje iz oblasti hidrotehnike, kao i proizvodja mjerne i dozirne tehnike, broj sertifikata: SI009211, period važenja sertifikata: 12.03.2022. godine do 11.03.2025. godine.

- Za Huseina Vukovića je dostavljeno:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija za licenciranje, o izdatoj Licenci za ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj UPI 107/7-702/2 od 03.04.2018. godine, na neodređeno vrijeme;
Radna knjižica, kojim se potvrđuje da je zaposlen u „**CMC Group**“ **DOO Herceg Novi**, registarski broj 215/58 od 04.05.2020. godine.

- Za Mihaila Bulajića je dostavljeno:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija licence, registar i drugostepeni postupak, o izdatoj Licenci za ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj UPI 072/7-52/2 od 07.02.2020. godine, na neodređeno vrijeme;
Radna knjižica, kojim se potvrđuje da je zaposlen u „**IBT**“ **DOO Herceg Novi**, registarski broj 79468 od 20.03.2017. godine.

- Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave, za „**CMC Group**“ **DOO Herceg Novi**, PIB: 02046091, broj 5-0129920/021 od 24.09.2024. godine.

- Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave, za „**IBT**“ **DOO Herceg Novi**, PIB: 03099504, broj 5-0766846/005 od 17.04.2024. godine.

- Redovni izvod iz sudskog/ poslovnog registra Slovenije AJPES, za „**KSI SERVIS**“ **DOO Dragomelj**, Ident. Broj za PDV SI 54958539, matični broj 6217443000 od 05.11.2024. godine. Dostavljen je i prevod istog dokumenta ovjeren od strane tumača Cvetke Barović od 06.11.2024. godine.

- Potvrda Ministarstva finansija Republike Slovenije, broj DT 42900-80342/2024-1, datum 05.11.2024. godine, kojom potvrđuje da poreski obveznik „**KSI SERVIS**“ **DOO Dragomelj** poreski broj 54958539, na dan 05.11.2024. godine, plaćene sve dažbine i ostale novčane neporeske obaveze. Dostavljen je i prevod istog dokumenta ovjeren od strane tumača Cvetke Barović od 06.07.2024. godine.

- Ugovor o zajedničkom nastupanju (Konzorcijumu) između: "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, radi zajedničkog nastupanja u otvorenom postupku javne nabavke DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar kao Naručioca za nabavku robe Nabavka pumpi, po javnom pozivu od 01.11.2024. godine. Za nosiosa zajedničke ponude određuje se "CMC Group" DOO Herceg Novi. Ugovor je potpisan, zaveden i pečatiran, od strane ovlaštenog lica za "CMC Group" DOO Herceg Novi, Robert Grle, izvršni direktor i za „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, Samo Tomc, izvršni direktor, 04.11.2024. godine u Herceg Novom.

Ponuda ponuđača Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je u ovom dijelu neispravna, jer ugovor o zajedničkom nastupanju ne sadrži sva međusobna prava i obaveze u dijelu za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude, shodno članu 126 stav 2 ZJN. Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije da se mijenjaju ili dopunjuju ugovori o zajedničkom nastupanju shodno članu 120 stav 17 tačka 4 ZJN.

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je u svojoj ponudi naveo:

- U Finansijskom dijelu ponude Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je u odgovoru prekopirao sve stavke iz Tehničke specifikacije, naveden je naziv proizvođača ponuđenih pumpi, navedena je količina, jedinična cijena i ponuđena cijena. Ponuđač je u finansijskom dijelu ponudio pumpe identičnih tehničkih karaktkteristika koje je Naručilac zahtijevao, dok je u priloženim tehničkim listovima i izvodima iz kataloga ponudio pojedine pumpe drugačijih tehničkih karakteristika što nije u skladu sa zahtijevanim tehničkim karakteristikama iz Poziva za javno nadmetanje.

Budući da je ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi tehničke listove i radne krive priložio u ponudi, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je pristupila ocjeni dokaza iz člana 120 stav 16 tačka 5 ZJN, po svakoj stavci iz tehničke specifikacije:

- Za stavku 1 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad potapajuće pumpe za otpadnu (fekalnu) vodu

Zahtjevane tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (l/s): 45 – 72 – 120; H (m): 16 – 13 – 7; Dozvoljeno odstupanje radne tačke je $\pm 5\%$ napora za fiksni protok. Materijali: Kućište pumpe i elektro motora: Liveno gvožđe EN GJI 250. Zaštitni premaz 2x120 μm . Radno kolo: Liveno gvožđe. Tip radnog kola: Contrablock, otvoreno jednokanalno. Slobodan prolaz krutih čestica dimenzija do 125mm. Zaptivanje: Dvostruki mehanički zaptivač. Sa strane medijuma: SiC-SiC. Sa strane motora: SiC-C. Elektromotor: Nominalna snaga - P2: maksimalno 14,0 kW; Potrebni napon: 3 x 400V, 50 Hz; Broj polova: 4; Način startovanja: zvijezda/trougao; Klasa efikasnosti: IE3; Stepen zaštite: IP68; Klasa izolacije namotaja: H; Dužina energetskog i signalnog kablova: 10m; Elektromotor podesan za rad sa frekventnim regulatorom; Elektromotor opremljen zaštitama za detekciju prodora vlage DI sondom i pregrijavanja namotaja. Ugradnja: Potisni priključak pumpe: DN 200. Usisni priključak pumpe: DN 200. Napomena: Pumpa mora da odgovara montaži na postolje DN 200, sa koljenom 90° sa jednom vođicom. Uz pumpu isporučiti klizač i brtvu klizača. Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe.

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 1. dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača KSB za pumpu tipa KRTD 150-315/154UEG- U pregledu ponude Ponuđač je u koloni za odgovor prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke Naručioca dok je dostavio tehničku dokumentaciju u kojoj se ne navode tražene karakteristike. U pregledu ponude, tj. u koloni za odgovor navodi se motor nominalne snage maksimalno 14kW, slobodan prolaz krutih čestica do 125mm, potisni priključak DN200 itd. dok u dostavljenoj dokumentaciji se navodi motor veće nominalne snage 15kW, navodi se slobodan prolaz krutih čestica do manji od traženog 100mm, navodi se potisni priključak DN150 a tražen je DN 200, pri čemu je u odgovoru jasno navedeno DN200, iz čega proizilazi da nisu ispunjeni tehnički zahtjevi Naručioca. Dakle, očigledna je neusaglašenost navedenih karakteristika u odgovoru Ponuđača u pregledu ponude sa karakteristikama navedenim u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. Takođe u odgovoru u pregledu ponude Ponuđač navodi identične radne tačke koje traži Naručilac dok u priloženoj tehničkoj dokumentaciji Q-H vrijednosti nisu iste kao u odgovoru što nije u skladu sa zahtijevanim. Dakle, očigledna je neusaglašenost navedenih karakteristika u odgovoru Ponuđača u pregledu ponude sa karakteristikama navedenim u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. Iz dostavljene dokumentacije se ne može vidjeti dokaz za epoksi zaštitu pumpe (Stepen zaštite: IP68) što je zahtjev Naručioca.

- Za stavku 2 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad potapajuće pumpe za otpadnu (fekalnu) vodu

Zahtjevano tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (l/s): 15 - 36,30 – 50; H (m): 19 - 15,24 – 12; Dozvoljeno odstupanje radne tačke je $\pm 5\%$ napora za fiksni protok. Materijali: Kućište pumpe i elektro motora: Liveno gvožđe EN GJI 250. Zaštitni premaz 2x120 μm . Radno kolo: Liveno gvožđe. Tip radnog kola: Contrablock, otvoreno jednokanalno. Slobodan prolaz krutih čestica dimenzija do 80mm. Zaptivanje: Dvostruki mehanički zaptivač. Sa strane medijuma: SiC-SiC. Sa strane motora: SiC-C. Elektromotor: Nominalna snaga - P2: maksimalno 9 kW; Potrebni napon: 3 x 400V, 50 Hz; Broj polova: 4; Način startovanja: zvijezda/trougao; Klasa efikasnosti: IE3; Stepen zaštite: IP68; Klasa izolacije namotaja: H; Dužina energetskog i signalnog kablova: 10m; Elektromotor podesan za rad sa frekventnim regulatorom; Elektromotor opremljen zaštitama za detekciju prodora vlage DI sondom i pregrijavanja namotaja. Ugradnja: Potisni priključak pumpe: DN 100. Usisni priključak pumpe: DN 100. Napomena: Pumpa mora da odgovara montaži na postolje DN 100 sa koljenom 90° sa jednom vođicom. Uz pumpu isporučiti klizač i brtvu klizača. Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe.

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 2. dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača KSB za pumpu tipa KRTD 100-316/154 UEG-S. U pregledu ponude Ponuđač je u koloni za odgovor prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke Naručioca dok je dostavio tehničku dokumentaciju u kojoj se ne navode tražene karakteristike. U pregledu ponude tj. u koloni za odgovor navodi motor nominalne snage maksimalno 9kW dok u dostavljenoj dokumentaciji se navodi motor veće nominalne snage 15kW što ne ispunjava traženi zahtjev naručioca. Dakle, očigledna je neusaglašenost navedenih karakteristika u

odgovoru Ponuđača u pregledu ponude sa karakteristikama navedenim u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. Takođe u odgovoru u pregledu ponude Ponuđač navodi identične radne tačke koje traži Naručilac dok u priloženoj tehničkoj dokumentaciji Q-H vrijednosti nisu iste kao u odgovoru što **ne odgovara traženom zahtjevu naručioca**. Dakle, očigledna je neusaglašenost navedenih karakteristika u odgovoru Ponuđača u pregledu ponude sa karakteristikama navedenim u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. **Iz dostavljene dokumentacije se ne može vidjeti dokaz za epoksi zaštitu pumpe (Stepen zaštite: IP68) što je zahtjev Naručioca.**

- Za stavku 3 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad potapajuće pumpe za otpadnu (fekalnu) vodu

Zahtjevano tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (l/s): 16,04 - 29,50 – 36; H (m): 12,90 - 10,50 - 8,50; Dozvoljeno odstupanje radne tačke je $\pm 5\%$ napora za fiksni protok. Materijali: Kućište pumpe i elektro motora: Liveno gvožđe EN GJI 250. Zaštitni premaz 2x120 μm . Radno kolo: Liveno gvožđe. Tip radnog kola: Contrablock, otvoreno jednokanalno. Slobodan prolaz krutih čestica dimenzija do 80mm. Zaptivanje: Dvostruki mehanički zaptivač. Sa strane medijuma: SiC-SiC. Sa strane motora: SiC-C. Elektromotor: Nominalna snaga - P2: maksimalno 6 kW. Potrebni napon: 3 x 400V, 50 Hz. Broj polova: 4. Način startovanja: zvijezda/trougao. Klasa efikasnosti: IE3. Stepen zaštite: IP68. Klasa izolacije namotaja: H. Dužina energetskog i signalnog kabela: 10m. Elektromotor podesan za rad sa frekventnim regulatorom. Elektromotor opremljen zaštitama za detekciju prodora vlage DI sondom i pregrijavanja namotaja. Ugradnja: Potisni priključak pumpe: DN 100. Usisni priključak pumpe: DN 100. Napomena: Pumpa mora da odgovara montaži na postolje DN 100 sa koljenom 90° sa jednom vođicom (postolje je fiksirano u šahti i nije moguća njegova zamjena. Uz pumpu isporučiti klizač i brtvu klizača. Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe.

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podgovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 3. dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača KSB za pumpu tipa KRTD 100-403/226 UEG SIE3. U pregledu ponude Ponuđač je u koloni za odgovor prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke Naručioca dok je dostavio tehničku dokumentaciju za pumpu u kojoj se ne navode tražene karakteristike. U pregledu ponude tj. u koloni za odgovor navodi motor nominalne snage maksimalno 6kW, slobodan prolaz krutih čestica do 80mm, radno kolo tipa contrablock otvoreno jednokanalno dok **u dostavljenoj dokumentaciji se navodi motor veće nominalne snage 15kW, navodi se slobodan prolaz krutih čestica do 76mm, navodi se radijalno radno kolo sa više lopatica što nije u skladu sa zahtijevanim**. Dakle, očigledna je neusaglašenost navedenih karakteristika u odgovoru Ponuđača u pregledu ponude sa karakteristikama navedenim u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. U priloženoj tehničkoj dokumentaciji Q-H vrijednosti nisu iste što **nije u skladu sa zahtijevanim** karakteristikama. **Iz dostavljene dokumentacije se ne može vidjeti dokaz za epoksi zaštitu pumpe (Stepen zaštite: IP68) što je zahtjev Naručioca.**

- Za stavku 4 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad vertikalne monoblok višestepene pumpe za pitku vodu	Zahtjevane tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (l/min): 220 – 270 – 300; H (m): 70 – 58 – 50; Dozvoljeno odstupanje radne tačke je $\pm 5\%$ napora za fiksni protok. Materijali: Kućište pumpe: Sivi liv. Radno kolo: Mesing. Elektromotor: Elektromotor, trofazni sa toplotnom zaštitom. Način startovanja: zvijezda/trougao. Nominalna snaga - P2: maksimalno 5,5 kW. Potrebni napon: 3 x 400V, 50 Hz. Broj polova: 2. Stepen zaštite: IP54. Klasa izolacije namotaja: F. Ugradnja: Usis - prirubnica: 2", dolje Potis - prirubnica: 2,5", 180° u odnosu na usisnu, gore. Napomena: Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe.
---	---

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 4. dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Elko Elektrokovina iz Slovenije za vertikalnu višestepenu pumpu tipa VCV 250/5T. Iz dostavljene tehničke dokumentacije za navedenu pumpu je utvrđeno sledeće:

Radna tačka pumpe serije VCV 250/5T je za dostavljenu krivu pumpe je u dozvoljenom opsegu;
Kućište pumpe je od sivog liva;
Radno kolo je od nerđajućeg čelika, po zahtjevu Naručioca izrađuju se i od drugih metala kao i od mesinga (legure bakra);
Elektromotor nominalne snage - P2: maksimalno 5,5kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, nazivne brzine 2900 1/min, načina startovanja zvijezda/trougao, stepena zaštite IP54, klase izolacije namotaja F;
Priključak na usisu je prirubnički donji 2";
Priključak na potisu je prirubnički gornji 2,5" 180° u odnosu na usisni;
Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.
Na osnovu svega navedenog, iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno da ponuđena pumpa odgovara traženim karakteristikama Naručioca.

- Za stavku 5 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad vertikalne, višestepene, centrifugalne pumpe za čistu vodu	Zahtjevane tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (m³/h): 12 – 20 – 24; H (m): 97.4 – 83 – 68.2. Dozvoljeno odstupanje radne tačke je $\pm 5\%$ napora za fiksni protok. Materijali: Kućište pumpe: Nerđajući čelik AISI 304. Radno kolo i vratilo: Nerđajući čelik AISI 304. Elektromotor: IE klasa efikasnosti: IE3; Nominalna snaga - P2: maksimalno 7,5 kW; Broj polova: 2 polni; Frekvencija struje: 50Hz, 3x400V; Klasa izolacije namotaja: F, IP 55. Ugradnja: Usisno-potisni priključak pumpe: u liniji (in line). Prečnik ulaza: DN 50, PN25/40, MEST EN1092. Prečnik izlaza: DN 50, PN25/40, MEST EN1092. Napomena: Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe.
--	---

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 5. dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača KSB za pumpu MovitecV F015/07-C1D13ES160B5VW. U pregledu ponude, Ponuđač je u koloni za odgovor prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke Naručioca dok je dostavio tehničku dokumentaciju u kojoj se ne navode tražene karakteristike. U pregledu ponude tj. u koloni za odgovor navodi se motor nominalne snage maksimalno 7,5 kW, dok u dostavljenoj dokumentaciji navodi se motor veće nominalne snage 11kW što nije zahtjev Naručioca. Dakle, očigledna je neusaglašenost navedenih karakteristika u odgovoru Ponuđača u pregledu ponude sa karakteristikama navedenim u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji.

- Za stavku 6 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad vertikalne, višestepene, centrifugalne pumpe za čistu vodu, sa elektromotorom

Zahtjevane tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (m³/h): 20 – 25 – 36; H (m): 82.5 - 78.5 – 67; Dozvoljeno odstupanje radne tačke je $\pm 5\%$ napora za fiksni protok. Materijali: Kućište pumpe i radno kolo: Sivi liv EN-GJL-200. Elektromotor: IE klasa efikasnosti: IE3. Nominalna snaga - P2: maksimalno 11 kW, 3x400V, 50Hz. Ugradnja: Prirubnica na usisu: DN100, PN10/16, MEST EN 1092. Prirubnica na potisu: DN65, PN25/40, MEST EN 1092. Prirubnice na usisu i potisu nalaze se sa iste strane jedna iznad druge. Priključna kutija elektromotora nalazi se dijametralno sa suprotne strane od prirubnica. Napomena: Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe.

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 6. dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača KSB za segmentnu vertikalnu pumpu tipa Multitec V, model Multitec V 65/7D-5.1 10.167 sledećih karakteristika:

Radna tačka pumpe Multitec V 65/7D-5.1 10.167 je za dostavljenu krivu pumpe u dozvoljenom opsegu;

Kućište pumpe i radnog kola su od sivog liva;

Elektromotor proizvođača KSB nominalne snage - P2: 11 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, klase efikasnosti IE3;

Priključak na usisu je prirubnički DN100 (PN16) prema MEST EN1092-2;

Priključak na potisu je prirubnički DN65 (PN40) prema MEST EN1092-2;

Uisni i potisni priključak se nalaze sa iste strane jedan iznad drugog;

Priključna kutija elektromotora se nalazi sa suprotne strane u odnosu na prirubnice;

Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.

Na osnovu svega navedenog, iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno da ponuđena pumpa odgovara traženim karakteristikama Naručioca.

- Za stavku 7 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad horizontalne, višestepene, centrifugalne pumpe za čistu vodu, sa elektromotorom

Zahtjevane tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (m³/h): 20 - 36.2 – 52; H (m): 113 – 100 – 75; Dozvoljeno odstupanje radne tačke je ± 5% napora za fiksni protok. Materijali: Kućište pumpe i radna kola: Sivi liv EN-GJL-200. Zaptivanje: Mehanički zaptivač SiC. Ugradnja: Prirubnica na usisu: DN80, PN10/40, MEST EN 1092. Prirubnica na potisu: DN50, PN10/40, MEST EN 1092. Prirubnica na usisu postavljena desno od strane motora. Prirubnica na potisu usmjerena ka gore. Elektromotor: IE klasa efikasnosti: IE3; Nominalna snaga - P2: maksimalno 18,5 kW, 3x400V, 50Hz; Broj polova: 2. Napomena: Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe.

Ponuđač Konzorcijum „CMC Group“ DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 7 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača KSB za segmentnu vertikalnu pumpu tipa Multitec V, model Multitec V 50/3B-4.1 10.167.

Radna tačka pumpe Multitec V 50/3B-4.1 10.167 je za dostavljenu krivu pumpe u dozvoljenom opsegu;

Kućište pumpe i radnog kola su od sivog liva; Zaptivanje mehaničkim zaptivačem SiC; Elektromotor proizvođača KSB nominalne snage - P2: 18,5 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, nazivne brzine 2957 1/min;

Priključak na usisu je prirubnički DN80 (PN16) prema MEST EN1092-2;

Priključak na potisu je prirubnički DN50 (PN40) prema MEST EN1092-2;

Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.

Na osnovu svega navedenog, iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno da ponuđena pumpa odgovara traženim karakteristikama Naručioca.

- Za stavku 8 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad vertikalne, višestepene, centrifugalne pumpe za čistu vodu, sa elektromotorom

Zahtjevane tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (l/min): 425 – 575 – 690; H (m): 72 – 62 – 43. Dozvoljeno odstupanje radne tačke je ± 5% napora za fiksni protok. Materijali: Kućište pumpe: Sivi liv. Radno kolo, vratilo: Nerđajući čelik AISI 304. Zaptivanje na vratilu: Mehanički zaptivač SiC-C. Elektromotor: IE klasa efikasnosti: IE3. Nominalna snaga elektromotora: maksimalno 7,5 kW. Broj polova: 2. Frekvencija struje: 50Hz, 3x400V. Klasa izolacije namotaja: F. Stepen zaštite: IP 55. Elektromotor podesan za rad sa frekventnim regulatorom. Ugradnja: Usisno-potisni priključak pumpe: u liniji (in line). Prečnik ulaza: DN 65, MEST EN 1092. Prečnik izlaza: DN 65, MEST EN 1092. Uz pumpu je potrebno isporučiti (modul) daljinskog nadzora i upravljanja pompom (detekcijom i alarmom u slučaju prekida rada). Dojava alarma putem SMS, poziva ili mobilne aplikacije. Komunikacija putem 4G mreže. WEB aplikacija dio modula, podržava instalaciju na

Android i ISO uređaje (dostaviti potvrdu proizvođača da podržava instalaciju na ISO i ANDROID uređaje). Napajanje 9-30VDC, nominalna potrošnja 1,8W. 8 digitalnih ulaza; 2 digitalna izlaza; 4 analogna ulaza. Protokol MODBUS RTU. Napomena: Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe.

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 8 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača KSB za model pumpe MovitecV F040/03-B1X13EE160A5WW.

Radna tačka pumpe model MovitecV F040/03-B1X13EE160A5WW je za dostavljenu krivu pumpe djelimično u dozvoljenom opsegu;

Kućište pumpe je od nerđajućeg CrNi-čelika 1.4301;

Radno kolo je od nerđajućeg čelika CrNi-čelika 1.4301 (AISI 304);

Vratilo je od Hrom-čelik 1.4057+QT800;

Elektromotor klase efikasnosti IE5, nominalne snage 11 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, stepena zaštite IP55, klase izolacije namotaja F;

Priključak na usisu je priрубnički DN80 prema MEST EN1092-2;

Priključak na potisu je priрубnički DN80 prema MEST EN1092-2;

Usisni i potisni priključci su u liniji (in line);

Uz pumpu se nudi modul daljinskog nadzora i upravljanja pumpom (detekcijom i alarmom u slučaju prekida rada);

Za stavku 8. u pregledu ponude Ponuđač je u koloni za odgovor prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke Naručioca dok je dostavio tehničku dokumentaciju u kojoj se ne navode tražene karakteristike. U pregledu ponude tj. u koloni za odgovor navodi da su kućište pumpe i radno kolo od sivog liva, motor nominalne snage 7,5 kW, priрубnica na usisu DN65, priрубnica na potisu DN 65 itd. **dok u dostavljenoj dokumentaciji se navodi da je motor nominalne snage 11 kW, da je priрубnica na usisu DN80, da je priрубnica na potisu DN80 što ne ispunjava traženi zahtjev naručioca.** Dakle, očigledna je neusaglašenost navedenih karakteristika u odgovoru Ponuđača u pregledu ponude sa karakteristikama navedenim u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. U priloženoj tehničkoj dokumentaciji Q-H vrijednosti nisu u skladu sa postavljenim zahtjevom Naručioca. Nije dostavljen sistem nadzora. Navedene karakteristike ne odgovaraju traženim od Naručioca.

- Za stavku 9 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad potopne pumpe za čistu vodu

Zahtjevane tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (l/min): 200 – 300 – 395; H (m): 110 – 95 – 70; Dozvoljeno odstupanje radne tačke je $\pm 5\%$ napora za fiksni protok. Materijali: Tijelo pumpe: Nerđajući čelik AISI 304; Radna kola, difuzori: Tehnopolimer; Vratilo: Nerđajući čelik AISI 304. Elektromotor: Nominalna snaga elektromotora maksimalno 7,5 kW, 3x400V, 50Hz; Klasa izolacije namotaja: F, IP 68. Ugradnja: Bunarska pumpa prečnika ne većeg od Ø150mm. Montiranje pumpe u horizontalnom položaju. Potis iz hidrauličnog dijela pumpe je prečnika Ø3" sa navojem prema MEST EN ISO 228/1. Na izlaz pumpe ugrađen nepovratni ventil od nerđajućeg čelika AISI 304. Uz pumpu je potrebno isporučiti (modul) daljinskog nadzora i upravljanja pumpom

(detekcijom i alarmom u slučaju prekida rada). Dojava alarma putem SMS, poziva ili mobilne aplikacije. Komunikacija putem 4G mreže. WEB aplikacija dio modula, podržava instalaciju na Android i ISO uređaje (dostaviti potvrdu proizvođača da podržava instalaciju na ISO i ANDROID uređaje). Napajanje 9-30VDC, nominalna potrošnja 1,8W. 8 digitalnih ulaza; 2 digitalna izlaza; 4 analogna ulaza. Protokol MODBUS RTU. Napomena: Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe.

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 9 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača KSB za pumpu UPA C 150-016/13EE+UMA S 150-18/42E.

Tijelo pumpe je od nerđajućeg čelika AISI 304;

Radnokolo je od CrNi-čelika 1.4301;

Vratilo je od 1.4057+QT800+C+PL;

Elektromotor nominalne snage 9,3 kW, potrebnog napona 3x400V, 100 Hz, stepena zaštite IP68;

Bunarska pumpa prečnika Ø156mm;

Mogućnost montiranja u horizontalnom položaju u plašt;

Priključak na potisu je prečnika Ø2 1/2" sa navojima prema MEST EN ISO 228-1;

Uz pumpu se nudi modul daljinskog nadzora i upravljanja pumpom (detekcijom i alarmom u slučaju prekida rada).

Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.

U pregledu ponude Ponuđač je u koloni za odgovor prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke Naručioca dok je dostavio tehničku dokumentaciju u kojoj se ne navode tražene karakteristike. U pregledu ponude tj. u koloni za odgovor navodi da je motor nominalne snage 7,5 kW, 50Hz, priključak na potisu Ø3", prečnika ne većeg od Ø150mm itd. **dok u dostavljenoj dokumentaciji se navodi da je motor nominalne snage 9,3 kW, 100Hz, da je priključak na potisu Ø2 1/2", da je prečnik pumpe Ø156mm.** Dakle, očigledna je neusaglašenost navedenih karakteristika u odgovoru Ponuđača u pregledu ponude sa karakteristikama navedenim u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. U priloženoj tehničkoj dokumentaciji Q-H vrijednosti nisu u skladu sa postavljenim zahtjevom Naručioca.

- Za stavku 10 iz tehničke specifikacije naručilac je zahtijevao:

Postrojenje za povećanje pritiska

Uređaj se sastoji od dve pumpe vertikalne na postolju sa usisnim i potisnim djelom cjevovoda 3 cola (navojni prklučci) od nerđajućeg čelika AISI 304 kao i komandnim ormarom koji kontroliše rad pumpi. Ormar u sebi sadrži dva frekventna regulatora koji vrše regulaciju rada pumpi. Ormar takođe obezbeđuje potrebne zaštite, asimetriju faze, motorna zaštita, signalizaciju. Uz uređaj se isporučuju 2 boce zapremine po minimum 24 litara, 16 bara. Zahtjevane tehničke karakteristike: Opseg radne krive pumpe: Radna tačka: 1 – 2 – 3; Q (m³/h): 12 – 20 – 27; H (m): 70 – 58 – 40; Dozvoljeno odstupanje radne tačke je ± 5% napora za fiksni protok. Materijali: Kućište pumpe: Nerđajući čelik AISI 304. Radno kolo i vratilo: Nerđajući čelik AISI 304. Elektromotor: IE klasa efikasnosti: IE3; Nominalna snaga - P2: maksimalno 5,5 kW ; Broj polova: 2 polni; Frekvencija struje: 50Hz, 3x400V; Klasa izolacije namotaja: F, IP 55. Ugradnja: Usisno-potisni priključak pumpe: u liniji (in line). Prečnik ulaza: DN 50, PN25/40, MEST EN1092. Prečnik izlaza: DN 50, PN25/40, MEST EN1092. Napomena: Obavezno priložiti radnu krivu sa prikazanim

radnim tačkama i efikasnosti pumpe.

Ponuđač Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je na osnovu dostavljene dokumentacije ponudio:

Za stavku 10 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača KSB za sistem za povišenje pritiska Hyamat V 2/1506 B.

Kućište pumpe je od nerđajućeg čelika AISI 304;

Radno kolo i vratilo su od nerđajućeg čelika AISI 304;

Elektromotor nominalne snage - P2: 5,5 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, stepena zaštite IP55;

Priključak na usisu je priрубnički DN80 (PN16) prema MEST EN1092-1;

Priključak na potisu je priрубnički DN80 (PN16) prema MEST EN1092-1;

Usisni i potisni priključci su u liniji (in line);

Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe;

Uređaj se sastoji od dvije pumpe vertikalne na postolju sa usisnim i potisnim dijelom cjevovoda od nerđajućeg čelika AISI 304 kao i komandnim ormarom koji kontroliše rad pumpi. Ormar u sebi sadrži dva frekventna regulatora koji vrše regulaciju rada pumpi. Ormar takođe obezbeđuje potrebne zaštite, asimetriju faze, motorna zaštita, signalizaciju. Uz uređaj se isporučuje 1 boca (traženo je 2 boce);

U pregledu ponude Ponuđač je u koloni za odgovor prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke Naručioca dok je dostavio tehničku dokumentaciju u kojoj se ne navode tražene karakteristike. U pregledu ponude, tj. u koloni za odgovor navodi da je priključak na usisu DN50, priključak na potisu DN50 itd. **dok u dostavljenoj dokumentaciji se navodi da je priključak na usisu DN80, priključak na potisu DN80 što ne ispunjava traženi zahtjev naručioca.** Dakle, očigledna je neusaglašenost navedenih karakteristika u odgovoru Ponuđača u pregledu ponude sa karakteristikama navedenim u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. **U priloženoj tehničkoj dokumentaciji Q-H vrijednosti nisu u skladu sa postavljenim zahtjevom Naručioca.**

Na osnovu gore navedenog Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuda ponuđača Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi neispravna, jer dostavljeni dokazi kojim bi dokazao ispravnost ponude, nisu u skladu sa jasno navedenim traženim karakteristikama i efikasnosti pumpe za svaku stavku iz tehničke specifikacije.

U skladu sa tim ponuda ponuđača Konzorcijum "CMC Group" DOO Herceg Novi i „KSI SERVIS“ DOO Dragomelj, sa podugovaračem „IBT“ DOO Herceg Novi je neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama.

7. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuđač NORMA DOO BUDVA

Ponuđač je u dijelu „Osnovni podaci o ponudi“ naveo da se ponuda podnosi kao samostalna ponuda.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izjava privrednog subjekta **NORMA DOO BUDVA** kao ponuđača, u kojoj su pravilno ispunjeni: I. Podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, II. Podatke o privrednom subjektu, osnovnim podacima o privrednom subjektu, načinu podnošenja ponude, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač „da“ podnosi ponudu samostalno, „ne“ podnosi zajedničku ponudu. Navedeno je da ponuđač „ne“ ustupa dio predmeta javne nabavke podugovaraču. Takođe je navedeno da privredni subjekt „ne“ koristi sposobnosti drugog subjekta. Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu: III. Obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, A: Uslov u vezi sa krivičnim osudama, da li privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN, gdje je obilježeno „ne“. B: Uslova u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište, gdje je obilježeno „da“, navedeno je u dijelu da li je privrednom subjektu odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava, „da“, Odobreno odloženo plaćanje po osnovu reprograma koje se uredno izmiruje, a koje se odnosi na porez na dodatu vrijednost. Shodno zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, poreski obveznik ima Rješenje o reprogramu broj 17/04-2-176/2-2022 od 11.08.2022. godine, koje redovno izmiruje. U dijelu IV. Sprečavanja korupcije i sukoba interesa, gdje je obilježeno „ne“, da nije vršio neprimjeren uticaj, „ne“ postoji sukob interesa i da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu, gdje je obilježeno „ne“. Zatim je pravilno ispunjeno u dijelu VI. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: Sposobnosti za obavljanje djelatnosti, da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, gdje je obilježeno „da“, takođe je naveden naziv dokaza: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore o registraciji privrednog subjekta Norma DOO Budva, izdavalac: Poreska uprava Crne Gore, Područna jedinica Budva, web-adresa: <http://pretraga.crps.me:8083/Home/TraziSubmit>. Pravilno je popunjena Izjava privrednog subjekta i u dijelu uslova C: Stručne i tehničke sposobnosti, da li u referentnom periodu privredni subjekat ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, gdje je navedeno „da“ broj godina: 2023, 2024, opis predmeta nabavke: Isporuka i ugradnja elektromašinske opreme (hidromašinske opreme - sjeckalice za otpadne vode), Isporuka i ugradnja elektromašinske opreme (hidromašinske opreme - sjeckalice za otpadne vode), vrijednost predmeta nabavke: 139.850,00€ bez PDV-a, vrijeme realizacije ugovora: novembar 2023 – februar 2024. godine, Investitor/Korisnik: DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar. Privredni subjekat obilježio je „da“ posjeduje stručne i kadrovske kapacitete, i naveo: 1. Vučetić Stevana iz Budve, dipl.inžinjera građevinarstva – smjer hidrotehnički i konstruktorski, zaposlen u DOO Norma Budva, obavljajući funkciju: inženjera koji će izvesti hidrotehničke radove. Stručna sprema: visoko obrazovanje, stepen obrazovanja sedmi nivo (VII) podnivo 1 (VII 1) nacionalnog okvira kvalifikacije. Stručna osposobljenost: Rješenje br.UPI 107/2175 -124/3 od 16.02.2018. godine, izdata od Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direkcija za licenciranje kojim se izdaje licenca i dokazuje stručna i tehnička sposobnost Vučetić Stevana, dipl.inžinjera građevinarstva – smjer hidrotehnički i

konstruktorski za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta. Način angažovanja: Prijava na osiguranje zaposlenog – potvrda poslodavcu o zaposlenima za Vučetić Stevana od Uprave prihoda i carina, Crna Gora, PJ Budva. 2. Braletić Rodoljuba, iz Danilovgrada, dipl. inženjer elektrotehnike, odsjek za elektroenergetiku, zaposlen u DOO Norma Budva, obavljaće funkciju: inženjera koji će izvesti elektro radove. Stručna sprema: visoko obrazovanje, stepen obrazovanja sedmi nivo (VII) podnivo 1 (VII 1) nacionalnog okvira kvalifikacije. Stručna osposobljenost: Rješenje br.UPI 107/7 -3192/2 od 03.10.2018. godine, izdata od Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direkcija za licenciranje kojim se izdaje licenca i dokazuje stručna i tehnička sposobnost Braletić Rodoljuba, dipl. inženjer elektrotehnike, odsjek za elektroenergetiku za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta. Način angažovanja: Prijava na osiguranje zaposlenog – potvrda poslodavcu o zaposlenima za Braletić Rodoljuba od Poreske uprave Crna Gora, PJ Budva. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom navedeno je „da“: Sertifikat kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina na veliko i malo vodovodnim, instalacionim i građevinskim materijalima i alatima, vodomjerima, mjeračima protoka, opremom za tretman voda; tehnička podrška (inženjering), izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o., broj sertifikata: 09242719301, od 06.09.2024. godine, navedenim dokazom se dokazuje da ponuđač ispunjava uslov stručne i tehničke sposobnosti u dijelu ispunjenosti uslova uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine navedeno je „da“: Sertifikat kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 14001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina na veliko i malo vodovodnim, instalacionim i građevinskim materijalima i alatima, vodomjerima, mjeračima protoka, opremom za tretman voda; tehnička podrška (inženjering), izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o., broj sertifikata: 09242719301, od 06.09.2024. godine, navedenim dokazom se dokazuje da ponuđač ispunjava uslov stručne i tehničke sposobnosti u dijelu ispunjenosti uslova uspostavljenog sistema zaštite životne sredine. U dijelu da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju premeta nabavke) navedeno je „da“. Izjava je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica Dejan Rajković, datum i vrijeme elektronskog potpisa 06.11.2024. godine, u 07:44:22h. Tako da je ista u skladu sa Upustvom za popunjavanje izjave i Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 74/19, 03/23 i 11/23). Komisija za sprovođenje javne nabavke konstatuje da članovi komisije, kao ni odgovorno lice naručioca nijesu u sukobu interesa sa ovlašćenim licima ponuđača.

- Potvrdu izdatu od DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar, kojom potvrđuju da je DOO Norma Budva, za potrebe DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar izvršila: Isporuku i ugradnju elektromašinske opreme (hidromašinske opreme-sjeckalice za otpadne vode), a prema ugovoru zaključenim između DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar i DOO Norma Budva, broj 6386 od 21.11.2023. godine, sa ukupnom vrijednošću ugovora od 139.850,00€, vrijeme realizacije ugovora 21.11.2023 - 19.02.2024. godine, ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Potvrda sadrži kontakt osobu sa brojem telefona i mail adresom. Potvrda je pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica od 05.11.2024. godine.

Ponuđač Norma DOO Budva je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23).

- Sertifikat izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o. kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina na veliko i malo vodovodnim, instalacionim i građevinskim materijalima i alatima, vodomjerima, mjeračima protoka,

opremom za tretman voda; tehnička podrška (inženjering), broj sertifikata: 09242719301, od 06.09.2024. godine, do 05.09.2027. godine.

Ponudlač Norma DOO Budva je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23).

- Sertifikat izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o. kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 14001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina na veliko i malo vodomjernim, instalacionim i građevinskim materijalima i alatima, vodomjerima, mjeracima protoka, opremom za tretman voda; tehnička podrška (inženjering), broj sertifikata: 09242719301, od 06.09.2024. godine, do 05.09.2027. godine.

Ponudlač Norma DOO Budva je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23).

- Za Vučetić Stevana, dipl. Inženjera građevinarstva – smjer hidrotehnički i konstruktorski, je dostavljeno:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, o izdatoj Licenci za ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj UPI 101/2175-124/3 od 16.02.2018. godine, na neodređeno vrijeme;
- Prijava na osiguranje zaposlenog – potvrda poslodavcu o zaposlenima za Vučetić Stevana od Uprave prihoda i carina, Crna Gora, PJ Budva.

Ponudlač Norma DOO Budva je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23).

- Za Braletić Rodoljuba, dipl. Inženjeru elektrotehnike odsjek za elektroenergetiku, je dostavljeno:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, o izdatoj Licenci za ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj UPI 107/7-3192/2 od 03.10.2018. godine, na neodređeno vrijeme;
- Prijava na osiguranje zaposlenog – potvrda poslodavcu o zaposlenima za Braletić Rodoljuba od Poreske uprave Crna Gora, PJ Budva.

Ponudlač Norma DOO Budva je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23).

- Za Barović Miloš, dipl. Inženjera mašinstva – smjer proizvodni, je dostavljeno:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, o izdatoj Licenci za ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj UPI 107/7-1906/2 od 01.06.2018. godine, na neodređeno vrijeme;
- Prijava na osiguranje zaposlenog – potvrda poslodavcu o zaposlenima za Barović Miloša od Poreske uprave Crna Gora, PJ Budva.

- Izvod iz kataloga (fotografija) sa tehničkim detaljima:

- Za stavku 1 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Sulzer za pumpu tipa XFP200G CB1 50Hz sledećih karakteristika:
 - Radna tačka pumpe serije XFP PE1-PE3 je za dostavljenu krivu pumpe (PE140/4-G-50Hz) u dozvoljenom opsegu;
 - Kućište pumpe i elektromotora je liveno gvožđe EN GJI 250;
 - Zaštitni premaz 2x120 µm;
 - Radno kolo od livenog gvožđa;
 - Tip radnog kola je Contrablock Plus, otvoreno jednokanalno;
 - Slobodan prolaz krutih čestica dimenzija do 125mm;
 - Zaptivanje dvostrukim mehaničkim zaptivačem SiC-SiC sa strane fluida i SiC-C sa strane motora;
 - Elektromotor nominalne snage - P2: 14kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, načina startovanja zvijezda/trougao, klase efikasnosti IE3, stepena zaštite IP68, klase izolacije namotaja H, dužine energetskog i signalnog kabla 10m, opremljen zaštitom za detekciju prodora vlage DI sondom i pregrijavanja namotaja;
 - Potisni priključak pumpe je promjera DN200;
 - Usisni priključak pumpe je promjera DN200;
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.
- Za stavku 2 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Sulzer za pumpu tipa XFP100E CB1 50Hz sledećih karakteristika:
 - Radna tačka pumpe serije XFP PE1-PE3 je za dostavljenu krivu pumpe (PE90/4-E-50Hz) u dozvoljenom opsegu;
 - Kućište pumpe i elektromotora je liveno gvožđe EN GJI 250;
 - Zaštitni premaz 2x120 µm;
 - Radno kolo od livenog gvožđa;
 - Tip radnog kola je Contrablock Plus, otvoreno jednokanalno;
 - Slobodan prolaz krutih čestica dimenzija do 80mm;
 - Zaptivanje dvostrukim mehaničkim zaptivačem SiC-SiC sa strane fluida i SiC-C sa strane motora;
 - Elektromotor nominalne snage - P2: 9,0kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, nazivne brzine 1470 1/min, broj polova 4, načina startovanja zvijezda/trougao, klase efikasnosti IE3, stepena zaštite IP68, klase izolacije namotaja H, dužine energetskog i signalnog kabla 10m, opremljen zaštitom za detekciju prodora vlage DI sondom i pregrijavanja namotaja;
 - Potisni priključak pumpe je promjera DN100;
 - Usisni priključak pumpe je promjera DN100;
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.
- Za stavku 3 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Sulzer za pumpu tipa XFP100E CB1 50Hz sledećih karakteristika:
 - Radna tačka pumpe serije XFP PE1-PE3 je za dostavljenu krivu pumpe (PE60/4-E-50Hz) u dozvoljenom opsegu;
 - Kućište pumpe i elektromotora je liveno gvožđe EN GJI 250;
 - Zaštitni premaz 2x120 µm;
 - Radno kolo od livenog gvožđa;
 - Tip radnog kola je Contrablock Plus, otvoreno jednokanalno;
 - Slobodan prolaz krutih čestica dimenzija do 80mm

- Zaptivanje dvostrukim mehaničkim zaptivačem SiC-SiC sa strane fluida i SiC-C sa strane motora;
 - Elektromotor nominalne snage - P2: 6,0kW potrebnog napona 3x400V, 50Hz, nazivne brzine 1470 1/min, broj polova 4, načina startovanja zvijezda/trougao, klase efikasnosti IE3, stepena zaštite IP68, klase izolacije namotaja H, dužine energetskog i signalnog kabla 10m, opremljen zaštitom za detekciju prodora vlage DI sondom i pregrijavanja namotaja;
 - Potisni priključak pumpe je promjera DN100;
 - Usisni priključak pumpe je promjera DN100;
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.
- Za stavku 4 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Elko Elektrokovina iz Slovenije za vertikalnu višestepenu pumpu tipa VCV 250/5T sledećih karakteristika:
 - Radna tačka pumpe serije VCV250/5T je za dostavljenu krivu pumpe u dozvoljenom opsegu;
 - Kućište pumpe je od sivog liva;
 - Radno kolo je od nerđajućeg čelika, po zahtjevu naručioca izrađuju se i od drugih metala kao i od mesinga (legure bakra);
 - Elektromotor nominalne snage - P2: 5,5kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, načina startovanja zvijezda/trougao, stepena zaštite IP54, klase izolacije namotaja F;
 - Priključak na usisu je prirubnički donji 2";
 - Priključak na potisu je prirubnički gornji 2,5" 180° u odnosu na usisni;
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.
- Za stavku 5 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Franklin Electric za pumpu serije EV – 50Hz, model EV 20/7 sledećih karakteristika:
 - Radna tačka pumpe model EV20/7-50Hz je za dostavljenu krivu pumpe u dozvoljenom opsegu;
 - Kućište pumpe je od nerđajućeg čelika AISI 304;
 - Radno kolo i vratilo su od nerđajućeg čelika AISI 304;
 - Elektromotor nominalne snage - P2: 7,5 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, stepena zaštite IP55, klase izolacije namotaja F;
 - Priključak na usisu je prirubnički DN50 (PN20/40) prema MEST EN1092;
 - Priključak na potisu je prirubnički DN50 (PN20/40) prema MEST EN1092;
 - Usisni i potisni priključci su u liniji (in line);
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.
- Za stavku 6 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Lowara za pumpu tipa MPV, model MPV65A/06A/BD110/P45VCCC4 sledećih karakteristika:
 - Radna tačka pumpe MPV65A/06A/BD110/P45VCCC4-50Hz je za dostavljenu krivu pumpe u dozvoljenom opsegu;
 - Kućište pumpe i radno kolo su od sivog liva;
 - Elektromotor proizvođača Flender nominalne snage - P2: 11 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, nazivne brzine 1465 1/min, broj polova 2, klase efikasnosti IE3;
 - Priključak na usisu je prirubnički DN100 (PN10/16) prema MEST EN1092;
 - Priključak na potisu je prirubnički DN65 (PN25/40) prema MEST EN1092-2;
 - Usisni i potisni priključak se nalaze sa iste strane jedan iznad drugog;
 - Priključna kutija elektromotora se nalazi sa suprotne strane u odnosu na prirubnice;
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.

- Za stavku 7 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Lowara za pumpu tipa MPR, model MPR50B/03B/BD185/P25VCCC4 sledećih karakteristika:
 - Radna tačka pumpe MPR50B/03B/BD185/P25VCCC4-50Hz je za dostavljenu krivu pumpe u dozvoljenom opsegu;
 - Kućište pumpe i radno kolo su od livenog gvožđa;
 - Zaptivanje mehaničkim zaptivačem SiC;
 - Elektromotor proizvođača Flender nominalne snage - P2: 18,5 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz;
 - Priključak na usisu je priрубnički DN80 (PN10/40) prema MEST EN1092;
 - Priključak na potisu je priрубnički DN50 (PN10/40) prema MEST EN1092;
 - Priрубnica na usisu je postavljena sa desne strane motora a priрубnica na potisu je usmjerena ka gore;
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.
- Za stavku 8 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Franklin Electric za model pumpe EV 30/4-2A - 50Hz sledećih karakteristika:
 - Radna tačka pumpe model EV 30/4-2A - 50Hz je za dostavljenu krivu pumpe u dozvoljenom opsegu;
 - Kućište pumpe je od livenog gvožđa;
 - Radno kolo i vratilo su od nerđajućeg čelika AISI 304;
 - Zaptivanje na vratilu je mehaničkim zaptivačem SiC-C;
 - Elektromotor klase efikasnosti IE3, nominalne snage 7,5 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, stepena zaštite IP55, klase izolacije namotaja F;
 - Priključak na usisu je priрубnički DN65 prema MEST EN1092;
 - Priključak na potisu je priрубnički DN65 prema MEST EN1092;
 - Usisni i potisni priključci su u liniji (in line);
 - Uz pumpu se nudi modul daljinskog nadzora i upravljanja pumpom (detekcijom i alarmom u slučaju prekida rada);
 - Dojava alarma putem SMS, poziva ili mobilne aplikacije. Komunikacija putem 4G mreže. WEB aplikacija dio modula, podržava instalaciju na Android i ISO uređaje. Dostavljena je potvrda i izjava proizvođača Microcom Sistemas Modulares SL iz Španije da ponuđen modul (ZEUS 6) podržava instalaciju na ISO i ANDROID uređaje. Napajanje 9-30VDC, nominalna potrošnja 1,8W.
 - 8 digitalnih ulaza
 - 2 digitalna izlaza
 - 4 analogna ulaza
 - Protokol MODBUS RTU
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.
- Za stavku 9 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Pedrollo za pumpu 6SR18/9 50Hz sledećih karakteristika:
 - Radna tačka pumpe serije 6SR18/9-50Hz je za dostavljenu krivu pumpe u dozvoljenom opsegu;
 - Tijelo pumpe je od nerđajućeg čelika AISI 304;
 - Radno kolo i difuzori su od tehnopolimera;
 - Vratilo je od nerđajućeg čelika AISI 304;
 - Elektromotor nominalne snage 7,5 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, stepena zaštite IP68, klase izolacije namotaja F;

- Bunarska pumpa prečnika ne većeg od Ø150mm;
 - Mogućnost montiranja u horizontalnom položaju u plašt;
 - Priključak na potisu je prečnika Ø3" sa navojima prema MEST EN ISO 228/1;
 - Na potisu ugrađen nepovratni ventil od nerđajućeg čelika AISI 304;
 - Uz pumpu se nudi modul daljinskog nadzora i upravljanja pumpom (detekcijom i alarmom u slučaju prekida rada).
 - Dojava alarma putem SMS, poziva ili mobilne aplikacije. Komunikacija putem 4G mreže. WEB aplikacija dio modula, podržava instalaciju na Android i ISO uređaje. Dostavljena je potvrda i izjava proizvođača Microcom Sistemas Modulares SL iz Španije da ponuđen modul (ZEUS 6) podržava instalaciju na ISO i ANDROID uređaje. Napajanje 9-30VDC, nominalna potrošnja 1,8W.
 - 8 digitalnih ulaza
 - 2 digitalna izlaza
 - 4 analogna ulaza
 - Protokol MODBUS RTU
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe.
- Za stavku 10 dostavljen je izvod iz kataloga proizvođača Franklin Electric za sistem za povišenje pritiska PSF2 EV20/5, 2x5,5kW, 400V sledećih karakteristika:
 - Radna tačka sistema za povišenje pritiska PSF2 EV20/5, 2x5,5kW je za dostavljenu krivu u dozvoljenom opsegu;
 - Kućište pumpe je od nerđajućeg čelika AISI 304;
 - Radno kolo i vratilo su od nerđajućeg čelika AISI 304;
 - Elektromotor nominalne snage - P2: 5,5 kW, potrebnog napona 3x400V, 50Hz, stepena zaštite IP55, klase izolacije namotaja F;
 - Priključak na usisu je prirubnički DN50 (PN25/40) prema MEST EN1092;
 - Priključak na potisu je prirubnički DN50 (PN25/40) prema MEST EN1092;
 - Usisni i potisni priključci su u liniji (in line);
 - Dostavljena je radna kriva sa podacima o radnim tačkama i efikasnosti ponuđene pumpe;
 - Uređaj se sastoji od dve pumpe vertikalne na postolju sa usisnim i potisnim djelom cjevovoda 3 cola (navojni prklučci) od nerđajućeg čelika ASI 304 kao i komandnim ormarom koji kontroliše rad pumpi. Ormar u sebi sadrži dva frekventna regulatora koji vrše regulaciju rada pumpi. Ormar takođe obezbeđuje potrebne zaštitite, asimetriju faze, motorna zaštita, signalizaciju. Uz uređaj se isporučuju 2 boce zapremine po 24 litara.

Ponuđač Norma DOO Budva je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23).

Ponuđač NORMA DOO BUDVA je u svojoj ponudi u dijelu:

- Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke specifikacije po svim stavkama, što je u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.
- U dijelu Finansijski dio ponude navedene su sve stavke iz Tehničke specifikacije, kao i naziv proizvođača ponuđenih pumpi, navedena je količina, jedinična cijena i ponuđena cijena, što je u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je Ponuđač **NORMA DOO BUDVA**:

- uz ponudu dostavio sve dokaze iz člana 120 stav 16 tačke 1,3 i 5 ZJN;
- je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve tražene informacije i podatke;
- da zbog sadržaja izjave privrednog subjekta ne postoji osnov iz član 108 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Na osnovu člana 134 Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu dostavljene Izjave privrednog subjekta, dokaza u ponudi, utvrđeno je da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuda ponuđača **NORMA DOO BUDVA** ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama, jer ne sadrži nijedan nedostatak koji predstavlja razlog neispravnosti iz člana 133 ovog zakona. Naime, ponuda je sačinjena na način predviđen instrukcijama ESJN-a i tenderskom dokumentacijom.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Na osnovu člana 117 stav 8 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac može odrediti cijenu kao kriterijum za izbor najpovoljnije ponude isključivo u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje.

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) cijena,

Vrednovanje ponuda po kriterijumu cijena vršiće se na sljedeći način:

Kriterijum cijena iskazuje se na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj kriterijum, po formuli:

Broj bodova = $C \text{ (Najniža ponuđena cijena)} / C \text{ (ponuđena cijena)} * 100$

☐ Vrednovanje ponuda sa varijantama:

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudáč (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 ³	Ukupan broj bodova
1.	NORMA DOO BUDVA	100,00 bodova	-	100,00 bodova

UTVRĐENA RANG LISTA

R.B	Naziv ponudáča	Ukupan broj bodova
1.	NORMA DOO BUDVA	100,00

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

A. Obavezni uslovi

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno licetog privrednog subjekta ima prebivalište.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

³ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta⁴

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: ⁴

☒ za obavljanje djelatnosti, i

☒ za stručnu i tehničku sposobnost.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

B2. Stručna i tehnička sposobnost

1. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje:

Potvrdama izdatim od strane korisnika o izvršenim isporukama i ugradnji robe – pumpi (elektromašinske opreme), minimalne vrijednosti 70.000 eura i veće, u posljednjih godinu dana, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke.
Ponuđač treba da dostavi minimum 1 (jednu) potvrdu.

Potvrda treba da sadrži slijedeće podatke:

- opis i vrijednost predmeta nabavke;
- vrijeme realizacije ugovora;
- konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;
- naziv i sjedište korisnika/kupaca, koji izdaju referencu;
- naziv i sjedište privrednog subjekta (ponuđača) kome se izdaje referenca;
- kontakt osoba korisnika/kupca (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa).

Potvrda mora biti potpisana od strane korisnika i pečatirana.

Naručilac će u slučaju potrebe provjeriti podatke navedene u potvrdi.

2. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to:

- a) najmanje jednog diplomiranog inženjera građevinarstva, smjer hidrotehnički, sa licencom za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, što se dokazuje dokazom o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to:

- a.1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije);

⁴ Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njihovo dokazivanje

a.2. načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).

b) najmanje jednogdiplomiranog inženjera elektrotehnike, smjer energetika, sa licencom za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, što se dokazuje dokazom o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to:

b.1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije);

b.2. načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).

3. Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke - Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat MEST EN ISO 9001.

4. Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine, što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine - Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat MEST EN ISO 14001.

5. Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtjeva - ponuđač je dužan dostaviti izvod iz kataloga (fotografiju) sa tehničkim detaljima, za sve ponuđene stavke iz tehničke specifikacije, iz kojeg se nedvosmisleno može zaključiti da tražene tehničke karakteristike odgovaraju navedenim.



Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača NORMA DOO BUDVA:

Naručilac nije dužan da vrši provjeru izjave privrednog subjekta u slučaju iz člana 59 stav 1 tačka 3, u skladu sa članom 135a stav 9 ZJN.

Za ponuđača NORMA DOO BUDVA provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je⁵:

Da ne postoje osnovi za isključenje ponuđača iz postupka. Naručilac nije dužan da vrši provjeru izjave privrednog subjekta u slučaju iz člana 59 stav 1 tačka 3, u skladu sa članom 135a stav 9 ZJN.

⁵ Ako se provjerom izjave privrednog subjekta utvrdi da postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka ili se ponuđač isključi iz postupka u skladu sa članom 135a stav 6 ZJN, naručilac će izvršiti provjeru izjave privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda sljedeće rangirana, a ako takve ponude nema poništiće postupak javne nabavke

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponudač
NORMA DOO BUDVA Lazi bb 85310, Budva PIB: 02168871 Broj telefona: 067288542 Broj faksa: 033459857 Vebsajt: www.norma.me E-mail adresa: info@norma.me
Naručilac će zaključiti ugovor o javnoj nabavci u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom na 89.996,00€ bez PDV-a.

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁶

Nije bilo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Mladen Đuričić, izvršni direktor

⁶ Ukoliko je primjenjivo