

PREGLED POSTUPKA #85790

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OTPADNE VODE BUDVA DOO
PIB	03304388
E-mail	office@otpadnevode.me
Telefon	033/473-414
Internet adresa	www.otpadnevode.me
Fax	033/473-414
Adresa	Omlidinskih brigada bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ventilatori za ormare frekventnih regulatora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Šašović
Kontakt	033/475-657
Datum objave	14.01.2025. 14:00
Napomena	Nabavka robe - Ventilatori za ormare frekventnih regulatora

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Ventilatori za ormare frekventnih regulatora	14.01.2025 14:00	21.01.2025 14:00	21.01.2025 14:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OTPADNE VODE BUDVA DOO Ventilatori za ormare frekventnih regulatora 42522000 - Ventilator koji nije za upotrebu u domaćinstvu	5.500,00 EUR	1.155,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: minimum 1 godina proizvođačke garancije. Ponuđač je u svojoj ponudi obavezan dostaviti u slobodnoj formi Izjavu ponuđača, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom potvrđuje garantni rok za ponuđenu opremu. Garantni rok se počinje računati od momenta isporuke roba odnosno od momenta zapisnički konstatovanog kvantitativno-kvalitativnog prijema predmetnih roba.	Garantni rok
Ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (Izjavu izdatu od strane proizvođača opreme, potvrda proizvođača, sertifikat ili drugi dokument) kojima Ponuđač potvrđuje da ponuđena roba ima iste ili bolje karakteristike u odnosu na traženu.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi autorizaciju od proizvođača ponuđene opreme za isporuku ponuđene opreme.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi potvrdu od proizvođača da zadovoljava potrebe ventilacije frekventnih regulatora ATV630C11N4 110kW, ATV630C31N4 315kW i ATV630D90N4 90kW.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna troškove pakovanja, carine, isporuke i ugradnje.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 5.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ventilator ormara sa frekventnim regulatorom, plastičnom rešetkom i rezervnim filterom PS Zeps	Ventilator ormara sa frekventnim regulatorom ATV630C11N4 110kW, sa plastičnom rešetkom i rezervnim filterom, karakteristika : -Minimalni protok sa standardnim filterom 830m3/h; -Naponski ulaz 230V ili 400V; -Nivo buke ne više od 78dB; - tip ležaja kuglični; - RAL 7035; Tip: Ventilator: NSYCVF850M230PF, rešetka sa filterom: NSYCAG291LPF i rezervni filter: NSYCAF291, proizvođača Schneider Electric SE ili ekvivalent	2,00 komad

2	Ventilator ormara sa frekventnim regulatorom, plastičnom rešetkom i rezervnim filterom PS Budva	Ventilator ormara sa frekventnim regulatorom ATV630C31N4 315kW, sa plastičnom rešetkom i rezervnim filterom, karakteristika : -Minimalni protok sa standardnim filterom 830m3/h; -Naponski ulaz 230V ili 400V; -Nivo buke ne više od 78dB; - tip ležaja kuglični; - RAL 7035; Tip: Ventilator: NSYCVF850M230PF, rešetka sa filterom: NSYCAG291LPF i rezervni filter: NSYCAF291, proizvođača Schneider Electric SE ili ekvivalent	4,00 komad
3	Ventilator ormara sa frekventnim regulatorom, plastičnom rešetkom i rezervnim filterom PS Belvi	Ventilator ormara sa frekventnim regulatorom ATV630D90N4 90kW, sa plastičnom rešetkom i rezervnim filterom, karakteristika : -Minimalni protok sa standardnim filterom 560m3/h; -Naponski ulaz 230V ili 400V; -Nivo buke ne više od 60dB; - tip ležaja kuglični; - RAL 7035; Tip: Ventilator: NSYCVF560M230PF, Rešetka sa filterom: NSYCAG291LPF i rezervni filter: NSYCAF291, proizvođača Schneider Electric SE ili ekvivalent	2,00 komad