

PREGLED POSTUPKA #85899

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU VUKOSAVA IVANOVIĆ MAŠANOVIĆ BAR
PIB	02003082
E-mail	jpuvim@t-com.me
Telefon	068/882-010,030/302-100
Internet adresa	--
Fax	030/302-101
Adresa	Bjeliši bb
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređaji za klimatizaciju sa ugradnjom
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Darko Jelić
Kontakt	067 483 261 darko.jelic@polj-br.edu.me
Datum objave	17.01.2025. 10:00

Napomena

Ponuđač je obavezan da u svojoj ponudi navede robnu marku i tip unutrašnjih kasetnih i spoljašnjih jedinica.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	17.01.2025 10:00	21.01.2025 12:00	21.01.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Obrazac 2	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora (isporuke i ugradnje) 4 uređaja za klimatizaciju je pet dana od dana potpisivanja ugovora. Rok izvršenja ugovora (isporuke i ugradnje) za preostalih 6 uređaja za klimatizaciju je godinu dana od dana potpisivanja ugovora, u roku od pet dana od dana upućenog zahtjeva ponuđaču putem meila.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su vaspitne jedinice JPU "Vukosava Ivanović Mašanović" u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 5 dana od dana ugradnje uređaja i uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Ponuđača.	Način plaćanja
Garantni rok za ugrađene uređaje je u skladu sa garantnim rokom koji daje proizvođač uređaja. Garantni rok za izvedene radove ugradnje uređaja za klimatizaciju je dvije godine od dana ugradnje uređaja.	Garantni rok
U ponuđenu cijenu uračunati sve troškove (transport do mjesta ugradnje, troškove montaže - ugradnje, troškove ostalog sitnog materijala za ugradnju i druge troškove).	Drugi uslovi
Ukoliko ne bude imao potrebu, Naručilac nije obavezan da povuče i plati svih deset ugovorenih uređaja za klimatizaciju.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 7.850,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Klima uređaj sa ugradnjom	3D inverter tehnologija Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 5,28 Minimalni kapacitet hlađenja (kW): 3,39 Maksimalni kapacitet hlađenja (kW): 5,9 Energetska klasa hlađenja: A++ SEER koeficijent: 7,0 Oblast rada prilikom hlađenja: -15 °C ≤ T ≤ 50 °C Procenjeno opterećenje hlađenja (W): 5300 Nominalna snaga ulaza za hlađenje (W):1550 Nominalni kapacitet grejanja (kW): 5,57 Minimalni kapacitet grejanja (kW): 3,1 Maksimalni kapacitet grejanja (kW):5,85 Grejanje energetske klase: A+ SCOP koeficijent: 4,0 Oblast rada tokom grejanja (W): -20 °C ≤ T ≤ 24 °C Procenjeno opterećenje grejanja (W): 4200 Nominalna ulazna snaga grejanja (W): 1630 Protok vazduha (ErP) (m3/h): 800/600/500 Buka (dB(A)) - UJ: 41/37/31/20 Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) - UJ 56 Dimenzije uređaja (mm) - UJ 971 k 228 k 321 Dimenzije ambalaže (mm) - UJ 1045 k 305 k 405	10,00 komad

Neto / Bruto težina (kg) - UJ 11.2/14.6

Buka (Db(A)) - VJ: 57

Zapremina u standardnim uslovima (dB) - VJ: 65

Gas R32

Funkcije: EKO režim; 1V pripravnosti; Noćni režim; Funkcija uštede energije; Filter za prašinu; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni poklopac ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikaz grešaka; Senzor curenja rashladnog sredstva; Auto ljuľjaška; 3D protok vazduha; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i kondenzator grejači; Hlađenje na -15°C; Grejanje na -20°C; Vi-Fi spreman.