

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj: 01-426/24-7410/4

Mjesto i datum: Podgorica, 19.01.2025. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine), **UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE** postupa po Zahtjevu za pojašnjenje tenderske dokumentacije upućenom dana 15.01.2025. godine i objavljuje

POJAŠNENJE BR. 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 01-426/24-7410 od 26.12.2024. godine za otvoreni postupak javne nabavke radova na adaptaciji objekta Filozofskog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću

PITANJA: Poštovani, Obraćamo Vam se, u skladu sa članom 95 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024), sa zahtjevom za pojasnjenje tenderske dokumentacije UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE od 26.12.2024. godine, za adaptaciju objekta Filozofskog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću: 1.U tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, u bitnim karakteristikama predmeta nabavke, za pozicije od rednog broja 7 do rednog broja 50. koje se odnose na fasadnu stolariju, izmedju ostalog, traži se ispunjavanje sledećih karakteristika: Nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i zaštita fasadne bravarije od aluminijumskih profila sa sistemskim okovom i termoprekidom. Toplotna provodljivost profila (U_f) je $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, minimalne dubine rama i krila 60mm i širine od 100mm do 150mm. Pitanje1: Pojasnite da li se trazene sirine od 100mm do 150mm odnose na ukupan sistem rama i krila zajedno? Molimo da prilikom davanja pojašnjenja imate u vidu da je poznato da kod svih renomiranih proizvođača al.profila ne postoji profil rama i krila prozora koji su pojedinačne sirine izmedju 100 i 150mm. 2. U sklopu tenderske dokumentacije pod "Drugim uslovima" zahtjeva se sledeće: "Ponudač je obavezan da dostavi proračune izrađene u skladu sa zahtjevima definisanim u tenderskoj dokumentaciji i važećim evropskim standardima. Proračun performansi stakla mora obuhvatiti toplotnu provodljivost (U_g) za troslojno niskoemisiono staklo, pri čemu U_g koeficijent treba zadovoljiti zahtjeve projektne dokumentacije i biti u rasponu od 0,5 do 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$. Proračun toplotnog koeficijenta aluminijumskog profila (U_f) treba potvrditi da vrijednost U_f ne prelazi 1,6 $\text{W/m}^2\text{K}$. Uz to, potrebno je izračunati i toplotni koeficijent cijelog prozora (U_w), zasnovan na predloženim profilima i staklu. Ponudač samostalno bira primjer prozora za proračun, pod uslovom da isti ispunjava zahtjeve tehničke specifikacije. U_w koeficijent mora biti u okviru raspona od 1,0 do 1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$, u skladu sa normom EN ISO 10077. Proračun toplotne provodljivosti stakla izrađuje proizvođač stakla, uz navođenje tehničkih parametara kao što su debljina slojeva, vrsta premaza i gasno punjenje. Izradu proračuna toplotnog koeficijenta aluminijumskog profila vrši proizvođač profila, koji je odgovoran za obezbjeđivanje podataka koji potvrđuju da vrijednost koeficijenta, takođe ne prelazi propisane granice. Kombinovani proračun za cijeli prozor izrađuje proizvođač prozora na osnovu predloženih profila i stakla, uz izbor primjera prozora koji zadovoljava tehničke zahtjeve iz specifikacije predmeta nabavke. Verifikaciju svih proračuna vrši ovlašćeni inženjer licenciran u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20). Ovlašćeni inženjer izdaje izjavu kojom potvrđuje da su proračuni izrađeni u skladu sa tehničkim zahtjevima i standardima. Izjava sadrži osnovne podatke o inženjeru (ime i prezime inženjera, broj i vrstu licence izdatu u skladu sa zakonskim propisima, kao i njegove kontakt podatke) i licencu. Izjava koju ponudač dostavlja mora uključivati ime, adresu i kontakt informacije pravnog lica koje je verifikovalo proračune. Ovaj uslov ne samo da osigurava tehničku ispravnost fasadne bravarije, već i pruža ponuđačima osnovu za precizno sastavljanje finansijskog dijela ponude". Pitanje2: U dijelu gdje se navodi da verifikaciju vrši ovlašćeni inženjer koji daje izjavu kojom potvrđuje da su proračuni izrađeni u skladu sa tehničkim zahtjevima i standardima, potrebno je da nam dostavite pojasnjenje na kojeg se ovlašćenog inženjera misli, da li je to ovlašćeni inženjer

koji ima funkciju rukovođenja pojedinom vrstom radova ili ovlašćeni inženjer koji ima funkciju rukovođenja građenjem objekta u cjelini? S poštovanjem, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ Dalibor Milović, izvršni direktor.

ODGOVOR NA PITANJE BR. 1: U vezi sa Vašim zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije, a posebno u vezi sa zahtjevom za vidnu širinu od 100 mm do 150 mm kod sistema rama i krila za fasadnu bravariju, dostavljamo sljedeće pojašnjenje. Zahtjev za vidnom širinom od 100 mm do 150 mm odnosi se na ukupnu vidnu širinu aluminijskih profila nakon ugradnje, što podrazumijeva širinu koja je vidljiva nakon međusobnog uklapanja rama i krila. Ovo nije pojedinačna širina rama ili krila, već zbir njihovih dimenzija u skladu sa projektantskim rješenjem. Specifikacija, zajedno sa priloženim šemama fasadne bravarije koje su sastavni dio tenderske dokumentacije, precizno definišu zahtjeve za tehničke karakteristike i ugradnju. Šeme detaljno prikazuju tehničke aspekte sistema, uključujući dimenzije, vidne širine i sve relevantne parametre.

ODGOVOR NA PITANJE BR. 2: Odgovarajući na Vaše pitanje, ističemo da je u okviru tenderske dokumentacije navedeno da ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini može istovremeno biti i ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radova na objektu. Privredni subjekat je obavezan da u Izjavi privrednog subjekta (ESPD) precizno odredi funkciju ovlašćenog inženjera, bilo da je riječ o rukovođenju građenjem objekta u cjelini ili rukovođenju pojedinom vrstom radova. Verifikaciju svih proračuna vrši ovlašćeni inženjer licenciran u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, čija funkcija i odgovornost su jasno definisane tenderskom dokumentacijom i zakonskim propisima.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Julka Vuković

S.R.
