CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

Broj: 8724
Podgorica: 23.09.2021. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Naručilac daje

POJAŠNJENJE br. 1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE br. 44/21 od 10.09.2021.godine

Na pitanja zainteresovanih lica, naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 44/21 od 10.09.2021.godine za otvoreni postupak javne sistema za daljinsko očitavanje brojila, kako slijedi:

PITANJE 1: Molim potvrdite da su svi pominjani uređaji/brojila (Landis + Gyr ZMQ202x, ZMDx / ABB Elster A1500, A2500/ Elster AINRTAL 0.2S and A1800./Iskra Poreg 2P recorder /Landis + Gyr FAG recorder) moraju biti integrisani u okviru obima isporuke usluge?
ODGOVOR 1: Zahjtev je da sistem mora da podržava navedene uređaje, a integrisani će biti uređaji koji u tom trenutku budu u upotrebi u CGES-u. Za sada u upotrebi nijesu svi navedeni uređaji već se planira da se u budućnosti uvedu u upotrebu (ZMDx, Poreg 2P i FAG registratori).

PITANJE 2: Ukoliko je odgovor na prvo pitanje potvrdan, može li CGES obezbediti protokol, tehničku specifikaciju i komunikacionu tehnologiju za sve navedene uređaje/brojila? Molim dostavite
ODGOVOR 2: CGES nije u mogućnosti da dostavi protokole i specifikacije za brojila i uređaje. Specifikacije uređaja su dostupne na web sajtovima proizvođača. Komunikaciona tehnologija je obezbijeđena i već je u upotrebi u CGES-u za potrebe postojećeg AMR sistema. Istu infrastrukturu će koristiti i sistem koji je predmet ove nabavke.

PITANJE 3: Molim pojasnite šta CGES podrazumijeva pod "administriranje sistema za namjensku klijentsku aplikaciju"? Koji su to nalozi, koje operacije,naredbe?
ODGOVOR 3: Administriranje sistema treba da bude moguće kroz korišćenje namjenske klijentske aplikacije i to za 10 naloga sa administratorskim pravima. Neophodno je da administrator može da vrši izmjene svim opcijama softvera kao i da definiše druge korisnike i uređuje prava i operacije definisane u stavci '2.4. Sigurnost'.

PITANJE 4: Da li je za CGES prihvatljiv sistem za daljinsko očitvanje baziran na ORACLE bazi podataka?
ODGOVOR 4: Ne.

PITANJE 5: Kako je naše rješenja AMR bazirano na Oracle bazi podataka, obično svojim klijentima dajemo preporuke u vezi dimenzionisanja i instalacije IT arhitekture (aplikacijskih servera, komunikacionih servera, itd...). Da li će CGES obezbijediti tu IT infrastrukturu?
ODGOVOR 5: Pošto CGES-u nije prihvatljiva Oracle baza podataka onda nije potrebno obezbjeđivati odgovarajuću infrastrukturu za sistem takve arhitekture.

PITANJE 6: Mišljenja smo da je server sa 4 jezgra, iz zahtjeva CGEsa, predimenzionisan u odnosu na ostale zahtjeve Naručioca. Da li je prihvatljivo ponuditi drugačije, optimalno rješenje koje će zadovoljiti sve funkcionalne zahtjeve, tj optimizovati hardversko rješenje?
ODGOVOR 6: Hardver je planski predimenzionisan da bi se omogućila proširovost i eventualna upotreba harvedera za druge, nepovezane, sisteme, tj. podizanje novih virtuelnih mašina po potrebi.

PITANJE 7: Molim potvrdite da će CGES obazbediti licence za baze podataka?
ODGOVOR 7: CGES će obezbijediti licence za baze podataka, kao što je i navedeno u specifikaciji.

PITANJE 8: Molim pojasnite zahtjeve za virtuelna mjerna mjesta, odnosno za funkcionalnosti tražene u ovom djelu?
ODGOVOR 8: Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije.

PITANJE 9: Molim detaljnije pojasnite zahtjevane funkcionalnosti vezano za tarife
ODGOVOR 9: Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije.

PITANJE 10: Molim detaljnije pojasnite zahtjevane funkcionalnosti vezano za prividnu snagu i cosinus phi
ODGOVOR 10: Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije.

PITANJE 11: Koji je referentni period za koji treba da se dostave potvrde o implementaciji, od strane kompanija u kojima je sistem implementiran?
ODGOVOR 11: Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije.

PITANJE 12: Da li je potrebno da u potvrdi o implementaciji sistema, referenca bude naslovljena na ponuđača ili samo na proizvod?
ODGOVOR 12: Potvrda o implementaciji sistema se odnosi na ponuđeni sistem, tj. neophodno je da bude naslovljena na proizvod.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Mladen Kasalica, dipl.el.ing. - predsjednik
Miroslav Đuričić, dipl.el.ing. - član
Dejan Drašković, dipl.ecc. - član