

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj: 01-426/25-177/5

Mjesto i datum: Podgorica, 31.01.2025. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine), **UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE** postupa po Zahtjevu za pojašnjenje tenderske dokumentacije br. D01/2701-25, koji je dostavljen dana 27.01.2025. godine putem komunikacione rubrike „Ostalo“ u okviru postupka označenog šifrom 85264, te naknadno ponovljen kroz rubriku „Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije“ dana 29.01.2025. godine i objavljuje

POJAŠNJENJE BR. 5 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 01-426/24-7410 od 26.12.2024. godine za otvoreni postupak javne nabavke radova na adaptaciji objekta Filozofskog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, koji predviđa da se zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije može podnijeti najkasnije deset dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda, te uzimajući u obzir da je otvaranje ponuda zakazano za 07.02.2025. godine, **konstatuje se sljedeće:**

Zahtjev za pojašnjenje dostavljen 27.01.2025. godine u 11:43h kroz rubriku „Ostalo“ Naručilac prihvata kao zvaničan, budući da je njegov sadržaj u skladu sa svrhom člana 95 Zakona, te se smatra blagovremenim. Zahtjev dostavljen 29.01.2025. godine u 11:34h kroz rubriku „Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije“ nije blagovremen, jer je podnesen nakon zakonskog roka. Iako je riječ o istom pitanju postavljenom u oba zahtjeva, Naručilac će odgovoriti na oba, uključujući i na zahtjev podnesen 29.01.2025. godine, u duhu transparentnosti i jednakog tretmana učesnika, kako bi se osigurala jasnoća tenderske dokumentacije i ravnopravan pristup informacijama za sve privredne subjekte.

PITANJE radi pojašnjenja tenderske dokumentacije br. 01-426/24-7410: Poštovani, vezano za javno nadmetanje br. 01-426/24-7410 raspisano 26.12.2024. godine, šifra postupka #85264, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine) postavljamo sljedeće pitanje: U dijelu drugi uslovi predmetnog tenderskog postupka naveli ste: Ponuđač je obavezan dostaviti dokaze (sertifikate) koji potvrđuju tehničke performanse i kvalitet ponuđene spoljašnje bravarije, usklađene sa evropskim standardima. Fasadna bravarija mora biti sertifikovana za ključne karakteristike kao što su vodonepropusnost, otpornost na vazдушnu propustljivost i pritisak vjetra, kao i za kvalitet okova i sistema ugradnje. **Vodonepropusnost bravarije mora biti potvrđena sertifikatom u skladu sa standardima EN 1027 i EN 12208, sa klasom otpornosti E750 (750 Pa), što garantuje sposobnost bravarije da podnese intenzivne atmosferske uslove, uključujući obilne padavine i visoku vlažnost.** Otpornost na vazдушnu propustljivost treba biti sertifikovana prema normama EN 1026 i EN 12207, sa klasom 4, čime se obezbjeđuje minimalno propuštanje vazduha i doprinos energetske efikasnosti objekta. Otpor na pritisak vjetra mora biti potvrđen u skladu sa standardima EN 12211 i EN 12210, sa klasom C3 (1200 Pa), što osigurava otpornost na značajan pritisak vjetra, posebno u područjima sa ekstremnim vremenskim uslovima. Sistemski okovi koji se koriste za bravarske pozicije moraju biti sertifikovani i odgovarati standardima dugotrajnosti i funkcionalnosti. Njihov minimalni broj ciklusa otvaranja i zatvaranja mora biti sertifikovan na 20.000 puta, prema normi EN 1200 klase 3, čime se obezbjeđuje pouzdana i trajna upotreba bez gubitka funkcionalnosti. **Sistem ugradnje mora biti izveden tako da obezbijedi minimalnu vodonepropusnost sertifikovanu na 600 Pa, uz upotrebu odgovarajućih sertifikovanih materijala. Ponuđač je u obavezi da dostavi sve relevantne sertifikate koji potvrđuju navedene tehničke karakteristike i standarde, izdane od strane akreditovanih institucija.** Pitanje 1: Molimo vas da nam razjasnite na šta ste

tačno mislili kada je u pitanju vodonepropusnost (boldiran tekst)? Tražili ste da klasa vodonepropusnosti bravarije iznosi E750 tj. 750 Pa, a tražili ste da sistem ugradnje zadovolji minimalnu vodonepropusnost sertifikovanu na 600 Pa. Obzirom da se radi o poslovima adaptacije gdje se postojeći otvori zamjenjuju novim, pri čemu sistem ne zavisi samo od profila tj. bravarije, kako ste planirali da se izvrši tražena sertifikacija uaprijed prije montaže. A da se ne izvrše ispitivanja na licu mjesta?!?!? Smatramo da je ovaj uslov nemoguće ispuniti unaprijed tokom podnošenja ponude već da se eventualni rezultati mogu dobiti ispitivanjem nakon ugradnje ili posebnim ispitivanjem u laboratorijskim uslovima, ali uzimajući u obzir sve karakteristike postojećeg objekta i planirane tehnologije gradnje, što je u ovom slučaju složićete se gotovo nemoguće. Takođe, molimo vas da jasno precizirate koju dokumentaciju tražite. „TIMING“ d.o.o. Služba za ekonomsko-pravne poslove.

ODGOVOR: Vodonepropusnost bravarije klasifikovana na E750 (750 Pa) odnosi se na sam proizvod, odnosno bravarske elemente koji su predmet nabavke i mora biti potvrđena odgovarajućim sertifikatom izdatim od strane akreditovanih institucija, u skladu sa standardima EN 1027 i EN 12208. Minimalna vodonepropusnost sertifikovana na 600 Pa odnosi se na sistem ugradnje, što podrazumijeva da će izvođač koristiti odgovarajuće metode i materijale koji garantuju postizanje navedenog nivoa performansi. Ovaj uslov postavljen je kako bi se obezbijedilo da sistem ugradnje ne umanjuje tehničke karakteristike bravarije. Sertifikacija u fazi podnošenja ponude treba da uključuje dokaze o tehničkim karakteristikama bravarije kroz standardizovane sertifikate proizvođača. Naknadna ispitivanja nakon ugradnje mogu se sprovesti kao dodatna mjera kontrole kvaliteta, ali ne oslobađaju ponuđača obaveze da već prilikom podnošenja ponude dostavi validne sertifikate kao dokaz o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, u skladu sa članom 120 stav 16 tačka 5 („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine). Takođe, član 134 stav 4 ovog zakona omogućava komisiji da, u slučaju da uz ponudu nije dostavljen neki od dokaza iz člana 120 stav 16 tačka 5 ovog zakona ili je dostavljen dokaz nepotpun ili nejasan, obavijesti ponuđača putem ESJN i ostavi mu rok od osam dana da dostavi novi dokaz ili da postojeći dokaz dopuni.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Julka Vuković

S.r.

