

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-178/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 279

Djelovodni br. 01-426/25-353/2

Podgorica, 03.02.2025. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama (Sl list CG, br. 74/19, 03/23 i 11/23),
naručilac Uprava za kapitalne projekte, vrši sljedeću:

**Izmjenu tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke
za izvođenje radova na uređenju enterijera hola i sala u prizemlju Ekonomskog
fakulteta Univerziteta Crne Gore**

U Tenderskoj dokumentaciji br. 05-178/24 od 31.12.2024. godine u Pozivu za nadmetanje br. 85583 u dijelu Stručna i tehnička sposobnost koja se odnosi na posjedovanje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta u Napomeni se dodaje:

„Jedno lice može biti angažovano za obavljanje više funkcija.”

Takođe, u Tenderskoj dokumentaciji br. 05-178/24 od 31.12.2024. godine u Pozivu za nadmetanje br. 85583 u dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE dodaje se Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke:

„Ponuđači su dužni da za stavke pod rednim brojem 88-110 dostave sertifikat za kvalitet plastifikacije „QUALICOAT”.”

U Tenderskoj dokumentaciji br. 05-178/24 od 31.12.2024. godine u Pozivu za nadmetanje br. 85583 u dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke mijenja se:

- **stavka pod rednim brojem 196** u koloni Opis predmeta nabavke i umjesto „INSTALACIJE CENTRALNE KLIMATIZACIJE (VRF SISTEM) - SISTEM S1 - Nabavka, transport i ugradnja - Spoljašnja jedinica VRF sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom, proizvod LG, Južna Koreja ili ekvivalent. tip: ARUM320LTE6 (ARUM200LTE6+ARUM120LTE6) ili ekvivalent, sledećih karakteristika: : nominalni kapaciteta: Q_{hl} = 89,6 kW, Q_{gr} = 100,8 Kw. Dimenzija: V x Š x D = 1745 x 1240 x 760 mm + 1745 x 930 x 760 mm neto masa: 300 + 215 kg Montira se na koti 0m. Obračun po kompletu.“, **sada glasi** „INSTALACIJE CENTRALNE KLIMATIZACIJE (VRF SISTEM) - SISTEM S1 - Nabavka, transport i ugradnja - Spoljašnja jedinica VRF sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom. Proizvod LG - Južna Koreja - tip: ARUM320LTE6 (ARUM200LTE6+ARUM120LTE6) ili ekvivalent. Minimalnih kapaciteta: Q_{hl} = 89,6 kW, Q_{gr} = 100,8 Kw. Obračun po kompletu.“;
- **stavka pod rednim brojem 250** u koloni Opis predmeta nabavke i umjesto „INSTALACIJA CENTRALNE KLIMATIACIJE (VRF SISTEM) SISTEM S2 - Nabavka, transport i ugradnja - Spoljašnja jedinica VRF sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom, proizvod LG, Južna Koreja ili ekvivalent, tip: ARUM200LTE6 ili

ekvivalent, sledećih karakteristika: nominalni kapaciteta: $Q_{hl} = 56 \text{ kW}$, $Q_{gr} = 63 \text{ Kw}$. Obračun po komadu.“, **sada glasi** „INSTALACIJA CENTRALNE KLIMATIZACIJE (VRF SISTEM) SISTEM S2 - Nabavka, transport i ugradnja - Spoljašnja jedinica VRF sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom, proizvod LG - Južna Koreja - tip: ARUM200LTE6 ili ekvivalent. Sledećih karakteristika: minimalnih kapaciteta: $Q_{hl} = 56 \text{ kW}$, $Q_{gr} = 63 \text{ Kw}$. Obračun po komadu.“, a iz kolone Bitne karakteristike predmeta nabavke briše se „Dimenzija: $V \times \check{S} \times D = 1745 \times 1240 \times 760 \text{ mm}$ + neto masa: 300 kg Montira se na koti 0m.“;

- **stavka pod rednim brojem 287** u koloni Opis predmeta nabavke i umjesto „INSTALACIJA KLIMATIZACIJE (VRF SISTEM) - SISTEM S3 - Nabavka, transport i ugradnja - Spoljašnja jedinica VRF sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom, proizvod LG, Južna Koreja ili ekvivalent, tip: ARUM220LTE6 ili ekvivalent, sledećih karakteristika: nominalni kapaciteta: $Q_{hl} = 61,6 \text{ kW}$, $Q_{gr} = 69,3 \text{ Kw}$. Obračun po komadu.“, **sada glasi** „INSTALACIJA KLIMATIZACIJE (VRF SISTEM) - SISTEM S3 - Nabavka, transport i ugradnja - Spoljašnja jedinica VRF sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom. Proizvod LG - Južna Koreja - tip: ARUM220LTE6 ili ekvivalent. Sledećih karakteristika: minimalnih kapaciteta: $Q_{hl} = 61,6 \text{ kW}$, $Q_{gr} = 69,3 \text{ Kw}$. Obračun po komadu.“, a iz kolone Bitne karakteristike predmeta nabavke briše se „Dimenzija: $V \times \check{S} \times D = 1745 \times 1240 \times 760 \text{ mm}$ neto masa: 362kg montira se na koti 0m.“;
- **stavka pod rednim brojem 289** u koloni Opis predmeta nabavke i umjesto „Nabavka, transport i ugradnja - Unutrašnja jedinica VRF sistema u verziji seta elektronskog ekspanzionog ventila za povezivanje DX izmjenjivača i cjevovoda VRF sistema. proizvod LG, Južna Koreja ili ekvivalent, tip: PRLK396A0 ili ekvivalent. Obračun po komadu.“, **sada glasi** „Nabavka, transport i ugradnja - Unutrašnja jedinica VRF sistema u verziji seta elektronskog ekspanzionog ventila za povezivanje DX izmjenjivača i cjevovoda VRF sistema. Proizvod LG - Južna Koreja - tip: PRLK396A0 ili ekvivalent. Obračun po komadu.“, a iz kolone Bitne karakteristike predmeta nabavke briše se „Dimenzije: $V \times \check{S} \times D = 32 \times 64 \times 32 \text{ mm}$ “;
- **stavka pod rednim brojem 301** u koloni Opis predmeta nabavke i umjesto „Nabavka, transport i ugradnja - Klima komore KK-1, za ventilaciju i klimatizaciju amfiteatra sledećih karakteristika: proizvod LG, Južna Koreja ili ekvivalent, tip: E-AVG150C ili ekvivalent, set: E-AVG150C-R-FRMVCF/E-AVG150C-L-FVMR ili ekvivalent, Izvedba: Spratna komora za pripremu optičajnog i dijela svježeg vazduha za unutrašnju ugradnju, sa kućištem od pocinkovanog čelika i izolacijom od mineralne vune 100 kg/m³. Komora je dimenzionisana na osnovu sledećih parametara: Temperatura sv. vazduha na ulazu-zima: -6 oC Temperatura sv. vazduha na ulazu-ljeto: +37 oC Rel. vlažnost vazduha na ulazu-zimi: 90% Rel. vlažnost vazduha na ulazu-ljeto: 28% Protok vazd. na potisnom dijelu: 13000 m³/h Protok vazd. na odsisnom dijelu: 13000 m³/h Protok svježeg vazd. na potisnom dijelu: 3340 m³/h Protok otpadnog vazd. na odsisnom dijelu: 3340 m³/h Komora se sastoji od sledećih djelova: Potisna komora sa sledećim sekcijama: Sekcija rotacionog rekuparatora vazduha Sekcija se isporučuje sa filterom klase F7 i eliminatorom vodenih kapljica Filterska sekcija sa vrećastim filterom klase F7 Sekcija DX izmjenjivača Temperatura fluida: 16.0°/32.0°C Kapacitet: 42.1/51.1 kW Ventilatorska sekcija sa promjenjivim protokom vazduha: Protok: 13000 m³/h Eksterni napor: 300 Pa Zajedno sa

fleksibilnom vezom komore sa limenim kanalom za ubacivanje vazduha izrađena od impregniranog platna sa obostranim priрубnicama. Odsisna komora sa sledećim sekcijama: Ventilatorska sekcija sa promjenjivim protokom vazduha: Protok: 13000 m³/h Eksterni napor: 300 Pa Zajedno sa fleksibilnom vezom komore sa limenim kanalom za ubacivanje vazduha izrađena od impregniranog platna sa obostranim priрубnicama. Dodatna oprema: Frekventni regulatori broja obrtaja ventilatora Antivibracione stope za sprječavanje prenošenja vibracija na betonsku konstrukciju Sifon za odvod kondenzata Elektro ormar automatike za kontrolu i vođenje rada klima komore. Diferencijalni preosostati za praćenje zaprljanosti filtera, aktuatori za upravljanje pokretnim žaluzinama, senzor CO₂, senzori temperature potisnog i povratnog vazduha, senzor temperature spoljnog vazduha. Servisni elektro prekidač na kućištu komore. Obračun po kompletu.“, **sada glasi** „Nabavka, transport i ugradnja - Klima komore KK-1, za ventilaciju i klimatizaciju amfiteatra. Proizvod LG - Južna Koreja - tip: E-AVGV150C, set: E-AVGV150C-R-FRMVCF/E-AVGV150C-L-FVMR ili ekvivalent. Izvedba: Spratna komora za pripremu optičajnog i dijela svježeg vazduha za unutrašnju ugradnju, sa kućištem od pocinkovanog čelika i izolacijom od mineralne vune 100 kg/m³. Komora je dimenzionisana na osnovu sledećih parametara: Temperatura sv. vazduha na ulazu-zima: -6 oC Temperatura sv. vazduha na ulazu-ljeto: +37 oC Rel. vlažnost vazduha na ulazu-zimi: 90% Rel. vlažnost vazduha na ulazu-ljeto: 28%. Protok vazd. na potisnom dijelu: 13000 m³/h, Protok vazd. na odsisnom dijelu: 13000 m³/h, Protok svježeg vazd. na potisnom dijelu: 3340 m³/h Protok otpadnog vazd. na odsisnom dijelu: 3340 m³/h Komora se sastoji od sledećih djelova: Potisna komora sa sledećim sekcijama: Sekcija rotacionog rekuparatora vazduha Sekcija se isporučuje sa filterom klase F7 i eliminatorom vodenih kapljica. Filterska sekcija sa vrećastim filterom klase F7. Sekcija DX izmjenjivača, Temperatura fluida: 16.0°/32.0°C Kapacitet: 42.1/51.1 kW, Ventilatorska sekcija sa promjenjivim protokom vazduha: Protok: 13000 m³/h Eksterni napor: 300 Pa. Zajedno sa fleksibilnom vezom komore sa limenim kanalom za ubacivanje vazduha izrađena od impregniranog platna sa obostranim priрубnicama. Odsisna komora sa sledećim sekcijama: Ventilatorska sekcija sa promjenjivim protokom vazduha: Protok: 13000 m³/h Eksterni napor: 300 Pa Zajedno sa fleksibilnom vezom komore sa limenim kanalom za ubacivanje vazduha izrađena od impregniranog platna sa obostranim priрубnicama. Dodatna oprema: Frekventni regulatori broja obrtaja ventilatora Antivibracione stope za sprječavanje prenošenja vibracija na betonsku konstrukciju Sifon za odvod kondenzata Elektro ormar automatike za kontrolu i vođenje rada klima komore. Diferencijalni preosostati za praćenje zaprljanosti filtera, aktuatori za upravljanje pokretnim žaluzinama, senzor CO₂, senzori temperature potisnog i povratnog vazduha, senzor temperature spoljnog vazduha. Servisni elektro prekidač na kućištu komore. Obračun po kompletu.“ Dok se u dijelu koji se odnosi na BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE dodaje:“ Klima komora za unutrašnju ugradnju - neophodno je voditi računa da proizvod može biti unešen, smješten i ugrađen u projektom predviđenu prostoriju. Provjeriti mjere na licu mjesta.“;

- **stavka pod rednim brojem 317** u koloni Opis predmeta nabavke i umjesto „KLIMATIZACIJA KOTLARNICE - Nabavka, transport i ugradnja - Spoljašnja jedinica mono split sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom, proizvod LG, Južna Koreja ili ekvivalent, tip PC12SK UA3 ili ekvivalent, sledećih nominalnih kapaciteta: Q_{hl} =3.5

kW, $Q_{gr}=4.0$ kW, $Q_{gr}(-6^{\circ}\text{C})= 3.3$ kW. Obračun po komadu.“, **sada glasi** „KLIMATIZACIJA KOTLARNICE - Nabavka, transport i ugradnja - Spoljašnja jedinica mono split sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom. Proizvod LG - Južna Koreja - tip PC12SK UA3 ili ekvivalent, sledećih minimalnih kapaciteta: $Q_{hl}=3.5$ kW, $Q_{gr}=4.0$ kW, $Q_{gr}(-6^{\circ}\text{C})= 3.3$ kW. Obračun po komadu.“, kao i u koloni Bitne karakteristike predmeta nabavke i umjesto „Dimenzija: $V \times \check{S} \times D = 483 \times 717 \times 230$ mm Neto masa: 25.1 kg. Jedinica se montira na krovu objekta.“ **sada glasi** „Jedinica se montira na krovu objekta.“;

- **stavka pod rednim brojem 318** u koloni Opis predmeta nabavke i umjesto „Nabavka, transport i ugradnja - Unutrašnja jedinica SINGL-SPLIT sistema, zidnog tipa u kompletu sa bežičnim kontrolerom proizvod LG, Južna Koreja ili ekvivalent, tip: PC12SK NSJ ili ekvivalent, sledećih nominalnih kapaciteta: $Q_{hl} = 3.5$ kW, $Q_{gr} = 4$ kW. Obračun po komadu.“, **sada glasi** „Nabavka, transport i ugradnja - Unutrašnja jedinica SINGL-SPLIT sistema, zidnog tipa u kompletu sa bežičnim kontrolerom, proizvod LG - Južna Koreja - tip: PC12SK NSJ ili ekvivalent, minimalnih kapaciteta: $Q_{hl} = 3.5$ kW, $Q_{gr} = 4$ kW. Obračun po komadu.“. Takođe, iz kolone Bitne karakteristike predmeta nabavke briše se „Dimenzija: $V \times \check{S} \times D = 308 \times 837 \times 189$ mm.“.

U Tenderskoj dokumentaciji broj 05-178/24 od 31.12.2024. godine mijenja se 9.NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA i umjesto:

„Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 10.02.2025. godine do 9 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 10.02.2025. godine u 9 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Uprava za kapitalne projekte, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 10.02.2025. godine do 9 sati.“

sada glasi:

„Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 19.02.2025. godine do 9 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 19.02.2025. godine u 9 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“. ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Uprava za kapitalne projekte, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 19.02.2025. godine do 9 sati.“

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke :

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Lipovina, sr

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Danilo Popović, sr

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Žaklina Kosić, sr

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Popović, sr

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Shpresa Gjelij, sr