

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-178/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 279

Djelovodni br. 01-426/25-353/3

Podgorica, 03.02.2025. godine

U skladu sa odredbama člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) a povodom zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljamo:

Pojašnjenje broj 4

Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na uređenju enterijera hola i sala u prizemlju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

PITANJA:

Poštovani, Molimo vas za pojašnjenje tenderske dokumentacije predmetnog postupka a koje se odnosi na: 1. Neusklađenost Poziva za nadmetanje ŠIFRA POSTUPKA # 85583, OD 31.12.2024.godine i Tenderske dokumentacije broj 05-178/24, od 31.12.2024.godine. 2. Na osnovu kojeg kriterijuma ćete odrediti ekvivalentnost ponuđenih proizvoda u odnosu na navedene u stavkama broj 196, 250, 287, 301 i 317. Razlog za pojašnjenje je što ste za navedene stavke naveli fiksne nominalne veličine koje se odnose na Qhl, Qgr. Šta ako 2 Ponuđača ponude drugu marku u onosu na tražene modele uređaja istih ili većih karakteristika u odnosu na navedene nominalne. Takođe osim za stavku 301 u tehničkoj specifikaciji naveli ste i precizne jedinice za dimenzije i masu navedenih modela uređaja LG. Šta ako ponuđač ponudi uređaj različitih dimenzija i mase a boljih tehničkih karakteristika? 3. Molim vas da nam pojasnite nominalni kapacitet za stavku broj 317 gdje ste naveli: Qgr=4.0 kW, Qgr(-6°C)= 3.3 kW. 4. Molimo vas da nam pojasnite zašto tražite ekvivalent i za proizvođača uređaja i za model uređaja, ako je to model od istog proizvođača. Navodimo jednu od više stavki u kojoj ste to naveli: INSTALACIJA CENTRALNE KLIMATIZACIJE (VRF SISTEM) SISTEM S2 - Nabavka, transport i ugradnja - Spoljašnja jedinica VRF sistema u verziji toplotne pumpe sa inverterom, proizvod LG, Južna Koreja ili ekvivalent, tip: ARUM200LTE6 ili ekvivalent, sledećih karakteristika: nominalni kapaciteta: Qhl = 56 kW, Qgr = 63 Kw. Obračun po komadu.

ODGOVOR:

U skladu sa Vašim pitanjima izvršena je izmjene tenderske dokumentacije u navedenom dijelu i ista je objavljena na CeJN-u.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Lipovina, sr.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Danilo Popović, sr.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Žaklina Kosić, sr.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Popović, sr.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Shpresa Gjelaj , sr.