



CRNA GORA
OPŠTINA PLAV

Direkcija za investicije i imovinsko pršavne poslove

Br. 359- 3/2

Datum: 06.02.2025.godine

Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda

Na osnovu upućenog zahtjeva za pojašnjene za dostavljanje ponuda od privrednog subjekta "HILL CONSTRUCTION" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOO PODGORICA a tiče se količine armature koja je predviđena za trazenu količinu betona :

Poziciji br.3:

Betoniranje temeljne trake širine 0,70 m, visine 0,50 m i dužine 65,0m.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$. – iznosi 2.275,00kg.

Poziciji br.4

Izrada oplate i betoniranje potpornog zida visine 3,00 m, debljine 0,30 cm i dužine 65,0 m: MB 30 Vb = 25,0x1,10x0,25.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$. – iznosi 5.850,00kg

Samostalni savjetnik III

Demir Redžić mast.ing.arh.

