

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj: 01-426/25-606/1

Mjesto i datum: Podgorica, 10.02.2025. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine), **UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE** postupa po Zahtjevu za pojašnjenje tenderske dokumentacije upućenom dana 07.02.2025. godine i objavljuje

POJAŠNJENJE BR. 6 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 01-426/24-7410 od 26.12.2024. godine za otvoreni postupak javne nabavke radova na adaptaciji objekta Filozofskog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću

PITANJA: Poštovani, Molimo za pojašnjenje na sledeće: Pitanje 1: Kod pozicije 143 iz predmjera radova u tehničkom opisu stoji: " Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnjih jedinica VRF sistema, sledećih karakteristika: ugradna kanalska jedinica. Kapacitet hlađenja min. 28,0 kW. Kapacitet grijanja min. 31,5 kW. Rashladni fluid R-410A. Priključci bakarnog cjevovoda CuØ9,52/CuØ22,23 mm (CuØ3/8" / CuØ7/8"). Protok vazduha H/L 72,0/58,0 m³/min i veći. Nivo zvučnog pritiska H/L 48,0/45,0 dBA i manji. Dimenzije tijela unutrašnje jedinice WxHxD=1380x470x1100 mm i manje. Uključen elektronski ekspanzioni ventil. Uključena pumpa za kondenzat. Uključen detektor prisustva. Uključen daljinski kontroler." Na osnovu navedenog, traži se da je uključen i detektor prisustva. S obzirom da je detektor prisustva primjenjiv samo kod plafonskih jedinica, a ovdje se radi o kanalnoj unutrašnjoj jedinici da li je potrebno izvršiti korekciju tehničkog opisa i isključite dio koji se odnosi na detektor prisustva, jer u ovom slučaju nije primjenjiv pa može dovesti do zabune prilikom pripremanja i evaluacija ponuda? Pitanje 2: Kod pozicija spoljašnje bravarije od pozicije 7 do pozicije pod rednim brojem 50 iz predmjera radova dato je da sistemski okovi moraju zadovoljiti sledeće: "Okovi su sistemski, sertifikovani. Minimalni ciklus otvaranja i zatvaranja je sertifikovan na 20.000 (dvadeset hiljada) puta po EN 1200 klase 3." Molimo za pojašnjenje da li je došlo do greške prilikom definisanja standarda EN 1200 jer kod svih proizvođača okova standard koji se odnosi na minimalni broj otvaranja i zatvaranja od 20 000 je u skladu sa Normama EN 1191, EN12400 klase 3? Molimo Vas da proverite i ukoliko ocijenite da je potrebno, izvršite izmjenu u tehničkom dijelu kako bi svi potencijalni ponuđači mogli da u potpunosti odgovore zahtjevu. Pitanje 3: Kao jedan od uslova traženo je: "Ponuđač je dužan da dostavi važeći Eurovent sertifikat izdat od strane ... Sertifikat mora biti važeći tokom cjelokupnog trajanja postupka javne nabavke..." S obzirom da se sertifikat izdaje sa rokom važenja godinu dana, te da je velika vjerovatnoća da trenutno važeći Eurovent sertifikati neće biti važeći tokom cjelokupnog trajanja postupka javne nabavke, već će morati biti produženi prije isteka roka važenja, da li je potrebno precizirati tenderskom dokumentacijom u dijelu ovog zahtjeva da, ukoliko važeći Eurovent sertifikat koji ponuđač posjeduje ističe prije završetka postupka javne nabavke, ponuđač koji bude izabran u postupku javne nabavke i koji potpiše ugovor o javnoj nabavci, dužan je da Eurovent sertifikat prije isteka roka produži, kako bi isti bio važeći sve do izvršenja ugovora o javnoj nabavci, i da ga blagovremeno dostavi Naručiocu? Pitanje 4: Parametar kvalitet definisan je dužinom garantnog roka i to na način da ponuda sa najdužim garantnim rokom dobija maksimalnih 15 bodova, te da maksimalni garantni rok iznosi 60 mjeseci. Nasuprot tome, u tehničkoj specifikaciji, u brojnim pozicijama (npr. 12, 13, 14, 15...) traženo je između ostalog: "... Profili su prethodno zaštićeni procesom plastifikacije u boji RAL 8017 na koju dobavljač daje minimalno 10 godina garancije...". Na koji način da kao ponuđači u ovom dijelu damo garanciju koja prevazilazi maksimalni garantni rok? Ovo nam je važno i zbog obezbjeđivanja bankarske garancije s obzirom da je predmetnom tenderskom dokumentacijom traženo: " Izvođač je dužan da najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze

na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka." Ovo stvara nedoumice koji je garantni rok onda relevantan te s toga ljubazno sugerišemo da se uskladi na koji god način Naručiocu odgovara. Pitanje 5: Kod Bravarskih radova - unutrašnja aluminijumska vrata, između ostalog traženo je: "Ugradnju vršiti prema preporukama RAL standarda ugradnje koristeći neophodni materijal." S obzirom da se RAL standard koristi za ugradnju spoljašnje bravarije, da li je ovo zahtjev projektanta ili je samo previd pa je zahtjev za spoljašnju ostao i kod unutrašnje bravarije? ROAMING MONTENEGRO d.o.o.

ODGOVOR NA PITANJA: Naručilac će izvršiti izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Julka Vuković

S.R.
