

PREGLED POSTUPKA #86836

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNE USLUGE PODGORICA DOO
PIB	02407523
E-mail	jnku@t-com.me
Telefon	020/620-532
Internet adresa	komunalneusluge.me
Fax	020/620-532
Adresa	Zetskih Vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Svjetiljke za seoska područja sa LED sijalicom za montažu na AB stubovima javne rasvjete
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danilo Katnić
Kontakt	020/620-532
Datum objave	13.02.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka roba - Svjetiljke za seoska područja sa LED sijalicom za montažu na AB stubovima javne rasvjete.	13.02.2025 10:00	18.02.2025 10:00	18.02.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	KOMUNALNE USLUGE PODGORICA DOO Svjetiljke za seoska područja sa LED sijalicom za montažu na AB stubovima javne rasvjete 34928530 - Ulične svjetiljke	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom (Obrazac 2).	Obrazac 2
Privredni subjekt mora da ispuni uslove: 1) za obavljanje djelatnosti, i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se dostavljanjem: 1) dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Virmanski, u roku od 60 dana od dana isporuke robe i uredno dostavljene fakture.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: 365 (tristotinešezdesetpet) dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja procijenjene (ugovorene) vrijednosti javne nabavke. Sukcesivne isporuke u roku od 7 (sedam) dana od pismenog zahtjeva Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Ugovora: FCO magacin kupca u ulici Zetskih vladara bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: minumum 24 mjeseca (precizno navesti).	Garantni rok
Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti sertifikat tipskog ispitivanja /Test report/ kojim će se dokazati da je ponuđena svjetiljka u skladu sa standardima koji su navedeni u Tehničkoj specifikaciji predmetne nabavke, kao i potvrdu o usaglašenosti za LED sijalicu.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Za nuđenu svjetiljku dostaviti katalošku dokumentaciju sa tehničkim karakteristikama ovjerenu od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz tehničke specifikacije. Ukoliko ponuđač nije proizvođač svjetiljke dužan je u ponudi dostaviti ovlašćenje proizvođača svjetiljke ili ovlašćenog zastupnika da može da ponudi njegove proizvode po ovom Zahtjevu za jednostavnu nabavku predmetne robe.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Svjetiljka za ulično osvjetljenje	Svjetiljka je izrađena od aluminijskog livenog kućišta, sa polikarbonatskim protektorom i silikonskim dihtung poklopcem. Svjetiljka posjeduje sijalično grlo E40, aluminijsko sjenilo, IP zaštitu minimum IP65 (precizno navesti) i IK otpornost minimum IK08 (precizno navesti). Svjetiljka je predviđena za horizontalnu montažu, montira se na držač svjetiljke prečnika Ø60mm. Dimenzija svjetiljke je 470x260x210 ±5% (precizno navesti). Ispitivanje mehaničke zaštite je prema standardu: EN60598-1 i EN 60529, ili ekvivalent, a ispitivanje na mehanički udar prema standardu EN 62262 i EN60068-2-75, ili ekvivalent. Svjetiljka je predviđena za ugradnju led sijalice prečnika poprečnog presjeka 46mm i dužine 225mm.	1,00 KOM