

Broj: 1021/3-JN/25-554/6

Podgorica: 12.03.2025. godine

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23)
Naručilac vrši

IZMJENU br. 1
Tenderske dokumentacije br. 06/25 od 04.03.2025. godine
Nabavka linijskih odvodnika prenapona za 110 kV dalekovode

1. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Bitne karakteristike predmeta nabavke“ tako da tehnička specifikacija sada glasi:

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
1	Linijski odvodnik prenapona 110 kV	Naznačeni napon kV (r.m.s) 110 Najviši napon opreme kV(r.m.s) 123 Nazivna frekvencija Hz 50 Uzemljenje neutralne tačke Direktno Nazivni radni napon odvodnika Ur kV(r.m.s) ≥ 96 Trajni radni napon odvodnika Uc kV(r.m.s) ≥ 77 Podnosivi privremeni prenapon trajanja 1s kV ≥ 103 Podnosivi privremeni prenapon trajanja 10s kV ≥ 96 Nazivna struja odvođenja odvodnika In (8/20μs) kA - 10 Nazivna struja odvođenja odvodnika In (4/10μs) kA - 100 Toplotni kapacitet po jedinici nazivnog radnog napona odvodnika kJ/kV ≥ 7.5 Klasa rasterećenja voda klasa ≥ 3 ZAŠTITNE KARAKTERISTIKE: Maksimalni preostali napon Ures: Za atmosferski talas (8/20μs) pri 5 kA ≤ 215 kV Za atmosferski talas (8/20μs) pri 10 kA ≤ 226 kV Za atmosferski talas (8/20μs) pri 20 kA ≤ 249 kV Za udarni talas 1/2 μs pri 10 kV ≤ 244 kV RADNE KARAKTERISTIKE Parcijalna pražnjenja ≤ 10 pC 5. STRUJNE KARAKTERISTIKE Nominalna struja kratkog spoja (trajanje 0.2s) ≥ 40 kA DIELEKTRIČNA IZDRŽLJIVOST KUĆIŠTA: Podnosivi napon industrijske učestanosti kućišta odvodnika Ud(1min, na suvom) ≥ 296 kV Podnosivi napon industrijske učestanosti kućišta odvodnika Ud(1min, po kiši) ≥ 266 kV Podnosivi atmosferski udarni napon kućišta odvodnika (1.2/50 μs) ≥ 571 kV Podnosi sklopni udarni napon kućišta odvodnika trajanja čela od 30-100 μs i minimalnom trajanju začelja jednakom ili većem od dvostruke vrijednosti trajanja ≥ 414 kV OSTALE KARAKTERISTIKE Kućište izrađeno od silikona Minimalna dužina puzne staze ≥ 25 mm/kV VN priključak sa odgovarajućim stezaljkama za priključenje na fazni provodnik ili materijal potrebna za montažu paralelno sa izolacijom, ili na konstrukciju voda Uređaj za online praćenje stanja odvodnika (brojanje prorada, mjerenje svih parametara od interesa za stanje odvodnika - struja curenja, struja trećeg harmonika, rezistivna komponenta struje trećeg harmonika. Uređaj za odvajanje odvodnika prenapona u slučaju njegovog proboja Odvodnici treba da zadovoljavaju standard MEST EN 60099-4 kao i MEST EN 60099-5	70 kom

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju,

odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>."

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke