

Broj: 1021/4-JN/24-2986/20
Podgorica, 20.03.2025.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašteno lice Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke Revitalizacija rasvjete i elektroinstalacija u trafostanicama, broj 77/24 od 16.12.2024. godine, na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke Revitalizacija rasvjete i elektroinstalacija u trafostanicama, broj 77/24 od 16.12.2024.godine:

- 1) Ponuda ponuđača „CEMA“ DOO PODGORICA je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD je ispravna i drugorangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Ivan Asanović
<i>Kontakt osoba</i>	Biljana Jovović
<i>Adresa</i>	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02751372

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	77/24
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Radovi
<i>Opis predmeta nabavke</i>	T 77/24 Revitalizacija rasvjete i elektroinstalacija u trafostanicama

<i>Šifra postupka</i>	83112
<i>CPV šifra</i>	31527260 - Sistemi rasvjete
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	70.000,00 EUR

3. Podaci o podnesenim ponudama

U predmetnom postupku javne nabavke, ponude su podnijeli su sledeći ponuđači:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
„CEMA“	Samostalna ponuda	119514	21.01.2025. 05:55	63.888,00 EUR
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD	Samostalna ponuda	120535	21.01.2025. 07:30	69.743,18 EUR

Ponude su otvorene dana 21.01.2025.godine u 08:00 sati od strane ESJN-a, o čemu je automatski generisan Zapisnik o otvaranju ponuda.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje.

5. Podaci o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.

6. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nije bilo ponuđača koji su isključeni iz postupka.

7. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo neispravnih ponuda.

8. Podaci o ispravnim ponudama

8.1. Podaci o ponudi ponuđača „CEMA“:

Ponuđač „CEMA“ je podnio samostalnu ponudu bez podugovarača.

Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

8.1.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija je utvrdila da je ponuđač „CEMA“ doo Podgorica uz ponudu dostavio:

- Kopiju garancije ponude koju izdaje CKB banka A.D. Podgorica, broj 10-0-13296 od 17.01.2025.god;
- Izjavu privrednog subjekta,
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „CEMA“ uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 tačka stav 16 ZJN.

8.1.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 ZJN, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica; radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 21.01.2025. godine do 08:00 sati.

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač „CEMA“ je uz ponudu dostavio kopiju garancije ponude, putem ESJN, izdatu od CKB banka A.D. Podgorica, broj 10-0-13296 od 17.01.2025.god, na iznos 1.400,00 EUR, što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa istekom roka važenja 29.04.2025.godine, dok je dana 21.01.2025.godine u 07:15 h, prije isteka roka za podnošenje ponuda, neposrednom predajom na arhivi naručioca, u zatvorenoj koverti, dostavio original navedene garancije ponude, zaveden pod brojem 245, o čemu je sačinjena odgovarajuća potvrda.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

8.1.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača „CEMA“ i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG“, broj 114/24).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA Šifra postupka: 83112 Vrsta predmeta nabavke: Radovi Opis predmeta nabavke: T 77/24 Revitalizacija rasvete i elektroinstalacija u trafostanicama. Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: U cjelini“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „CEMA“ u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

- U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv: "CEMA" d.o.o.

Podgorica Poreski identifikacioni broj: 02931141-302 Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Zdravko Dragaš
Poštanska adresa: VELIŠE POPOVICA BB, Podgorica, 81000, Crna Gora Kontakt osoba: Zdravko Dragaš
Telefon: +38267262767 E-mail adresa: office@cema.me Internet adresa (web-adresa): www.cema.me".
Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „CEMA“ u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve
zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni
subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“, zatim na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat
dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, te na pitanje:
„Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi
ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču
i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A:
USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor
pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“,
naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „CEMA“ u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on
i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99
stav 1 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B:
USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po
osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave
nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima
sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „CEMA“ u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je
izmirio svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je
privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim
nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim
nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od
2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li
zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do
drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik? naveden je odgovor „Ne“. Na pitanja u skladu sa članom 42
Zakona o javnim nabavkama: „Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke
dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za zradu tehničke specifikacije u
tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje
radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. Na pitanje: „Da
li ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije,
koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se
realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem
radova?“, naveden je odgovor: „Ne“. Na pitanje: „Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u
tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje
radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „CEMA“ u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da na
njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 i 42 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na
način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOSTI
ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje: „1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar
privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište“,
naveden je odgovor „Da“, te u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi.
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“, navedeno je sledeće: „Naziv

dokaza: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave, Registarski broj 5-0660546/006 PIB: 02931141, web-adresa: <http://195.66.189.183:8083/Home/TraziSubmit>"

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „CEMA“ u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje dokaz da je upisan u Centralnom registru privrednih subjekata i naveo podatke o tom dokazu.

- U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje: 2) Da li privredni subjekat posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom? naveden je odgovor „Da“, te u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi. Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“, navedeno je sledeće: “Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog dokazu se radi: dokazu se radi: planiranja i urbanizma, kojim se izdaje licenca projektanta i izvođača radova privrednom društvu „CEMA“ d.o.o. Podgorica. Naziv izdavaoca: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Broj i datum izdavanja: Rješenje broj: UPI 14-332/23-610/2 od 01.06.2023. godine. Ovim dokazom privredni subjekt ispunjava uslov za obavljanje djelatnosti, odnosno njime dokazuje da posjeduje dokaz o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom i predmetnim postupkom. Zdravko Dragaš, diplomirani inženjer elektrotehnike. Stepen obrazovanja: sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII1), koji posjeduje: Licencu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj. UPI 107/7-2016/2 od 04.06.2018. godine izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijki nadzor i licenciranje. Rješenje za obavljanje djelatnosti ovlaštenog inženjera za složene inženjerske objekte Prenosne elektr/energetske objekte (nadzemne i podzemne dalekovode i trafostanice naponskog nivoa 35kV i više) broj. 03-302/22-12157/2 izdatu od Ministarstva kapitalnih investicija Direktorat za energetiku i energetske efikasnosti Zdravko Dragaš će obavljati sledeću funkciju: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i građenjem pojedine vrste radova na objektu – elektro instalaterska vrsta radova, web-adresa: wapi.gov.me/download/dbd34b83-4628-49e.”

- U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII ZAVRŠNA KLAUZULA, ponuđač „CEMA“ je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Izjava je verifikovana elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača „CEMA“ sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

8.1.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Revitalizacija rasvjete i elektroinstalacija u trafostanicama

	Opis	Bitne karakteristike javne nabavke	Količina
1	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih ormana rasjete na čelično-rešetkastim stubovima rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	5 kom.
2	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih razvodnih ormarića na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	5 kom.
3	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	38 kom.

4	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojeće podkonstrukcije za nošenje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora (u kompletu po stubu).	5 kom.
5	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih kablova za napajanje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	1 paušalno
6	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih napojnih kablova za napajanje razvodnih ormara spoljne rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	1 paušalno
7	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Ručni iskop zemljanog rova za polaganje NN kablova u standardnom rovu širine 0,4m i dubine 0,8m, u zemljištu III i IV kategorije, prema grafičkoj dokumentaciji (140m rova). Stavkom obuhvaćeno i zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, u slojevima po 20ak centimetara, uz nabijanje. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Višak materijala iz iskopa odvesti sa predmetne lokacije do deponije. Ukupno za rad i transport, a plaća se po m3 viška iskopa.	46 m3
8	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka sitnozrnaste zemlje ili pijeska (1-4)mm i izrada posteljice kabela. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire prvi sloj sitnozrnaste zemlje ili pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj debljine takođe 10 cm.	12 m3
9	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabela NYCY 4x25 mm ² , od ormara HV-1 do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	28 m
10	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabela H07RN-F 1x35 mm ² , od uzemljivača objekta do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	20 m
11	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabela NYCY 4x10 mm ² , od ormara GOSR do razvodnih ormara stubova (A-E). Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (90%) a dijelom u kablovski rov (10%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	1.190 m
12	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabela H07RN-F 1x35 mm ² , od RO stubova (A-E) do uzemljivača stuba. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	50 m
13	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabela H07RN-F 1x16 mm ² , za uzemljenje metalnih masa RO stubova (A-E) i rasvjete. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	50 m
14	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabela NYCY 5x2.5 mm ² , od ormara RO-E do rasvjetnih tijela po portalima u RP110kV. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%), dijelom u kablovski rov (20%), a dijelom nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala (30%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	330 m
15	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabela NYCY 3x2.5 mm ² , od RO stubova (A-E) do rasvjetnih tijela na vrhovima stubova. Kabal se polaže nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	1.190 m

16	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla NYCY 3x1.5 mm ² , od GOSR do rasvjetnih tijela na fasadi objekta i foto-čelije. Kabel se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%) a dijelom nadgradno po zidovima/fasadi u plastičnim kanalicama ili cijevima (50%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	168 m
17	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja plastičnih kablovskih kanalica približnih dimenzija 40x3mm za polaganje kablova unutrašnjim zidovima i fasadi objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za povezivanje i pričvršćenje kanalice.	120 m
18	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 200 širine 200mm, za polaganje kablova po zidu objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	2 m
19	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 50 širine 50mm, za polaganje kablova po temelju stubova i uz metalnu konstrukciju istih. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	25 m
20	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Glavnog Ormana Spoljne Rasvjete (GOSR). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP54, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 2 kom - nožasti osigurači NH01C 125A - 3 kom - nožasti osigurači NH01D 80A - 3 kom - odvodnici prenapona klase I, 3P+N - 1 set - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 4 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 2 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), D, za 230V, 50Hz, nazivne struje 32A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 15 kom - kontaktor 40A, 230V, 2NO - 5 kom - kontaktor 40A, 230V, 1NO - 5 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 3 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 2 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
21	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnih Ormana stubova A i B (RO-A i RO-B), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 9 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	2 komplet

22	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba C (RO-C), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 11 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
23	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba D (RO-D), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 13 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
24	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba E' (RO-E), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 12 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
25	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Komandnog Ormana Spoljne Rasvjete (KO). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zidu, sa zaštitom minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi sledeću opremu: - Grebenasta sklopka, - izbornik položaja (1P) 1-0-2, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - Grebenasta sklopka - prekidač (1P) 1-0, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svetla - 2 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svetla - 3 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet

26	RAZVODNI ORMANI:	Izrada električnog priključka za novi orman GOSR u postojećem ormanu HV1. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 1 kom - nožasti osigurači NH01C 63A - 3 kom Komplet izrada priključka sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu priključka prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
27	INSTALACIJE RASVJETNIH TIJELA:	Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svjetiljki u skladu sa dostavljenim fotometrijskim proračunom: Svetiljke su izrađene od aluminijuma livenog pod visokim pritiskom. Optičke blokove svjetiljki čine visoko-precizna sočiva, u adekvatnoj orijentaciji prema fotometrijskom proračunu. Difuzori svjetiljki su izrađeni od kaljenog stakla. Svjetiljke nemaju emisiju svjetla ka gore (ULOR=0, DLOR=100), temperature boje svjetlosti 4000K (±5%), indeksa reprodukcije boja CRI minimalno 70, sa elektronskim driver-om. Životni vijek svjetiljki je minimalno 100.000h L80B10, prema TM-21. Svjetiljke su minimalne zaštite IP65, IK08, opremljene dodatnim uređajem SPD 10kV u kućištu svjetiljke. Svjetiljke su spremne za rad u ambijentalnoj radnoj temperaturi manjoj od -20 °C i većoj od 30°C. Svjetiljke posjeduju ENEC sertifikat. Montaža svake svjetiljke podrazumijeva precizno podešavanje ugla usmjerenja po X/Y osi i inklinacije po Z osi, a sve u skladu sa fotometrijskim proračunom. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju potrebnom prema rezultatima iz fotometrijskog proračuna. - Ukupna instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete je (popuniti): _____ kW - Instalirana snaga ponuđenog sistema rasvjete u ZONI 1 osvijetljava je (popuniti): _____ kW - Garancija na svjetiljke je (popuniti): _____ godina.	1 komplet
28	POD-KONSTRUKCIJA ZA INSTALACIJU RASVJETNIH TIJELA:	Izrada pod-konstrukcije (nosača) za montažu svjetiljki, u skladu sa predviđenim pozicijama u fotometrijskim proračunima. Nosač je dovoljnog kapaciteta da "nosi" težinu svjetiljke i da istu drži u fiksnom položaju. Nosač je izrađen od čelika, sa adekvatnim premazima i antikorozivnom zaštitom i isti se mora bezbjedno povezati sa čeličnom konstrukcijom na koju se kači putem zavarivanja, šrafljenja ili uklještanja. Nosač je opremljen gumenom podlogom za galvansku izolaciju svjetiljke od čelične konstrukcije. Postojeća konstrukcija na koju se kači nosač, mora biti adekvatno sanirana u slučaju oštećenja tokom radova. Tačan izgled i dimenzije pojedinačnih nosača uskladiti sa situacijom na licu mjesta i usvojenim fotometrijskim rješenjem. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju i veličini potrebnim prema broju i pozicijama svjetiljki iz fotometrijskog proračuna.	1 komplet
29	ZAVRŠNI RADOVI:	Izrada projekta izvedenog stanja spoljne rasvjete. Projekat se predaje u 3 primjerka (štampana i ukoričena) kao i u elektronskoj verziji.	1 paušalno

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač „CEMA“ je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 63.888,00 EUR, bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 70.000,00 EUR, bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

RB	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih ormara rasvjete na čelično-rešetkastim stubovima rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih ormara rasvjete na čelično-rešetkastim stubovima rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	5 kom.	20 EUR

2	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih razvodnih ormarića na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih razvodnih ormarića na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	5 kom.	50 EUR
3	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	38 kom.	41 EUR
4	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojeće podkonstrukcije za nošenje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora (u kompletu po stubu).	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojeće podkonstrukcije za nošenje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora (u kompletu po stubu).	5 kom.	150 EUR
5	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih kablova za napajanje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih kablova za napajanje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	1 paušalno	250 EUR
6	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih napojnih kablova za napajanje razvodnih ormara spoljne rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih napojnih kablova za napajanje razvodnih ormara spoljne rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	1 paušalno	100 EUR
7	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Ručni iskop zemljanog rova za polaganje NN kablova u standardnom rovu širine 0,4m i dubine 0,8m, u zemljištu III i IV kategorije, prema grafičkoj dokumentaciji (140m rova). Stavkom obuhvaćeno i zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, u slojevima po 20ak centimetara, uz nabijanje. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Višak materijala iz iskopa odvesti sa predmetne lokacije do deponije. Ukupno za rad i transport, a plaća se po m3 viška iskopa.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Ručni iskop zemljanog rova za polaganje NN kablova u standardnom rovu širine 0,4m i dubine 0,8m, u zemljištu III i IV kategorije, prema grafičkoj dokumentaciji (140m rova). Stavkom obuhvaćeno i zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, u slojevima po 20ak centimetara, uz nabijanje. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Višak materijala iz iskopa odvesti sa predmetne lokacije do deponije. Ukupno za rad i transport, a plaća se po m3 viška iskopa.	46 m3	35 EUR
8	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka sitnozrnaste zemlje ili pijeska (1-4)mm i izrada posteljice kablova. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire prvi sloj sitnozrnaste zemlje ili pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj debljine takođe 10 cm.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka sitnozrnaste zemlje ili pijeska (1-4)mm i izrada posteljice kablova. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire prvi sloj sitnozrnaste zemlje ili pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj debljine takođe 10 cm.	12 m3	30 EUR

9	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla NYCY 4x25 mm ² , od ormara HV-1 do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja kabla NYCY 4x25 mm ² , od ormara HV-1 do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	28 m.	29 EUR
10	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od uzemljivača objekta do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od uzemljivača objekta do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	20 m.	9 EUR
11	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla NYCY 4x10 mm ² , od ormara GOSR do razvodnih ormara stubova (A-E). Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (90%) a dijelom u kablovski rov (10%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja kabla NYCY 4x10 mm ² , od ormara GOSR do razvodnih ormara stubova (A-E). Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (90%) a dijelom u kablovski rov (10%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	1.190 m	9 EUR
12	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od RO stubova (A-E) do uzemljivača stuba. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od RO stubova (A-E) do uzemljivača stuba. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	50 m	9 EUR
13	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla H07RN-F 1x16 mm ² , za uzemljenje metalnih masa RO stubova (A-E) i rasvjete. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja kabla H07RN-F 1x16 mm ² , za uzemljenje metalnih masa RO stubova (A-E) i rasvjete. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	50 m	7 EUR
14	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla NYCY 5x2.5 mm ² , od ormara RO-E do rasvjetnih tijela po portalima u RP1 10kV. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%), dijelom u kablovski rov (20%), a dijelom nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala (30%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja kabla NYCY 5x2.5 mm ² , od ormara RO-E do rasvjetnih tijela po portalima u RP1 10kV. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%), dijelom u kablovski rov (20%), a dijelom nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala (30%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	330 m	5 EUR

			kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.		
15	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla NYCY 3x2.5 mm ² , od RO stubova (A-E) do rasvjetnih tijela na vrhovima stubova. Kabal se polaže nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja kabla NYCY 3x2.5 mm ² , od RO stubova (A-E) do rasvjetnih tijela na vrhovima stubova. Kabal se polaže nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	1.190 m	4 EUR
16	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla NYCY 3x1.5 mm ² , od GOSR do rasvjetnih tijela na fasadi objekta i foto-čelije. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%) a dijelom nadgradno po zidovima/fasadi u plastičnim kanalicama ili cijevima (50%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja kabla NYCY 3x1.5 mm ² , od GOSR do rasvjetnih tijela na fasadi objekta i foto-čelije. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%) a dijelom nadgradno po zidovima/fasadi u plastičnim kanalicama ili cijevima (50%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	168 m	3 EUR
17	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja plastičnih kablovskih kanalica približnih dimenzija 40x3mm za polaganje kablova unutrašnjim zidovima i fasadi objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za povezivanje i pričvršćenje kanalice.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja plastičnih kablovskih kanalica približnih dimenzija 40x3mm za polaganje kablova unutrašnjim zidovima i fasadi objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za povezivanje i pričvršćenje kanalice.	120 m	3 EUR
18	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 200 širine 200mm, za polaganje kablova po zidu objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 200 širine 200mm, za polaganje kablova po zidu objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	2 m.	46,5 EUR
19	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 50 širine 50mm, za polaganje kablova po temelju stubova i uz metalnu konstrukciju istih. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 50 širine 50mm, za polaganje kablova po temelju stubova i uz metalnu konstrukciju istih. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	25 m.	35 EUR
20	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Glavnog Ormana Spoljne Rasvjete (GOSR). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP54, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-	RAZVODNI ORMANI: Isporučka i ugradnja Glavnog Ormana Spoljne Rasvjete (GOSR). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP54, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-	1 komplet	950 EUR

		rastavljač 160A - 2 kom - nožasti osigurači NH01C 125A - 3 kom - nožasti osigurači NH01D 80A - 3 kom - odvodnici prenapona klase I, 3P+N - 1 set - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 4 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 2 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), D, za 230V, 50Hz, nazivne struje 32A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 15 kom - kontaktor 40A, 230V, 2NO - 5 kom - kontaktor 40A, 230V, 1NO - 5 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 3 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 2 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	rastavljač 160A - 2 kom - nožasti osigurači NH01C 125A - 3 kom - nožasti osigurači NH01D 80A - 3 kom - odvodnici prenapona klase I, 3P+N - 1 set - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 4 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 2 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), D, za 230V, 50Hz, nazivne struje 32A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 15 kom - kontaktor 40A, 230V, 2NO - 5 kom - kontaktor 40A, 230V, 1NO - 5 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 3 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 2 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.		
21	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja Razvodnih Ormana stubova A i B (RO-A i RO-B), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 9 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Isporuka i ugradnja Razvodnih Ormana stubova A i B (RO-A i RO-B), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 9 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	2 komplet	350 EUR

22	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba C (RO-C), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 11 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba C (RO-C), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 11 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet	398 EUR
23	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba D (RO-D), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 13 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba D (RO-D), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 13 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet	450 EUR

24	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba E (RO-E), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 12 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba E (RO-E), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 12 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet	450 EUR
25	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Komandnog Ormana Spoljne Rasvjetle (KO). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi slijedeću opremu: - Grebenasta sklopka - izbornik položaja (1P) 1-0-2, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - Grebenasta sklopka - prekidač (1P) 1-0, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 2 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 3 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Isporučka i ugradnja Komandnog Ormana Spoljne Rasvjetle (KO). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi slijedeću opremu: - Grebenasta sklopka - izbornik položaja (1P) 1-0-2, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - Grebenasta sklopka - prekidač (1P) 1-0, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 2 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 3 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet	980 EUR

26	RAZVODNI ORMANI:	Izrada električnog priključka za novi orman GOSR u postojećem ormanu HV1. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 1 kom - nožasti osigurači NH01C 63A - 3 kom Komplet izrada priključka sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu priključka prema jednofaznoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Izrada električnog priključka za novi orman GOSR u postojećem ormanu HV1. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 1 kom - nožasti osigurači NH01C 63A - 3 kom Komplet izrada priključka sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu priključka prema jednofaznoj šemi.	1 komplet	150 EUR
27	INSTALACIJE RASVJETNIH TIJELA:	Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svjetiljki u skladu sa dostavljenim fotometrijskim proračunom: Svetiljke su izrađene od aluminijuma livenog pod visokim pritiskom. Optičke blokove svjetiljki čine visoko-precizna sočiva, u adekvatnoj orijentaciji prema fotometrijskom proračunu. Difuzori svjetiljki su izrađeni od kaljenog stakla. Svjetiljke nemaju emisiju svjetla ka gore (ULOR=0, DLOR=100), temperature boje svjetlosti 4000K ($\pm 5\%$), indeksa reprodukcije boja CRI minimalno 70, sa elektronskim driver-om. Životni vijek svjetiljki je minimalno 100.000h L80B10, prema TM-21. Svjetiljke su minimalne zaštite IP65, IK08, opremljene dodatnim uređajem SPD 10kV u kućištu svjetiljke. Svjetiljke su spremne za rad u ambijentalnoj radnoj temperaturi manjoj od -20 °C i većoj od 30°C. Svjetiljke posjeduju ENEC sertifikat. Montaža svake svjetiljke podrazumijeva precizno podešavanje ugla usmjerenja po X/Y osi i inklinacije po Z osi, a sve u skladu sa fotometrijskim proračunom. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju potrebnom prema rezultatima iz fotometrijskog proračuna. - Ukupna instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete je (popuniti): _____ kW - Instalirana snaga ponuđenog sistema rasvjete u ZONI 1 osvjetljaja je (popuniti): _____ kW - Garancija na svjetiljke je (popuniti): _____ godina.	INSTALACIJE RASVJETNIH TIJELA: Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svjetiljki u skladu sa dostavljenim fotometrijskim proračunom: Svetiljke su izrađene od aluminijuma livenog pod visokim pritiskom. Optičke blokove svjetiljki čine visoko-precizna sočiva, u adekvatnoj orijentaciji prema fotometrijskom proračunu. Difuzori svjetiljki su izrađeni od kaljenog stakla. Svjetiljke nemaju emisiju svjetla ka gore (ULOR=0, DLOR=100), temperature boje svjetlosti 4000K ($\pm 5\%$), indeksa reprodukcije boja CRI 70, sa elektronskim driver-om. Životni vijek svjetiljki je 100.000h L80B10, prema TM-21. Svjetiljke su zaštite IP65, IK08, opremljene dodatnim uređajem SPD 10kV u kućištu svjetiljke. Svjetiljke su spremne za rad u ambijentalnoj radnoj temperaturi manjoj od -20 °C i većoj od 30°C. Svjetiljke posjeduju ENEC sertifikat. Montaža svake svjetiljke podrazumijeva precizno podešavanje ugla usmjerenja po X/Y osi i inklinacije po Z osi, a sve u skladu sa fotometrijskim proračunom. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju potrebnom prema rezultatima iz fotometrijskog proračuna. - Ukupna instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete je: 15,577 kW - Instalirana snaga ponuđenog sistema rasvjete u ZONI 1 osvjetljaja je: 7,314 kW - Garancija na svjetiljke je: 5 godina. Ponudjene svjetiljke su: 1. Reflektorska svjetiljka 468W, uskog snopa optike 35°, 61500lm, CRI70, 4000K, IP66 IK08, 230Vac, PUMA, LUG Poljska, 29 kom 2. Reflektorska svjetiljka 25W, široko-asimetričnog snopa optike ASW, 3600lm, CRI70, 4000K, IP65 IK09, 230Vac, POWERLUG MINI, LUG Poljska, 3 kom 3. Reflektorska	1 komplet	28.888 EUR

			svjetiljka 77W, široko-asimetričnog snopa optike ASW, 11950lm, CRI70, 4000K, IP65 IK09, 230Vac, POWERLUG, LUG Poljska. 4 kom 4.Ulična svjetiljka 24W, široko-pojasnog snopa optike O91, 3850lm, CRI70, 4000K, IP66, IK08, 230Vac, URBINO, LUG Poljska. 3 kom 5.Reflektorska svjetiljka 155W, široko-asimetričnog snopa optike ASW, 23250lm, CRI70, 4000K, IP65 IK09, 230Vac, POWERLUG, LUG Poljska. 7 kom 6.Reflektorska svjetiljka 155W, srednje-uskog snopa optike 50°, 23950lm, CRI70, 4000K, IP65, IK09, 230Vac, POWERLUG, LUG Poljska. 3 kom		
28	POD-KONSTRUKCIJA ZA INSTALACIJU RASVJETNIH TIJELA:	Izrada pod-konstrukcije (nosača) za montažu svjetiljki, u skladu sa predviđenim pozicijama u fotometrijskim proračunima. Nosač je dovoljnog kapaciteta da "nosi" težinu svjetiljke i da istu drži u fiksnom položaju. Nosač je izrađen od čelika, sa adekvatnim premazima i antikorozivnom zaštitom i isti se mora bezbjedno povezati sa čeličnom konstrukcijom na koju se kači putem zavarivanja, šrafljenja ili ukliještanja. Nosač je opremljen gumenom podlogom za galvansku izolaciju svjetiljke od čelične konstrukcije. Postojeća konstrukcija na koju se kači nosač, mora biti adekvatno sanirana u slučaju oštećenja tokom radova. Tačan izgled i dimenzije pojedinačnih nosača uskladiti sa situacijom na licu mjesta i usvojenim fotometrijskim rješenjem. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju i veličini potrebnim prema broju i pozicijama svjetiljki iz fotometrijskog proračuna.	POD-KONSTRUKCIJA ZA INSTALACIJU RASVJETNIH TIJELA: Izrada pod-konstrukcije (nosača) za montažu svjetiljki, u skladu sa predviđenim pozicijama u fotometrijskim proračunima. Nosač je dovoljnog kapaciteta da "nosi" težinu svjetiljke i da istu drži u fiksnom položaju. Nosač je izrađen od čelika, sa adekvatnim premazima i antikorozivnom zaštitom i isti se mora bezbjedno povezati sa čeličnom konstrukcijom na koju se kači putem zavarivanja, šrafljenja ili ukliještanja. Nosač je opremljen gumenom podlogom za galvansku izolaciju svjetiljke od čelične konstrukcije. Postojeća konstrukcija na koju se kači nosač, mora biti adekvatno sanirana u slučaju oštećenja tokom radova. Tačan izgled i dimenzije pojedinačnih nosača uskladiti sa situacijom na licu mjesta i usvojenim fotometrijskim rješenjem. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju i veličini potrebnim prema broju i pozicijama svjetiljki iz fotometrijskog proračuna.	1 komplet	4.500 EUR
29	ZAVRŠNI RADOVI:	Izrada projekta izvedenog stanja spoljne rasvjete. Projekat se predaje u 3 primjerka (štampana i ukoričena) kao i u elektronskoj verziji.	ZAVRŠNI RADOVI: Izrada projekta izvedenog stanja spoljne rasvjete. Projekat se predaje u 3 primjerka (štampana i ukoričena) kao i u elektronskoj verziji.	1 paušalno	700 EUR

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača "CEMA" sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

8.1.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće:Odgovor dali u izjavi koja je popunjena i dostavljena Prilog: ESPD ponudjača CEMA d.o.o. Podgorica el pot.pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde navedenih organa.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće:Odgovor dali u izjavi koja je popunjena i dostavljena Prilog: ESPD ponudjača CEMA d.o.o. Podgorica el pot.pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije

Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata za ponudjača CEMA d.o.o. Prilog: Izvod iz CRPS-a od 26.11.2024..pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): a. Licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva. b. Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, djelatnost elektrotehnička, izdato od strane nadležnog ministarstva. c. Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera (elektrotehničke struke) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više) izdato od strane nadležnog ministarstva.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva za ponudjača CEMA d.o.o. Podgorica Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, djelatnost elektrotehnička, izdato od strane nadležnog ministarstva za Zdravka Dragaš dipl.el.ing. Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera (elektrotehničke struke) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više) izdato od strane nadležnog ministarstva za Zdravka Dragaša Prilozi: Licenca za projektanta i izvođača radova 01.06.2023..pdf Licenca Zdravko Dragas.PDF Licenca ZD ovl.inženje.za sl.inženjerki objekat od 03.11.2022..pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske

	dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Garanciju ponude u iznosu 2% procijenjene vrijednosti dostavili neposredno na arhivu naručioca na nadresu Bulevar Svetog petra Cetinjskog 8, kopiju garancije dostavljamo putem CeJN-a Prilog:Garancija ponude 10-0-13296, CGES.pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač postupio u skladu sa članom 122, stav 3 ZJN, tačkom 3, stav 3 Uputstva ponuđačima za sačinavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovo dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Mjesto izvršenja ugovora je TS 400/110kV Podgorica 2, Tološi, Opština Podgorica	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Mjesto izvršenja ugovora je TS 400/110kV Podgorica 2, Tološi, Opština Podgorica. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Rok plaćanja je: avans u iznosu od 30 % u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora; a preostali dio u roku od 30 dana od primopredaje radova i uredno dostavljene fakture na žiro račun Izvođača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Rok plaćanja je: avans u iznosu od 30 % u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora; a preostali dio u roku od 30 dana od primopredaje radova i uredno dostavljene fakture na 510-207300-07 Banka: Crnogorska komercijalna banka.

je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Način plaćanja je: virmanski	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Način plaćanja je: virmanski. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Uslovi plaćanja su: - za plaćanje avansa: potpisan ugovor i dostavljena garancija banke za povrat primljenog avansa. - za preostali dio, radovi prihvaćeni i potpisani Zapisnikom o testiranju i mjerenjima i predat projekat izvedenog stanja.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Uslovi plaćanja su: - za plaćanje avansa: potpisan ugovor i dostavljena garancija banke za povrat primljenog avansa. - za preostali dio, radovi prihvaćeni i potpisani Zapisnikom o testiranju i mjerenjima i predat projekat izvedenog stanja. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati stručno lice koje će pratiti izvođenje radova.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati stručno lice koje će pratiti izvođenje radova. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Garantni rok: min. 60 meseci za svjetiljke ; min. 24 meseca na izvedene radove i ostalu opremu .	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Garantni rok: 60 meseci za svjetiljke ; 24 meseca na izvedene radove i ostalu opremu . Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke. Prilog: Izjava Ponudjača CEMA.pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Uslovi za primopredaju: Potpisivanje zapisnika o testiranju i mjerenjima i predat projekat izvedenog stanja.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Uslovi za primopredaju: Potpisivanje zapisnika o testiranju i mjerenjima i predat projekat izvedenog stanja. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Budući da je ponuđač „CEMA“ ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora (drugi uslovi) predviđene tenderskom dokumentacijom, to je njegova ponuda u tom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog neispravnosti iste u tom dijelu u smislu člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

8.1.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5. Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.“

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta).“

U okviru tačke 8.1.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 8.1.3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz čl. 41 ZJN.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

8.1.7. Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača "CEMA" ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

8.2. Podaci o ponudi ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD:

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD je podnio samostalnu ponudu bez podugovarača.

Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

8.2.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija je utvrdila da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD uz ponudu dostavio:

- Kopiju garancije ponude koju izdaje NLB Banka AD Podgorica, broj:GC2025/22 od 16.01.2025.god;
- Izjavu privrednog subjekta,
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 tačka stav 16 ZJN.

8.2.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 ZJN, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica; radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 21.01.2025. godine do 08:00 sati. Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD je uz ponudu dostavio garanciju ponude, putem ESJN, izdatu od NLB Banka AD Podgorica, broj : GC2025/22 od 16.01.2025.god, na iznos 1.400,00 EUR, što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa istekom roka važenja 29.04.2025.godine, dok je dana 20.01.2025.godine u 10:45h, prije isteka roka za podnošenje ponuda, neposrednom predajom na arhivi naručioca, u zatvorenoj koverti, dostavio original navedene garancije ponude, zaveden pod brojem 238 od o čemu je sačinjena odgovarajuća potvrda.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

8.2.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG“, broj 55/23).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: Naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA Šifra postupka: 83112 Vrsta predmeta nabavke: Radovi Opis predmeta nabavke: T 77/24 Revitalizacija rasvjetе i elektroinstalacija u trafostanicama Ponuda se podnosi za predmet u cjelini nabavke u cjelini / za partije:

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

- U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: Naziv: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD Poreski identifikacioni broj: 02132419 Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Nikola Kovačević Poštanska adresa: BANDICI BB BB, Danilovgrad, 81410, Crna Gora Kontakt osoba: Nikola Kovačević Telefon: +382 77 272 022 E-mail adresa: mezon@t-com.me Internet adresa (web-adresa): www.mezonme.com.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“, zatim na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, te na pitanje: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik? naveden je odgovor „Ne“. Na pitanja u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: „Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. Na pitanje: „Da li ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“, naveden je odgovor: „Ne“. Na pitanje: „Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da na njegovoj strani

ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje: „1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište“, naveden je odgovor „Da“, te u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi. Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“, navedeno je sledeće: „Naziv dokaza: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.“

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje dokaz da je upisan u Centralnom registru privrednih subjekata i naveo podatke o tom dokazu.

- U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje: 2) Da li privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom? naveden je odgovor „Da“, te u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi. Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“, navedeno je sledeće: "Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, br. UPI 16-332/24-311/2 OD 18.03.2024g. kojim se Privrednom društvu DOO MEZON DANILOVGRAD, izdaje Licenca projektanta i izvođača radova. Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma direktorat za inspeksijski nadzor i licenciranje Direkcija za licenciranje br. UPI 101/2175-19/3 od 25.01.2018 g. kojim se izdaje Nikoli Kovačeviću dipl. inženjeru elektrotehnike -stepen specijaliste: energetika i automatika - elektroenergetski sistemi iz Podgorice Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta. Potvrda o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore br. 05-172, izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore od 13.01.2025 g. kojom se potvrđuje da je Nikola Kovačević Spec.Sci elektrotehnike, prebivalište Podgorica, član inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025 g., reg br. 4817. Rješenje br. 005-302/20-4309/2 od 05.10.2020 g. izdato od strane Ministarstva ekonomije Crne Gore Direktorat za energetiku i energetska efikasnost, o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za: distributivne i prenosne elektroenergetske objekte (nadzemni i podzemni dalekovodi i trafostanice) naponskog nivoa 35 kV i više za Nikolu Kovačevića Spec.Sci elektrotehnike."

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje dokaz da ispunjava tražene uslove sposobnosti privrednog subjekta i naveo podatke o tom dokazu.

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII ZAVRŠNA KLAUZULA, ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD " je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Izjava je verifikovana elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača „ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

8.2.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Revitalizacija rasvjete i elektroinstalacija u trafostanicama

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih ormara rasvjetne na čelično-rešetkastim stubovima rasvjetne i skladištenje u magacinu Investitora.	5 Kom
2	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih razvodnih ormara na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjetne i skladištenje u magacinu Investitora.	5 kom
3	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjetne i skladištenje u magacinu Investitora.	38 kom
4	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojeće podkonstrukcije za nošenje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjetne i skladištenje u magacinu Investitora (u kompletu po stubu).	5 kom
5	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih kablova za napajanje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjetne i skladištenje u magacinu Investitora.	1 Paušalno
6	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih napojnih kablova za napajanje razvodnih ormara spoljne rasvjetne i skladištenje u magacinu Investitora.	1 paušalno
7	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Ručni iskop zemljanog rova za polaganje NN kablova u standardnom rovu širine 0,4m i dubine 0,8m, u zemljištu III i IV kategorije, prema grafičkoj dokumentaciji (140m rova). Stavkom obuhvaćeno i zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, u slojevima po 20ak centimetara, uz nabijanje. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Višak materijala iz iskopa odvesti sa predmetne lokacije do deponije. Ukupno za rad i transport, a plaća se po m3 viška iskopa.	46 m3
8	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka sitnozrnaste zemlje ili pijeska (1-4)mm i izrada posteljice kablova. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire prvi sloj sitnozrnaste zemlje ili pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj debljine takođe 10 cm.	12 m3
9	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla NYCY 4x25 mm ² , od ormara HV-1 do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	28 m
10	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od uzemljivača objekta do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	20 m
11	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla NYCY 4x10 mm ² , od ormara GOSR do razvodnih ormara stubova (A-E). Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (90%) a dijelom u kablovski rov (10%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	1.190 m
12	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od RO stubova (A-E) do uzemljivača stuba. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	50 m

13	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla H07RN-F 1x16 mm ² , za uzemljenje metalnih masa RO stubova (A-E) i rasvjete. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	50 m
14	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla NYCY 5x2.5 mm ² , od ormara RO-E do rasvjetnih tijela po portalima u RP110kV. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%), dijelom u kablovski rov (20%), a dijelom nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala (30%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	330 m
15	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla NYCY 3x2.5 mm ² , od RO stubova (A-E) do rasvjetnih tijela na vrhovima stubova. Kabal se polaže nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	1.190 m
16	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla NYCY 3x1.5 mm ² , od GOSR do rasvjetnih tijela na fasadi objekta i foto-čelije. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%) a dijelom nadgradno po zidovima/fasadi u plastičnim kanalicama ili cijevima (50%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	168 m
17	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja plastičnih kablovskih kanalica približnih dimenzija 40x3mm za polaganje kablova unutrašnjim zidovima i fasadi objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za povezivanje i pričvršćenje kanalice.	120 m
18	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 200 širine 200mm, za polaganje kablova po zidu objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	2 m
19	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 50 širine 50mm, za polaganje kablova po temelju stubova i uz metalnu konstrukciju istih. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	25 m
20	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Glavnog Ormana Spoljne Rasvjete (GOSR). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP54, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi sljedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 2 kom - nožasti osigurači NH01C 125A - 3 kom - nožasti osigurači NH01D 80A - 3 kom - odvodnici prenapona klase I, 3P+N - 1 set - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 4 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 2 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), D, za 230V, 50Hz, nazivne struje 32A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 15 kom - kontaktor 40A, 230V, 2NO - 5 kom - kontaktor 40A, 230V, 1NO - 5 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 3 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 2 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
21	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnih Ormana stubova A i B (RO-A i RO-B), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa	2 komplet

		kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 9 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	
22	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba C (RO-C), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 11 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
23	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba D (RO-D), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 13 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
24	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba E (RO-E), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 12 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
25	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja Komandnog Ormana Spoljne Rasvjete (KO). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi slijedeću opremu: - Grebenasta sklopka - izbornik položaja (1P) 1-0-2, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - Grebenasta sklopka - prekidač (1P) 1-0, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 2 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 3 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	1 komplet

26	RAZVODNI ORMANI:	Izrada električnog priključka za novi orman GOSR u postojećem ormanu HV1. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 1kom - nožasti osigurači NH01C 63A - 3 kom Komplet izrada priključka sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu priključka prema jednopolnoj šemi.	1 komplet
27	INSTALACIJE RASVJETNIH TIJELA:	Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svjetiljki u skladu sa dostavljenim fotometrijskim proračunom: Svetiljke su izrađene od aluminijuma livenog pod visokim pritiskom. Optičke blokove svjetiljki čine visoko-precizna sočiva, u adekvatnoj orijentaciji prema fotometrijskom proračunu. Difuzori svjetiljki su izrađeni od kaljenog stakla. Svetiljke nemaju emisiju svjetla ka gore (ULOR=0, DLOR=100), temperature boje svjetlosti 4000K ($\pm 5\%$), indeksa reprodukcije boja CRI minimalno 70, sa elektronskim driver-om. Životni vijek svjetiljki je minimalno 100.000h L80B10, prema TM-21. Svetiljke su minimalne zaštite IP65, IK08, opremljene dodatnim uređajem SPD 10kV u kućištu svjetiljke. Svetiljke su spremne za rad u ambijentalnoj radnoj temperaturi manjoj od -20 °C i većoj od 30°C. Svetiljke posjeduju ENEC sertifikat. Montaža svake svjetiljke podrazumijeva precizno podešavanje ugla usmjerenja po X/Y osi i inklinacije po Z osi, a sve u skladu sa fotometrijskim proračunom. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju potrebnom prema rezultatima iz fotometrijskog proračuna. - Ukupna instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjet je (popuniti): _____ kW - Instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjet u ZONI 1 osvijetljaja je (popuniti): _____ kW - Garancija na svjetiljke je (popuniti): _____ godina.	1 komplet
28	POD-KONSTRUKCIJA ZA INSTALACIJU RASVJETNIH TIJELA:	Izrada pod-konstrukcije (nosača) za montažu svjetiljki, u skladu sa predviđenim pozicijama u fotometrijskim proračunima. Nosač je dovoljnog kapaciteta da "nosi" težinu svjetiljke i da istu drži u fiksnom položaju. Nosač je izrađen od čelika, sa adekvatnim premazima i antikorozivnom zaštitom i isti se mora bezbjedno povezati sa čeličnom konstrukcijom na koju se kači putem zavarivanja, šrafljenja ili uklještanja. Nosač je opremljen gumenom podlogom za galvansku izolaciju svjetiljke od čelične konstrukcije. Postojeća konstrukcija na koju se kači nosač, mora biti adekvatno sanirana u slučaju oštećenja tokom radova. Tačan izgled i dimenzije pojedinačnih nosača uskladiti sa situacijom na licu mjesta i usvojenim fotometrijskim rješenjem. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju i veličini potrebnim prema broju i pozicijama svjetiljki iz fotometrijskog proračuna.	1 komplet
29	ZAVRŠNI RADOVI:	Izrada projekta izvedenog stanja spoljne rasvjet. Projekat se predaje u 3 primjerka (štampana i ukoričena) kao i u elektronskoj verziji.	1 paušalno

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 69.743,18,00 EUR, bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 70.000,00 EUR, bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

R.B.	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih ormara rasjete na čelično-rešetkastim stubovima rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih ormara rasjete na čelično-rešetkastim stubovima rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	5 kom.	10 EUR
2	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih razvodnih ormarića na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih razvodnih ormarića na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	5 kom.	10 EUR
3	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	38 kom.	30 EUR
4	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojeće podkonstrukcije za nošenje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora (u kompletu po stubu).	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojeće podkonstrukcije za nošenje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora (u kompletu po stubu).	5 kom.	20 EUR
5	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih kablova za napajanje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih kablova za napajanje svjetiljki na vrhovima čelično-rešetkastih stubova rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	1 paušalno	500 EUR
6	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE:	Demontaža postojećih napojnih kablova za napajanje razvodnih ormara spoljne rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SISTEMA SPOLJNE RASVJETE: Demontaža postojećih napojnih kablova za napajanje razvodnih ormara spoljne rasvjete i skladištenje u magacinu Investitora.	1 paušalno	1.500 EUR
7	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Ručni iskop zemljanog rova za polaganje NN kablova u standardnom rovu širine 0,4m i dubine 0,8m, u zemljištu III i IV kategorije, prema grafičkoj dokumentaciji (140m rova). Stavkom obuhvaćeno i zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, u slojevima po 20ak centimetara, uz nabijanje. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Višak materijala iz iskopa odvesti sa predmetne lokacije do deponije. Ukupno za rad i transport, a plaća se po m3 viška iskopa.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Ručni iskop zemljanog rova za polaganje NN kablova u standardnom rovu širine 0,4m i dubine 0,8m, u zemljištu III i IV kategorije, prema grafičkoj dokumentaciji (140m rova). Stavkom obuhvaćeno i zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, u slojevima po 20ak centimetara, uz nabijanje. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Višak materijala iz iskopa odvesti sa predmetne lokacije do deponije. Ukupno za rad i transport, a plaća se po m3 viška iskopa.	46 m3	50,61 EUR
8	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka sitnozrnaste zemlje ili pijeska (1-4)mm i izrada posteljice kablova. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire prvi sloj sitnozrnaste zemlje ili pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka sitnozrnaste zemlje ili pijeska (1-4)mm i izrada posteljice kablova. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire prvi sloj sitnozrnaste zemlje ili pijeska debljine 10 cm, a nakon	12 m3	33,19 EUR

		kablova i drugi sloj debljine takođe 10 cm.	polaganja kablova i drugi sloj debljine takođe 10 cm.		
9	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla NYCY 4x25 mm ² , od ormara HV-1 do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja kabla NYCY 4x25 mm ² , od ormara HV-1 do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Proizvođač ELKOK, zemlja porijekla Srbija.	28 m.	28,91 EUR
10	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od uzemljivača objekta do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od uzemljivača objekta do GOSR. Kabal se postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.. Proizvođač ELKOK, zemlja porijekla Srbija.	20 m.	10,10 EUR
11	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla NYCY 4x10 mm ² , od ormara GOSR do razvodnih ormara stubova (A-E). Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (90%) a dijelom u kablovski rov (10%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja kabla NYCY 4x10 mm ² , od ormara GOSR do razvodnih ormara stubova (A-E). Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (90%) a dijelom u kablovski rov (10%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Proizvođač ELKOK, zemlja porijekla Srbija.	1.190 m.	14,11 EUR
12	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od RO stubova (A-E) do uzemljivača stuba. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja kabla H07RN-F 1x35 mm ² , od RO stubova (A-E) do uzemljivača stuba. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Proizvođač ELKOK, zemlja porijekla Srbija.	50 m.	10,10 EUR
13	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla H07RN-F 1x16 mm ² , za uzemljenje metalnih masa RO stubova (A-E) i rasvjete. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja kabla H07RN-F 1x16 mm ² , za uzemljenje metalnih masa RO stubova (A-E) i rasvjete. Kabal se postavlja nadgradno po čeličnoj konstrukciji stuba. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Proizvođač ELKOK, zemlja porijekla Srbija.	50 m	7,10 EUR
14	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporučka i ugradnja kabla NYCY 5x2.5 mm ² , od ormara RO-E do rasvjetnih tijela po portalima u RP110kV. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%), dijelom u kablovski rov (20%), a dijelom nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporučka i ugradnja kabla NYCY 5x2.5 mm ² , od ormara RO-E do rasvjetnih tijela po portalima u RP110kV. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%), dijelom u kablovski rov (20%), a dijelom nadgradno po čeličnoj konstrukciji	330 m.	8,12 EUR

		(30%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	stubova portala (30%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Proizvođač ELKOK, zemlja porijekla Srbija.		
15	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla NYCY 3x2.5 mm ² , od RO stubova (A-E) do rasvjetnih tijela na vrhovima stubova. Kabal se polaže nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja kabla NYCY 3x2.5 mm ² , od RO stubova (A-E) do rasvjetnih tijela na vrhovima stubova. Kabal se polaže nadgradno po čeličnoj konstrukciji stubova portala. U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Proizvođač ELKOK, zemlja porijekla Srbija.	1.190 m.	4,62 EUR
16	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja kabla NYCY 3x1.5 mm ² , od GOSR do rasvjetnih tijela na fasadi objekta i foto-čelije. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%) a dijelom nadgradno po zidovima/fasadi u plastičnim kanalicama ili cijevima (50%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja kabla NYCY 3x1.5 mm ² , od GOSR do rasvjetnih tijela na fasadi objekta i foto-čelije. Kabal se dijelom postavlja u postojećim betoniranim kablovskim kanalima postojećeg objekta (50%) a dijelom nadgradno po zidovima/fasadi u plastičnim kanalicama ili cijevima (50%). U cijenu uračunati i povezivanje na oba kraja, sa svim potrebnim sitnim materijalom. Proizvođač ELKOK, zemlja porijekla Srbija.	168 m.	4,05 EUR
17	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja plastičnih kablovskih kanalice približnih dimenzija 40x3mm za polaganje kablova unutrašnjim zidovima i fasadi objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za povezivanje i pričvršćenje kanalice.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja plastičnih kablovskih kanalice približnih dimenzija 40x3mm za polaganje kablova unutrašnjim zidovima i fasadi objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za povezivanje i pričvršćenje kanalice.	120 m.	5,1 EUR
18	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 200 širine 200mm, za polaganje kablova po zidu objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 200 širine 200mm, za polaganje kablova po zidu objekta. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača. Proizvođač OBO, zemlja porijekla Srbija.	2 m.	108,92 EUR
19	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU:	Isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 50 širine 50mm, za polaganje kablova po temelju stubova i uz metalnu konstrukciju istih. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača.	KABLOVSKI RAZVOD U POSTROJENJU: Isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova PNK 50 širine 50mm, za polaganje kablova po temelju stubova i uz metalnu konstrukciju istih. U cijenu uračunati komplet rad i materijal za montažu, povezivanje i pričvršćenje nosača. Proizvođač OBO, zemlja porijekla Srbija.	25 m.	17,59 EUR
20	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja Glavnog Ormana Spoljne Rasvjete (GOSR). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP54, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje.	RAZVODNI ORMANI: Isporuka i ugradnja Glavnog Ormana Spoljne Rasvjete (GOSR). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP54, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za	1 komplet	1.988,28 EUR

		U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 2 kom - nožasti osigurači NH01C 125A - 3 kom - nožasti osigurači NH01D 80A - 3 kom - odvodnici prenapona klase I, 3P+N - 1 set - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 4 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 2 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), D, za 230V, 50Hz, nazivne struje 32A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 15 kom - kontaktor 40A, 230V, 2NO - 5 kom - kontaktor 40A, 230V, 1NO - 5 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 3 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 2 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	zaključavanje. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 2 kom - nožasti osigurači NH01C 125A - 3 kom - nožasti osigurači NH01D 80A - 3 kom - odvodnici prenapona klase I, 3P+N - 1 set - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 4 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 2 kom - jednopolni zaštitni prekidač (1P), D, za 230V, 50Hz, nazivne struje 32A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 15 kom - kontaktor 40A, 230V, 2NO - 5 kom - kontaktor 40A, 230V, 1NO - 5 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 3 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 2 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi. Proizvođač MEZON DOO Danilovgrad, zemlja porijekla Crna Gora.		
21	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja Razvodnih Ormana stubova A i B (RO-A i RO-B), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 9 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Isporuka i ugradnja Razvodnih Ormana stubova A i B (RO-A i RO-B), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 9 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi. Proizvođač MEZON DOO Danilovgrad, zemlja porijekla Crna Gora.	2 komplet	271,37 EUR
22	RAZVODNI ORMANI:	Isporuka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba C (RO-C), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera	RAZVODNI ORMANI: Isporuka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba C (RO-C), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera	1 komplet	276,34 EUR

		(SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 11 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	(SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 11 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi. Proizvođač MEZON DOO Danilovgrad, zemlja porijekla Crna Gora.		
23	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba D (RO-D), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 13 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba D (RO-D), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 13 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi. Proizvođač MEZON DOO Danilovgrad, zemlja porijekla Crna Gora.	1 komplet	291,44 EUR
24	RAZVODNI ORMANI:	Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba E (RO-E), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 12 kom	RAZVODNI ORMANI: Isporučka i ugradnja Razvodnog Ormana stuba E (RO-E), fabričke izrade za nadgradnu montažu, postavlja se na čelično-rešetkasti stub. Orman je stepena mehaničke zaštite IP54, klase zaštite II, sa uvodom kablova sa donje strane, urađen od presovanog poliestera (SMC) otporan na udarce IK10 i UV zračenja, predviđen za vanjsku montažu. Orman je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem, sa kosim krovom za odlivanje kišnice. U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi: - jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 15kA, sa prekostrujnim okidačima - 12 kom Komplet orman sa svim	1 komplet	287,73 EUR

		Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi. Proizvođač MEZON DOO Danilovgrad, zemlja porijekla Crna Gora.		
25	RAZVODNI ORMANI:	Isporuca i ugradnja Komandnog Ormana Spoljne Rasvjete (KO). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi slijedeću opremu: - Grebenasta sklopka - izbornik položaja (1P) 1-0-2, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - Grebenasta sklopka - prekidač (1P) 1-0, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 2 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 3 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Isporuca i ugradnja Komandnog Ormana Spoljne Rasvjete (KO). Orman je predviđen kao nadgradni za montažu na zid, u zaštiti minimalno IP40, dovoljnih dimenzija za zadovoljenje potrebnog kapaciteta uz 30% rezervnog prostora. Orman je izrađen prema jednopolnoj šemi, sa vratima i bravom za zaključavanje. U orman ugraditi slijedeću opremu: - Grebenasta sklopka - izbornik položaja (1P) 1-0-2, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - Grebenasta sklopka - prekidač (1P) 1-0, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, za montažu na vrata ormana - 1 kom - signalna sijalica 230A - zelena boja svijetla - 2 kom - signalna sijalica 230A - crvena boja svijetla - 3 kom Komplet orman sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu ormana prema jednopolnoj šemi. Proizvođač MEZON DOO Danilovgrad, zemlja porijekla Crna Gora.	1 komplet	274,26 EUR
26	RAZVODNI ORMANI:	Izrada električnog priključka za novi orman GOSR u postojećem ormanu HV1. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 1 kom - nožasti osigurači NH01C 63A - 3 kom Komplet izrada priključka sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu priključka prema jednopolnoj šemi.	RAZVODNI ORMANI: Izrada električnog priključka za novi orman GOSR u postojećem ormanu HV1. U orman ugraditi slijedeću opremu: - osigurač-rastavljač 160A - 1 kom - nožasti osigurači NH01C 63A - 3 kom Komplet izrada priključka sa svim povezivanjima i izradama potrebnih natpisa na i u ormanu. U cijenu uračunati i sav ostali potreban instalacioni materijal za izradu priključka prema jednopolnoj šemi.	1 komplet	66,37 EUR
27	INSTALACIJE RASVJETNIH TIJELA:	Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svjetiljki u skladu sa dostavljenim fotometrijskim proračunom: Svetiljke su izrađene od aluminijuma livenog pod visokim pritiskom. Optičke blokove svjetiljki čine visoko-precizna sočiva, u adekvatnoj orijentaciji prema fotometrijskom proračunu. Difuzori svjetiljki su izrađeni od kaljenog stakla. Svjetiljke nemaju emisiju svijetla ka gore (ULOR=0, DLOR=100), temperature boje svjetlosti 4000K (± 5%), indeksa reprodukcije boja CRI minimalno 70, sa elektronskim driver-om. Životni vijek svjetiljki je minimalno	INSTALACIJE RASVJETNIH TIJELA: Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svjetiljki u skladu sa dostavljenim fotometrijskim proračunom: Svetiljke su izrađene od aluminijuma livenog pod visokim pritiskom. Optičke blokove svjetiljki čine visoko-precizna sočiva, u adekvatnoj orijentaciji prema fotometrijskom proračunu. Difuzori svjetiljki su izrađeni od kaljenog stakla. Svjetiljke nemaju emisiju svijetla ka gore (ULOR=0, DLOR=100), temperature boje svjetlosti 4000K (± 5%), indeksa reprodukcije boja CRI minimalno 70, sa elektronskim driver-om. Životni vijek svjetiljki je minimalno	1 komplet	28.257,23 EUR

		100.000h L80B10, prema TM-21. Svjetiljke su minimalne zaštite IP65, IK08, opremljene dodatnim uređajem SPD 10kV u kućištu svjetiljke. Svjetiljke su spremne za rad u ambijentalnoj radnoj temperaturi manjoj od -20 °C i većoj od 30°C. Svjetiljke posjeduju ENEC sertifikat. Montaža svake svjetiljke podrazumijeva precizno podešavanje ugla usmjerenja po X/Y osi i inklinacije po Z osi, a sve u skladu sa fotometrijskim proračunom. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju potrebnom prema rezultatima iz fotometrijskog proračuna. - Ukupna instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete je (popuniti): _____ kW - Instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete u ZONI 1 osvijetljaja je (popuniti): _____ kW - Garancija na svjetiljke je (popuniti): _____ godina.	100.000h L80B10, prema TM-21. Svjetiljke su minimalne zaštite IP65, IK08, opremljene dodatnim uređajem SPD 10kV u kućištu svjetiljke. Svjetiljke su spremne za rad u ambijentalnoj radnoj temperaturi manjoj od -20 °C i većoj od 30°C. Svjetiljke posjeduju ENEC sertifikat. Montaža svake svjetiljke podrazumijeva precizno podešavanje ugla usmjerenja po X/Y osi i inklinacije po Z osi, a sve u skladu sa fotometrijskim proračunom. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju potrebnom prema rezultatima iz fotometrijskog proračuna. - Ukupna instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete je (popuniti): 15,577 kW - Instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete u ZONI 1 osvijetljaja je (popuniti): 7,314 kW - Garancija na svjetiljke je (popuniti): 5 godina. Proizvođač LUG, zemlja porijekla Poljska.		
28	POD-KONSTRUKCIJA ZA INSTALACIJU RASVJETNIH TIJELA:	Izrada pod-konstrukcije (nosača) za montažu svjetiljki, u skladu sa predviđenim pozicijama u fotometrijskim proračunima. Nosač je dovoljnog kapaciteta da "nosi" težinu svjetiljke i da istu drži u fiksnom položaju. Nosač je izrađen od čelika, sa adekvatnim premazima i antikorozivnom zaštitom i isti se mora bezbjedno povezati sa čeličnom konstrukcijom na koju se kači putem zavarivanja, šrafljenja ili uklještanja. Nosač je opremljen gumenom podlogom za galvansku izolaciju svjetiljke od čelične konstrukcije. Postojeća konstrukcija na koju se kači nosač, mora biti adekvatno sanirana u slučaju oštećenja tokom radova. Tačan izgled i dimenzije pojedinačnih nosača uskladiti sa situacijom na licu mjesta i usvojenim fotometrijskim rješenjem. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju i veličini potrebnim prema broju i pozicijama svjetiljki iz fotometrijskog proračuna.	POD-KONSTRUKCIJA ZA INSTALACIJU RASVJETNIH TIJELA: Izrada pod-konstrukcije (nosača) za montažu svjetiljki, u skladu sa predviđenim pozicijama u fotometrijskim proračunima. Nosač je dovoljnog kapaciteta da "nosi" težinu svjetiljke i da istu drži u fiksnom položaju. Nosač je izrađen od čelika, sa adekvatnim premazima i antikorozivnom zaštitom i isti se mora bezbjedno povezati sa čeličnom konstrukcijom na koju se kači putem zavarivanja, šrafljenja ili uklještanja. Nosač je opremljen gumenom podlogom za galvansku izolaciju svjetiljke od čelične konstrukcije. Postojeća konstrukcija na koju se kači nosač, mora biti adekvatno sanirana u slučaju oštećenja tokom radova. Tačan izgled i dimenzije pojedinačnih nosača uskladiti sa situacijom na licu mjesta i usvojenim fotometrijskim rješenjem. Ukupno za rad i materijal, računato u kompletu, u broju i veličini potrebnim prema broju i pozicijama svjetiljki iz fotometrijskog proračuna.	1 komplet	1.402,68 EUR
29	ZAVRŠNI RADOVI:	Izrada projekta izvedenog stanja spoljne rasvjete. Projekat se predaje u 3 primjerka (štampana i ukoričena) kao i u elektronskoj verziji.	ZAVRŠNI RADOVI: Izrada projekta izvedenog stanja spoljne rasvjete. Projekat se predaje u 3 primjerka (štampana i ukoričena) kao i u elektronskoj verziji.	1 paušalno	1.500 EUR

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

8.2.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Izjava ESPD Prilog: • ESPD Mezon-potpisano.pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde navedenih organa.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Izjava ESPD Prilog: ESPD Mezon-potpisano.pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije

Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Prilog: Izvod CRPS.pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): a. Licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva. b. Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, djelatnost elektrotehnička, izdato od strane nadležnog ministarstva. c. Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera (elektrotehničke struke) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više) izdato od strane nadležnog ministarstva.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Licenca projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva za MEZON DOO. Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, djelatnost elektrotehnička, izdato od strane nadležnog ministarstva za Nikolu Kovačevića. Potvrda o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore za Nikolu Kovačevića. Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera (elektrotehničke struke) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više) izdato od strane nadležnog ministarstva za Nikolu Kovačevića. Prilozi: • Licenca-MEZON 2024 nova.pdf • LICENCA-Nikola Kovačević.pdf • Potvrda o čl. u ing kom-Nikola 2025.pdf • Rješenje Nikola-35 kV i više.pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije

Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Garancija ponude, koja je i neposredno, lično, predata na adresu Naručioca Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 18 81000 Podgorica. Prilog: Garancija-scan..pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač postupio u skladu sa članom 122, stav 3 ZJN, tačkom 3, stav 3 Upućstva ponuđačima za sačinavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovo dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Mjesto izvršenja ugovora je TS 400/110kV Podgorica 2, Tološi, Opština Podgorica	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Mjesto izvršenja ugovora je TS 400/110kV Podgorica 2, Tološi, Opština Podgorica. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Rok plaćanja je: avans u iznosu od 30 % u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora; a preostali dio u roku od 30 dana od primopredaje radova i uredno dostavljene fakture na žiro račun Izvođača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Rok plaćanja je: avans u iznosu od 30 % u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora; a preostali dio u roku od 30 dana od primopredaje radova i uredno dostavljene fakture na žiro račun Izvođača. Žiro račun: 530-16341-72 Banka: NLB (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke). Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije

Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Način plaćanja je: virmanski	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Način plaćanja je: virmanski. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Uslovi plaćanja su: - za plaćanje avansa: potpisan ugovor i dostavljena garancija banke za povrat primljenog avansa. - za preostali dio, radovi prihvaćeni i potpisani Zapisnikom o testiranju i mjerenjima i predat projekat izvedenog stanja.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Uslovi plaćanja su: - za plaćanje avansa: potpisan ugovor i dostavljena garancija banke za povrat primljenog avansa. - za preostali dio, radovi prihvaćeni i potpisani Zapisnikom o testiranju i mjerenjima i predat projekat izvedenog stanja. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati stručno lice koje će pratiti izvođenje radova.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati stručno lice koje će pratiti izvođenje radova. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Garantni rok: min. 60 meseci za svjetiljke ; min. 24 meseca na izvedene radove i ostalu opremu .	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Garantni rok: 60 meseci za svjetiljke ; 24 meseca na izvedene radove i ostalu opremu . Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Izjava ESPD . Prilog: ESPD Mezon-potpisano.pdf Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske

postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke.	dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Uslovi za primopredaju: Potpisivanje zapisnika o testiranju i mjerenjima i predat projekat izvedenog stanja.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Uslovi za primopredaju: Potpisivanje zapisnika o testiranju i mjerenjima i predat projekat izvedenog stanja. Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Tenderskom dokumentacijom predviđen je sledeći uslov: Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.	U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor" naveo sledeće: Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Budući da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora (drugi uslovi) predviđene tenderskom dokumentacijom, to je njegova ponuda u tom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog neispravnosti iste u tom dijelu u smislu člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

8.2.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5. Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.“

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta).“

U okviru tačke 8.2.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 8.2.3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz čl. 41 ZJN.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN,

8.2.7. Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

9. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: ☐ odnos cijene i kvaliteta

1. Ponude po parametru cijena vrednovaće se na sledeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je **70**. Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli: $C = (C_{min}/C_p) \times 70$, gdje je: C – broj bodova za ponuđenu cijenu, C_{min} – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a), C_p – ponuđena cijena (bez PDV-a), 70 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

2. Ponude po parametru kvalitet vrednovaće se na sledeći način:

Kvalitet ponude se provjerava u 3 parametra i to:

- Najmanja ukupna instalisana snaga svjetiljki – maksimalno 10 bodova
- Najmanja instalisana snaga svjetiljki u Zoni 1 – maksimalno 15 bodova
- Najduža garancija na svjetiljke – maksimalno 5 bodova

Dodjela bodova se vrši na sledeći način: Najbolje rangirani u pojedinačnom kriterijumu dobija maksimalni broj bodova za taj kriterijum. Ostali ponuđači dobijaju bodove procentualno u odnosu na rezultat najbolje rangiranog, po svakoj stavki kriterijuma zasebno.

Matematička formula bodovanja po kriterijumu glasi: $A = Ar/Br \times Mp$ gdje je A osvojeni broj bodova u kriterijumu, Ar je rezultat ponude, Br je rezultat ponude prvorangiranog u tom kriterijumu a Mp je maksimalni broj bodova za taj kriterijum. Zatim se bodovi po svim kriterijumima sabiraju i čine ukupni broj poena ponude.

Ponuđač koji bude imao najveći broj bodova zbirom oba potkriterijuma biće izabran kao najpovoljniji.

Svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponude po utvrđenoj metodologiji. Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova Komisije, utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Cijena	Parametar kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	"CEMA"	63.888,00€/70 bodova	Ukupna instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete je: 15,577 kW - Instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete u ZONI 1 osvjetljaja je: 7,314 kW - Garancija na svjetiljke je: 5 godina./30 bodova	100 bodova
2.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MEZON" DOO DANILOVGRAD	69.743,18€/64,12326 bodova	Najmanja ukupna instalisana snaga svjetiljki je 15,577 KW Najmanja instalisana snaga svjetiljki u Zoni 1 je 7,314 KW Unijeta vrijednost 5. odnosi se na : Najduža garancija na svjetiljke 5 godina/9,63 bodova	73,75326 bodova

10. Provjera podataka u izjavi privrednog subjekta prvorangiranog ponuđača

Naručilac je pozivom za nadmetanje precizirao uslov: "Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke." U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u rubric "odgovor" naveo: "U prilogu dostavljamo Izjavu privrednog subjekta nosioca zajedničke ponude i drugog člana zajedničke ponude." U prilogu ponude dostavljene su izjave ponuđača "CEMA". U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je izvršila provjeru tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača "CEMA", na sledeći način:

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača "CEMA":

Tenderskom dokumentacijom predviđeni su sledeći obavezni uslovi:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; d) primanje mita; e) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta "CEMA". U navedenim izjavama, pod tačkom III, podtačka A na pitanje "Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama? , privredni subjekat je kao odgovor naveo: "Ne".

Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta "CEMA" o ispunjenosti obaveznog uslova, Komisija je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, zatražila od Ministarstva pravde dokaze iz kaznene evidencije. Povodom ovog zahtjeva, Ministarstvo pravde je Naručiocu dostavilo:

- Uvjerjenje Ministarstva pravde broj 0804-4559/25 od 07.03.2025.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica "CEMA" DOO PODGORICA;
- Uvjerjenje Ministarstva pravde broj 0804-4559/25-1 od 07.03.2025.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o suđivanosti lica Zdravko Dragaš;

Na osnovu navedenih uvjerenja Ministarstva pravde, utvrđeno je da je u izjavi privrednog subjekta "CEMA" dati tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti pravnog lica i njegovog izvršnog direktora za krivična djela predviđena članom 99 tačka 1 ZJN, odnosno krivična djela sa obilježjem: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; d) primanje mita; e) davanje mita u privrednom poslovanju; f) primanje mita u privrednom poslovanju; g) utaja poreza i doprinosa; h) prevare; i) terorizma; j) finansiranja terorizma; k) terorističkog udruživanja; l) učestovanja u stranim oružanim formacijama; m) pranja novca; n) trgovine ljudima; o) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; p) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta "CEMA". U navedenim izjavama, pod tačkom III, podtačka B, privredni subjekat je naveo da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta "CEMA" da je ponuđač ispunio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, Komisija je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, zatražila od Poreske uprave dokaze o izmirenim porezima i doprinosima. Povodom ovog zahtjeva, Poreska uprava je Naručiocu dostavila sledeće:

- Uvjerjenje-dopis broj 13/01-2-3111/2 od 06.03.2025.godine, izdato od strane Poreske uprave- Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, da je poreski obveznik DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "CEMA"-PODGORICA, na dan 04.03.2025.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao poreske obaveze po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 01/2025.godine i po tom osnovu nemam neizmirenih obaveza; - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2023.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2025 godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenih akata Poreske uprave, Komisija je utvrdila da je da je u izjavi privrednog subjekta "CEMA" navedeni tačni podaci o tome da je ovaj ponuđač i podgovarač izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima vodi evidenciju ovaj organ uprave, nadležan za naplatu poreskih prihoda, te da je datim izjavama dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

3. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima

sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta "CEMA". U navedenim izjavama, pod tačkom VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, privredni subjekt je kao odgovor naveo "DA", a potom naveo o kom dokazu se radi: Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata, Registarski broj 5-0660546/006 PIB: 02931141 i web adresu: <http://195.66.189.183:8083/Home/TraziSubmit>

Kao dokaz, ponuđač je uz ponudu, putem CEJN-a dostavio Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata, broj 5-0660546/006, čime je dokazana ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti.

4. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : a. Licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva. b. Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, djelatnost elektrotehnička, izdato od strane nadležnog ministarstva. c. Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera (elektrotehničke struke) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više) izdato od strane nadležnog ministarstva.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač "CEMA" D.O.O. PODGORICA je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj pod tačkom VI. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, podtačka A: Sposobnost za obavljanje djelatnosti, na pitanje 2) "Da li privredni subjekt posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke u skladu sa zakonom?", dostavio odgovor "Da" i naveo o kojem dokazu se radi: Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog dokazu se radi: planiranja i urbanizma, kojim se izdaje licenca projektanta i izvođača radova privrednom društvu „CEMA“ d.o.o. Podgorica. Naziv izdavaoca: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Broj i datum izdavanja: Rješenje broj: UPI 14-332/23-610/2 od 01.06.2023. godine. Ovim dokazom privredni subjekt ispunjava uslov za obavljanje djelatnosti, odnosno njime dokazuje da posjeduje dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom i predmetnim postupkom. Zdravko Dragaš, diplomirani inženjer elektrotehnike. Step obrazovanja: sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII1), koji posjeduje: Licencu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj. UPI 107/7-2016/2 od 04.06.2018. godine izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijki nadzor i licenciranje. Rješenje za obavljanje djelatnosti ovlašćenog inženjera za složene inženjerske objekte Prenosne elektr/energetske objekte (nadzemne i podzemne dalekovode i trafostanice naponskog nivoa 35kV i više) broj. 03-302/22-12157/2 izdatu od Ministarstva kapitalnih investicija Direktorat za energetiku i energetska efikasnost Zdravko Dragaš će obavljati sledeću funkciju: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i građenjem pojedine vrste radova na objektu – elektro instalaterska vrsta radova i naveo da je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku: "web-adresa: <https://wapi.gov.me/download/dbd34b83-4628-49e4-80ad-79563dbd4f33?version=1.0> P

Ponuđač je u ponudi, putem CEJN-a dostavio sledeće:

- Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, broj UPI 14-332/23-610/2 od 01.06.2023. godine, kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova za DOO „CEMA“ PODGORICA u formi skeniranog originala, koji je u ponudi dostavljen putem CEJN-a.
- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma-Direktorat za inspekcijki nadzor i licenciranje, broj UPI 107/7-2016/2 od 04.06.2018. godine, kojim se Zdravku Dragašu izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije i građenje objekata

- Rješenje Ministarstva kapitalnih investicija-Direktorat za energetiku i energetska efikasnost o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlaštenog inženjera (elektrotehničke struke) Zdravka Dragaša za složeni inženjerski objekat i to: - prenosne elektro/energetske objekte(nadzemne i podzemne dalekovode) i trafostanice naponskog nivoa 35kV i više; - proizvodne elektro/energetske objekte(elektrane snage 1MVA i više (hidroelektrane, termoelektrane, solarne elektrane i dr.)

Na osnovu navedenih dokaza – rješenja nadležnih Ministarstava, Komisija je utvrdila da je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da je ovaj ponuđač posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Budući da je ponuđač "CEMA" dostavio validne sve zahtijevane dokaze za provjeru tačnosti njegove izjave privrednog subjekta, te da je pribavljenim i dostavljenim dokazima u cjelosti potvrđena tačnost date izjave, to ne postoji razlog za njegovo isključenje iz ovog postupka osnovom člana 135a stav 6 ZJN.

11. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Naziv: "CEMA" d.o.o. Podgorica

- adresa: VELIŠE POPOVICA BB, Podgorica, 81000, Crna Gora
- Telefon: +38267262767
- Adresa elektronske pošte: office@cema.me
- Internet adresa (web-adresa): www.cema.me
- Ponuđena cijena: 63.888,00 eura, bez uračunatog PDV-a;
- Parametar kvalitet: Ukupna instalisana snaga ponuđenog sistema rasvjete je: 15,577 kW - Instalirana snaga ponuđenog sistema rasvjete u ZONI 1 osvijetljaja je: 7,314 kW - Garancija na svjetiljke je: 5 godina.

12. Izjašnjenje o predlogu Komisije

Ovlašćeno lice CGES-a – izvršni direktor Ivan Asanović, prihvatio je predlog Komisije, dat u Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, da se kao najpovoljnija ponuda izabere ponuda ponuđača "CEMA".

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

13. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor
Ivan Asanović, dipl.el.inž.




¹ Ukoliko naručilac koristi sertifikovani elektronski potpis, pečat nije potreban