

Primljeno: 27. 03. 2025				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-426/25-9226/3				

PREGLED POSTUPKA #89156

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	vikpg@t-com.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka, ugradnja i puštanje u rad frekventnog regulatora za pumpnu stanicu „Mareza 1“ Podgorica, sa demontažom postojećeg
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marina Knezevic
Kontakt	Danilo Gačević 067 625 289
Datum objave	27.03.2025. 11:00

Napomena

-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude: 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola će se vršiti preko ovlašćenog lica (lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora) koje imenuje Naručilac	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslovi plaćanja: uplatom na žiro račun, 30 dana nakon isporuke, ugradnje i puštanja u rad frekventnog regulatora i dostavljenoj fakturi od Dobavljača, ovjerenoj od strane Ovlašćenog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
Rok plaćanja: Dobavljaču će se uplatiti u roku od 30 dana od dana isporuke, ugradnje i puštanja u rad frekventnog regulatora i dostavljene fakture, ovjerene od strane Ovlašćenog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: Pumpna stanica "Mareza 1" Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je period od 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi tehnički list proizvođača sa traženim karakteristikama frekventnog regulatora.	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	Obrazac 2
Garantni rok: 24 mjeseca od dana ugradnje i puštanja u rad frekventnog regulatora	Garantni rok
Ponuda se sačinjava na: ☐ Crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom ☐ Engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tehnički list proizvođača	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede tačan naziv proizvođača i tip ponuđenog frekventnog regulatora za poziciju 1 iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: . - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, najmanje kvalifikacije VII1, koji će biti angažovan kao odgovorni inženjer koji rukovodi predmetnim uslugama demontaži postojećeg frekventnog regulatora i montaži i puštanju u rad novog frekventnog regulatora. - Pod dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) se podrazumijeva dostavljanje prijava na osiguranje zaposlenog, ili ugovora o radu ili sporazuma o preuzimanju zaposlenog, ili ugovora o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom, za lice koji će biti angažovano kao odgovorni inženjer koji rukovodi predmetnim uslugama demontaži postojećeg frekventnog regulatora i montaži i puštanju u rad novog frekventnog regulatora.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.650,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke		Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka, ugradnja i puštanje u rad frekventnog regulatora za pumpnu stanicu „Mareza 1“ Podgorica, sa demontažom postojećeg	Ulazni napon 400 V , 3 ~ (IN)(PN) ≥ 206 A, 110 kW Lagano opterećenje (ILD,PLD) ≥ 196 A, 110 kW Veliko opterećenje (IHD, PHD) ≥ 169 A, 90 kW Dimenzije (Š x V x D) ≤ 284x880x365 mm Ugradnja u postojeći ormar Stepen zaštite IP 21 Kontrolni panel mora podržavati Bluetooth i USB povezivanje sa mobilnim uređajima i računarima. Bluetooth komunikacija mora omogućavati kompletnu kontrolu uređaja preko zvanične mobilne aplikacije proizvođača.	1,00 kom
		Frekventni regulator mora imati ugrađenu funkcionalnost adaptivnog programiranja sa podrškom za minimum 20 programskih blokova. Ova funkcionalnost mora omogućavati	

blokovsko programiranje logičkih operacija, matematičkih funkcija, tajmera i upravljanja radom pogona, bez dodatnog eksternog PLC-a.

Isporuka softvera za povezivanje preko USB priključka za puštanje u rad, praćenje rada i izradu sigurnosnih kopija. Softver mora omogućiti direktno prilagođavanje funkcionalnosti adaptivnog programiranja i parametara regulatora. Besplatna verzija softvera je prihvatljiva, pod uslovom da ispunjava navedene funkcionalnosti.

Ugrađeni energetske kalkulatori: Brojači za izračunavanje uštede energije ostvarene VSD-om. (Upotrijebljena i uštedjena energija; smanjenje CO₂; uštedjeni novac; programabilna stopa kW)

Ugrađeni EMC filter C3 prema IEC 61800-3, sa mogućnošću isključenja u slučajevima TN-C ili nesimetrično uzemljenih sistema, bez potrebe za dodatnim hardverskim modulima.