

Broj: 20-00- 3910
Nikšić, 28.03.2025.godine

Pojašnjenje br. 1
Tenderske dokumentacije br. 24-25 od 25.03.2025. godine
(šifra postupka na ESJN #89163)

U roku za pripremanje ponude traženo je pojašnjenje predmetne tenderske dokumentacije od strane privrednog subjekta, pa vam isto u skladu sa članom 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 , 3/23 i 11/23), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda br. 20-00-2893 od 10.03.2025.godine, dostavljamo sa odgovorima:

Pitanje :

Poštovani, Za stavku 1, partije 1: Evropski proizvođači cijevi, kao što su Elettrocanali, Dietzel Univolt i Obo Bettermann, nemaju u ponudi cevi debljine 1,2 mm. Molimo vas da debljinu uskladite sa dostupnom ponuom na našem tržištu.

Odgovor :

Biće izvršena izmjena predmetne tenderske dokumentacije u ovom dijelu.

Pitanje :

Za stavku 2, partije 1: Traženo je koljeno za tvrde PVC cevi fi 32 mm (obavezno dvodelno) sa UV otpornošću. S obzirom na to da takav proizvod nije dostupan na tržištu od renomiranih proizvođača Elettrocanali, Dietzel Univolt i Obo Bettermann , a da je UV otporan, pa Vas molimo da specifikaciju uskladite sa ponudom dostupnom na našem tržištu.

Odgovor :

Specificirano koljeno ne mora biti UV otporno. Biće izvršena izmjena predmetne tenderske dokumentacije.

Pitanje :

Za stavku 1, partije 2: nije navedena dužina cijevi, da li je u pitanju cijev 3000 m, i da li je potrebno da bude UV otporna?

Odgovor :

Cijev je 3000 m i potrebno je da bude UV otporna te će u skladu sa tim biti izvršena izmjena predmetne tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjedavajući član

Sandra Lučić, dipl.pravnik

