CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

Broj: 1021/3-JN/25-554/10
Podgorica, 02.04.2025. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) Naručilac daje

POJAŠNJENJE br. 4
Tenderske dokumentacije br. 06/25 od 04.03.2025. godine
Nabavka linijskih odvodnika prenapona za 110 kV dalekovode

Pitanje 1: „Poštovani, Molimo za pojašnjenje tenderske dokumentacije u dijelu vezano za tehničku specifikaciju a odnosi se na uređaj za online praćenje stanja odvodnika. Naime, kako je za online praćenje potrebna i sim kartica, a ista se ne spominje u tehničkoj specifikaciji, molimo za pojašnjenje čija je obaveza obezbjeđivanja sim kartice i da u vezi sa tim izvršite izmjenu tenderske dokumentacije.“
Odgovor: Online praćenje se ne odnosi na kontinuirano slanje podataka, već se mislilo da su odvodnici pod naponom u trenutku očitavanja kada je jedino moguće očitati parametre istih.

Pitanje 2: „Poštovani, Vezano za online praćenje stanja odvodnika, molimo za pojašnjenje da li ste analizirali pokrivenost signalom 4G i 5G određenog operatera na lokacijama na kojima je planirana ugradnja odvodnika prenapona koji su predmet nabavke.“
Odgovor: Nismo mjereli jačinu signala, a obaveza dobavljača je da omogući da se odradi očitavanje parametara po potrebi.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke