

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Ispitivanje sistema za dojavu požara

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI  
SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

### Uslovi prije izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                      | Tip uslova               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rok izvršenja ugovora:<br><br>Najkasnije do 01.12.2025. godine.<br>Ispitivanje sistema za dojavu požara ce se vršiti dva puta i to:<br>Prvo ispitivanje u maju 2025. godine,<br>Drugo ispitivanje u novembru 2025.godine. | Rok izvršenja ugovora    |
| Mjesto izvršenja su svi objekti CGES-a dati u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.                                                                                                                                   | Mjesto izvršenja ugovora |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rok plaćanja je: po izvršenoj usluzi iz dva puta u roku od 30 dana od prijema uredno ispostavljene fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rok plaćanja                     |
| Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun Izvršioca____, banka____ (Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa i banku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Način plaćanja                   |
| Uslovi plaćanja: Dostavljeni Izvještaji o izvršenom ispitivanju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uslovi plaćanja                  |
| Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):<br>Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz - Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova o ispunjavanju uslova za vršenje poslova ispitivanja, servisiranja i održavanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.                                                                                                                             | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Ispitivanje sistema za dojavu požara je potrebno obaviti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016, 146/21 od 31.12.2021 i 003/23) i i Pravilnikom o bližim uslovima koje mora da ispuni pravno lice za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara (sl. List CG, broj 12/23), za ispitivanja, servisiranja i održavanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara. | Drugi uslovi                     |
| Nakon izvršenog ispitivanja po objektima potrebno je u roku od 10 dana od završetka ispitivanja za oba tretmana, za svaki objekat, dostaviti Izvještaj o izvršenom ispitivanju. Izvještaji se dostavljaju u dva štampana primjerka i u elektronskoj formi.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drugi uslovi                     |
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača-obrazac 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obrazac 2                        |

## Uslovi nakon izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tip uslova                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Rok izvršenja ugovora:</p> <p>Najkasnije do 01.12.2025. godine.</p> <p>Ispitivanje sistema za dojavu požara ce se vršiti dva puta i to:</p> <p>Prvo ispitivanje u maju 2025. godine,</p> <p>Drugo ispitivanje u novembru 2025.godine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rok izvršenja ugovora            |
| Mjesto izvršenja su svi objekti CGES-a dati u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mjesto izvršenja ugovora         |
| Rok plaćanja je: po izvršenoj usluzi iz dva puta u roku od 30 dana od prijema uredno ispostavljene fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rok plaćanja                     |
| Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun Izvršioca____, banka____ (Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa i banku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Način plaćanja                   |
| Uslovi plaćanja: Dostavljeni Izvještaji o izvršenom ispitivanju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uslovi plaćanja                  |
| <p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):</p> <p>Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz - Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova o ispunjavanju uslova za vršenje poslova ispitivanja, servisiranja i održavanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.</p>                                                                                                                  | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Ispitivanje sistema za dojavu požara je potrebno obaviti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016, 146/21 od 31.12.2021 i 003/23) i i Pravilnikom o bližim uslovima koje mora da ispuni pravno lice za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara (sl. List CG, broj 12/23), za ispitivanja, servisiranja i održavanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara. | Drugi uslovi                     |
| Nakon izvršenog ispitivanja po objektima potrebno je u roku od 10 dana od završetka ispitivanja za oba tretmana, za svaki objekat, dostaviti izvještaj o izvršenom ispitivanju. Izvještaji se dostavljaju u dva štampana primjerka i u elektronskoj formi.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drugi uslovi                     |

|                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača-obrazac 2. | Obrazac 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

### Kriterijumi prije izmjena

|        |                            |                 |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
| Cijena | -                          | -               |

### Kriterijumi nakon izmjena

|        |                            |                 |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
| Cijena | -                          | -               |

### Tehnička specifikacija prije izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                                                                                                                                  | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 8000.00                         | 1                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala                              | 1.00     | kom            |
|                                 | 2                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                            | 2.00     | kom            |
|                                 | 3                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima                 | 45.00    | kom            |

|         |    |                                                                                                                                                                        |                       |      |     |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|
| 8000.00 | 4  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač         | 8.00 | kom |
|         | 5  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene    | 5.00 | kom |
|         | 6  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | centrala              | 1.00 | kom |
|         | 7  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | akumulator            | 2.00 | kom |
|         | 8  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | optički detektor dima | 9.00 | kom |
|         | 9  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | ručni javljač         | 2.00 | kom |
|         | 10 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | adresabilne sirene    | 1.00 | kom |
|         | 11 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.         | centrala              | 1.00 | kom |
|         | 12 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.         | akumulator            | 2.00 | kom |
|         | 13 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.         | optički detektor dima | 5.00 | kom |
|         | 14 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.         | ručni javljač         | 3.00 | kom |
|         | 15 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.         | adresabilne sirene    | 2.00 | kom |

|         |    |                                                                                                                                                               |                       |       |     |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 16 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 17 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 18 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima | 20.00 | kom |
|         | 19 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač         | 4.00  | kom |
|         | 20 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 21 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 22 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 23 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | optički detektor dima | 14.00 | kom |
|         | 24 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | ručni javljač         | 7.00  | kom |
|         | 25 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | adresabilne sirene    | 1.00  | kom |
|         | 26 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 27 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 28 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | optički detektor dima | 24.00 | kom |

|         |    |                                                                                                                                                               |                       |       |     |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 29 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | ručni javljač         | 4.00  | kom |
|         | 30 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 31 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 32 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 33 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | optički detektor dima | 9.00  | kom |
|         | 34 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | ručni javljač         | 2.00  | kom |
|         | 35 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 36 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 37 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 38 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima | 10.00 | kom |
|         | 39 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač         | 2.00  | kom |
|         | 40 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 41 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.     | centrala              | 1.00  | kom |

|         |    |                                                                                                                                                                  |                       |       |     |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 42 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.        | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 43 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.        | optički detektor dima | 10.00 | kom |
|         | 44 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.        | ručni javljač         | 2.00  | kom |
|         | 45 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.        | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 46 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 47 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 48 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima | 24.00 | kom |
|         | 49 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač         | 4.00  | kom |
|         | 50 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 51 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 52 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 53 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | optički detektor dima | 11.00 | kom |
|         | 54 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | ručni javljač         | 2.00  | kom |

|         |    |                                                                                                                                                                                                |                                                   |        |     |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| 8000.00 | 55 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                  | adresabilne sirene                                | 2.00   | kom |
|         | 56 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | centrala                                          | 1.00   | kom |
|         | 57 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | akumulator                                        | 2.00   | kom |
|         | 58 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | optički detektor dima                             | 14.00  | kom |
|         | 59 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | ručni javljač                                     | 2.00   | kom |
|         | 60 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | adresabilne sirene                                | 2.00   | kom |
|         | 61 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala                                          | 1.00   | kom |
|         | 62 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                                        | 2.00   | kom |
|         | 63 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | automatski detektor dima                          | 270.00 | kom |
|         | 64 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | automatski detektor temperature                   | 10.00  | kom |
|         | 65 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | paralelni indikator prorade automatskog detektora | 140.00 | kom |

|         |    |                                                                                                                                                                                                |                       |       |     |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 66 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač         | 10.00 | kom |
|         | 67 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene    | 10.00 | kom |
|         | 68 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 69 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 70 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | optički detektor dima | 11.00 | kom |
|         | 71 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | ručni javljač         | 2.00  | kom |
|         | 72 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 73 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                   | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 74 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                   | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 75 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                   | optički detektor dima | 8.00  | kom |
|         | 76 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                   | ručni javljač         | 2.00  | kom |

|         |    |                                                                                                                                                                   |                       |       |     |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 77 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.   | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 78 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 79 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | akomulator            | 2.00  | kom |
|         | 80 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | optički detektor dima | 13.00 | kom |
|         | 81 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | ručni javljač         | 2.00  | kom |
|         | 82 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 83 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 84 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akomulator            | 2.00  | kom |
|         | 85 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima | 17.00 | kom |
|         | 86 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač         | 3.00  | kom |
|         | 87 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 88 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.   | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 89 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.   | akomulator            | 2.00  | kom |

|         |     |                                                                                                                                                                      |                       |       |     |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 90  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.      | optički detektor dima | 24.00 | kom |
|         | 91  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.      | ručni javljač         | 4.00  | kom |
|         | 92  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.      | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |
|         | 93  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 94  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 95  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima | 35.00 | kom |
|         | 96  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač         | 12.00 | kom |
|         | 97  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene    | 3.00  | kom |
|         | 98  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | centrala              | 1.00  | kom |
|         | 99  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 100 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | optički detektor dima | 29.00 | kom |
|         | 101 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | ručni javljač         | 9.00  | kom |
|         | 102 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | adresabilne sirene    | 2.00  | kom |

|         |     |                                                                                                                                                                |                                          |       |     |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 103 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.     | centrala                                 | 1.00  | kom |
|         | 104 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.     | akomulator                               | 2.00  | kom |
|         | 105 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.     | optički detektor dima                    | 33.00 | kom |
|         | 106 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.     | termički detektor dima                   | 1.00  | kom |
|         | 107 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.     | alarmni svjetlosni indikator             | 9.00  | kom |
|         | 108 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.     | ručni javljač                            | 4.00  | kom |
|         | 109 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.     | adresabilni detektor eksplozivnih gasova | 1.00  | kom |
|         | 110 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.     | adresabilne sirene                       | 3.00  | kom |
|         | 111 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala                                 | 1.00  | kom |
|         | 112 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akomulator                               | 2.00  | kom |
|         | 113 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima                    | 33.00 | kom |
|         | 114 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | termički detektor dima                   | 1.00  | kom |
|         | 115 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | alarmni svjetlosni indikator             | 9.00  | kom |

|         |     |                                                                                                                                                                   |                                          |       |     |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 116 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | ručni javljač                            | 4.00  | kom |
|         | 117 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilni detektor eksplozivnih gasova | 1.00  | kom |
|         | 118 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilne sirene                       | 3.00  | kom |
|         | 119 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala                                 | 1.00  | kom |
|         | 120 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akomulator                               | 2.00  | kom |
|         | 121 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima                    | 38.00 | kom |
|         | 122 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač                            | 12.00 | kom |
|         | 123 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene                       | 6.00  | kom |
|         | 124 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | centrala                                 | 1.00  | kom |
|         | 125 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | akomulator                               | 2.00  | kom |
|         | 126 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | optički detektor dima                    | 28.00 | kom |
|         | 127 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | ručni javljač                            | 13.00 | kom |
|         | 128 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | adresabilne sirene                       | 4.00  | kom |

## Tehnička specifikacija nakon izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                                                                                                                                  | Bitne karakteristike predmeta nabavke       | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------|
| 8000.00                         | 1                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala; Schrack seconet, integral IP      | 1.00     | kom            |
|                                 | 2                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                                  | 2.00     | kom            |
|                                 | 3                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima                       | 45.00    | kom            |
|                                 | 4                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač                               | 8.00     | kom            |
|                                 | 5                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Lastva Grbaljska; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene                          | 5.00     | kom            |
|                                 | 6                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | centrala; Inim electronics Smart Line 02-04 | 1.00     | kom            |
|                                 | 7                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | akumulator                                  | 2.00     | kom            |
|                                 | 8                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | optički detektor dima                       | 9.00     | kom            |
|                                 | 9                           | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | ručni javljač                               | 2.00     | kom            |
|                                 | 10                          | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kotor; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.            | adresabilne sirene                          | 1.00     | kom            |
|                                 | 11                          | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.         | centrala; Orion-global fire equipment       | 1.00     | kom            |

|         |    |                                                                                                                                                                |                                              |       |     |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 12 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                                   | 2.00  | kom |
|         | 13 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima                        | 5.00  | kom |
|         | 14 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač                                | 3.00  | kom |
|         | 15 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Virpazar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene                           | 2.00  | kom |
|         | 16 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | centrala; Inim electronics Smart line 020-04 | 1.00  | kom |
|         | 17 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | akumulator                                   | 2.00  | kom |
|         | 18 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | optički detektor dima                        | 20.00 | kom |
|         | 19 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | ručni javljač                                | 4.00  | kom |
|         | 20 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Kličevo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | adresabilne sirene                           | 2.00  | kom |
|         | 21 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | centrala; Simens sinteso                     | 1.00  | kom |
|         | 22 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | akumulator                                   | 2.00  | kom |
|         | 23 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | optički detektor dima                        | 14.00 | kom |
|         | 24 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | ručni javljač                                | 7.00  | kom |

|         |    |                                                                                                                                                               |                             |       |     |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 25 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Brezna; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | adresabilne sirene          | 1.00  | kom |
|         | 26 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |
|         | 27 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | akumulator                  | 2.00  | kom |
|         | 28 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | optički detektor dima       | 24.00 | kom |
|         | 29 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | ručni javljač               | 4.00  | kom |
|         | 30 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ulcinj; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine   | adresabilne sirene          | 2.00  | kom |
|         | 31 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |
|         | 32 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | akumulator                  | 2.00  | kom |
|         | 33 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | optički detektor dima       | 9.00  | kom |
|         | 34 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | ručni javljač               | 2.00  | kom |
|         | 35 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Tivat; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine    | adresabilne sirene          | 2.00  | kom |
|         | 36 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |
|         | 37 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                  | 2.00  | kom |

|         |    |                                                                                                                                                                  |                             |       |     |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 38 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | optički detektor dima       | 10.00 | kom |
|         | 39 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | ručni javljač               | 2.00  | kom |
|         | 40 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS H. Novi; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilne sirene          | 2.00  | kom |
|         | 41 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.        | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |
|         | 42 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.        | akumulator                  | 2.00  | kom |
|         | 43 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.        | optički detektor dima       | 10.00 | kom |
|         | 44 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.        | ručni javljač               | 2.00  | kom |
|         | 45 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Bar; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.        | adresabilne sirene          | 2.00  | kom |
|         | 46 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |
|         | 47 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                  | 2.00  | kom |
|         | 48 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima       | 24.00 | kom |
|         | 49 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač               | 4.00  | kom |
|         | 50 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene          | 2.00  | kom |

|         |    |                                                                                                                                                                                                |                                                         |       |     |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 51 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                  | centrala; Cofem lyon remote                             | 1.00  | kom |
|         | 52 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                  | akumulator                                              | 2.00  | kom |
|         | 53 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                  | optički detektor dima                                   | 11.00 | kom |
|         | 54 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                  | ručni javljač                                           | 2.00  | kom |
|         | 55 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Cetinje; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                                  | adresabilne sirene                                      | 2.00  | kom |
|         | 56 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | centrala; Cofem lyon remote                             | 1.00  | kom |
|         | 57 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | akumulator                                              | 2.00  | kom |
|         | 58 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | optički detektor dima                                   | 14.00 | kom |
|         | 59 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | ručni javljač                                           | 2.00  | kom |
|         | 60 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Danilovgrad; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.                              | adresabilne sirene                                      | 2.00  | kom |
|         | 61 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala; Inim electronics Previda control ultra FPMCPU | 1.00  | kom |
|         | 62 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                                              | 2.00  | kom |

|         |    |                                                                                                                                                                                                |                                                   |        |     |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| 8000.00 | 63 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | automatski detektor dima                          | 270.00 | kom |
|         | 64 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | automatski detektor temperature                   | 10.00  | kom |
|         | 65 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | paralelni indikator prorade automatskog detektora | 140.00 | kom |
|         | 66 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač                                     | 10.00  | kom |
|         | 67 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Nacionalnom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene                                | 10.00  | kom |
|         | 68 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | centrala; Smart light, Inim electronics           | 1.00   | kom |
|         | 69 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | akumulator                                        | 2.00   | kom |
|         | 70 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | optički detektor dima                             | 11.00  | kom |
|         | 71 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | ručni javljač                                     | 2.00   | kom |
|         | 72 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u Rezernom dispečerskom centru u Podgorici; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilne sirene                                | 2.00   | kom |

|         |    |                                                                                                                                                                |                             |       |     |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 73 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.   | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kon |
|         | 74 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.   | akumulator                  | 2.00  | kom |
|         | 75 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.   | optički detektor dima       | 8.00  | kom |
|         | 76 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.   | ručni javljač               | 2.00  | kom |
|         | 77 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Berane; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.   | adresabilne sirene          | 2.00  | kom |
|         | 78 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |
|         | 79 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | akumulator                  | 2.00  | kom |
|         | 80 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | optički detektor dima       | 13.00 | kom |
|         | 81 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | ručni javljač               | 2.00  | kom |
|         | 82 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Budva; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilne sirene          | 2.00  | kom |
|         | 83 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |
|         | 84 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                  | 2.00  | kom |
|         | 85 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima       | 17.00 | kom |

|         |    |                                                                                                                                                                   |                             |       |     |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 86 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | ručni javljač               | 3.00  | kom |
|         | 87 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mojkovac; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilne sirene          | 2.00  | kom |
|         | 88 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.      | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |
|         | 89 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.      | akumulator                  | 2.00  | kom |
|         | 90 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.      | optički detektor dima       | 24.00 | kom |
|         | 91 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.      | ručni javljač               | 4.00  | kom |
|         | 92 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Nikšić; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.      | adresabilne sirene          | 2.00  | kom |
|         | 93 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |
|         | 94 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                  | 2.00  | kom |
|         | 95 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima       | 35.00 | kom |
|         | 96 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač               | 12.00 | kom |
|         | 97 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 1; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene          | 3.00  | kom |
|         | 98 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | centrala; Cofem lyon remote | 1.00  | kom |

|         |     |                                                                                                                                                                  |                                          |       |     |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 99  | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                               | 2.00  | kom |
|         | 100 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima                    | 29.00 | kom |
|         | 101 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač                            | 9.00  | kom |
|         | 102 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Ribarevine; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene                       | 2.00  | kom |
|         | 103 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.       | centrala; Simens sinteso FC2020          | 1.00  | kom |
|         | 104 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.       | akumulator                               | 2.00  | kom |
|         | 105 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.       | optički detektor dima                    | 33.00 | kom |
|         | 106 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.       | termički detektor dima                   | 1.00  | kom |
|         | 107 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.       | alarmni svjetlosni indikator             | 9.00  | kom |
|         | 108 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.       | ručni javljač                            | 4.00  | kom |
|         | 109 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.       | adresabilni detektor eksplozivnih gasova | 1.00  | kom |
|         | 110 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mrke; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.       | adresabilne sirene                       | 3.00  | kom |
|         | 111 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo; Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.   | centrala; Inim smart line 020-04         | 1.00  | kom |

|         |     |                                                                                                                                                                      |                                          |       |     |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 112 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | akumulator                               | 2.00  | kom |
|         | 113 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | optički detektor dima                    | 33.00 | kom |
|         | 114 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | termički detektor dima                   | 1.00  | kom |
|         | 115 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | alarmni svjetlosni indikator             | 9.00  | kom |
|         | 116 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | ručni javljač                            | 4.00  | kom |
|         | 117 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilni detektor eksplozivnih gasova | 1.00  | kom |
|         | 118 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Mateševo;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.    | adresabilne sirene                       | 3.00  | kom |
|         | 119 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | centrala; Cofem lyon remote              | 1.00  | kom |
|         | 120 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator                               | 2.00  | kom |
|         | 121 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima                    | 38.00 | kom |
|         | 122 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač                            | 12.00 | kom |
|         | 123 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Podgorica 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene                       | 6.00  | kom |
|         | 124 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine.  | centrala; Cofem lyon remote              | 1.00  | kom |

|         |     |                                                                                                                                                                     |                       |       |     |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 8000.00 | 125 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | akumulator            | 2.00  | kom |
|         | 126 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | optički detektor dima | 28.00 | kom |
|         | 127 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | ručni javljač         | 13.00 | kom |
|         | 128 | Ispitivanje sistema za dojavu požara u TS Pljevlja 2;<br>Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, prvo ispitivanje je u maju mjesecu, a drugo u oktobru 2025. godine. | adresabilne sirene    | 4.00  | kom |

**Izveštaj generisan 08.04.2025 18:41**