



Zeta Energy doo

Broj: 237

Danilovgrad, 10.4.2025. godine

U skladu sa odredbama člana 95 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ broj 74/19, 3/23 i 11/23) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Pitanje privrednog subjekta:

Pitanja vezana na Partiju 1 – Elektro rezervni dijelovi Tačka 4. cjenika. Za određivanje ispravnog artikla potrebno je definisati tip priključka mjernog elementa – da li je potrebna unutrašnji navoj ili vareni završetak. Tačka 16. cjenika. Referentna oznaka dana u popisu (CN8100-A01E0A1Q2A) i zahtjev za dužinom kabla od 9 do 12 metara nisu kompatibilni. Naime dana referentna oznaka predstavlja sondu sa 6 metara kabla. Molimo da potvrdite da li da nudimo sondu sa referentnom oznakom navedenom u cjeniku ili sondu sa novom referentnom oznakom i za kabel dužine od 12 metara. Tačka 20. Produkt u ovoj tački nije dovoljno precizno definisan. Naime, postoji više verzija Logo PLC-a i svi su kompatibilni sa Logo Soft Comfort V8.4. Potrebno je najmanje dati podatak za - Da li se traži PLC sa displejem ili bez njega - Vrstu i nivo napajanja Logo PLC-a - Tip digitalnih izlaza – tranzistorski ili relejni Tačka 21. Produkt u ovoj tački nije dovoljno precizno definisan. Naime, postoji više verzija modula za proširenje DM16 24. Potrebno je najmanje dati podatak za - Tip digitalnih izlaza – tranzistorski ili relejni Pitanja vezana na Partiju 2 – Rezervni telekomunikacioni dijelovi Tačka 5. cjenika Produkt AT-MC115XL je zastario. Također, tehničke specifikacije produkta AT-MC115XL, prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača, nisu onakve kako je zapisano u tenderskom dokumentu. Produkt AT-MC115XL nema LX optiku, nema domet do 10 km (ima domet do 2km) i nema SC optički port (ima ST optički port). Da li želite nasljednika modela AT-MC115XL ili modela koji ima tehničke specifikacije kako je navedeno u tenderskom dokumentu?

Odgovor, Pojašnjenje:

Partija 1 – Elektro rezervni dijelovi

Tačka 4 – Mjerni element

Za navedeni mjerni element potreban je **unutrašnji navoj** na priključku. Molimo da ponudu formirate u skladu s tim.

Tačka 16 – Sonda CN8100-A01E0A1Q2A

Tačno je da referentna oznaka CN8100-A01E0A1Q2A dolazi sa kablom dužine 6 metara.

Budući da je u tenderskoj dokumentaciji zahtijevana dužina kabla od 9 do 12 metara, molimo da

ponudite odgovarajuću sondu sa kabelom dužine 12 metara, uz precizno navođenje nove referentne oznake u ponudi.

Tačka 20 – LOGO PLC

Molimo da u ponudu uključite:

- **LOGO PLC sa displejem,**
- **napajanje 24 VDC,**
- **digitalni izlazi – relejni tip.**

Tačka 21 – Proširenje DM16 24

Za ovu tačku traži se:

- **modul sa relejnim digitalnim izlazima.**

Partija 2 – Rezervni telekomunikacioni dijelovi

Tačka 5 – Media konverter AT-MC115XL

U potpunosti se slažemo da je model AT-MC115XL zastario.

Molimo da umjesto navedenog modela ponudite:

- **nasljednika modela AT-MC115XL,**
- **koji zadovoljava sljedeće zahtjeve:**
 - **LX optika** (long range, single-mode),
 - **domet od 10 km pa do 20 km,**
 - **SC optički priključak.**

Preporučeni modeli koji odgovaraju tim zahtjevima mogu biti, na primjer, **Allied Telesis MMC200LX/SC** ili drugi ekvivalentni model.

U ime komisije
Mirko Bjelica

