

PREGLED POSTUPKA #89955

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ispitivanje uslova radne sredine
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Biljana Jovović
Kontakt	Jelena Koprivica, Saša Ivanović, tel.020 407 632
Datum objave	10.04.2025. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	10.04.2025 15:00	14.04.2025 08:00	14.04.2025 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava-Obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je najkasnije do 31. decembra 2025. godine.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Objekti naručioca dati u tehničkoj specifikaciji.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: Plaćanje se vrši 2 puta godišnje, nakon izvršenih ispitivanja u roku od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljenih faktura.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Izvršioca _____, banka _____ (Ponuđač je dužan navesti broj žiro računa i banku)	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta Obavezno prisustvo nadzornog organa određenog od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Testiranja i metoda testiranja: Ispitivanje uslova radne sredine je potrebno obaviti prema unaprijed dogovorenoj dinamici i to po: • jedno ispitivanje: buke i osvijetljenosti • dva ispitivanja (u ljetnjem i u zimskom periodu): mikroklima i određivanja koncentracije ukupne (respirabilne) prašine PM10, PM2,5	Testiranja i metoda testiranja
Drugi uslovi: Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti: - važeće Rješenje državnog organa kojim se dokazuje da Ponuđač može da obavlja posao iz domena zaštite na radu naveden u tehničkoj specifikaciji, odnosno ispitivanje uslova radne sredine	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **5.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 220/110/35 kV Podgorica 1 (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
2	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 400/110 kV Podgorica 2 (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
3	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Pljevlja 1 (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom

4	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 400/220/110 kV Pljevlja 2 (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvjetljenost	1,00 kom
5	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 220/110/35 kV Mojkovac (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvjetljenost	1,00 kom
6	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 400/110/35 kV Ribarevine (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvjetljenost	1,00 kom
7	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Herceg-Novi (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvjetljenost	1,00 kom

8	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Tivat (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
9	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Bar (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
10	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Ulcinj (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
11	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Budva (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom

12	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Cetinje (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
13	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Nikšić (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
14	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Danilovgrad (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
15	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Berane (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom

16	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS 110/35 kV Virpazar (1 mjerno mjesto) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
17	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS Kotor 110/35 kV (2 mjerna mjesta) • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
18	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS Kličevo 110/35 (2 mjerna mjesta) • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
19	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS Lastva Grbaljska 400/110kV (2 mjerna mjesta) • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
20	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: TS Brezna 110/35kv (2 mjerna mjesta) • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom

21	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: zgrada DV ekipe Bijelo Polje (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • osvijetljenost	1,00 kom
22	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: zgrada DV ekipe Nikšić (2 mjerna mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • osvijetljenost	1,00 kom
23	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: Zgrada održavanja + magacin Zagorič (5 mjernih mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka • osvijetljenost	1,00 kom
24	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: Mašinska radionica u zgradi održavanja (1 mjerno mjesto) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • fizičke štetnosti: buka i određivanje koncentracije ukupne (respirabilne) prašine PM10, PM2,5 • osvijetljenost	1,00 kom

25	Ispitivanje uslova radne sredine	Objekat: Upravna zgrada (6 mjernih mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • osvijetljenost	1,00 kom
26	Ispitivanje uslova radne sredine	OBJEKAT: NDC (6 mjernih mjesta) Grupa štetnosti: • mikroklima: temperatura vazduha, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha • osvijetljenost	1,00 kom
27	Ispitivanje uslova radne sredine	OBJEKAT: TS Mrke 110/20kV (2 mjerna mjesta)	1,00 kom
28	Ispitivanje uslova radne sredine	OBJEKAT: TS Mateševo 110/20kV (2 mjerna mjesta)	1,00 kom
29	Ispitivanje uslova radne sredine	OBJEKAT: TS Žabljak 110/35kV (2 mjerna mjesta)	1,00 kom