



Zeta Energy doo

Broj:238

Danilovgrad, 14.4.2025.godine

U skladu sa odredbama člana 95 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ broj 74/19, 3/23 i 11/23) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Pitanje broj 1.privrednog subjekta:

U vašem odgovoru od 10.4. vezano na Partiju 2 – Tačka 5 dali ste broj produkta MMC200LX/SC, a zahtijevate da nuđeni media konverter bude za single mode optiku. MMC200LX/SC je namijenjen za multi mode optičke veze. Da li da ponudimo traženi MM200LX/SC ili želite media konverter za single mode optičke veze

Odgovor,

Model **MMC200LX/SC** koji smo naveli u odgovoru od 10. aprila je zaista media konverter namijenjen za **single mode optičke veze**, sa **SC konektorom** i dometom do **20 km**.

Shodno tome, možete da ponudite navedeni model **MMC200LX/SC** ili ekvivalentan uređaj koji odgovara istim tehničkim karakteristikama.

Pitanje broj 2.privrednog subjekta:

U tenderskoj dokumentaciji se navodi: „Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.“ Šta u slučaju ako ponuđač nudi opremu samo po jednoj partiji? Neadekvatno je tražiti da se dostavi garancija u visini 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke (41.520,00 EUR), a recimo nudi se oprema po partiji 4, čija je vrijednost 1.310,00 EUR, što bi značilo da je iznos garancije veći od polovine vrijednosti partije. Molimo za pojašnjenje da li se 2% odnosi na cjelokupnu vrijednost javne nabavke ili se taj procent odnosi na ukupnu vrijednost opreme samo po partijama po kojima se nudi oprema.

Odgovor,

U slučaju ako ponudjač nudi opremu samo za jednu ili više partija dužan je da dostavi garanciju na iznos svoje ponude:

Pitanje broj 3. privrednog subjekta:

U tački 17 cjenika za Partiju 1 traži se produkt 8036 SE35-0000-0000-R3-A-C-F4-BDN / DC-A. Ovaj produkt ne postoji. 8036 je serija mjerača protoka. Ukoliko želite konkretan mjerač protoka potrebno je navesti cijeli kod. Oznaka SE35-0000-0000-R3-A-C-F4-BDN / DC-A predstavlja transmitter koji se postavlja na senzore. Potrebno je precizno definisati da li se želi senzor iz serije 8036 i potom navesti tačan kod produkta ili se želi transmitter za senzore sa kodom SE35-0000-0000-R3-A-C-F4-BDN / DC-A.

Odgovor:

Odgovor na pitanje za tačku 17, Partija 1:

Zahvaljujemo na ukazanom pitanju i pažnji u vezi sa produktom navedenim u tački 17.

Radi preciznijeg definisanja traženog artikla, potvrđujemo da se u okviru navedene oznake **8036 SE35-0000-0000-R3-A-C-F4-BDN / DC-A** traži **kompletan mjerač protoka**, koji se sastoji od:

- **Transmitter:** SE35-0000-0000-R3-A-C-F4-BDN / DC-A
- **Kućište senzora (sensor fitting):** S030-FD12-VAFF-P5-0-00-0-000 / 00-0

Navedeni komplet predstavlja **mjerni uređaj iz serije 8036**, predviđen za priрубnički priključak **DN25** i izrađen od **nerđajućeg čelika (inox)**, te je u skladu sa funkcionalnim zahtjevima predmetne stavke.

U ime komisije
Mirko Bjelica

