



D.O.O. „Komunalno i vodovod“ Žabljak
PIB 02048221, PDV 53/31-00027-8, žr: 520-41708-81 Hipotekarna
žr: 535-17987-50 Prva banka, Ul. Narodnih heroja br.3
84220 Žabljak

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU VODOVODNOG MATERIJALA

PITANJE BROJ 1:

Poštovani pozivom broj 91274 pozicijama 471-477 predvidjeli ste nabavku vodomjera da li se traži višestlazni vodomjer isti su sada instalirani na Vašoj mreži ili trebate jednomlazne vodomjere kao u postupku 89613 uprave za kapitalne projekte

ODGOVOR NA PITANJE BROJ 1:

Pozivom 91274 pozicijama 471-477 predvidjeli smo nabavku višestlaznih vodomjera za rješavanje tekuće problematike, projekat koji je raspisala uprava za kapitalne projekte je u toku i ne znamo kad će biti implementiran jer zavisi od niza procedura, eventualnih žalbi na tenderu, rokova za izvođenje itd, pa zbog navedenog doo komunalno i vodovod predvidja eventualnu tekuću sukcesivnu nabavku kako bi mogli servisirati tekuće obaveze koje imamo do implementiranja projekta po pozivu 89613.

PITANJE BROJ 2:

Da li vodomjeri za pozicije 471-482 treba da posjeduju Uvjerjenje o odobrenju tipa mjerila zavoda za metrologiju Crne Gore što je ujedno i zakonska obaveza.

ODGOVOR NA PITANJE BROJ 2:

Vodomjeri za pozicije 471-482 treba da posjeduju Uvjerjenje o odobrenju tipa mjerila Zavoda za metrologiju Crne Gore.

PITANJE BROJ 3:

Da li elektromagnetne mjerače protoka stavke 491-501 koristite za mjerenje potrošnje prema krajnjim korisnicima (kupcima vode) na osnovu očitanih podataka fakturišete potrošnju, ili samo za interna mjerenja.

ODGOVOR NA PITANJE BROJ 3:

Elektromagnetni mjerači protoka (stavke 491-501) se koriste za ugradnju na određenim krakovima vodovodne mreže za dobijanje neophodnih podataka u cilju rješavanja gubitaka.

Predsjednik komisije za javnu nabavku
Miroslav Gogić