



Glavni grad Podgorica - Tržnice i pijace d.o.o.
Oktobarske revolucije 124, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel/fax: +382 20 625 424 / +382 20 625 668
email: pijacepg@t-com.me / pijace@pijacepg.me
web: www.pijacepg.me

PIB: 02653915 / PDV: 30/ 31 - 06104 - 8 / Žiro računi: 510 - 1229 - 39 CKB , 535 - 11186 - 83 Prva banka

Broj: 335- 3226

Podgorica, 13.05.2025. godine

Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke – Nabavka i ugradnja senzor vrata u TC "Pobrežje", objavljen na ESJN dana 09.05.2025. godine, šifra postupka 91887

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), Naručilac daje pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke – Nabavka i ugradnja senzor vrata u TC "Pobrežje", objavljen na ESJN dana 09.05.2025. godine, šifra postupka 91887.

Zainteresovano lice je dana 12.05.2025. godine preko ESJN-a podnijelo zahtjev za pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda - Nabavka i ugradnja senzor vrata u TC "Pobrežje":

Pitanja:

1. Nakon obilaska lokacije, a u cilju što preciznije ponude molimo Vas za pojašnjenje sljedećeg: Obzirom da nije naznačen traženi sistem profila, a u navedenom slučaju to može imati značajan uticaj na vrijednost, statiku, montažu i funkcionalnost rešenja, molim Vas da precizirate sistem profila koji želite da bude primijenjen.
 1. Da li je riječ o aluminijskoj stolariji sa termoizolacijom klasičnog profila (serije profila za balkonska vrata i prozore) sa ojačanom T-prečkom? Staklo se montira sa unutrašnje strane.
 2. Ili je riječ o izvedbi kontinualne (standardne) fasade u kojoj se staklo montira sa vanjske strane i gdje je konstrukcija zapravo sistem od tipskih (po proračunu nosivosti i visine) vertikalnih i horizontalnih profila iz serije KONTINUALNE FASADE, koji imaju tipsku dubinu saglasno proračunu?

Odgovor – pojašnjenje na postavljena pitanja:

1. Može se izraditi od aluminjske stolarije sa termoizolacijom (termoprekidom) sa ojačanjem po vertikalnim T prečkama i horizontalnim profilima da bi izdržala nosivost grede senzor vrata, da ne bi došlo do vibracije staklenih stijena zbog visine od 375cm. Takođe, treba da zadovolji statičko i funkcionalno rješenje.

2. Može se izraditi i od kontinualne (standarne) fasade, koja imaju ojačanja po vertikalnim i horizontalnim profilima.

Stakla se mogu montirati i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane.

Predsjednica evaluacione komisije

Sanja Rakočević

Rakočević Sanja