



D.O.O. „Komunalno i vodovod“ Žabljak
PIB 02048221, PDV 53/31-00027-8, žr: 520-41708-81 Hipotekarna
žr: 535-17987-50 Prva banka, Ul. Narodnih heroja br.3
84220 Žabljak

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU VODOVODNOG MATERIJALA

PITANJE BROJ 1:

Da li su mjerači protoka stav 491-501 sa baterijskim ili strujnim napajanjem?

ODGOVOR NA PITANJE BROJ 1:

Mjerači protoka, stav 491-501 su sa strujnim napajanjem.

PITANJE BROJ 2:

Da li je klasa opterećenja po EN124 standardu za šaht poklopac stav 487 D400 ili C250?

ODGOVOR NA PITANJE BROJ 2:

Klasa opterećenja za šaht poklopac, stav 487 je D400.

PITANJE BROJ 3:

Da li su kombinovani vodomjeri stav 478-482 konstruisani po principu "by pass" ili kao kompaktni?

ODGOVOR NA PITANJE BROJ 3:

Kombinovani vodomjeri stav 478-482 su konstruisani po principu "by pass".

PITANJE BROJ 4:

Da li su vodomjeri ½ i ¾ stav 471-472 za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju?

ODGOVOR NA PITANJE BROJ 4:

Vodomjeri stav 471-472 su za horizontalnu ugradnju.

Predsjednik komisije za javnu nabavku

Miroslav Gogić

