

OPŠTINA PLJEVLJA

Sekretarijat za uređenje prostora

Broj: 05-426/25-157/4

Mjesto i datum: Pljevlja, 26.05.2025. godine

Na zahtjev Zainteresovanog lica, u skladu sa članom 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke daje

POJAŠNJENJE BROJ 1

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

za

Nabavku led svjetiljki za uličnu rasvjetu

Šifra postupka: 92759 objavljen dana 20.05.2025. godine

Pitanje 1: U bitnim karakteristikama ste naveli da je klasa električne izolacije II Od proizvođača smo saznali da se klasa električne izolacije II više koristi za unutrašnje svjetiljke. Dok klasa I ima prednosti jer osim osnovne izolacije ima i uzemljenje. ako zalutali elektricitet dođe do tijela, struja se sigurno provodi u zemlju zahvaljujući uzemljenom vodu. Pa nas interesuje, da li je klasa II baš obavezna?

ODGOVOR: Nije obavezna, može klasa I ili II, nego je tako navedeno u elaboratu koji je rađen za te ulice.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke



[Handwritten signature]