

PREGLED POSTUPKA #10132

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA DOO
PIB	03017940
E-mail	1vodovodikanalizacija@gmail.com
Telefon	051/244-345
Internet adresa	vodan.me
Fax	
Adresa	Branka Deletića bb
Grad	Andrijevica
Poštanski broj	84320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Regulacioni ventil protoka – tip PLUNGER model F500 ili ekvivalentno i univerzalni flanšni adapetri
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jakov Kuč
Kontakt	068074815
Datum objave	13.10.2021. 12:15

Napomena	Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 91 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvod koji je ekvivalentan proizvodu navedenom u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list Crne Gore“, br.53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	13.10.2021 12:15	19.10.2021 08:00	19.10.2021 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok Važena ponude je 60 dana	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je na teritoriji opštine Andrijevica, prostorije DOO Vodovod i kanalizacije	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana isporuke predmeta nabavke.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 20 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Ponuđač čija ponuda bude najpovoljnija dužan je da isporuči i ugradi ventil na mjesto ugradnje.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni dostaviti tehničke crteže za proizvod koji nude.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Parametar kvalitet (K) vrednuje se na sledeći način: max 20 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok u kome će ponuđač isporučiti robu a ne duže od 20 dana. Ponuđač sa ponuđenim najkraćim rokom za isporuku robe dobija maksimalan broj bodova u skladu sa ovim parametrom, dok drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova (K) = (najkraći ponuđeni rok / ponuđeni rok) x 20. NAPOMENA: Ponuđač ponuđeni broj dana isporuke dokazuje dostavljanjem potpisane i ovjerene Izjave.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Regulacioni ventil protoka – tip PLUNGER model F500 ili ekvivalentno	Velicina ventila DN300 PN16 Verzija sa reduktorom i elektro pogonom AUMA tip SA07.6 380-400V 3ph 50Hz+RWG (output signal 4-20mA) Hidraulicki zahtevane karakteristike: Ventil projektovan za Q= 60 do 200 lit/sec sa stepenom otvorenoscju ventila od max 27 do 70% za raspon minimalni i maksimalni protok Pad pritiska kroz ventil ne veci od 53 m za Q= 200 lit/sec i 68 m za protok kroz ventil od 60 lit/sec Maksimalna brzina kroz ventil pri protoku Q= 200 lit/sec ne veka od 4,8 m/sec Maksimalni protok pri 100% otvorenosti ventila ne manji od 270 lit/sec Kavitaciona rezerva ucelom rasponu protoka da bude zadovoljena Maksimalni nivo buke za 100% otvorenost ventila ne veka od 75 dB Hidraulicni test prema EN 1074-5. Konstruktivni zahtevi: Ventil mora biti izradjen prema EN 1074-5.	1,00 komad

		Delovi u kontaktu sa vodom moraju biti izradjeni prema DM 174 od 6/04/2004, KTW, DVGW W270, WRAS Telo ventila mora biti izradjeno iz jednog komada "cast iron type" EN GJS 500-7 EN 1563 (GS 500-7). Dimenzije ventila moraju biti u skladu sa merama iz tablice zbog ugradnje na postojeći sistem Prirubnice dimenzionirane prema EN 1092-2. Sve navrtke, vici i podloske unutar ventila moraju biti od nerđajućeg čelika A2-70 EN ISO3506-1 Klip mora biti hidraulički izbalansiran izradjen od nerđajućeg čelika 1.4301 EN10088-3 (AISI304) ili od 1.4306 EN10088-3 (AISI304L). Vratilo od materijala 1.4028 EN10088-3 (AISI420B). Klipni mehanizam od materijala 1.4028 EN10088-3 (AISI420B). Zaptivni prsten od materijala 1.4301 EN10088-3 (AISI304). Zaptivac izradjen od termoplastičnog poliuretana C-HPU ISO868 tvrdoće od 96 shore Korozivno zaštićeno telo ventila sa FBE zaštitnim slojem *fusion epoksidni premaz debljine 300 microns	
2	Univerzalni flanšni adapter(za sve vrste cijevi.)	Sa fiksaorima DN300 PN10/16. Tjelo GJS450-10 po EN1563, Prirubnica univerzalni raspored rupa za PN10/16 po EN1092-2 Ispitano na zaptivnost po EN12266 priložiti izveštaj o zaptivnosti od ovlaštene institucije za ispitivanje. Zakošenje jednostrano 4°. Zaprivka guma EPDM prema EN681-1. Fiksatori acetokopolimer klase M25 ili ekvivalent. Vijci nerđajući čelik. Zaštita antikorozivna RILSON NAILON 11 minimalne debljine 250 mikrons ,u skladu sa WARS sjernicama (dostaviti dokaz). OPSEG 315-356. Dostaviti tehnički list preveden na srpski od strane sudskog tumača.	2,00 komad