

U skladu sa članom 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), na osnovu ovlaštenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 20-00-5288 od 06.05.2025. godine, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić donosi sljedeću:

IZMJENU I DOPUNU

Tenderske dokumentacije br. 58/25 od 09.05.2025. godine za nabavku robe – Nabavka potkonstrukcije za montažu panela na ravnoj betonskoj krovnoj površini (1MW) Solari 5000+

I Vrš se izmjena u Tehničkoj specifikaciji Tenderske dokumentacije tako da sada glasi :

1	Prefabrikovani potkonstruktivni aluminijumski elementi za montažu 20 fotonaponskih modula / 10kW u landscape orijentaciji (4 reda po 5 modula) na ravnoj betonskoj krovnoj površini, za čiju stabilizaciju se koriste balasti (napomena: balasti nijesu dio ubuduće isporučene opreme, tj. ne "ulaze" u procijenjenu vrijednost javne nabavke). Dimenzije modula su 2278mm x 1134mm, a debljina modula je 30mm i 35mm (elementi trebaju biti kompatibilni za obje navedene debljine modula). Traži se sistemsko rješenje od ponuđača po kompletu, pri čemu nagib konstrukcije mora biti u rasponu od 8.5° do 12°. Ukoliko sistem proizvođača ne nudi komponente vjetrobarijere, jer je sistem projektovan drugačije, ponuđač je dužan da omogući nabavljaču korišćenje softverskog programa proizvođača za računanje količine i rasporeda balasta bez korišćenja vjetrobarijera . Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025, kojim se potvrđuje usklađenost sa standardom EN 755-2:2018 za tražene aluminijumske legure (EN AW-6063 ili 6005/6005A-T6.) od kojih se izrađuju elementi potkonstrukcije.	Krajnje stezaljke za debljinu okvira modula 30mm i 35mm, za fiksiranje fotonaponskih modula; prateća spojna oprema (kompletan sitan montažni materijal neophodan za postavljanje potkonstruktivnog sistema u funkcionalno stanje). Središnje stezaljke za debljinu okvira modula 30mm i 35mm, za fiksiranje fotonaponskih modula; prateća spojna oprema (kompletan sitan montažni materijal neophodan za postavljanje potkonstruktivnog sistema u funkcionalno stanje). Elementi za izjednačavanje potencijala između modula i aluminijumske potkonstrukcije (sistemsko rješenje proizvođača). Elementi za uzemljenje potkonstrukcije i izjednačavanje potencijala između aluminijumske potkonstrukcije i prihvatnog sistema gromobranske instalacije upotrebom okruglog provodnika maksimalnog prečnika Ø10mm (sistemsko rješenje proizvođača). Sitni montažni materijal - šrafovska roba. Prefabrikovana aluminijumska montažna šina.Ukoliko sistem proizvođača ne nudi komponente vjetrobarijere, jer je sistem projektovan drugačije, ponuđač je dužan da omogući nabavljaču korišćenje softverskog programa proizvođača za računanje količine i rasporeda balasta bez korišćenja vjetrobarijera . Sva ostala roba koja iznad nije nabrojana, a koja čini jedinstveno sistemsko rješenje za instalaciju 20 fotonaponskih modula u landscape orijentaciji (4 reda po 5 modula). Sva šrafovska roba mora biti u A2 klasi kvaliteta. Svaki element šrafovske robe mora posjedovati sopstvenu šifru. Svi	100
---	---	--	-----

Granica razvlačenja aluminijskih elemenata ne smije biti manja od 200MPa. Spojni elementi moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika (1.4301 ili 1.4307) sa granicom razvlačenja ne manjom od 450MPa. Ukoliko je nosač balasta posebna komponenta (nije integrirani dio konstrukcije) mora biti u A2 klasi kvaliteta.	ponuđeni elementi moraju biti kompatibilni i činiti sistemsko tehničko rješenje za montažu 20 modula (sistem snage 10kW) na ravnoj betonskoj krovnoj površini, za čiju stabilizaciju se koriste balasti (napomena: balasti nijesu dio ubuduće isporučene opreme, tj. ne "ulaze" u procijenjenu vrijednost javne nabavke), atestirano u skladu sa standardima.	
---	---	--

II Vršiti se izmjena u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke tako da UMJESTO :

„Drugi uslovi : Elementi potkonstrukcije moraju biti izrađeni od aluminijske legure EN AW-6063 ili legure aluminijuma 6005/6005A-T6 pri čemu mehaničke osobine ovih elemenata moraju biti u skladu sa standardom MEST EN 755-2:2018.“

SADA GLASI :

„Drugi uslovi: Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025, kojim se potvrđuje usklađenost sa standardom EN 755-2:2018 za tražene aluminijumske legure (EN AW-6063 ili 6005/6005A-T6.) od kojih se izrađuju elementi podkonstrukcije.“

III U Tenderskoj dokumentaciji, Tačka 8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA, se mijenja i sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 19.06.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 19.06.2025. godine u 10 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 19.06.2025. godine do 10 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Uh
Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Službenik za javne nabavke
Radovan Radojević

Potpisan dokument se nalazi u arhivi Naručioca.

