

PREGLED POSTUPKA #93641

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OTPADNE VODE BUDVA DOO
PIB	03304388
E-mail	javnenabavke@otpadnevode.me
Telefon	033/475-657
Internet adresa	www.otpadnevode.me
Fax	033/475-657
Adresa	Omladinskih brigada bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ventilacione cijevi u objektu mehaničkog tretmana
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Šašović
Kontakt	033/475-657
Datum objave	06.06.2025. 14:00
Napomena	Nabavka robe - Ventilacione cijevi u objektu mehaničkog tretmana

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Ventilacione cijevi u objektu mehaničkog tretmana	06.06.2025 14:00	13.06.2025 14:00	13.06.2025 14:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OTPADNE VODE BUDVA DOO Ventilacione cijevi u objektu mehaničkog tretmana 39563530 - Cijevi za ventilaciju	5.000,00 EUR	1.050,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: minimum 2 godine, koji počinje da teče od dana ugradnje robe.	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da prije davanja ponude obiđe predmetnu lokaciju i utvrdi činjenično stanje uz obavezno prisustvo jednog ili više lica, i da dobije potvrdu da je obišao lokaciju, koju treba da priloži prilikom davanja ponude.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **5.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pravougaoni ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja pravougaonog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 500x500x3000mm. Debljina lima 0,7mm.	1,00 komad
2	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 500x500mm na fi 300, dužine 500mm. Debljina lima 0,7mm.	1,00 komad
3	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 500x500mm na 400x400mm dužine 300mm. Debljina lima 0,7mm.	1,00 komad
4	Pravougaoni ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja pravougaonog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 400x400x4000mm. Debljina lima 0,7mm.	1,00 komad

5	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 400x400mm na 300x300mm dužine 300mm. Debljina lima 0,7mm.	1,00 komad
6	Pravougaoni ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja pravougaonog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 300x300x3600mm. Debljina lima 0,7mm.	1,00 komad
7	Ventilacioni prelaz	Izrada po mjeri i ugradnja ventilacionog prelaza izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije 300x300mm na fi 200. Debljina lima 0,7mm.	1,00 komad
8	Okrugli ventilacioni kanal	Izrada po mjeri i ugradnja okruglog ventilacionog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima za unutrašnju ugradnju za distribuciju vazduha u skladu sa standardom EN1505 ili ekvivalent. Dimenzije DN200mm. Debljina lima 0,7mm.	1,00 komad