

OPŠTINA PLJEVLJA**Sekretarijat za stambeno komunalne poslove,****saobraćaj i vode****Broj:** 06-426/25 - 408/4**Datum:** 06.06.2025. godine

Na zahtjev Zainteresovanog lica, u skladu sa članom 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje

I Z M J E N U Broj 1**TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

- Adaptacija nekategorisanih puteva Pljevlja-Rudnica, Potrkuša-Kalovića kuće-Lađana i Brda-Raščići(džamija)
- Šifra postupka: 92851 objavljen dana 29.05.2025. godine

Pitanje 1. U tehničkoj specifikaciji radova mijenjaju se stavke broj 3, 11 i 19 i glase:

3.	Pljevlja - Rudnica Prethodni radovi	Izrada cjevastih propusta Ø300mm, od plastičnih korugovanih cijevi	40 m
11.	Potrkuša - Kalovića kuće - Lađana Prethodni radovi	Izrada cjevastih propusta Ø300mm, od plastičnih korugovanih cijevi	42 m
19.	Brda - Raščići(džamija) Prethodni radovi	Izrada cjevastih propusta Ø300mm, od plastičnih korugovanih cijevi	24 m

Pitanje 2. U samoj tenderskoj dokumentaciji u opisu pozicija br.5, br.13 i br.21, već je naglašeno da se izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja vrši od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm u sloju d=30cm.

Pitanje 3. Naručioc nema pravo određivanja udaljenosti od asfaltne baze do mjesta izvršenja radova, niti utiče na način odnosno tehnička sredstva kojima se doprema asfalt, već to određuju ponuđači prema sopstvenim mogućnostima. U smislu kvaliteta izvedenih radova Naručioc zahtijeva i definiše ugovorom ispitivanje kvaliteta radova koje vrše akreditovane laboratorije, što se radi po završetku radova. U slučaju lošeg kvaliteta Izvođač se ugovorom obavezao da izvrši zamjenu ugrađenog materijala. Takođe izvođač se i na kvalitet radova obavezuje garantnim rokom koji je u ugovoru definisan prema dostavljenoj ponudi.

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 23.06.2025. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 23.06.2025. godine u 09:00 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Ili kao original na adresu datu u tenderskoj dokumentaciji zaključno sa danom 23.06.2025. godine do 09:00 sati.

Shodno članu 185 stav 3 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23). Protiv ove izmjene može se izjaviti žalba koja se izjavljuje Komisiji za zaštitu prava, preko naručioca. Žalba iz stava 1 ovog člana podnosi se putem ESJN.



Комисија за спровођење поступка јавне набавке