



CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke - po Tenderskoj dokumentaciji br. 18/2025 (12-4565-3/2025) za izvođenje radova na zamjeni rasvjete u objektu Centralne banke Crne Gore u ul. Miljana Vukova bb- CEJN br. postupka #93631

Br. 18/2025 (12-4565-5/2025)

Podgorica, 13.06.2025.g.

Predmet: Pojašnjenje br. 1 tenderske dokumentacije

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 84/24), postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 18/2025 (12-4565-3/2025) za izvođenje radova na zamjeni rasvjete u objektu Centralne banke Crne Gore u ul. Miljana Vukova bb- CEJN br. postupka #93631, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

Naručilac Centralna banka Crne Gore Podgorica objavila je tendersku dokumentaciju broj 18/2025 (12-4565-3/2025) za izvođenje radova na zamjeni rasvjete u objektu Centralne banke Crne Gore u ul. Miljana Vukova bb- CEJN br. postupka #93631.

Zainteresovani ponuđač je zahtjevom tražio sljedeće pojašnjenje:

Pitanje br.1

S obzirom da je raspisom tendera u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, navedeno: "Napomena: Ponuđač može ponuditi odstupanje u snazi izvora svjetiljke iznosi najviše do +10% odnosno u donjoj granici nema ograničenja uz uslov poštovanja drugih traženih tehničkih parametara u cilju sprovođenja trenda energetske efikasnosti (propisani lumen output, životni vijek, garantni period, CRI i ostali traženi parametri)" dostavljamo zahtjev za pojašnjenje/izmjenu tenderskog raspisa. Naime, u okviru Tehničke specifikacija predmeta nabavke, pod bitnim karakteristikama predmeta nabavke izmedju ostalih specificiranih svojstava zahtjeva se i sledeće " efikasnost minimum xxx lm/W" za stavke 2,5,6,7,11 i 14. Kako efikasnost predstavlja količnik vrijednosti snage izvora svjetiljke i lumen output-a, a napomenom je dato da snaga može odstupati do 10% u gornjoj granici uz poštovanje propisanog lumen outputa, molimo Vas za obrazloženje da li se tolerancija od 10% primjenjuje i na ovu vrijednost?

Odgovor Komisije:

Ne, tolerancija do +10% se odnosi samo na odstupanje u snazi.


Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Davičević



S.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Milić

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vojislav Roganović



S.r.