Ministarstvo javnih radova

Ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat,81000 Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-25/25

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 12

Djelovodni broj: 01-426/25-812/4

Podgorica, 23.06.2025.godine

Pojašnjenje broj 1

Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke radova- Izgradnja sportske sale JU OŠ "Bajo Jojić' u Andrijevici

Povodom zahtjeva određenog privrednog subjekta od 17.06.2025. godine za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabave na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

PITANJE 1:

Postovani ,molimo vas da na sajtu Ministarstva javnih radova , u dijelu Tehnička dokumentacija - Projekat sale OŠ Bajo Jojić, Andrijevica zamijenite fajlove koji se ne mogu otvoriti ispravnim . Naime fajlovi : Arhitektura dio 2, Elektrika Jaka struja , Konstrukcija proracun i Termotehnika nakon preutimanja , ne mogu se otvoriti i tom prilikom prijavljuje se greska. Unaprijed zahvalni , srdacan pozdrav!

ODGOVOR 1:

Poštovani, naručilac je ponovo objavio dokumentaciju na sajtu Ministarstva javnih radova u dijelu Tehnička dokumentacija - Projekat sale OŠ Bajo Jojić, Andrijevica. Prethnodna nije bilo moguće otvoriti usljed tehničkih smetnji.

PITANJE 2:

Možete li opet objaviti dio projekte dokumentacije oštećenih file-ova, jer u projektnoj dokumentaciji objavljenoj na vašem web site-u nalazi se projekat sa oštećenim sledećim djelovima projekta:

-arhitektura dio 2

-El.jaka struja

-termotehnika

ODGOVOR 2:

Naručilac upućuje na odgovor na pitanje 1.

PITANJE 3:

Da li postoji projekat Uredjenja terena?Potrebne su nam šeme pozicija od rednog broja 211 do 216.

ODGOVOR 3:

Šeme pozicija od rednog broja 211 do 216 postoje, i iste se nalaze u ponovno objavljenoj tehničkoj dokumentaciji.

PITANJE 4:

Da li su pozicije 154 i 178 isto, jer u crtežima projekta je ucrtana jedna platforma 09(a to je pozicija 178).

ODGOVOR 4:

Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

PITANJE 5:

Stavka 13 Tehničkih specifikacija glasi:

213	Panel kapija oznaka pozicije u projektu je C Opis: Dvokrilna kapija na pješačkom ulazu, dim. 200x155cm, širina jednog krila je 100cm. Jedno krilo fiksirati rajberom u podnu ploču. Okvir kapije je od čeličnih pocinkovanih kutijastih profila 50x50mm, između kojih se nalazi panel žica 05mm. Kapija se kači šarkama za čelični kutijasti profil dim. 100x100mm, koji se ankeriše preko čelične podložne ploče 150x150x5mm za novoprojektovano betonsko coklo. Kapija je odižena od tla za 5cm. Kapiju snabdjeti sa standardnim okovom, bravama i ručkama za otvaranje. Kapiju antikorozivno zaštititi i plastificirati u boju RAL7016	Oznaka pozicije u projektu je C. Prije izrade pozicije obavezno je kontrolisati sve mjere na licu u svemu prema mjesta. Izvoditi poziciju detaljima iz projekta. Svi materijali i boje su po izboru odobrenju projektanta. Obračun je po m' izrađene kapije.	2 kom

Da li se jedinična cijena formira po m’ ili po komadu? Isto pitanje je i za stavku 214.

ODGOVOR 5:

Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

PITANJE 6:

Stavka 72 Tehničkih specifikacija glasi:

72	Zidanje zidova i parapeta debljine 10cm. Zidovi i parapeti od termoblokova . Za zidanje se koristi tankoslojni malter, koji se nanosi kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice). Prvi red betonskih blokova se postavlja na produžnom malteru suvlje konzistencije, u razmjeri cement:kreč:pijesak 1:2:6, debljine 1-3cm. Pozicija podrazumijeva izradu horizontalnih i vertikalnih serklaža. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora. Vertikalne serklaže izraditi sa strane otvora i u zidovima dužine preko 5m. Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se armiraju sa ±2RØ14 i UØ8/20cm. Dimenzije serklaža b/d=10/10cm. Obračun po m3.	Radovi se izvode u skladu sa uputstvima proizvođača blokova za gradnju. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav alat, rad, transport, materijal i skela. Obračun po m3.	455,4 m^3

Uvidom u projekat (Arhitektura 1) objavljenom na vašem sajtu, smatramo da je greška u prikazanoj jedinici mjere i da bi trebalo da je ispravno 455,4 m^2 jer je nemoguće da na ovom objktu ima 455,4 m2 predmetnih zidova I parapeta. Molimo vas da isto provjerite sa projektantom.

ODGOVOR 6:

Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Nela Milošević, s.r.