

PREGLED POSTUPKA #94923

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO
PIB	02789507
E-mail	office@pgsport.me
Telefon	020/664-291
Internet adresa	pgsport.me
Fax	020/664-291
Adresa	19. Decembar 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka pumpi za hemiju (algicid i flokulant) za Gradske bazene
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Mirkovic
Kontakt	069101910
Datum objave	24.06.2025. 13:00

Napomena	U cilju preciznijeg upoznavanja sa predmetnom nabavkom zainteresovani ponuđači su u obavezi izvršiti obilazak lokacije na kojoj je potrebno izvršiti ugradnju specificiranih pumpi i sačiniti potvrdu o obilasku koja će biti sastavni dio ponude. Potvrda mora biti potpisana od strane tehničkog lica iz službe održavanja. Vrijeme obilaska od 7-15h svaki radni dan. Kontakt osoba Budimir Kalezić 069401778
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka pumpi za hemiju (algicid i flokulant) za Gradske bazene	24.06.2025 13:00	30.06.2025 10:00	30.06.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO Nabavka pumpi za hemiju (algicid i flokulant) za Gradske bazene 42995000 - Razne mašine za čišćenje	9.917,36 EUR	2.082,64 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ODGOVOR PONUDJAČA : POTPISANA I OVJERENA IZJAVA OBRAZAC 2	Obrazac 2
PERIOD VAŽENJA PONUDE- 60 DANA OD DANA OTVARANJA	Rok važenja ponude
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i potpisanog zapisnika o izvršenoj isporuci i ugradnji	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja Gradski bazen Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
ponuđač je dužan dostaviti Izjavu o postgarantnoj podršci u rezervnim djelovima na period od 5 godina i dostupnost serviseru u vremenskom roku od max. 7 dana	Garantni rok
U cilju preciznijeg upoznavanja sa predmetnom nabavkom zainteresovani ponuđači su u obavezi izvršiti obilazak lokacije na kojoj je potrebno izvršiti ugradnju specificiranih pumpi i sačiniti potvrdu o obilasku koja će biti sastavni dio ponude. Potvrda mora biti potpisana od strane tehničkog lica iz službe održavanja. Vrijeme obilaska od 7-15h svaki radni dan.	Drugi uslovi
Izvođač je obavezan da po završetku radova i prije konačnog primopredajnog postupka, izvršiti funkcionalnu probu kompletnog sistema u prisustvu nadzornog organa. Tokom probe mora se demonstrirati ispravan rad dozirnih pumpii. O izvršenoj funkcionalnoj probi, izvođač je dužan sačiniti zapisnik/izvještaj, koji će potpisati i nadzorni organ, i koji će činiti sastavni dio tehničke dokumentacije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U slučaju da ponuđač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti predmeta nabavke: Potvrda proizvođača robe koju nudi da ponuđeni rezervni djelovi odgovaraju geometrijski i funkcionalno.	Drugi uslovi
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Izvođač je dužan izvršiti obuku zaposlenih u društvu, koji će biti zaduženi za upravljanje i rad sa dozirnim pumpama	Drugi uslovi
Uz potpisani ugovor ponuđač je dužan dostaviti tehničku dokumentaciju i garante listove	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.917,36 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i ugradnja elektromagnetne dozirne pumpe radnih karakteristika:	Nabavka i ugradnja elektromagnetne dozirne pumpe radnih karakteristika: ☐ Kapacitet: od 4ml/h do 80 l/h; ☐ Radni pritisak: od 2-25 bara ☐ Napajanje: 230 VAC ☐ Regulacija hoda elektronska ☐ Osvjetljeni LCD ekran min. 3 inča i led indikatori za status rada, greške i upozorenja ☐ Način rada: ručni, analogni(0,4-20mA), impulsni(kontakti) i serijski režim ☐ Memorija događaja: min. 300 događaja ☐ Alarmna stanja prikazana na displeju (detekcija gasa u hidrouličnom dijelu pumpe, preveliki pritisak, mali pritisak, detekcija oštećenja dijafragme) ☐ Prikaz pritiska u potisnom vodu ☐ Prikaz protoka u svakom trenutku ☐ Automatsko podešavanje dozirane količine i pritiska usled opstrukcija crijeva ili injektora ☐ Pumpa mora imati mogućnost povezivanja na Wi-Fi kao i softver za praćenje preko interneta (cloud rješenje) ☐ Konekcija potisnog voda OD/ID 12/9 mm ☐ minimum 10000 udara/h ☐ material mora biti otporan na natrijum hipohlorid, ☐ Zaštita: IP66 ☐ Tip pumpe: gamma/XL proizvođač Prominent ili ekvivalent	1,00 Kom

2	Nabavka i ugradnja dozirne pumpe	Nabavka i ugradnja dozirne pumpe sledećih karakteristika: ☐ Maksimalan protok: 20 L/h ☐ Maksimalni radni pritisak: 3 bar ☐ Zapremina po udaru: oko 2,60 mL ☐ Brzina udara: do 120 ud/min ☐ Napajanje: standardno 230 V AC ($\pm 10\%$), 50–60 Hz; ☐ Snaga: oko 58 W ; potrošnja struje $\sim 0,25$ A ☐ Težina: 2,9 kg ☐ Zaštita kućišta: IP65, otporno na hemikalije i UV ☐ Materijali hidrauličkog dela: PVDF (polivinilidenski fluorid) ili standardno PP; dijafragma od PTFE; ventili s keramičkim kuglicama ili lip-valvama ; ☐ Radna temperatura: do +40 °C, minimalno otporno na smrzavanje ☐ Samostalno usisavanje: do 2–3 m visine ☐ Podesiva tačnost doziranja: ručna kontrola 0–100 %; fino podešavanje finoće 0–20 % (dualni manometri za precizno podešavanje malih protoka) ☐ Tip pumpe: ETATRON DLX-MA/AD model 2003 ili ekvivalent	4,00 kom
---	----------------------------------	--	----------