

Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

Broj: 02-426/25-18044/5

Podgorica, 30.06.2025. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), Vodovod i kanalizacija d.o.o Podgorica donosi sljedeću

IZMJENU br.1

Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku potopnih pumpi za seoske vodovode, šifra postupka #94562, objavljenog dana 20.06.2025.g., u 13:00h, na ESJN - Nabavka i i isporuka potopnih pumpi za seoske vodovode:

1. U dijelu tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke u koloni "Bitne karakteristike predmeta nabavke" vrši se izmjena za pozicije 1, 2, 3, i 4 i sada glasi:

- Za poziciju 1 iz tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke i sada glasi:

Potopna pumpa (P.S. "Straganica") – tehničke karakteristike

1. Referentna radna tačka: *Protok* : $Q = 54 \text{ m}^3/\text{h}$; *Visina* : $H \geq 130\text{m}$
2. Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 70, \%$
3. $NPSHR \leq 4,7 \text{ m}$
4. Snaga osovine motora $P_2 \geq 26 \text{ kW}$
5. Broj obrtaja pumpe: $2\,900 \text{ rpm} \pm 5 \%$; Zaštita IP 68; ISO 9906 klasa 3B
6. Maksimalni spoljašnji prečnik $185,0 \text{ mm}$
7. Elektromotor: $400 \text{ V} \pm 10 \%$ (3~), $50 \text{ Hz} \pm 2 \%$,
8. Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,75$; $\eta_{\text{motor}} \geq 80 \%$ (IEC 60034-1). Dopusštena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: $\pm 2 \%$
9. Pokretanje motora – zvijezda trougao
10. Pumpa mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$
11. Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1
12. Ispitivanje hidrauličnih performansi prema ISO 9906 klasa 2B.
13. Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom i proizvodnjom u skladu sa ISO 9001:2015.

- Za poziciju 2 iz tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke i sada glasi:

Potopna pumpa (P.S. "Bioče")

1. Referentna radna tačka: *Protok* : $Q = 72 \text{ m}^3/\text{h}$; *Visina* : $H \geq 150\text{m}$
2. Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 70 \%$
3. $NPSHR \leq 4,7 \text{ m}$
4. Snaga osovine motora $P_2 \geq 45 \text{ kW}$
5. Broj obrtaja pumpe: $3\,000 \text{ rpm} \pm 5 \%$; Zaštita IP 68; ISO 9906 klasa 3B
6. Maksimalni spoljašnji prečnik $270,0 \text{ mm}$
7. Elektromotor: $400 \text{ V} \pm 10 \%$ (3~), $50 \text{ Hz} \pm 2 \%$
8. Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,75$; $\eta_{\text{motor}} \geq 80 \%$ (IEC 60034-1). Dopusštena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: $\pm 2 \%$
9. Pokretanje motora – zvijezda trougao
10. Pumpa mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$

11. Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1
12. Ispitivanje hidrauličnih performansi prema ISO 9906 klasa 2B.
13. Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom i proizvodnjom u skladu sa ISO 9001:2015

- Za poziciju 3 iz tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke i sada glasi:

Potopna puma (P.S. „Iverak“)

1. Referentna radna tačka: *Protok* : $Q = 46,8 \text{ m}^3/\text{h}$; *Visina* : $H \geq 90\text{m}$
2. Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 68 \%$
3. $NPSHR \leq 3,39 \text{ m}$
4. Snaga osovine motora P_2 17 kW
5. Broj obrtaja pumpe: 2 894 rpm $\pm 5 \%$; Zaštita IP 68; ISO 9906 klasa 3B
6. Maksimalni spoljašnji prečnik 185,0 mm
7. Elektromotor: 400 V $\pm 10 \%$ (3~), 50 Hz $\pm 2 \%$,
8. Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,76$ pri 4/4 opterećenju; $\eta_{\text{motor}} \geq 81,9 \%$ pri 4/4 opterećenju (IEC 60034-1). Dopusštena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: $\pm 2 \%$
9. Pokretanje motora – zvijezda trougao
10. Pumpa mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$
11. Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1
12. Ispitivanje hidrauličnih performansi prema ISO 9906 klasa 2B.
13. Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom i proizvodnjom u skladu sa ISO 9001:2015

- Za poziciju 4 iz tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke i sada glasi:

Potopna pumpa (P.S. „Farmaci“)

1. Referentna radna tačka: *Protok* : $Q = 40 \text{ m}^3/\text{h}$; *Visina* : $H \geq 210\text{m}$
2. Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 70 \%$
3. $NPSHR \leq 3,11 \text{ m}$
4. Snaga osovine motora $P_2 \geq 33 \text{ kW}$
5. Broj obrtaja pumpe: 2 900 rpm $\pm 5 \%$; Zaštita IP 68; ISO 9906 klasa 3B
6. Maksimalni spoljašnji prečnik 185,0 mm
7. Elektromotor: 400 V $\pm 10 \%$ (3~), 50 Hz $\pm 2 \%$,
8. Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,76$ pri 4/4 opterećenju; $\eta_{\text{motor}} \geq 83,7 \%$ pri 4/4 opterećenju (IEC 60034-1). Dopusštena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: $\pm 2 \%$.
9. Pokretanje motora – zvijezda trougao
10. Pumpa mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$
11. Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1
12. Ispitivanje hidrauličnih performansi prema ISO 9906 klasa 2B.
13. Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom i proizvodnjom u skladu sa ISO 9001:2015

2. U dijelu Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke briše se Uslov: Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izvještaj o ispitivanju hidrauličnih performansi izdat od strane proizvođača.

**3. U tenderskoj dokumentaciji, tačka 9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME
PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA, vrši se izmjena i sada glasi:**

“Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 16.07.2025.godine do 12:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana 16.07.2025.godine u 12:00 sati.

Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to:

☐ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposredno podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica

radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 16.07.2025. godine do 12:00 sati“.

Ostatak tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Član Komisije Zdravko Radović, dipl.ing.geodezije

