

Crna Gora
OPŠTINA ZETA

Adresa: Anovi
Glavna Gradska ulica Anovi
br. 89
tel: +382 20 873 290
fax: +382 20 873 290
www.golubovci.me

SLUŽBA PREDSEDNIKA

Broj: D 22-426/25-429/6

17. jul 2025. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 1/23)
Naručilac daje:

POJAŠNJENJE br. 3

**tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova
Rekonstrukcija saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci
(Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra
postupka 94238**

PITANJE 1:

Poštovani, molimo da pojasnite stavke: 16 - "Demontaža postojećih kapija, sa ponovnom montažom" - ako ste u mogućnosti da date opis radova, jer nekad nivelaciono uklapanje kapija iziskuje značajan obim radova.

ODGOVOR:

Naručilac će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije koja će biti objavljena na CEJN-u.

PITANJE 2:

30 - "Izrada gornjeg nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNHS16 debljine 6cm na prilazima objektima (U cijenu uračunati nabavka, transport i ugradnja materijala)" - molimo da definišete tip asfalta, jer je u tehničkim uslovima za izvođenje radova naveden BNHS16(A) što čini razliku u granulometrijskom sastavu i procentu dodatog filera, a samim tim i u cijeni.

ODGOVOR:

Budući da su u pitanju prilazi objektima na kojima se ne očekuje veliko saobraćajno opterećenje na dnevnom, te godišnjem nivou, dovoljno je predvidjeti bitumenizirani asfaltni sloj debljine 6cm (BNHS16), bez dodatih filera. Ovo isključuje slučaj agregata koji nema dovoljno materijala <0.063 mm, gdje je potrebno dodati dodatni filer (industrijski ili prirodni). Potrebno je granulometrijskom analizom agregata dokazati prisutnost ovih frakcija.

PITANJE 3:

31 - "Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB11, na glavnom pravcu i veznim saobraćajnicama, debljine d=4 cm (U cijenu uračunati nabavka, transport i ugradnja materijala)" - molimo da definišete tip asfalta, jer je u tehničkim uslovima za izvođenje radova naveden AB11(s) što takođe čini razliku zbog učešća kamena silikatnog odnosno eruptivnog porijekla za ostvarivanje zahtjeva za *teško saobraćajno opterećenje*, dok je AB11 predviđen za *srednje saobr. opterećenje*, u konačnom i cijene su različite.

ODGOVOR:

Tehničkim opisom za izvođenje radova, Tehničkim izvještajem projektovanog rješenja, Detaljima, Grafičkom dokaznicom, te svim preostalim priložima iz projekta predviđen je habajući sloj asfalta AB11 u debljini od 4cm. Tehničkim obrazloženjem projektovanog rješenja

stoji da je predmetna saobraćajnica dimenzionisana za predviđeno srednje teško saobraćajno opterećenje, te s toga ostaje potreba za završnim slojem asfalta AB11.

PITANJE 4:

36 - "Izrada armirano betonskih površina (prilaza, trotoara, biciklističkih staza) klase betona C25/30 debljine 12cm (U cijenu uračunati nabavka, transport i ugradnja materijala)", a u teh. ulovima se navodi "Armaturna mreža Q188 postavlja se u dva sloja na projektom definisanim pozicijama." - molimo da definišete na kojim pozicijama i na koji način se postavlja ar.mreža Q188 kroz specifikaciju tend. postupka.

ODGOVOR:

Naručilac će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije koja će biti objavljena na CEJN-u.

PITANJE 5:

56 - "Nabavka, transport i ugrađivanje liveno gvozdених srednje-teskih resetki za kanalizaciju," Selekt 500" (ili od nekog drugog proizvođača element sličnih karateristika) Obracun po komadu" - u tehničkom opisu projekta hidrotehnike se navodi *Tijelo slivničkih okana je od armirano betonskih prstenova ø1000mm, u gornjim pločama okana se ugrađuje slivnička rešetka 600x600mm klase D, a okna su opremljena LG penjalicama.* - molimo da pojasnite da li je planirana standardna sl. rešetka svijetlog otvora 60*60cm D 400kN s obzirom da selecta 500 i rešetka 60*60 nisu istog ili sličnog tipa i karakteristika..

ODGOVOR:

Naručilac će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije koja će biti objavljena na CEJN-u.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik, Bojan Popović Bojan Popović

Član, Lazar Bošković Lazar Bošković

Član, Valentina Piperović Valentina Piperović