OPŠTINA BAR
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Broj: 96022
Mjesto: Bar, 23.07.2025.godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

POJAŠNJENJE III

Tenderske dokumentacije br. 01-018/25-2219/2 od 09.07.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke Reparacija atletske tartan staze na stadionu Topolica (Madžarica), šifra 96022.

PITANJE br. 1:
„Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji u delu Garancije kvaliteta naveo da je Izvođač za izvedene radove dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, da dostavi dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu atesta ili sertifikata i dobijanja WA certificate class 2. Upravo sa ovim zahtevom uslovi iz dokumenta "pregled postupka" gde se navode zahtevi u smislu dokumentacije za ugrađene materijale, zahtevaju navedena pojedinačna ispitivanja. S' tim u vezi postavljamo pitanje za kog ponuđača je prilagođena javna nabavka? Očigledno da ste kao Naručilac dobili smernice koje zhateve treba da postavte u konkursnoj dokumentaciji, a da ne može niko da ih ispuni osim jedan ponuđač. Na ovaj način se osporava WA sertifikat koji jedini zahtevate da isporuči za predmetnu stazu. Da sistem koji se sertiikuje nije bezbedan i kvalietetan, WA ne bi izdao WA cerrtified product proizvođačima. Smatrasmo da osim WA certified product, EN 14877 za sportske podloge i DIN 18035 drugi sertifikati nisu relevantni za traženi proizvod. Jer drugačije znatno umanjujete konkurentnst u učešću ponuđača u predmetnoj JN.“

Odgovor:
U vezi vašeg pitanja biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

Pitanje br.2:
„U konkursnoj dokumentaciji u Pregledu postupka, deo 8 predmet nabavke, navodi se da ugrađeni materjali moraju posedovati između ostalog i EN 772-18 čijom se metodom ispitivanja određuje otpornost prema zamrzavanju. Molimo vas da precizirate u kakvoj je logičkoj vezi sa javnom nabavkom izveštaj koji zahtevate pošto za zamrzavanje vode potrebna temperatura je 0C, a ostalih materijala znatno niža. U decembru 2024- e i januaru 2025- e godine prosečna temepratura u Baru iznosila je 17C. Kakave logičke veze ovaj zahtev ima sa realnom temperaturom u Baru koja je uvek daleko veća od potrebne za zamrzavanje?.“

Odgovor:
U Baru je, u bližoj prošlosti, u više navrata zabilježena temperatura ispod 0 ° C, a na osnovu zvaničnog izvještaja „Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore” najniže zabilježena temperature u opštini Bar je -8,7 ° C. Prema tome, Naručilac ostaje pri stavu da materijali moraju ispunjavati standard EN 772-18.

Pitanje br.3:
„U konkursnoj dokumentaciji u Pregledu postupka, deo 8 predmet nabavke, navodi se da ugrađeni materjali moraju posedovati između ostalog i EN 14904, odnosno standard koji se

odnosi na površine za razne sportove ali u salama, tj, u zatvorenom prostoru. Molim Vas da nam pojansite koja je logička veza ovog zahteva sa postupkom javne nabavke s' obzirom da se atletska staza nalazi na otvorenom?"

Odgovor:
U vezi vašeg pitanja biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

Pitanje br.4:
„U konkursnoj dokumentaciji u Pregledu postupka, deo 8 predmet nabavke, navodi se da ugrađeni materjali moraju posedovati između ostalogi PAK/PAH test report na teške metale sa vrlo preciznim vrednostima, što je očigledno prepisano iz nekog već postojećeg izveštaja. Da li znate da kada isti materijal testirate 2 puta, vrlo je mala verovatnoća da ćete dibiti istu vrednost? Da ne govorimo o različitim materijalima drugih proizvođača. Molimo vas da ovaj kriterijum izbrišete iz JN."

Odgovor:
U vezi vašeg pitanja biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije

Pitanje br.5:
„U konkursnoj dokumentaciji u delu Pregled postupka, deo 8 predmet nabavke, navodi se daje podlogu potrebno očistiti mašinski od prljavštine i vodom pod pritiskom od 180-200 bara. Smatramo da ova snaga mašine za pranje nije dovoljna da se opere predmetna staza. Smatramo da je prtisak koji mašina za pranje treba da poseduje min. 300 bara. Takođe naručilac nije precizirao da li je u pitanju pranje toplom ili hladnom vodom, što takođe bitno utiče na kvalitet rezultata pranja."

Odgovor:
U vezi vašeg pitanja biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije

Pitanje br.6:
U prilogu 2 konkursne dokumentacije je navedena ukupna površina atletske staze, ali nigde ne stoji u kojoj površini se radi reparacija donjeg sloja atletske staze. Molimo Naručioca da jasno i precizno izrazi koje kvadrature se repariraju u donjem sloju, koje u oba sloja jer to direktno utiče na vrednost ponude svakog ponuđača. Molimo do Narčioca da izmeni konkursnu dokumentacju i zahteva priloge i dokaze koje imaju logičke veze sa javnom nabavkom, inače ćemo biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Odgovor:
U vezi vašeg pitanja biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Bogdan Fatić