Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Adresa: Ul. Popa Jola Zeca br. 5
85310 Budva, Crna Gora
Website: www.regionalnivodovod.me
E-mail: headoffice@regionalnivodovod.me
direktor@regionalnivodovod.me
Tel. br:+ 382 (0) 33 451 921; 451 460
Telefax:+ 382 (0) 33 451 937

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Fizičko-hemijsko ispitivanje vode za piće
Broj izvještaja	2308-18-03
Datum izdavanja izvještaja	08.09.2023.
PODACI O UZORKU	
Datum uzorkovanja	18.08.2023.
Broj protokola	L23/582
Vrsta uzorka	Jezerska voda na oko 50-tak metara od bova koje je oivičavaju zonu neposredne saštitne zone (NZZ), prema centru Malog Blata ; Nehlorisana
Zahtjevano ispitivanje	Fizičko-hemijska analiza
Uzorkovao/la	Danijela Kosić Žujović, dipl. hemičar Anđela Kankaraš, spec.organske tehnologije
Obradila	Danijela Kosić Žujović, dipl. hemičar

MIŠLJENJE : *Na osnovu rezultata zahtjevanih laboratorijskih ispitivanja ispitivani uzorak*

NE ODGOVARA

Uslovima Pravilnika o parametrima, provjeri usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ("Službeni list Crne Gore", br. 064/18 i 101/2021.).

Napomena : Izmjerena vrijednost mutnoće je 1.67 NTU. Vrednost utroska permaganata prevazilazi vise od tri puta propisanu maksimalno dozvoljenu kolicinu u vodi za pice (16.58mg/l).
Uzorak jezerske vode je zahvaćen sa tačno 2m dubine, pomocu Kemmerer-ove boca za uzorkovanje.

Šef laboratorije
Danijela Kosić-Žujović, dipl.hemičar

Napomena: 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao celina

REZULTATI ANALIZE

Nivo vode jezera(m)	5.62
Dubina mjesta uzorkovanja *(m)*	2m
Temperatura vazduha (^0C)	26.0

Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Parametari	**Jed. mjere**	Jezerska voda	**MDK**	**Oznaka metode**
Temperatura vode	*°C*	25.0		SMVP.111
Boja	*° Co- Pt*	6.6	**20**	SMVP.120
Miris		Bez	**Bez**	DEV B1/2
Ukus		Bez	**Bez**	DEV B1/2
Mutnoća	*NTU*	**1.67**	**1**	DIN EN ISO 7027-C2
pH		7.90	**6.5-9.5**	DIN 38404-10-C10-R3
Elektroprovodljivost	*µS/cm*	234	**2500**	DIN EN 27888-C8
SAK $_{254nm}$	*1/m*	4.12	**-**	DIN 38404 C-3
SAK $_{436nm}$	*1/m*	0.80	**-**	DIN 38404 C-3
Rastvoreni O2	*mg/l*	5.44	**-**	SMVP.150
Zasićenost kiseonikom	*%*	39.86	**-**	SMVP.163
Ukupni suvi ostatak posle isparavanja na 378.16 K	*mg/l*	166	**< 1000**	SMVP.129
Žareni ukupni ostatak	*mg/l*	66	**-**	SMVP.133
Utrošak $KMnO_4$	*mg/l*	**16.58**	**5**	SMVP.134
m-alkalitet	*mg/l*	24.6	**-**	ISO H.Z1.124 :1974
p-alkalitet	*mg/l*	0.0	**-**	ISO H.Z1.124 :1974
Bikarbonati	*mg/l*	149.9	**-**	ISO H.Z1.124 :1974 (Proračun)
Karbonati	*mg/l*	0.0	**-**	ISO H.Z1.124 :1974 (Proračun)
Karbonatna tvrdoća	*dH*	6.9	**-**	Proračun / SMVP.405
Ukupna tvrdoća	*°dH*	6.5	**-**	Proračun / SMVP.405
Kalcijum	*mg/l*	44.3	**200**	SMVP.405
Magnezijum	*mg/l*	1.6	**50**	SMVP.405 (Proračun)
Gvožđe	*mg/l*	0.041	**0.2**	SMEW 3500-Fe D
Fosfati	*mg/l*	<0.03	***0.3***	DIN EN ISO 6878/EPA 365.2+3
Amonijak	*mg/l*	0.028	**0.5**	DIN 38406 E5/EPA 350.1
Nitriti	*mg/l*	0.039	**0.5**	DIN EN 26777 D10/EPA 354.1
Nitrati	*mg/l*	1.23	**50**	SMVP.481

Analizu izvršio/la:
Marina Niković, hem.tehničarka
Tanja Milović , hem.tehničarka

Legenda :
MDK- maksimalno dopuštene koncentracije u skladu sa Pravilnikom o parametrima, provjeri usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu *("Službeni list Crne Gore", br. 064/ I 101/21)*
SMVP –Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, VODA ZA PIĆE; Beograd,1990.
SMEW – Standard Methods for theExamination ofWater and Wastewater,19thEdition 1995,Edited by Andrew D.Eaton, Lenore S. Glescori, Arnold E. Greenbarg