

PREGLED POSTUPKA #97657

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Korektivni servis toplotnih pumpi Trane
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Đurović
Kontakt	020/444-239
Datum objave	08.08.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Korektivni servis toplotnih pumpi Trane	08.08.2025 10:00	13.08.2025 10:00	13.08.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora. Pružanje usluga će se vršiti sukcesivno u zavisnosti od potreba Naručioca 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Rok za odziv u roku od 5 dana od pismenog zahtjeva naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: aerodrom Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
15 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu o garantnom roku za stavku 1 tehničke specifikacije (kontroler upravljačke komponente TRANE MODO255E na toplotnoj pumpi Trane ECXAN900E72E1). Garantni rok 12 mjeseci.	Garantni rok

Ponuđač garantuje Izjavom da su ponuđeni rezervni djelovi novi, neupotrebljavani i da nema stvarnih i pravnih nedostataka	Drugi uslovi
Ponuđač garantuje Izjavom da će preuzeti freon u slučaju izvlačenja iz instalacija.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju minimum jedan isti ili slični posao iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se isporuka, montaža rezervnih djelova i usluge servisiranja sistema toplotnih pumpi Trane(rekeperacija freona, testiranje instalacije , zamjena ulja, , vakumiranje , punjenje freonom) . Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se dostavljanjem potvrde izdate od strane investitora , odnosno korisnika o izvedenim radovima uz konstataciju da je posao kvalitetno završen . U potvrdi treba i da je navedeno da su izvedeni radovi u objektu sa toplotnim pumpama Trane.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i ugradnja kontrolera upravljačke komponente toplotne pumpe	Nabavka i ugradnja kontrolera upravljačke komponente TRANE MODO255E na toplotnoj pumpi Trane ECXAN900E72E1 , SN NB54152 sa potrebnim podešavanjem i puštanjem u rad	1,00 komad
2	Servis toplotne pumpe Trane 1	Podrazumijeva se usluga vađenja preostale količine freona iz instalacije, demontaža postojećeg i montaža novog kompresora , nalaženja mjesta isticanja freona, saniranje mjesta isticanja freona, zamjena kompresorskog ulja , zamjena filtera, zamjena dva grijača, testiranje instalacije pod pritiskom azota, vakumiranje instalacije, punjene freonom do fabrički propisane količine i puštanje u rad toplotne pumpe Trane ECXAN900E72E1 , SN NB54193 i provjera rada sistema. Rezervne djelove obezbjeđuje naručilac i oni su dati u stavkama 3-7	1,00 servis
3	Kompresor	Kompresor Trane COMO757E Podrazumijeva se nabavka dijela, čija je zamjena opisana u stavci 2	1,00 komad
4	Uložak filtera sušača	Uložak filtera sušača COROO4E TRANE Podrazumijeva se nabavka dijela, čija je zamjena opisana u stavci 2	1,00 komad

5	Kompresorsko ulje	Kompresorsko ulje RD TRANE OIL0058E Podrazumijeva se nabavka ulja, čija je zamjena opisana u stavci 2	12,50 litar
6	Rashladno sredstvo	Rashladno sredstvo R407 C Podrazumijeva se nabavka rashladnog sredstva, čija je zamjena opisana u stavci 2	40,00 kg
7	Grijač	Grijač TRANE HTR0176E Podrazumijeva se nabavka grijača, čija je zamjena opisana u stavci 2. Dva se mijenjaju u opisanom postupku a 2 ostaju u rezervi	4,00 komad
8	Servisni ventil	Servisni ventil sa navojem 1/4SAE-1/4NPT Podrazumijeva se isporuka dijela.	4,00 komad
9	Osigurač	Osigurač ETI CH 14 X51 40A Gg 500v topljivi cilindrični. Podrazumijeva se isporuka dijela.	10,00 komad
10	Servis toplotne pumpe Trane 2	Na toplotnoj pumpi Trane ECXAN900E72E1 SN NB54151 Podrazumijeva se usluga vadenja preostale količine rashladnog fluida iz instalacije, nalaženje mjesta isticanja freona, saniranje mjesta curenja, testiranje instalacije pod pritiskom azota, vakumiranje instalacije, punjene freonom do fabrički propisane količine i puštanje u rad toplotne pume Trane ECXAN900E72E1 SN NB54151 i provjera rada sistema. Naručilac obezbjeđuje potrebnu količinu rashladnog fluida za ovaj postupak	1,00 servis