

PREGLED POSTUPKA #97895

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA
PIB	02005573
E-mail	vodovod@t-com.me
Telefon	033/403-304
Internet adresa	www.vodovodbudva.me
Fax	033/452-772
Adresa	Trg Sunca 1
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	nabavka frekventnih regulatora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Perica Šaranović
Kontakt	068038315
Datum objave	15.08.2025. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	nabavka frekventnih regulatora	15.08.2025 11:00	20.08.2025 10:00	20.08.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA Frekventni regulatori sa automatikom 38570000 - Instrumenti i aparati za regulaciju i kontrolu	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, podaci na obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca – tehnička zgrada “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva, na adresi Dubovica bb, Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok-garantni rok proizvođača	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana potpisivanja ugovora, sukcesivno, s tim što rok svake pojedinačne isporuke može biti maksimalno 21 dan od datuma na narudžbenici	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
--	-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Frekventni regulator sa transponderom pritiska i sklopkom za ulazni pritisak (zaštita od rada na suvo)	Karakteristike transpondera pritiska: Opseg regulacije 0-16 bara; Kućište od nerđajućeg materijala, izlazni signal 4-20mA dvožilna veza.pritisak preopterećenja 25 bara, Procesni priključak G ½" muški prema DIN EN 837-1; Karakteristike sklopke za pritisak: Sklopka za ulazni pritisak, opseg 0-5 bara, nominalna struja 16(10)A, napon 230V Karakteristike frekventnog regulatora: Snaga 7,5 kw sa komandnim panelom 3 faze 50 Hz Namjena: pumpe za čistu vodu Mogućnost skaliranja prikaza i monitoring vrijednosti na displeju (bar) Mogućnost PID regulacije u zatvorenoj petlji sa mogućnosti podešavanja: - PID sleep time - PID sleep delay time - PID boost time - PID wake up time - PID wake up ref difference Mogućnost podešavanja broja automatskog reseta greške Mogućnost podešavanja vremenskog razmaka automatskog reseta greške U ponuđenu cijenu uključiti povezivanje, programiranje i puštanje u rad	18,00 kom
---	---	---	-----------

2	Frekventni regulator sa transponderom pritiska i sklopkom za ulazni pritisak (zaštita od rada na suvo)	Karakteristike transpondera pritiska: Opseg regulacije 0-16 bara Kućište od nerđajućeg materijala, izlazni signal 4-20mA dvožilna veza.pritisak preopterećenja 25 bara, Procesni priključak G ½" muški prema DIN EN 837-1 Karakteristike sklopke za pritisak: Sklopka za ulazni pritisak opseg 0-5 bara nominalna struja 16(10)A napon 230V Karakteristike frekventnog regulatora: Snaga 45/55 kw sa komandnim panelom 3 faze 50 Hz Namjena: pumpe za čistu vodu Mogućnost skaliranja prikaza i monitoring vrijednosti na displeju (bar) Mogućnost PID regulacije u zatvorenoj petlji sa mogućnosti podešavanja: - PID sleep delay time - PID sleep time - PID boost time - PID wake up time - PID wake up ref difference Mogućnost podešavanja broja automatskog reseta greške Mogućnost podešavanja vremenskog razmaka automatskog reseta greške U ponudenu cijenu uključiti povezivanje, programiranje i puštanje u rad	2,00 kom
---	---	--	----------