

PREGLED POSTUPKA #98272

Crna Gora
Opština Tivat
Broj 07-426/25-391
Tivat, 20-08-2025

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioća	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zamijena stubova javne rasvjete na saobraćajnici MR1
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejana Bogdanović
Kontakt	032/661-300
Datum objave	20.08.2025. 09:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	21.08.2025 07:00	27.08.2025 12:00	27.08.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA TIVAT Zamjena stubova javne rasvjete na saobraćajnici MR1 34928510 - Stubovi za uličnu rasvjetu	17.999,99 EUR	3.780,01 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar sa podacima o ovlašćenom licu, a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta; Uslovi za obavljanje djelatnosti	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025). U postupku radi ispunjenosti ovog uslova, utvrditi da li ponuđač posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), odnosno u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), važeću licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa potpisana od strane ovlašćenog lica na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG" br. 016/23, 020/23 i 036/23)	Obrazac 2
Uslov za učešće u postupku je obilazak lokacije na kojima se planiraju radovi i upoznavanje sa terenom. Dokazuje se dostavljanjem Potvrde Direkcije za investicije Opštine Tivat da je ovlašćeni predstavnik ponuđača obišao lokaciju radova, upoznao se sa svim bitnim činjenicama od značaja za realizaciju ugovora. Kontakt 032/661-333 , 032/661-326.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 30 dana od otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

<p>Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti jednostavne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 10 dana nakon isteka tog roka. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci. Na zahtjev ponuđača, garancija će se vratiti ponuđaču u roku od deset dana od zaključenja ugovora o jednostavnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja se u elektronskom obliku putem ESJN, a u slučaju da ponuđač ne može da podnese garanciju u elektronskom obliku treba da putem ESJN dostavi kopiju iste a original dostavi naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj navesti: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".</p>	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja ugovora je 15 dana od zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
<p>Najbitnije iz ugovora: Ugovorna kazna: Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti iznos od 5% vrijednosti ugovora na ime ugovorne kazne, za cio period neopravdanog zakašnjenja ako se radovi ne završe u predviđenom roku. Pravo na ugovornu kaznu Naručilac stiče samim padanjem Izvođača u docnju. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da je naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove. .</p>	Drugi uslovi
Svjediljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu zajedno sa prevodom sertifikata od strane tumača za strani jezik.	Izvjешtaј o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

<p>Stručni i kadrovski kapaciteti koji su potrebni za izvršenje ugovora: 1.licencirani elektro inženjer smjer energetika koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini Naručilac će tražiti dokaze :za lica iz tačke 1 DOKAZ O ANGAŽOVANJU RADNE SNAGE (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju, zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); za lica iz tačke 1 - DOKAZ O STRUČNOJ SPREMI - licencirani elektro inženjer smjer energetika u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025) uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore,</p>	Stručna i tehnička sposobnost
<p>Izabrani izvođač će dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka. Naručilac može garanciju aktivirati u svakom momentu kada nastupi povreda ugovorenih obaveza.Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.-// Utovor i odvoz materijala na deponiju su trošak izvođača.</p>	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	
Cijena	

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **17.999,99 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke		Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Razbijanje postojećih temelja oštećenih stubova i odvoz materijala		14,00 kom.
2	Izrada betonskih temelja stubova	Izrada betonskih temelja stubova (dimenzija:0,8x0,8x1m) od betona MB 30. Stavka obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi f63mm, l=0,8m (tri po stubnom mjestu); ugradnju ankera stuba (šablona za centriranje) i provlačenje trake Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m) kroz temelj stuba (radi povezivanja stuba sa uzemljenjem). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po izvedenom temelju	14,00 kom.

<p>Isporučka i montaža pocinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba ukupne visine 6m , farbanog u sivu boju (boja svjetiljke). Stub je bez šavova (bešavni) zaštićen postupkom toplog cinkovanja, izložen postupku termolakiranja, posjeduje zaštitu za sredine sa povećanim salinitetom. Stub je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove, proizvođač treba da dostavi i šablon za centrisanje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, nalazi se zavrtnj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub je pocinkovan i na taj način zaštićen od korozije. Stub je atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m2. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova, nakon montaže (iz dva međusobno normalna pravca). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:</p>		
<p>3</p>	<p>Stavka podrazumijeva uvod energetskog kabla, spajanje trake za uzemljenje sa stubom i spajanje PP sa svjetiljkom</p>	<p>14,00 kom.</p>
	<p>Isporučka svjetiljke za javno osvetljenje modernog pravouglonog oblika sa LED izvorima svetlosti snage sistema na kraju veka 58W. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Višeslojna, srednje usmjerena optika (R4). Trajnost LED izvora je 100.000 sati (L80B10), za koje proizvođač daje garanciju 10 godina. Svjetiljka ima funkciju održavanja konstantnog fluksa (9.000 lm) tokom cijelog vijeka trajanja. Time se izbjegava povećana osvijetljenost na početku rada instalacije i ostvaruju dodatne uštede energije. Efikasnost na početku radnog vijeka 118 lm/W. Kućište i ram svjetiljke su izrađeni od aluminijske legure livene pod pritiskom i obojeni</p>	

	<p>elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu "Futura Gris 900 Sable (antracit)" ili ekvivalentno sa posebnom MSP ("Marine Salt Protected") izvedbom i zaštitom za sredine sa povećanim salinitetom. Hladnjaci na kućištu omogućuju odvođenje toplote, a njihov dizajn sprečava skupljanje prljavštine. LED modul i draiver imaju ugrađenu termo zaštitu koja, u slučaju da temperatura dostigne kritični predefinisani nivo, u početku dimuje i isključuje svetlost. Napajanje se automatski vraća čim temperatura padne na radnu vrijednost. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje ergonomskim zatvaračem od aluminijumske legure livene pod pritiskom, u boji kućišta, bez upotrebe alata. Dihtovanje je obezbijeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez djelova koji se spajaju lijepljenjem, tako da se eventualna zamjena protektora može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Svjetiljka ima sistem za „disanje“ kako ne bi dolazilo do kondenzovanja vlage. Kompletna svjetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar protektora IK09, otpornost kućišta IK10. Zaštita od strujnog udara je u klasi II. Prednaponska zaštita je 10kV. Ugrađeni nožasti prekidač prekida strujno kolo prilikom otvaranja svjetiljke čime se povećava bezbjednost pri intervenciji. Svjetiljka sadrži konektor za priključenje napojnog kabla. Svjetiljka je predviđena za univerzalnu montažu (vertikalno - direktno na stub prečnika 60-62mm, i horizontalno - na liru prečnika 48-60mm) sa mogućnošću podešavanja ugla nagiba. Izmenjivi adapter za montažu svjetiljke se za stub pričvršćuje s dva imbus vijka od nerđajućeg čelika. Svjetiljka mora da ima važeći ENEC sertifikat. Svjetiljke su usklađene sa RoHS Direktivom 2011/65/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta od 8. juna 2011. o ograničenju upotrebe određenih opasnih</p>	
4	<p>Isporuka i montaža stubne svjetiljke BGP623 T251xLED90-4S/740 DN10, proizvodnje "Philips" ili ekvivalentne, opremljene sa balastom za led izvore. Svjetiljka se montira direktno na stub h=6m pod nagibom od 5 stepeni. Pod stavkom se podrazumijeva svjetiljka sa sistemom led izvora. Svjetiljke se ugrađuje duž saobraćajnice.</p>	14,00 kom

		<p>supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svjetiljke ne sadrži olovo, kadmijum, heksavalentni hrom (ne koriste se čak ni u procesu farbanja), živu, PBDE i PBB u homogenim materijalima iznad granica tolerancije (0,1% i 0,01% za kadmijum). Svjetiljke su usklađene sa WEEE Direktivom 2012/19/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta od 4. jula 2012. o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE). Svjetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog vijeka. Sastavljena je bez upotrebe lijepka. Zaštita od mehaničkog prodora (za zaptivanje optičkog bloka ne koristi se silikon). Svi aluminijumski dijelovi su identifikovani za reciklažu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci:</p>	
5	<p>Isporučka i ugradnja priključne ploče, tipa "M5" proizvod "ISIMAY"-Italija ili ekvivalent. Ploča posjeduje kontakt za signalni kabl. Priključna ploča je opremljena sa dva osigurača FRA-16/6 A. Ugrađuje se na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj "M5" ploči:</p>	14,00 kom	
6	<p>Isporučka provodnika PP-V 3x2,5mm² i izrada strujnih veza ("M5") i svjetiljki. Ukupno za nabavku transport i rad, računato po ugrađenoj izvedenoj strujnoj vezi.</p>	14,00 kom	
7	<p>Nabavka i ugradnja pocinkovane trake Fe/Zn 25mm x 4mm i ukrasnih komada na mjestima gdje je došlo do oštećenja uzemljenja. Pozicija podrazumijeva ukupno za nabavku, transport i rad, računato po dužnom metru Fe/Zn trake</p>	20,00 m	

8	Kabl PP00 4x25mm ² i sponica za nadovezivanje kablova na mjestima prekida	20,00 m
---	--	---------