

PREGLED POSTUPKA #98420

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Materijal za uzemljenje stubova
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljiljana Ljiljanić
Kontakt	ilda.dautovic@cges.me
Datum objave	25.08.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	25.08.2025 10:00	29.08.2025 08:30	29.08.2025 08:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Služba održavanja CGES-a u Zagoriču, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun _____, banka _____ (Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Uslov plaćanja: Uredno dostavljena faktura sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: dvije godine od datuma potpisivanja zapisnika o prijemopredaji robe.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati odgovorno lice za kontrolu kvaliteta isporučene robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ukoliko u atestima sa tipskih ispitivanja nijesu sadržani traženi standardi, potrebno je dostaviti potvrdu izdatu od Instituta za standardizaciju Crne Gore o ekvivalentnosti standarda navedenih u atestima sa tipskih ispitivanja sa traženim MEST standardom.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Dobavljač je u obavezi da dostavi atest sa tipskih ispitivanja spojnice, pocinčane trake i željeza prilikom isporuke robe.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Uslovi za primopredaju: Obostrano potpisan Zapisnik od strane predstavnika Naručioca i Dobavljača o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralni magacin u Zagoriču.	Uslovi za primopredaju
Dobavljač je prilikom isporuke u obavezi na kutiji postaviti tehnički list sa podacima o opremi koju sadrži.	Obilježavanja ili etiketiranja

Pakovanje: pocinčano željezo i traka u buntove težine 40 – 50 kg, priključne spojnice i strujne stezaljke u posebne kutije.	Pakovanje
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Strujna stezaljka	Dužina stezaljke - 60 mm - Na spojnici sa unutrašnje strane nalaze se dva paralelna ležišta za provodnik sa osovinskim rastojanjem od 34 mm - Presjek provodnika koje se može spajati je 6,0 – 14,0 mm - Spojnica se sastavlja sa dva šarafa M 12 x 50 mm - Stezaljka je izrađena od pocinčanog čelika - Stezaljka je površinski zaštićena cinkovanjem prema standardu: MEST EN ISO 1461 i izrađena u skladu sa standardom MEST EN IEC 62561-1 i MEST EN 10025.	300,00 komad
2	Pocinčana traka za uzemljenje 30x3,5 mm	Pocinčana čelična traka izrađena je prema standardima: MEST EN IEC 62561-2; MEST EN ISO 2178 - Traka je površinski zaštićena cinkovanjem prema standardu: MEST EN ISO 1461	500,00 metar
3	Pocinčano okruglo željezo za uzemljenje Ø 10 mm	Pocinčano okruglo željezo izrađeno je prema standardu: IEC 62561-2	3500,00 metar