Ministarstvo javnih radova

Ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat,81000 Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-52/25

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 72

Djelovodni broj: 01-426/25-1652/4

Podgorica, 25.08.2025.

POJAŠNJENJE BROJ 5

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA- IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI ZGRADE TEHNIČKIH FAKULTETA U PODGORICI

Povodom zahtjeva određenog privrednog subjekt za pojašnjenje/izmjenu tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabave na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje 1: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika, o izvedenim radovima u prethodnom periodu, ali ne duže od 5 godina, (2021.godina, 2022.godina, 2023.godina ,2024.godina) računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke , koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen. oov je 4 godine a ne pet kako je navedeno pa to treba usaglasiti Naručlac je dao odgvoor da se računa i godina u kojoj je započet postupak javne nabavke. Ali s obzirom da se u septembru 2025 godine otvaraju ponude to nema punih pet godina jer ponuđač ne može dostaviti potvrdu da je izvršio radove u novembru ili decembru 2025 godine. Molimo da omogućite da se ima punih pet godina

Odgovor 1: Navedeno neće biti predmet izmjene. Navedeni zahtjev je propisan saglasno Zakonu o javnim nabavkama po kome naručilac može da zahtijeva dostavljanje pootvrda izdatih od strane investitora, odnosno korisnika, o izvedenim radovima u prethodnom periodu, ali ne duže od 5 godina.

Pitanje 2: . U stavci 681 je navedenoRazvodna tabla, ugradna u zid, sa prozirnim vratima , tipa "stanska" ili ekvivalent fabričke proizvodnje, mislimo da treba maći fabričke proizvodnje ip 40, iec 60670; cei en 60529, clase ii,halogen free, tip gw 40606 gewiss ili ekvivalent, sa modula -12(1x12) - kom 1. 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10ka po iec 60898-1, karakteristike okidanja b, nazivne struje - kom 6. 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10ka po iec 60898-1 ovdje treba dodati ili ekvivalent jer zjn kaže dakod svakog standarda treba navesti ili ekvivalent, karakteristike okidanja b, nazivne struje - kom 1. "signalna svetiljka, 22mm, sa zaštitnom led sijalicom za 220vac, tip xb. ovdje treba dodati ili ekvivalent "telemecanique"ovdje treba dodati ili ekvivalent-crvena" ili ekvivalent a ovo treba maći jer crvena ne iziskuje ili ekvivalent.

Odgovor 2: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 3: Radi omogućavanja pravilne i kvalitetne pripreme ponude, zainteresovani ponuđači dužni su da izvrše obilazak objekta koji je predmet javne nabavke, kako bi se neposredno upoznali sa stvarnim stanjem na terenu. Obilazak se može izvršiti u toku trajanja postupka javne nabavke u periodu od 11h-14h. Ponuđači su u obavezi da prethodno zatraže dozvolu za obilazak objekta – putem kontakt osoba: Milovan Radulović, telefon: 067 313 309. Ponuđači treba da kontaktira navedenu osobu radi potvrđivanja termina obilaska. Prilikom obilaska, ovlašćeni predstavnik ponuđača potpisuje izjavu o izvršenom obilasku, koju potpisuje i ovlašćeni predstavnik Naručioca.Ova izjava predstavlja obavezan dokaz da je obilazak izvršen i mora biti sastavni dio ponude. OVO NIJE ZAKONITO JER SE TIME RUŠI OSNOVNI PRINCIP ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA A TO JE TAJNOST POSTUPKA JER ĆE PUNO LICA BITI UPOZNATO SA TIM KO SE SPREMA DA DOSTAVI PONUDU ALI SE I DOVODE U NERAVNOPRAVAN POLOŽAJ PONUĐAČI KOJI NISU IZ CG.

Odgovor 3: Imajući u vidu kompleksnost predmeta nabavke navedeni uslov je postavljen isključivo u cilju što kvalitetnije pripreme ponude, te se istim ne narušavaju načela postupka javne nabavke.

Pitanje 4: c) 1 licencirani inženjer za građevinsku djelatnost – smjer konstruktivni, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, d) 1 licencirani inženjer za građevinsku djelatnost – smjer hidrotehnika, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova. MOLIMO DA PROPIŠETE KOJIM ĆE RADOVIMA RUKOVODITI OVA LICA JER ISPADA DA OVA LICA RAZLIČITOG SMJERA RUKOVODE ISTIM RADOVIMA? e) 1 licencirani inženjer za elektrotehničku djelatnost – smjer energetika, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – elektrotehnička vrsta radova, f) 1 licencirani inženjer za elektrotehničku djelatnost – smjer elektronika, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – elektrotehnička vrsta radova. MOLIMO DA PROPIŠETE KOJIM ĆE RADOVIMA RUKOVoDITI OVA LICA JER ISPADA DA OVA LICA RAZLIČITOG SMJERA RUKOVODE ISTIM RADOVIMA? 1 ovlašćeno lice za poslove zaštite na radu. Molimo da propišete struku ovog lica u skladu sa predmetom nabavke?

Odgovor 4: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 5: Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekat koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji. Molimo naručioca da objasni na koji način provjerava ovaj poseban uslov?

Odgovor 5: Uvidom ne Elektronski sistem javnih nabavki, sekcija "Izvještaji- Izvještaj o raskinutim ugovorima za period od 01.01.2021.godine do 01.08.2025.godine", koji možete naći na sljedećem linku: https://cejn.gov.me/AttachedReports.

Pitanje 6: Molimo eliminisati alternativnosti iz stavki:170.171,176 Prečnik krune prilagoditi da bude najbliži u odnosu na izvedene ili planirane instalacije.,188 Vlaga može da izbijeli površinu i da je učini ljepljivom. Takođe može da omete vezivanje. Izbledjele ili ljepljive slojeve na djelovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem i ponovo ih nanijeti. Kada se očekuje period duži

od predviđenog između nanošenja dva susjedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi prije nanošenja novog sloja.190 Mekom metlom, četkom ili obrađenim komadom drveta ili plute, pritiskati površinu materijala dok se ne istisne svaki vazdušni balon između materijala i podloge.

Odgovor 6: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 7: h) 1 ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova,Zašto se traži ovo lice kada u tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke nema geodetskih radova, a geodetete nema ni u spisku projektanata i revidenata? 2.i) 1 ovlašćeno lice za poslove zaštite na radu. Zašto se traži ovo lice kada u tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke nema poslova zaštite na radu niti ovog lica ima u spisku projektanata i revidenata niti u projektu ima ovog dijela poslova? 3.(strukovni) inženjer zaštite od požara.Za koje tačno stavke iz tehničke specifikacije predmeta javne nabavke treba da bude zaduženo ovo lice?

Odgovor 7: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 8: Da je dolje navedeni zahjtev naručioca za obilazak lokacije nezakonit potvrđuje i rješenje nadležne državne komisije za javne nabavke broj UP 0904-90/4-2016 od 02 .09,2016 godine i može se pronaći na na zvaničnom sajtu https://kontrola-nabavki.me/ Radi omogućavanja pravilne i kvalitetne pripreme ponude, zainteresovani ponuđači dužni su da izvrše obilazak objekta koji je predmet javne nabavke, kako bi se neposredno upoznali sa stvarnim stanjem na terenu. Obilazak se može izvršiti u toku trajanja postupka javne nabavke u periodu od 11h-14h. Ponuđači su u obavezi da prethodno zatraže dozvolu za obilazak objekta – putem kontakt osoba: Milovan Radulović, telefon: 067 313 309. Ponuđači treba da kontaktira navedenu osobu radi potvrđivanja termina obilaska. Prilikom obilaska, ovlašćeni predstavnik ponuđača potpisuje izjavu o izvršenom obilasku, koju potpisuje i ovlašćeni predstavnik Naručioca.Ova izjava predstavlja obavezan dokaz da je obilazak izvršen i mora biti sastavni dio ponude.

Odgovor 8: Odgovor dat kroz odgovor na pitanje 3.

Pitanje 9: Ukoliko naručilac insistira da ponuđači imaju ova lica h) 1 ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova, i) 1 ovlašćeno lice za poslove zaštite na radu, j) 1 (strukovni) inženjer zaštite od požara, za koja lica trenutno u predmjeru radova nema posla, molimo naručioca da u predmjeru radova doda tri nove stavke kako bi ponuđači mogli da angažuju podugovarače na zakonit način tj kako bi imali sigurnost ponude. Te tri stavke bi bile: Geodetski radovi jedinica mjere komplet Poslovi zaštite na radu, komplet Poslovi zaštite od požara, komplet Ovim se stiče potpuna pravna sigurnost u vezi pripreme ponude jer se vrlo lako može izračunati i procenat za podugovarača a naručilac dobija još bolju ponudu i mnogo precizniju posebno u dijelu tehničke specifikacije.

Odgovor 9: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 10: Uvidom u dostavljenu tendersku dokumentaciju primijetili smo određene neusklađenosti i potrebna su nam dodatna pojašnjenja: 1. Razlike između predmjera i jednopolnih šema – primijećeno je da se predmjer i jednopolne šeme umnogome razlikuju, kako u količinama opreme, tako i u samoj specifikaciji opreme. Između ostalog, u predmjeru su na dosta pozicija definisani prekidači tipa iC60L sa prekidnom moći 10 kA, dok stvarna prekidna moć ovog

prekidača iznosi 15 kA. Molimo da precizirate koja je prekidna moć prekidača zapravo predmet zahtjeva, kao i da uskladite predmjer i jednopolne šeme kako bi imali jasnu osnovu za pripremu ponude.

Odgovor 10: U vezi sa vašim pitanjem u kojem ukazujete na neslaganja u pogledu prekidne moći prekidača tipa iC60L, obavještavamo vas da će navedene razlike biti predmet izmjena i usklađivanja tehničke specifikacije tenderske dokumentacije.

Pitanje 11: Vrsta razvodnih ormara – da li se zahtijeva da ormari budu tipski testirani ili se mogu ponuditi i standardni limeni ormari? Napominjemo da obaveznost tipski testiranih ormara značajno sužava izbor proizvođača i može uticati na konkurentnost ponuda.

Odgovor 11: U vezi sa vašim pitanjem koje se odnosi na vrstu razvodnih ormara, pojašnjavamo da se zahtijeva upotreba tipski testiranih razvodnih ormara, u skladu sa tehničkim zahtjevima tenderske dokumentacije

Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Milica Vukcevic,

