JAVNO PREDUZEĆE RTCG
RTCG Broj 04-7013
Podgorica, 26. 08. 2025 god

JP Radio i Televizija Crne Gore
Broj:
Mjesto i datum: godine
Podgorica,

Predmet: Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku, šifra postupka #98156 od 21.8.2025. godine za nabavku robe – Nabavka i isporuka svjetiljki za javno osvjetljenje pješačkih staza sa pripadajućim parking mjestima.

Shodno članu 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023) Naručilac JPRadio i Televizija Crne Gore objavljuje:

Pojašnjenje 2

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku robe – Nabavka i isporuka svjetiljki za javno osvjetljenje pješačkih staza sa pripadajućim parking mjestima.

Od strane zainteresovanog privrednog subjekta postavljeno je pitanje za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda

Pitanje:
1) Poštovani, u tenderskoj dokumentaciji, u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke ste predvidjeli sledeće: Pozicija 4. "Nabavka i isporuka pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4mm i ukrsnih komada "traka-traka" Nabavka i isporuka pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4mm. Stavka obuhvata i nabavku ukrsnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936), računato po m čelične Fe/Zn trake: " Pitanje: Potrebno definisati količinu ukrsnih komada "traka-traka" za pocinkovanu čeličnu traku.

2) Pozicija 5 Nabavka i isporuka ormara javne rasvjete. Nabavka i isporuka ormara OJR. OJR je slobodnostojeći ormar izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP65, IK10, klase izolacije II. Dimenzije ormara 1200x850x300mm. Ormar je opremljen sa vratima, sa polucilindar bravom. Sadrži sljedeću opremu: uklopni sat sa astronomskom funkcijom - 1 komad sklopka 1-0-2, 20A, 1P - 1 komad 4NO kontaktor od 40A - 1 komad jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 6 A, prekidne moći 10kA - 3 komad jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 10kA - 3 komad nosač za rastavljač-osigurač 100A - 1 komad nožasti osigurač od 20A - 3 komada nosač za rastavljač-osigurač 100A - 1 komad nožasti osigurač od 25A - 3 komada odvodnik prenapona T1+T2 Iimp=12,5kA/polu, 3P+N, 50kA - 1 komad Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-2, nazivne stuje 50A, prekidne moći 120kA, 3p-1komad uložak osigurača karakteristike Gg, prema IEC 60269-Gg 14x51, 40A- 3 komada. Ormar se isporučuje kompletan sa opremom, spreman za priključenje." Pitanje: Da li je potrebno samo za ormar javne rasvjete navesti tip i naziv proizvođača, ili je potrebno navesti tip i naziv proizvođača kako za opremu koja se isporučuje, tako i za sami ormar koji ide u kompletu sa opremom javne rasvjete?

3) U uslovima tenderske dokumetacije, u dijelu drugi uslovi ste naveli sledeće: "Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi sertifikat tipskog ispitivanja (Type Test Certificate/Test Report) kojim se potvrđuje da ponuđena svjetiljka ispunjava sve relevantne standarde navedene u tehničkoj specifikaciji, kao i važeću potvrdu o usaglašenosti za svjetiljku i LED modul." Pitanje: Da li se kao važeća potvrda o usaglašenosti za LED modul misli na LM80 sertifikat? Takođe, potrebno preformulisati ili dodatno precizirati na koji sertifikat tipskog ispitivanja (Type Test Certificate/Test Report) se misli u prvom dijelu uslova? Unaprijed hvala na odgovoru. Srdačan pozdrav.

Na koje dostavljamo odgovor:

Odgovor:

1)Naručilac će izvršiti izmjenu tehničke specifikacije.

2) Ponuda mora sadržati jasno naveden model i naziv proizvođača kako za ormar javne rasvjete, tako i za svu pripadajuću opremu koja se isporučuje u kompletu.

3.Pod „važećom potvrdom o usaglašenosti za LED modul" ne misli se isključivo na LM-80 izvještaj. LM-80 predstavlja standardizovan izvještaj o dugotrajnom ispitivanju lumen-održivosti LED čipova, predmetni zahtjev se odnosi na dostavljanje važeće potvrde o usaglašenosti u skladu sa važećim EU direktivama i relevantnim standardima za svjetiljku i njen LED modul (npr. ENEC, CE, ili drugi sertifikati izdati od akreditovanog tijela).

Što se tiče „sertifikata tipskog ispitivanja (Type Test Certificate/Test Report)", pod tim se podrazumijeva izvještaj akreditovane laboratorije kojim se potvrđuje da svjetiljka ispunjava sve zahtjeve relevantnih standarda navedenih u tehničkoj specifikaciji (primarno standarda EN 60598 – Luminaires, kao i pratećih standarda za sigurnost, elektromagnetnu kompatibilnost, fotometrijska ispitivanja i dr.).

Službenik za javne nabavke
Valentina Jauković