

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka montažnih elemenata na cjevovodu

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
TIVAT

PIB:

02295407

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja;b) stvaranja kriminalne organizacije;c) davanje mita;ć) primanje mita;ć) davanje mita u privrednom poslovanju;d) primanje mita u privrednom poslovanju;dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma;g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište , što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta Napomena:ako više privrednih subjekata podnosi zajedničku ponudu, svaki privredni subjekat je dužan da ispunjava ovaj uslov (član 126 stav 8 Zakona o javnim nabavkama).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđači su dužni da dostave- ISO 9001 ponuđača po predmetnoj javnoj nabavci - ISO 9001 proizvođača za sve stavke - da navedu proizvođače za sve stavke	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat (potvrdu) kojim se potvrđuje da je armatura u skladu sa standardima: EN 545 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 14901 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 1092-2 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 1563 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 1171 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 16767 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji	Stručna i tehnička sposobnost
Uz ponudu je neophodno dostaviti prateću dokumentaciju, tehničke listove i kataloge proizvoda koji jasno i nedvosmisleno potvrđuju ispunjenost svih traženih tehničkih karakteristika. Radi lakše provjere usklađenosti ponude sa tehničkim zahtjevima, dostavljena dokumentacija mora biti pregledna, kako bi se omogućio jednostavan uvid u sve relevantne informacije. Za svaku ponuđenu stavku obavezno je potrebno navesti naziv proizvođača, kao i precizno označiti dokumentaciju /navesti tehnički list ili stranicu kataloga/kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod u potpunosti odgovara traženim tehničkim karakteristikama.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 60 dana.	Rok važenja ponude
Roba koja je predmet nabavke vršiće se sukcesivno, u roku od 365 dana od dana zaključenja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti. Takođe, navedena roba nije obavezna za Naručioca, već će se nabavljati po potrebi.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana nastanka dužničko- povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br. 28/14) odnosno 30 po ispostavljenoj fakturi.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja

Uslovi nakon izmjena Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja;b) stvaranja kriminalne organizacije;c) davanje mita;č) primanje mita;ć) davanje mita u privrednom poslovanju;d) primanje mita u privrednom poslovanju;dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma;g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište , što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta Napomena:ako više privrednih subjekata podnosi zajedničku ponudu, svaki privredni subjekat je dužan da ispunjava ovaj uslov (član 126 stav 8 Zakona o javnim nabavkama).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ponuđači su dužni da dostave- ISO 9001 ponuđača po predmetnoj javnoj nabavci - ISO 9001 proizvođača za sve stavke - da navedu proizvođače za sve stavke	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat (potvrdu) kojim se potvrđuje da je armatura u skladu sa standardima: EN 545 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 14901 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 1092-2 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 1563 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 1171 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji EN 16767 za pozicije za koje se traži u tehničkoj specifikaciji	Stručna i tehnička sposobnost
Uz ponudu je neophodno dostaviti prateću dokumentaciju, tehničke listove i kataloge proizvoda koji jasno i nedvosmisleno potvrđuju ispunjenost svih traženih tehničkih karakteristika. Radi lakše provjere usklađenosti ponude sa tehničkim zahtjevima, dostavljena dokumentacija mora biti pregledna, kako bi se omogućio jednostavan uvid u sve relevantne informacije. Za svaku ponuđenu stavku obavezno je potrebno navesti naziv proizvođača, kao i precizno označiti dokumentaciju /navesti tehnički list ili stranicu kataloga/kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod u potpunosti odgovara traženim tehničkim karakteristikama.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 60 dana.	Rok važenja ponude
Roba koja je predmet nabavke vršiće se sukcesivno, u roku od 365 dana od dana zaključenja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti. Takođe, navedena roba nije obavezna za Naručioca, već će se nabavljati po potrebi.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana nastanka dužničko- povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br. 28/14) odnosno 30 po ispostavljenoj fakturi.	Rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: • rok isporuke robe Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke robe/ ponuđeni rok) x 10 Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 1 dana i duži od 5 dana od zahtjeva za isporuku od strane Naručioca.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: • rok isporuke robe Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke robe/ ponuđeni rok) x 10 Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 1 dana i duži od 5 dana od zahtjeva za isporuku od strane Naručioca.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
23800.00	1	Eliplični zasun EV, DN80	Eliplični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN80	3.00	kom
	2	Eliplični zasun EV , DN100	Eliplični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN100	4.00	kom
	3	Eliplični zasun EV DN125	Eliplični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN125	1.00	kom
	4	Eliplični zasun EV, DN150	Eliplični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN150	1.00	kom
	5	Eliplični zasun EV DN200	Eliplični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN200	1.00	kom
	6	Eliplični zasun EV zasun DN250	Eliplični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN250	1.00	kom

23800.00	7	Eliptični zasun EV DN300	Elipitični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN300	1.00	kom
	8	Leptirasti zatvarač sa trostrukim ekscentrom, reduktorom i ručnim kolom . DN300	Leptirasti zatvarač sa trostrukim ekscentrom, reduktorom i ručnim kolom PN25 - zavarena izvedba, po standardu EN593, površinska zaštita C4H, priрубnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN300	5.00	kom
	9	Leptirasti zatvarač sa trostrukim ekscentrom, reduktorom i ručnim kolom .DN300	Leptirasti zatvarač sa trostrukim ekscentrom, reduktorom i ručnim kolom PN10 - zavarena izvedba, po standardu EN593, površinska zaštita C4H, priрубnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN300	2.00	kom
	10	Kombinovani vazdušni ventil Kombinovani vazdušni ventil sa tri funkcije, DN100	Kombinovani vazdušni ventil Kombinovani vazdušni ventil sa tri funkcije PN10 (ulaz velike zapremine vazduha, izlaz velike zapremine vazduha i ispuštanje vazduha na mlaznici - u toku rada), jednom komorom - orebrenom za precizno vođenje plovaka, plovak dvodjelni od polipropilena, materijal izrade tijela ventila GJS 450-10, epoksidna zaštita, DN100	1.00	kom
	11	Automatski usisno-odzračni ventil sa dvije kugle DN100	Automatski usisno-odzračni ventil sa dvije kugle Automatski usisno-odzračni ventil sa dvije kugle, sa središnjim ventilom, PN10, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN100	1.00	kom
	12	Vazdušni ventil sa 1 kuglomDN80	Vazdušni ventil sa 1 kuglom Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563 DN80	1.00	kom
	13	Vazdušni ventil sa 1 kuglom DN100	Vazdušni ventil sa 1 kuglom Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563 DN100	1.00	kom
	14	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN80	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN25, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN80	3.00	kom
	15	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN80	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN80	2.00	kom

23800.00	16	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN100	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN25, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN100	3.00	kom
	17	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN100	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN100	1.00	kom
	18	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN150	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN25, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN150	3.00	kom
	19	Vazdušni ventil sa 2 kugle N DN150	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN150	1.00	kom
	20	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom DN80	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN80	10.00	kom
	21	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, DN125	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN125	5.00	kom
	22	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, DN150	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN150	3.00	kom

23800.00	23	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje DN200	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN200	5.00	kom
	24	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, DN250	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN250	5.00	kom
	25	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø90	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø90	10.00	kom
	26	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø110	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø110	10.00	kom
	27	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø125	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø125	5.00	kom
	28	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø160	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø160	10.00	kom
	29	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø200	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø200	5.00	kom
	30	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø225	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø225	5.00	kom

23800.00	31	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø280	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø280	5.00	kom
	32	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø315	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø315	10.00	kom
	33	Ventil sa plovkom/ montaža- 3 položaja/ DN50	Ventil sa plovkom/ montaža- 3 položaja/ - PN10 sa samočišćećim klipom od nerđajućeg čelika AISI 303 i plovkom od nerđajućeg čelika AISI 304 - koji se može zaokretati pod uglom 45°/90°, materijal izrade tijela ventila nodularni liv GJS 450-10, epoksidna zaštita, DN50	1.00	kom
	34	Ventil sa plovkom/ montaža- 3 položaja/ - DN100	Ventil sa plovkom/ montaža- 3 položaja/ - PN10 sa samočišćećim klipom od nerđajućeg čelika AISI 303 i plovkom od nerđajućeg čelika AISI 304 - koji se može zaokretati pod uglom 45°/90°, materijal izrade tijela ventila nodularni liv GJS 450-10, epoksidna zaštita, DN100	2.00	kom
	35	Nepovratni ventil sa klapnom DN80	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN80	1.00	kom
	36	Nepovratni ventil sa klapnom DN100	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN100	1.00	kom
	37	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 DN125	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN125	1.00	kom
	38	Nepovratni ventil sa klapnom DN150	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN150	1.00	kom

23800.00	39	Nepovratni ventil sa klapnom DN200	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN200	1.00	kom
	40	Hidrant nadzemni, DN80	"Hidrant nadzemni, Nominalni pritisak PN10, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 Brtvljenje: EPDM DN80 "	2.00	kom
	41	Hidrant nadzemni, DN100	"Hidrant nadzemni, Nominalni pritisak PN10, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 Brtvljenje: EPDM DN100"	1.00	kom
	42	Usisna košara bez ventila, DN100	Usisna košara bez ventila, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 DN100	2.00	kom
	43	Usisna košara bez ventila, DN125	Usisna košara bez ventila, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 DN125	2.00	kom
	44	Usisna košara bez ventila, DN150	Usisna košara bez ventila, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 DN150	2.00	kom
	45	Usisna košara bez ventila, DN200	Usisna košara bez ventila, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 DN200	2.00	kom
	46	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 300 mm, PN16,	DN 300 mm, PN16, opsega od 302 [mm] do 327 [mm], minimalne dužine lmin = 160 [mm], materijal izrade tijela spojnice-nodularni liv, spoljašnja zaštita - rilsan najlon zaštita, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	3.00	kom
	47	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, DN100	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN100	10.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
23800.00	1	Elipitični zasun EV, DN80	Elipitični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN80	3.00	kom
	2	Elipitični zasun EV , DN100	Elipitični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN100	4.00	kom
	3	Elipitični zasun EV DN125	Elipitični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN125	1.00	kom
	4	Elipitični zasun EV, DN150	Elipitični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN150	1.00	kom
	5	Elipitični zasun EV DN200	Elipitični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092 -2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN200	1.00	kom

23800.00	6	Eliplični zasun EV zasun DN250	Eliplični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN250	1.00	kom
	7	Eliplični zasun EV DN300	Eliplični zasun EV zasun PN10 sa ručnim kolom po standardu EN 1171, ugradbena mjera red 15, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN300	1.00	kom
	8	Leptirasti zatvarač sa trostrukim ekscentrom, reduktorom i ručnim kolom . DN300	Leptirasti zatvarač sa trostrukim ekscentrom, reduktorom i ručnim kolom PN25 - zavarena izvedba, po standardu EN593, površinska zaštita C4H, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN300	5.00	kom
	9	Leptirasti zatvarač sa trostrukim ekscentrom, reduktorom i ručnim kolom .DN300	Leptirasti zatvarač sa trostrukim ekscentrom, reduktorom i ručnim kolom PN10 - zavarena izvedba, po standardu EN593, površinska zaštita C4H, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN300	2.00	kom
	10	Kombinovani vazdušni ventil Kombinovani vazdušni ventil sa tri funkcije, DN100	Kombinovani vazdušni ventil Kombinovani vazdušni ventil sa tri funkcije PN10 (ulaz velike zapremine vazduha, izlaz velike zapremine vazduha i ispuštanje vazduha na mlaznici - u toku rada), jednom komorom - orebrenom za precizno vođenje plovaka, plovak dvodjelni od polipropilena, materijal izrade tijela ventila GJS 450-10, epoksidna zaštita, DN100	1.00	kom
	11	Automatski usisno-odzračni ventil sa dvije kugle DN100	Automatski usisno-odzračni ventil sa dvije kugle Automatski usisno-odzračni ventil sa dvije kugle, sa središnjim ventilom, PN10, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN100	1.00	kom
	12	Vazdušni ventil sa 1 kuglomDN80	Vazdušni ventil sa 1 kuglom Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563 DN80	1.00	kom
	13	Vazdušni ventil sa 1 kuglom DN100	Vazdušni ventil sa 1 kuglom Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563 DN100	1.00	kom

23800.00	14	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN80	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN25, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN80	3.00	kom
	15	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN80	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN80	2.00	kom
	16	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN100	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN25, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN100	3.00	kom
	17	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN100	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN100	1.00	kom
	18	Vazdušni ventil sa 2 kugle DN150	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN25, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN150	3.00	kom
	19	Vazdušni ventil sa 2 kugle N DN150	Vazdušni ventil sa 2 kugle Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563. DN150	1.00	kom
	20	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom DN80	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN80	10.00	kom
	21	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, DN125	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN125	5.00	kom

23800.00	22	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, DN150	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN150	3.00	kom
	23	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje DN200	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN200	5.00	kom
	24	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, DN250	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN250	5.00	kom
	25	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø90	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø90	10.00	kom
	26	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø110	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø110	10.00	kom
	27	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø125	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø125	5.00	kom

23800.00	28	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø160	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø160	10.00	kom
	29	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø200	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø200	5.00	kom
	30	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø225	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø225	5.00	kom
	31	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø280	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø280	5.00	kom
	32	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Ø315	Ogrlica za plastične cijevi -izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv postandardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, Ø315	10.00	kom
	33	Ventil sa plovkom/ montaža- 3 položaja/ DN50	Ventil sa plovkom/ montaža- 3 položaja/ - PN10 sa samočišćećim klipom od nerđajućeg čelika AISI 303 i plovkom od nerđajućeg čelika AISI 304 - koji se može zaokretati pod uglom 45°/90°, materijal izrade tijela ventila nodularni liv GJS 450-10, epoksidna zaštita, DN50	1.00	kom
	34	Ventil sa plovkom/ montaža- 3 položaja/ - DN100	Ventil sa plovkom/ montaža- 3 položaja/ - PN10 sa samočišćećim klipom od nerđajućeg čelika AISI 303 i plovkom od nerđajućeg čelika AISI 304 - koji se može zaokretati pod uglom 45°/90°, materijal izrade tijela ventila nodularni liv GJS 450-10, epoksidna zaštita, DN100	2.00	kom
	35	Nepovratni ventil sa klapnom DN80	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN80	1.00	kom
	36	Nepovratni ventil sa klapnom DN100	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN100	1.00	kom

23800.00	37	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 DN125	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN125	1.00	kom
	38	Nepovratni ventil sa klapnom DN150	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN150	1.00	kom
	39	Nepovratni ventil sa klapnom DN200	Nepovratni ventil sa klapnom PN10 po standardu EN 16767, ugradbena mjera serija 48, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2, ispitan po standardu EN 12266/1-2. DN200	1.00	kom
	40	Hidrant nadzemni, DN80	"Hidrant nadzemni, Nominalni pritisak PN10, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 Brtvljenje: EPDM DN80 "	2.00	kom
	41	Hidrant nadzemni, DN100	"Hidrant nadzemni, Nominalni pritisak PN10, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 Brtvljenje: EPDM DN100"	1.00	kom
	42	Usisna košara bez ventila, DN100	Usisna košara bez ventila, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 DN100	2.00	kom
	43	Usisna košara bez ventila, DN125	Usisna košara bez ventila, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 DN125	2.00	kom
	44	Usisna košara bez ventila, DN150	Usisna košara bez ventila, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 DN150	2.00	kom
	45	Usisna košara bez ventila, DN200	Usisna košara bez ventila, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2 DN200	2.00	kom

23800.00	46	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 300 mm, PN16,	DN 300 mm, PN16, opsega od 302 [mm] do 327 [mm], minimalne dužine l _{min} = 160 [mm], materijal izrade tijela spojnice-nodularni liv, spoljašnja zaštita - rilsan najlon zaštita, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	3.00	kom
	47	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, DN100	Oglica sa ventilom i pojasom za livene, čelične i azbestcementne cijevi PN16, za izvođenje priključka i kad je cjevovod pod pritiskom, materijal izrade po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitana po standardu EN 12266/1-2. liveno gvozdene i azbestcementne cijevi - izlaz 2" Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu EN1563, epoksidna zaštita po standardu EN14901, ispitivanje izvršeno po standardu EN12266. DN100	10.00	kom

Izvještaj generisan 05.09.2025 08:12