

PREGLED POSTUPKA #99147

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU DOM STARIH NIKŠIĆ
PIB	03326314
E-mail	domstarih.nk@usdz.me
Telefon	040/342-000
Internet adresa	domstarihnk.me
Fax	
Adresa	Trebješka bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Servis termotehničkog sistema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milica Krunić
Kontakt	Milica Krunić 040 342 000
Datum objave	05.09.2025. 13:05
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Servis termotehničkog sistema	05.09.2025 13:05	09.09.2025 08:00	09.09.2025 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je: 15 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je JU Dom starih Nikšić na adresi Trebješka bb, Nikšić.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je do 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača.Žiro račun:_____. Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Plaćanje ugovorenih obaveza će se vršiti na osnovu fakture odobrene od strane ovlašćenog lica naručioca.	Uslovi plaćanja
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama , tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova znači da je privredni subjekat imao minimum dva realizovana ugovora na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se Servisiranje kotlova. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se Održavanje i popravka sistema ventilacije.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponudjač je dužan da u ponudi dostavi : pisano ovlašćenje (autorizacija)proizvodjača ili ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika ili predstavnika proizvodjača kotlova) proizvodjača za čiju opremu se nudi servis, u kojem je navedeno da je ponudjač ovlašćen da vrši montažu i puštanje u rad predmetne opreme (robe) u predmetnom postupku javne nabavke i da je osposobljen za servisiranje predmetne opreme u garantnom roku. U slučaju dostavljanja ovlašćenja izdatog od ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika ili predstavnika proizvodjača kotlova) proizvodjača kotlova neophodno je dostaviti i ovlašćenje (autorizaciju) izdato od proizvodjača kotlova u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašćeni distributer (ovlašćeni zastupnik) proizvodjača opreme , te da je kao takav autorizovan (ovlašćen) od strane proizvodjača opreme da izda ovlašćenje u ime proizvodjača opreme da je neko privredno društvo (treće lice) ovlašćeno da nudi opremu ovog proizvodjača opreme i da je to privredno društvo (treće lice) osposobljeno za isporuku, ugradnju i servisiranje opreme u garantnom roku.	Drugi uslovi
--	---------------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **7.998,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na prepravci postojećeg hidrauličnog sistema	Pražnjenje komplet sistema grijanja zbog ispiranja cjevovoda I montaže ventila I mjernih instrumenata (termomanometara)	1,00 kom
2	Radovi na prepravci postojećeg hidrauličnog sistema	Isporuka I ugradnja kugla ventila R1" na bajpasima, uz neophodnu prepravku mreže na mjestima gdje see mora vršiti prepravka	1,00 kom
3	Radovi na prepravci postojećeg hidrauličnog sistema	Demontaža postojećih termometara na mreži koji su fiksno montirani I isporuka i ugradnja novih termo-manometre sa manometarskom slavinom 1/2", kao I ugradnja na mjestima gde je to neophodno	1,00 kom
4	Radovi na prepravci postojećeg hidrauličnog sistema	Pripremno-završni radovi, ponovno punjenje sistema, odzračivanje, primopredaja, sa izradom zapisnika o izvršenim radovima	1,00 kom
5	Servis opreme termotehnike u kotlarnicama	Servis kotla na pelet - Čišćenje turbulatora, senzora, ventilatorskih kola, motora štokera, motora pepeljare, čišćenje ložišta, provjera i kalibracija sondi, ispitivanje svih aktivnih komponenti kotla, podešavanje radnih parametara i kontrola sagorijevanja.Tip: Hargassner ECO PK 100	1,00 kom
6	Servis opreme termotehnike u kotlarnicama	Pregled rada cirkulacionih pumpi. Rasklapanje i čišćenje radnog kola pumpe i pregled tehničke ispravnosti uređaja	1,00 kom
7	Servis opreme termotehnike u kotlarnicama	Čišćenje hvatača nečistoća.	1,00 kom

8	Servis opreme termotehnike u kotlarnicama	Isporuka tabletirane soli.	1,00 kg
9	Servis opreme termotehnike u kotlarnicama	Pregled rada cirkulacionih pumpi. Rasklapanje i čišćenje radnog kola pumpe i pregled tehničke ispravnosti uređaja	1,00 kom
10	Servis opreme termotehnike u podstanicama	Pregled rada digitalne regulacije miješnih krugova i zagrijavanja bojlera. Pregled rada relejne logike i podešavanje radnih parametara po želji korisnika. Tip: Vitotronic 200 HK1W	1,00 kom
11	Servis opreme termotehnike u podstanicama	Ispitivanje ispravnosti elektro grijača u bojlerima	1,00 kom
12	Servis sistema ventilacije	Zamjena filca na filterima klima komore (4 filtera po klima komori - 8 klima komora). Pregled ispravnosti vazdušnih aktuatora, presostata, senzora i podešavanje radnih parametara sistema po potrebi korisnika Tip: EVB AL V- HBS 60	1,00 kom
13	Servis sistema ventilacije	Pregled i podešavanje automatike klima komore. Podešavanje radnih parametara na kotrolerima klima komore, puštanje u rad i pregled radnih.	1,00 kom
14	Servis solarnog sistema	Mehaničko pranje i čišćenje kolektorskih panela Tip: Vitosol 200-F SVE	1,00 kom
15	Servis solarnog sistema	Pregleda rada solarne regulacije i kontrola i podešavanje radnih parametara. Pregled solarne pumpne grupe. Ozračivanje hvatača mikromjehura Tip: Vitotronic 100 SD1	1,00 kom
16	Servis solarnog sistema	Dopuna sistema radnim fluidom do dobijanja odgovarajućeg pritiska u instalaciji.	1,00 kom
17	Servis solarnog sistema	Kontrola tačke smrzavanja radnog medijuma, ozračivanje sistema na kolektorskoj strani, pregled sigurnosnog ventila i hidrauličkih elemenata solarnog sistema.	1,00 kom

18	Servis sistema ventilacije kuhinje i vešeraja	Servis kuhinjske nape. Omašćivanje i čišćenje odsisa sa dezinfekcijom kuhinjske Nape; Odmašćivanje, pranje pod pritiskom i dezinfekcija filtera.	1,00 kom
19	Servis sistema ventilacije kuhinje i vešeraja	Servis ventilatora za izbacivanje vazduha iz kuhinjskih napa. Produvanje i čišćenje elise ventilatora, čišćenje rešetki, pregled motora i, provjera čistoće kanala, pregled i podešavanje frekventnog regulatora.	1,00 kom
20	Servis sistema ventilacije kuhinje i vešeraja	Pregled ispravnosti kanalskog grijača za ubacivanje svježeg vazduha u kuhinjski prostor. Ispitivanje automatike upravljanja elektrogirijačem. Ispitivanje ispravnosti termostata i presostata. Testiranje rada sistema	1,00 kom
21	Servis sistema ventilacije kuhinje i vešeraja	Pregled ispravnosti kanalskog ventilatora za ubacivanje svježeg vazduha u kuhinjski prostor. Pregled ispravnosti frekventnog regulatora i podešavanje radnih parametara po potrebi.	1,00 kom
22	Servis sistema ventilacije kuhinje i vešeraja	Pregled ispravnosti kanalskog grijača za ubacivanje svježeg vazduha u kuhinjski prostor. Ispitivanje automatike upravljanja elektrogirijačem. Ispitivanje ispravnosti termostata i presostata. Testiranje rada sistema	1,00 kom
23	Servis sistema ventilacije kuhinje i vešeraja	Pregled ispravnosti kanalskog ventilatora za izbacivanje pare iz prostora vešeraja	1,00 kom