MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/25-1004/5
Podgorica, 12.09. 2025.

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 05-61/25 od 12.08.2025. godine (šifra postupka #97500) za izvođenje radova na adaptaciji objekta za potrebe Nacionalnog centra za dijagnostiku dojke u sklopu KCCG

Povodom zahtjeva određenog privrednog subjekta, za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljeno pitanje daje sljedeći odgovor:

Pitanje: U tehničkoj specifikaciji predmeta nabake u dijelu "Opis predmeta nabavke" u stavci 282 I 283 naveliste sledeće: Stavka 282: "Isporuka i montaža novog ventilatora oznaka KD 355S, kapacitet max. 1900 m3/h, 100 Pa 371 W, ugradnja petostepeni speed kontroler RE3 Isporuka i ugradnja odgovarajućeg kabla od reostata do ventilatora dužine 5 m. Dovod napojnog kabla do reostata je dat u projektu jake struje. 220 V, 50 Hz, 1 ph, Snaga ventilatora 371 W. Montaža za potrebe prostorije br. 15 i 14 Montira se u hodnik br. 17 Kačenje ventilatora za drvene plafonske grede Uklapanje u raster između greda da ne naruši visinu spuštenog plafona, dim. max. 450 mm Puštanje ventilatora u funkcionalan rad" Stavka 283: "Isporuka i montaža novog ventilatora oznaka KD 315 XL, kapacitet max. 2100 m3/h, 100 Pa 276 W, ugradnja petostepeni speed kontroler RTRE3 Isporuka i ugradnja odgovarajućeg kabla od reostata do ventilatora - 5 m. Dovod napojnog kabla do reostata je dat u projektu jake struje. 220 V, 50 Hz, 1 ph, Snaga ventilatora 276 W. Montaža za potrebe prostorija br. 6, 7, 8, 21, 22, 23 i hodnik br. 3 - montira se u hodnik br. 3 Kačenje ventilatora za drvene plafonske grede Uklapanje u raster između greda da ne naruši visinu spuštenog plafona, dim. max. 450 mm Puštanje ventilatora u funkcionalan rad" Zahtjev za izmjenu: S obzirom da ste u poziciji 282 naveli ventilator oznake "KD355S" a u stavci 283 ventilator oznake "KD 315 XL" jasno se može zaključiti da se zahtijeva isporuka I montaža ventilatora konkretnog proizvođača bez mogućnosti nuđenja ekvivalentnog rješenja što pretstavlja povredu načela obezbjeđivanja konkurencije definisanog članom 8 ZJN koji jasno citira da "Naručilac ne smije da ograniči ili spriječi konkurenciju između privrednih subjekata, a naročito ne smije da onemogući učešće privrednog subjekta u postupku javne nabavke neopravdanom primjenom pregovaračkog postupka ili primjenom diskriminatornih uslova i kriterijuma ili mjera kojima se favorizuju pojedini privredni subjekti". Shodno gore navedenom ovim putem se obraćamo sa zahtjevom za izmjenu TD u ovom dijelu kako bi potencijalni ponuđači mogli da ispune zahtijevani uslov i dostavili konkurentske ponude.

Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Predsjednik Komisije
Milica Vukčević