

PREGLED POSTUPKA #99664

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Spojna i ovjesna oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Biljana Jovović
Kontakt	Stefan Loncović +382 20 414-791
Datum objave	15.09.2025. 13:30
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	15.09.2025 13:30	29.09.2025 11:00	29.09.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 150 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je centralni magacin naručioca - Zagorič, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun dobavljača (Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa____, banka____)	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Uredno dostavljena faktura sa obostrano potpisanim zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Dostavljanje atesta sa tipskih fabričkih testiranja i vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Dobavljač je dužan da prilikom isporuke, ukoliko u atestima sa tipskih ispitivanja nijesu sadržani traženi standardi, dostavi potvrdu izdatu od Instituta za standardizaciju Crne Gore o ekvivalentnosti standarda navedenih u atestima sa tipskih ispitivanja sa traženim MEST standardima.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Prilikom isporuke dobavljač je u obavezi da dostavi ateste sa tipskih ispitivanja prema standardima MEST EN IEC 60120:2021, MEST EN 60372:2021 i MEST EN 61284:2012, prema specifikaciji	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

Ukoliko ponuđač nudi robu drugog proizvođača dužan je dostaviti tehnički/kataloški list ovjeren od strane proizvođača. Pod ekvivalentnosti se podrazumijeva da dimenzije isporučenih djelova odgovaraju prema tehničkoj specifikaciji naručioca.	Drugi uslovi
Izjava - Obrazac 2.	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zaštitni rog (gornji za jednostruke lance)	Dalekovod Zagreb kat.br. 41.18.25 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, vijak M12	50,00 komad
2	Zaštitni rog (donji za jednostuke lance)	Dalekovod Zagreb kat.br. 41.18.26 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, vijak M12	50,00 komad
3	Kompresiona zatezna spojnica za Al/Fe 150/25 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 50.54.01.01/51.54.185 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: prečnik aluminijuma: 34 mm, prečnik čelika: 13 mm, papučica sa dvije rupe za vijak M12	20,00 komad
4	Škopac	Dalekovod Zagreb kat.br. 27.08.10 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: debljina bolca 16 mm, minimalna prekidna sila: 120 kN	40,00 komad

5	Škopac 900	Dalekovod Zagreb kat.br. 27.30.10 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: debljina bolca 16 mm, minimalna prekidna sila: 120 kN	40,00 komad
6	Karika sa batićem	Dalekovod Zagreb kat.br. 21.37.50 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm za vijak M12, minimalna prekidna sila: 120 kN, dimenzija batića prema standardu MES EN IEC 60120:2021	20,00 komad
7	Očka sa batićem	Dalekovod Zagreb kat.br. 23.56.20 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm za vijak M12, minimalna prekidna sila: 120 kN, dimenzija batića prema standardu MES EN IEC 60120:2021	20,00 komad
8	Vilica sa batićem 90°	Dalekovod Zagreb kat.br. 22.57.20 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, vijak M12, minimalna prekidna sila: 120 kN, dimenzija batića prema standardu MES EN IEC 60120:2021	50,00 komad
9	Zaštitni rog (gornji za duple lance)	Dalekovod Zagreb kat.br. 41.17.23 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, vijak M12	50,00 komad

10	Zaštitni rog (donji za duple lance)	Dalekovod Zagreb kat.br. 41.17.22 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, vijak M12	50,00 komad
11	Priključna stezaljka	Dalekovod Zagreb kat.br. 73.11.01 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: prečnik za prihvat jednog užeta: 7.5 mm, rastojanje između centara navoja: 35 mm, navoj za maticu M10	10,00 komad
12	Priključna stezaljka	Dalekovod Zagreb kat.br. 73.22.45 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: prečnik za prihvat dva užeta: 7.5 mm, rastojanje između centara navoja: 35 mm, navoj za maticu M10,	10,00 komad
13	Nosna stezaljka za ovješanje utega za Al/Fe 150/25 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 12.19.90 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: materijal stezaljke aluminijum sa čeličnim zavješanjem, navoji za maticu M10, debljina bolca na zavješanju: 16 mm	10,00 komad
14	Nosna stezaljka za Al/Fe	Dalekovod Zagreb kat.br. 12.45.20 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: za prečnik provodnika u opsegu od 41 mm do 47 mm, debljina bolca na zavješanju 20 mm	5,00 komad
15	Nosna stezaljka za Al/Fe	Dalekovod Zagreb kat.br. 12.53.20 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: za prečnik provodnika u opsegu od 47 mm do 54 mm, debljina bolca na zavješanju 20 mm	5,00 komad

16	Zdjelica sa očkom	Dalekovod Zagreb kat.br. 24.33.20 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, za vijak M12, minimalna prekidna sila: 120 kN, dimenzija batića prema standardu MES EN IEC 60120:2021	60,00 komad
17	Odstojnik	Dalekovod Zagreb kat.br. 29.13.70 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: iz jednog dijela sa rupama prečnika 21.5 mm, rastojanje između centara rupa za zaštitne robove: 50 mm, za vijak M12, debljina odstoynika 22 mm, minimalna prekidna sila: 240 kN	35,00 komad
18	Vilica sa batićem	Dalekovod Zagreb kat.br. 22.23.50 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: unutrašnja širina vilice: 24 mm, minimalna prekidna sila: 120 kN, debljina bolca: 20 mm, dimenzija batića prema standardu MES EN IEC 60120:2021	70,00 komad
19	Zdjelica sa vilicom	Dalekovod Zagreb kat.br. 24.60.30 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: unutrašnja širina vilice: 24 mm, minimalna prekidna sila: 120 kN, debljina bolca: 20 mm	70,00 komad
20	Zaštitni reket (gornji za dvostruke zatezne lance)	Dalekovod Zagreb kat.br. 41.24.45 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, vijak M12	40,00 komad

21	Zaštitni reket (donji za dvostruke zatezne lance)	Dalekovod Zagreb kat.br. 41.24.47 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, vijak M12	40,00 komad
22	Vilica sa vilicom 90°	Dalekovod Zagreb kat.br. 22.99.10 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: unutrašnja širina vilice: 24 mm, debljina bolca: 20 mm, minimalna prekidna sila: 200 kN	50,00 komad
23	U stremen	Dalekovod Zagreb kat.br. 35.20.25 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: širina 100 mm, debljina 20 mm	30,00 komad