Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/25-2055/1
Podgorica, 18.09.2025.

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 05-64/25 od 12.08.2025. godine (šifra postupka #97859) za izvođenje radova na adaptaciji odjeljenja pedijatrije OB Nikšić

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje: U tehničkoj specifikaciji predeta javne nabavke u stavci 58 je predviđena heterogena vinil podloga Tarkett Tapiflex Excellence 65 Matrix Medium Blue ili ekvivalent, d=min. 3mm. Molimo vas da kontaktirate projketanta jer se radi o vinil podlozi koja nije baš za zdravstvene ustanove. Naime radi se o akustičnom vinilu sa pjenastom podlogom koji daje bolju zvučnu izolaciju, ali su mekši i podložniji deformacijama, što u bolničkim ustanovama dovodi do bržeg habanja i otežanog održavanja. Naime, ova debljina kod ovoga poda koji je naveden u značajnoj mjeri potiče od pjenastog sloja kod Tapiflex-a koji se više se sabija pod točkovima kreveta i teških kolica → veće „kolotrage", teže manevrisanje, i ubrzan vizuelni zamor površine. Smjernice za zdravstvene ustanove generalno guraju kompaktnije/otpornije vinile na trasama teškog kotrljajućeg saobraćaja.Pjenasti sistemi su udobniji/tiši, ali u intenzivnim bolničkim zonama brže pokažu tragove i talasanje. To je mnogo loše rješenje za ovaj zdravstveni objekat. Milsimo da naručilac treba da ugradi vrhunski premium pod tj Kompaktnu (ne-pjenasta) konstrukcija koja smanjuje deformaciju kontakta, pa su sile guranja niže i manje je „upadanja" točkića u pod. Molimo za odgovor zašto se projektant i ministarstvo nadležno za javne radove ne odrede po svim ovim prethodno postavljenim pitanjima vrlo precizno? Da li podloga mora imati anticovid sertifikat?

Odgovor: Saglasno izjašnjenju projektanta ponuđači dostavljaju ponudu u svemu u skladu sa opisima datim tehničkom specifikacijom. Istom nije predviđena da podloga mora imati anticovid sertifikat, pa se shodno tome i ne zahtijeva.

Predsjednik Komisije
Milica Vukčević