

PREGLED POSTUPKA #100450

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PIB	02030802
E-mail	maja.vukasevic@mpsv.gov.me
Telefon	020/482-369
Internet adresa	www.mpr.gov.me
Fax	020/234-306
Adresa	Rimski trg 46
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje VOIP sistema, sistema kontrole pristupa - (BOSCH) i video nadzora, IPTV, protivprovalnog sistema (PARADOX), protivpožarnog sistema
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maja Vukašević
Kontakt	020/482-369
Datum objave	30.09.2025. 11:30

Napomena

U ponudi je potrebno dostaviti jedinične cijene odnosno cijene po komadu za svaku stavku.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Usluge Održavanja VoIP sistema, sistema kontrole pristupa, video nadzora, IPTV, protivprovalnog sistema, protivpožarnog sistema i slabe struje 35125000 - Nadzorni sistem	10.625,62 EUR	2.231,38 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakturi za prethodni mjesec, u skladu sa izvršenom uslugom.	Rok plaćanja
Način plaćanja: na ziro racun ponuđača	Način plaćanja
• Ponuđač je dužan da izvrši zamjenu neispravnih djelova/uređaja u slučaju kada je to neophodno u procesu rješavanja problema; • Hitne intervencije po potrebi Korisnika, koje su posljedica neispravnosti u radu uređaja ili njegovih pojedinih funkcionalnih cjelina; • Po prijavi problema u radu sistema, ponuđač treba da obezbijedi intervenciju stručnog lica na lokaciji naručioca, ili preko sigurne udaljene veze, u periodu od 07:00 do 15:00 časova, od ponedjeljka do petka (8 x 5), u cilju rješavanja problema funkcionalnosti opreme; • Obezbjedenje raspoloživosti i vremena odziva od najviše jednog (1) sata po prijemu poziva (zahtjeva) u radno vrijeme radnim danima, kao i obezbjedenje neophodnog nivoa kvaliteta izvođenja usluga održavanja; • Obezbjedenje raspoloživosti i vremena odziva od najviše dva (2) sata po prijemu poziva (zahtjeva) u neradno vrijeme radnim danima, danima vikenda i praznika, kao i obezbjedenje neophodnog nivoa kvaliteta izvođenja usluga održavanja. • Dokumentovanje usluga o održavanju; Ponuđač je dužan napraviti prijedlog unapređenja sistema i ukazati na nedostatke istog.	Drugi uslovi
Ponuđač treba da dostavi sertifikate o tehničkim obuka za BOSCH, Hikvision, Paradox sisteme.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač mora da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u implementaciji BOSCH, Hikvision, Paradox opreme što se dokazuje referencama koje su potvrđene od strane investitora kojem su te usluge pružane tokom prethodnih pet godina računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Reference treba da sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.625,62 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	VoIP	Centrala: Panasonic KX-NS500 kom 1; Telefonski uređaji: Panasonic KX-HDV230 kom 70 • Provjera rada centrale, podešavanje parametara za normalno funkcionisanje i rešavanje uočenih problema, • Registrovanje novih IP telefona u telefonskoj centrali i podešavanje postojećih (KX-HDV230), • Rešavanje svih problema sa IP telefonima, • Kreiranje grupa korisnika i podešavanje izlaza preko određenih brojeva, • Obučavanje zaposlenih i pomaganje pri radu.	71,00 kom

2	Sistem kontrole pristupa (BOSCH AEC AMC2 - UL2, BioLite Net)	Bosch APC-AMC2-4WCF kom- 3; Bosch čitač kartica koji podržava Mifare DESFire EV1 protokol, kom-15; Bosch ARD-FPLN-OC BioLite Net, kom - 1; Panik tasteri kom- 7; Bosch ISN-CMINI-10 ugradni magnetni kontakti kom- 15. Sistem kontrole pristupa (Bosch APC-AMC2-4WCF, Bosch čitač kartica koji podržava Mifare DESFire EV1 protokol, Bosch ARD-FPLN-OC BioLite Net, Bosch ISN-CMINI-10 ugradni magnetni kontakti) • Provjera ispravnosti svih uređaja za kontrolu pristupa i otklanjanje uočenih grešaka (magnet vrata, uređaji za pristup, centrala, server), • Podešavanje softvera za kontrolu pristupa (Bosch Access Professional Edition 3.0-V3.0.2.0), • Obučavanje zaposlenih i asistencija u radu na sistemima kontrole pristupa karticom i biomertijskom sistemu, • Update-upgrade softvera ukoliko je licencom pokrivena nova verzija, • Update OS na serveru gdje je postavljen sistem. Nabavka ID kartica.	41,00 kom
3	Mrežni video nadzor	Hikvision iVMS -4200 Storage Server i iVMS 4200 Client Software HikVision DS 7600 kom- 1; Kamere kom- 15. Sistem video nadzora • Kontrola rada NVR uređaja, • Kontrola rada i otklanjanje svih uočenih problema sa IP kamerama sa zamjenom neispravnog uređaja (hikvision kamere), • Podešavanje softvera za video nadzor, rekonfiguracija parametara za kvalitet snimka koji se čuva, • U slučaju otkazivanja rada kamera – vršenje zamjene i ugradnje nove ispravne kamere • Čišćenje vizira kamera, • Podešavanje vremena na kamerama • Obučavanje zaposlenih za korišćenje softvera i pomoć pri daljem radu, • Pomoć pri downloadu video zapisa u slučaju potrebe, • Upgrade softvera. • Podešavanje backup-a podataka	16,00 kom

4	IPTV	Samsung tv kom - 4; Magicinfo server – web alat koji služi za upravljanje datotekama i uređajima kom- 1. IPTV (samsung tv i magic info softwer) • Provjera rada IPTV servera (windows 7 OS), • Instalacija svih update i upgrade, • Testiranje svih priključnica u podnoj i zidnoj kutiji i odgovarajućih kablova koje te priključnice povezuju sa SMART TV, zamjena priključnica i kablova u slučaju kvara. • Podešavanje softwera MagicInfo za prikazivanje video materijala koji korisnik dostavi, • Podešavanje informativnog portala • Obučavanje zaposlenih za rad sa softwerom MagicInfo, i asistencija u daljem radu,	5,00 kom
5	Protivpožarni sistem (Inergen)	Aritech 1X-X3 kom- 2; Protivpožarni sistem (Inergen) Aritech 1X-X3. Provjera rada sistema i otklanjanje uočenih problema; Provjera ispravnosti boca za inergen; Jednom godišnje sprovesti funkcionalno testiranje sistema i napraviti; Obuka zaposlenih i asistencija u daljem radu sa protivpožarnim sistemom; Podrška na licu mjesta u toku drugih radova koji mogu nenamjerno aktivirati protivpožarni sistem.	2,00 kom

6	Sistem za dojavu požara	Protivpožarna upravljačka centrala FPA-1200, softver FSP-5000-RPS povezana sa Bosch alarmnim sistemom kom 1; Automatski javljači- optički dimni javljaci FAP-O 420 kom 48; Termodiferencijalni javljači FAH-T 420, Ručni javljači požara DM 210 LSN kom 8; Elektronska sirena FNM-420-ABS-RD kom 3; Sistem za dojavu požara • Dijagnostika cijelog sistema • Testiranje svih senzora u kancelarijama, server sali i uklanjanje grešaka, • Dijagnostika svih modula (BCM 0000 modul za kontrolu baterije, LSN 0300 LSN Modul 300 mA, RML 0008 Relejni Modul) • Podešavanje parametara za dojavu u slučaju alarma na broj telefona, • Provjera stanja baterija i njihova nabavka i zamjena ukoliko je potrebno, • Obuka zaposlenih i pomoć pri daljoj administraciji • Redovno funkcionalno ispitivanje izvršava se dva puta godišnje i obuhvata ispitivanje rada svakog ugrađenog elementa – svakog javljaca, svakog elementa za uzbunu i svih elemenata za prenos signala, kao i rad dojavne centrale i sve funkcije i upravljanja koja ona obavlja. Po otklanjanju svih uočenih smetnji i neispravnosti i ponovnom ispitivanju izdaje se izvještaj o funkcionalnosti stabilne instalacije za dojavu požara. • Funkcionalno ispitivanje se ponavlja u sledećim slučajevima: • Nakon pojave požara, • Nakon pojave znakova poremećaja pogonske spremnosti, • Pri nepravilnom funkcionisanju, • Pri promjeni tehnologije, • Pri promjeni namjene prostora koji uticu na primjenu tehnickih mjera nadzora.	60,00 kom
---	-------------------------	--	-----------

7	Protivprovalni sistem	Paradox centrala i senzori za pokret i lom stakla kom 1. Protivprovalni alarmni sistem -Paradox • Provjera ispravnosti rada i testiranje alarmne centrale i testiranje svih senzora • Provjera ispravnosti panik tastera • Podešavanje stanice za monitoring • Obuka zaposlenih i asistencija u daljem radu sa Paradox sistemom	1,00 kom
8	Senzori u Data Centru	Panduit ZEWS-03-03 rope tape sensor – uže senzor za vodu, kom- 1; EnviroAlert EA200-12 – alarm za praćenje promjene uslova u okruženju (temperature, vlažnost, voda) kom- 1. Senzori u Data centru • Provjera ispravnosti rada i testiranje senzora • Otklanjanje uočenih grešaka	2,00 kom
9	Sistem kontrole pristupa	JAN POWER W2 kom 1; JAN POPULUS P-4-3P kom 4, JAN READER O-1-D Black Line čitač beskontaktnih 125 kHz kartica i tagova kom 4. Sistem kontrole pristupa u Bijelom Polju; Provjera ispravnosti svih uređaja za kontrolu pristupa i otklanjanje uočenih grešaka (magnet vrata, uređaji za pristup, centrala, server), Podešavanje softvera za kontrolu pristupa, Obučavanje zaposlenih i asistencija u radu na sistemima kontrole pristupa karticom i biomertijskom sistemu, Update-upgrade softvera ukoliko je licencom pokrivena nova verzija, Update OS na serveru gdje je postavljen sistem, Nabavka ID kartica.	9,00 kom

10	Mrežni video nadzor	DRN - 3808RP Samostojeci 8 kanalni NVR kom 1; DCN - VV3244 Dome IP video kamera kom 5; DCN - BV3244 Vanjska kompaktna IP video kamera kom 5; Sistem video nadzora u Bijelom Polju; Kontrola rada NVR uređaja, Kontrola rada i otklanjanje svih uočenih problema sa IP kamerama sa zamjenom neispravnog uređaja, Podešavanje softvera za video nadzor, rekonfiguracija parametara za kvalitet snimka koji se čuva, U slučaju otkazivanja rada kamera – vršenje zamjene i ugradnje nove ispravne kamere, Čišćenje vizira kamera, Podešavanje vremena na kamerama, Obučavanje zaposlenih za korišćenje softvera i pomoć pri daljem radu, Pomoć pri downloadu video zapisa u slučaju potrebe, Upgrade softvera. Podešavanje backup-a podataka.	11,00 kom
11	Protivpožarni sistem	Inim S - SmartLine 020/4 Klasična vatrodojavna centrala s 4 vatrodojavne zone, proširiva do 20, 32 dektora po zoni kom 1, i-SmartLink/AP kom 2, Inim S-ID100 + S-EB0010 kom 23; Inim S-ID200 + S-EB0010 kom 20; FULL CXM/CO/GP/R/BB kom 8; FULL FL/RL/R/S kom 3. Protivpožarni sistem INIM u Bijelom Polju: Provjera rada sistema i otklanjanje uočenih problema, Provjera ispravnosti boca za inergen, Jednom godišnje sprovesti funkcionalno testiranje sistema i napraviti, Obuka zaposlenih i asistencija u daljem radu sa protivpožarnim sistemom, Podrška na licu mjesta u toku drugih radova koji mogu nenamjerno aktivirati protivpožarni sistem.	57,00 kom

12	Protivprovalni alarmni sistem	Alarmna centrala AMC K8PLUS/P kom 1; Digitalni glasovni bira; AMC XGPRS kom 1; Tastatura AMC K-LCD light PLUS kom 1; Detektor poplave CSA1450 kom 1; RIP detektor i-BIC100 kom 20; Detektor loma stakla AC 101 kom 13; Sirena AMC SR136 AF kom 1; AMC KX-in kom 1. Protivprovalni alarmni sistem -AMC K8PLUS/P: Provjera ispravnosti rada i testiranje alarmne centrale i testiranje svih senzora, Provjera ispravnosti panik tastera, Podešavanje stanice za monitoring, Obuka zaposlenih i asistencija u daljem radu sa AMC K8PLUS/P sistemom.	39,00 kom
----	-------------------------------	--	-----------