

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Sukcesivna nabavka i isporuka armatura za period od
godinu dana

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA
PODGORICA DOO

PIB:

02015641

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Magacin Naručioca, Zetskih vladara bb, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora

Kontrola kvaliteta će se sprovesti potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere da li isporučene armature odgovaraju opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom . Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. Sve isporučene armature moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za armature u skladu sa standardima koji su navedeni u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke" .	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Sertifikat (uvjerenje o kvalitetu) izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje da je kvalitet armatura u skladu sa standardima navedenim u tabeli Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 70.000,00 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za svaku pojedinačnu nabavku u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Rok isporuke za svaku pojedinačnu nabavku se iskazuje u kalendarskim danima. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku	Rok izvršenja ugovora
90 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslovi plaćanja su: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca	Uslovi plaćanja

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: •neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica. radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 24.10.2025. godine do 12:00 sati	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Drugi uslovi

Ponuda se sačinjava na: □Jezik ponude: □ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom □ engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tražene sertifikate	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Magacin Naručioca, Zetskih vladara bb, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Kontrola kvaliteta će se sprovoditi potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere da li isporučene armature odgovaraju opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom . Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. Sve isporučene armature moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za armature u skladu sa standardima koji su navedeni u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke" .	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Sertifikat (uvjerenje o kvalitetu) izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje da je kvalitet armatura u skladu sa standardima navedenim u tabeli Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 70.000,00 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za svaku pojedinačnu nabavku u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Rok isporuke za svaku pojedinačnu nabavku se iskazuje u kalendarskim danima. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku	Rok izvršenja ugovora
90 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslovi plaćanja su: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca	Uslovi plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: •neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica. radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 27.10.2025. godine do 12:00 sati	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Drugi uslovi
Ponuda se sačinjava na: ☐Jezik ponude: ☐ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom ☐ engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tražene sertifikate	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
kvalitet 10 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema zahtjeva za isporuku i ne može biti duži od 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe koja dobija maksimalan broj bodova. Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin – najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Kp – ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan , a maksimalan rok isporuke je 7 kalendarskih dana..Ako je ponuđeni rok isporuke dat na 7 kalendarskih dana, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet ista će se bodova sa 0 bodova.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
kvalitet 10 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema zahtjeva za isporuku i ne može biti duži od 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe koja dobija maksimalan broj bodova.Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin – najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Kp – ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan , a maksimalan rok isporuke je 7 kalendarskih dana..Ako je ponuđeni rok isporuke dat na 7 kalendarskih dana, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet ista će se bodova sa 0 bodova.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
70000.00	1	EV Zasun F4	DN50 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	2	EV Zasun F4	DN80 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	3	EV Zasun F4	DN100 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	4	EV Zasun F4	DN125 , PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	5	EV Zasun F4	DN150 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	6	EV Zasun F4	DN200 PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	7	EV Zasun F4	DN250 PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	8	EV Zasun F4	DN300 PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	9	Ovalni Zasun F5	DN50 , PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	10	Ovalni Zasun F5	DN80 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	11	Ovalni Zasun F5	DN100 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	12	Ovalni Zasun F5	DN125 PN 10/16, - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MSET EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	13	Ovalni Zasun F5	DN200, PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MSET EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	14	Nadzemni hidrant	DN80 , PN 10/16 , minimalna visina Hmin = 2050 [mm] - nadzemni hidrant po standardu MEST EN 14384 ili ekvivalent, tijelo hidranta liveno gvozdeno po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, nadzemni hidrant ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent. Minimalna težina hidranta 88 [kg].	1.00	kom
	15	Nadzemni hidrant	DN100 PN 10/16 , minimalna visina Hmin = 2050 [mm] - nadzemni hidrant po standardu MEST EN 14384 ili ekvivalent, tijelo hidranta liveno gvozdeno po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, nadzemni hidrant ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent. Minimalna težina hidranta 157 [kg].	1.00	kom
	16	Ugaoni ventil sa plovkom	DN50 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	17	Ugaoni ventil sa plovkom	DN80 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	18	Ugaoni ventil sa plovkom	DN100 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	19	Ugaoni ventil sa plovkom	DN150 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	20	Ugaoni ventil sa plovkom	DN200 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	21	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, prirubnicama i reduktorom	DN200, PN10- ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	22	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, prirubnicama i reduktorom	DN250 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	23	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, prirubnicama i reduktorom	DN300 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	24	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, prirubnicama i reduktorom	DN400 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	25	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, prirubnicama i reduktorom	DN500 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	26	Vazdušni ventil sa jednom kuglom	DN50 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	27	Vazdušni ventil sa jednom kuglom	DN80 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	28	Vazdušni ventil sa jednom kuglom	DN100 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	29	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN50 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	30	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN80 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	31	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN100 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	32	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN200 , PN10- materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	33	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN150 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	34	Nepovratni ventil sa klapnom	DN80 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	35	Nepovratni ventil sa klapnom	DN100 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	36	Nepovratni ventil sa klapnom	DN150 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	37	Nepovratni ventil sa klapnom	DN200 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	38	Nepovratni ventil sa klapnom	DN250 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	39	Zaptivna pletenica	8x8 [mm]	1.00	kg
	40	Zaptivna pletenica	10x10 [mm]	1.00	kg

70000.00	41	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 63 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	42	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 75 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	43	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 90 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	44	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijev	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 110 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	45	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijev	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 125mm, sa navojnim priključkom 2" za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	46	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijev	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 140 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	47	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 160 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	48	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 200 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN10, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	49	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 80 mm, nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	50	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 100 mm, nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	51	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 125 mm, nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	52	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 150 mm, nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	53	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 200 mm, nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	54	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 250 mm, nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	55	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 300 mm, nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	56	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN50 , PN 10/16, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	57	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN80 PN 10/16, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	58	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN100 PN 10/16 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	59	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN150 PN 10/16, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom

70000.00	60	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN200 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	61	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN250 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	62	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN300 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	63	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN400 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	64	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN500 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	65	EV zasun F4	DN400 ,PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	66	EV zasun F4	DN450 ,PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	67	EV zasun F4	DN500 ,PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
70000.00	1	EV Zasun F4	DN50 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	2	EV Zasun F4	DN80 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	3	EV Zasun F4	DN100 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	4	EV Zasun F4	DN125 , PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	5	EV Zasun F4	DN150 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	6	EV Zasun F4	DN200 PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	7	EV Zasun F4	DN250 PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	8	EV Zasun F4	DN300 PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	9	Ovalni Zasun F5	DN50 , PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	10	Ovalni Zasun F5	DN80 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	11	Ovalni Zasun F5	DN100 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	12	Ovalni Zasun F5	DN125 PN 10/16, - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	13	Ovalni Zasun F5	DN200, PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	14	Nadzemni hidrant	DN80 , PN 10/16 , minimalna visina Hmin = 2050 [mm] - nadzemni hidrant po standardu MEST EN 14384 ili ekvivalent, tijelo hidranta liveno gvozdено po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, nadzemni hidrant ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent. Minimalna težina hidranta 88 [kg].	1.00	kom
	15	Nadzemni hidrant	DN100 PN 10/16 , minimalna visina Hmin = 2050 [mm] - nadzemni hidrant po standardu MEST EN 14384 ili ekvivalent, tijelo hidranta liveno gvozdено po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, nadzemni hidrant ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent. Minimalna težina hidranta 157 [kg].	1.00	kom
	16	Ugaoni ventil sa plovkom	DN50 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	17	Ugaoni ventil sa plovkom	DN80 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	18	Ugaoni ventil sa plovkom	DN100 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	19	Ugaoni ventil sa plovkom	DN150 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	20	Ugaoni ventil sa plovkom	DN200 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	21	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, priрубnicama i reduktorom	DN200, PN10- ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	22	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, priрубnicama i reduktorom	DN250 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	23	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, priрубnicama i reduktorom	DN300 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	24	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, priрубnicama i reduktorom	DN400 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	25	Leptirasti zatvarač F4 sa dvostrukim ekscentrom, priрубnicama i reduktorom	DN500 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 593 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	26	Vazdušni ventil sa jednom kuglom	DN50 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	27	Vazdušni ventil sa jednom kuglom	DN80 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	28	Vazdušni ventil sa jednom kuglom	DN100 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	29	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN50 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	30	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN80 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	31	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN100 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	32	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN200 , PN10- materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	33	Vazdušni ventil sa dvije kugle	DN150 PN 10/16 - materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent, vazdušni ventil ispitan po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	34	Nepovratni ventil sa klapnom	DN80 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	35	Nepovratni ventil sa klapnom	DN100 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	36	Nepovratni ventil sa klapnom	DN150 PN 10/16 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	37	Nepovratni ventil sa klapnom	DN200 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	38	Nepovratni ventil sa klapnom	DN250 , PN10 - ventil po standardu MEST EN 16767 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	39	Zaptivna pletenica	8x8 [mm]	1.00	kg
	40	Zaptivna pletenica	10x10 [mm]	1.00	kg
	41	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 63 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	42	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 75 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	43	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 90 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	44	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijev	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 110 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	45	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijev	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 125mm, sa navojnim priključkom 2" za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	46	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijev	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 140 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 , sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	47	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 160 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN 10/16 sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	48	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodjelna ogrlica za plastične cijevi DN 200 mm, sa navojnim priključkom 2 ", za nominalni pritisak PN10, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	49	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 80 mm, nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	50	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 100 mm, nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom

70000.00	51	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 125 mm, nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	52	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 150 mm, nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	53	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 200 mm, nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	54	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 250 mm, nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	55	Obujmica sa ventilom za liveno - gvozdene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom	Obujmica sa ventilom za livene, čelične i azbest-cementne cijevi za bušenje pod pritiskom DN 300 mm, nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, ispitivanje izvršeno po standardu MEST EN 12266 ili ekvivalent	1.00	kom
	56	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN50 , PN 10/16, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom

70000.00	57	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN80 PN 10/16, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	58	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN100 PN 10/16 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	59	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN150 PN 10/16, materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	60	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN200 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	61	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN250 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	62	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN300 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	63	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN400 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom
	64	Usisna korpa bez ventila	Usisna korpa bez ventila DN500 PN10 materijal izrade - nodularni liv po standardu MEST EN1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent.	1.00	kom

70000.00	65	EV zasun F4	DN400 ,PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	66	EV zasun F4	DN450 ,PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom
	67	EV zasun F4	DN500 ,PN10 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	1.00	kom

Izveštaj generisan 09.10.2025 13:29