

PREGLED POSTUPKA #101459

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CENTRALNA BANKA CRNE GORE
PIB	02011328
E-mail	aleksandar.pavlicevic@cbcg.me
Telefon	020/403-268
Internet adresa	www.cbcg.me
Fax	020/665-332
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pružanje usluge - redovni godišnji servisi agregata u objektima Centralne banke CG u Podgorici, Cetinju i Žabljaku.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Pavlicevic
Kontakt	020/403-268
Datum objave	14.10.2025. 15:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke	14.10.2025 15:00	20.10.2025 09:00	20.10.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	CENTRALNA BANKA CRNE GORE Održavanje agregata 50116600 - Usluge popravaka i održavanja elektropokretača	4.958,00 EUR	1.041,18 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat je u obavezi da dostavi 2 (dvije) potvrde o izvršenim uslugama iz oblasti predmeta javne nabavke (održavanje agregata minimalne snage 300 KVA), izdatih od korisnika usluge tokom prethodnih godina ali ne duže od 5 godina računajući i 2025. godinu. Potvrde treba da sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije nabavke i konstataciju da je nabavka blagovremeno i kvalitetno izvršena.	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2 – elektronski potpisan.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: objekti Centralne banke Crne Gore u Podgorici, Cetinju i Žabljaku.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: do 30 dana od dana dostavljanja fakture, ispostavljene nakon izvršene nabavke, koja prije plaćanja mora biti ovjerena od strane odgovornog lica naručioca iz Dikrecije za bezbjednost, investicije i usluge.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: 12 mjeseca od pružene usluge.	Garantni rok
Privredni subjekt je dužan dostaviti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera da je ovlašćen za održavanje dizel motora električnih agregata (DEA) marke „Iveco“.	Drugi uslovi
Privredni subjekt je dužan dostaviti potvrdu kojom garantuje da nudi originalne djelove navedenih proizvođača za tražene modele agregata.	Drugi uslovi
Podaci o ponuđaču: naziv ponuđača, adresa, grad, broj telefona i fax, poštanski broj, email adresa, PIB, kontakt osoba i internet stranica.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **4.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Redovni godišnji servis dizel električnog agregata	“Volvo penta“ model TWD 1211 GE (diesel) spec.No 868417 Serial No 2120265695 Rated Netpower Without fan Kw/hp 314/427 Speed at ratcd Power rpm 1500 Made in Sweden -pregled stanja DEA -zamjena ulja -zamjena filtera ulja - zamjena filtera goriva -zamjena rashladne tečnosti - antifriz (15 lit - 40 % tni) -Čišćenje agregata i funkcionalna proba agregata i automatike Stavke odraditi po tehničkoj specifikaciji i preporukama proizvođača Lokacija DEA -Objekat sjedišta CB u Podgorici	1,00 kom

		“Elkos” model GE.PK.090/080.SS (diesel) Serijski broj 35717 KVA 80 KW 64 Volts 400 Amper 115,6 Hz 50 R.p.m. 1500	
2	Redovni godišnji servis dizel električnog agregata	-pregled stanja DEA -zamjena ulja -zamjena filtera ulja - zamjena filtera goriva -zamjena rashladne tečnosti - antifriz (10 lit - 40 % tni) -Čišćenje agregata i funkcionalna proba agregata i automatike Stavke odraditi po tehničkoj specifikaciji i preporukama proizvođača Lokacija DEA -Objekat sjedišta CB u Podgorici	1,00 kom

3	Redovni godišnji servis dizel električnog agregata	„ Iveco“ model GP 385A/I –A-SA (diesel) Stan by snage 385 KVA (308kw), Motor –„ Iveco“ AIFO 13TE2A (6-to cilindrični diesel), Generator „Mecc-Altel“ sco 38 – 3LN (50 Hz trajne snage 350 kVA. -pregled stanja DEA -zamjena ulja -zamjena filtera ulja - zamjena filtera goriva - zamjena rashladne tečnosti i antifrizu (15 lit - 40 % tni) -Čišćenje agregata i funkcionalna proba agregata i automatike Stavke odraditi po tehničkoj specifikaciji i preporukama proizvođača Lokacija DEA -Objekat CB u Podgorici (bivši „SDK“)	1,00 kom
---	--	--	----------

4	Redovni godišnji servis dizel električnog agregata	„Tehnolink“ model Powerpack IV.82.K.A.T. (diesel) Serijski broj 2961 Stand by power KVA 82 Prima Power KVA 74,5 Voltage 400/230 pregled stanja DEA -zamjena ulja -zamjena filtera ulja - zamjena filtera goriva - zamjena rashladne tečnosti i antifrizu (15 lit - 40 % tni) Nabavka i ugradnja vodene pumpe i crijeva za vodu sa pripadajućom djelovima na motoru agregata -Čišćenje agregata i funkcionalna proba agregata i automatike Stavke odraditi po tehničkoj specifikaciji i preporukama proizvođača Lokacija DEA -Objekat CB u Žablaku (rezervna lokacija CB – objekat Opštine)	1,00 kom
---	--	--	----------

5	Redovni godišnji servis dizel električnog agregata	„Matisa“ model (Iveco – Marelli F 60 SS (diesel) Trenutna snaga 66 kVA (52kw) Trajna snaga 60 kVA (48 kw) Motor – „Iveco“ NEF 45 SM1 (53,5 kw – diesel) Generator „Marelli“ MJB 200 MA4 (62kVA 50 Hz). -pregled stanja DEA -zamjena ulja -zamjena filtera ulja - zamjena filtera goriva - zamjena rashladne tečnosti - antifriz (10 lit - 40 % tni) -Čišćenje agregata i funkcionalna proba agregata i automatike Stavke odraditi po tehničkoj specifikaciji i preporukama proizvođača Lokacija DEA -Objekat CB u Cetinju (Muzej novca CB)	1,00 kom
---	--	---	----------