



Crna Gora
Opština Rožaje

ul. „M.Tita“ bb.
84310 Rožaje
email : opštinarozajej@gmail.com
Tel: 068 604070
Web:https:// www.rozaje.me/

Broj: 01-426/25- 2779

Rožaje: 20.10.2025.godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama „Službeni list CG“ br.74/19, 3/23 i 11/23 komisija za sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke daje sljedeće :

Pojasňenje

Pitanje:

Poštovani, U dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke-Tip uslova / zahtjeva-Drugi uslovi je traženo: „Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Sertifikat o usaglašanosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, za agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva u skladu sa standardom MEST EN 13242 , drobljeni separisani kameni agregat, granulacije 0-32 i 0-63mm i za asfalt AC 16 base 50/70 (krecnjak), AC surf 50/70 (krecnjak) i AC 22 base 50/70 krecnjak u skladu sa standardom MEST EN 13108-1:2017. U slučaju da ponuđač nije ujedno i proizvođač materijala i vlasnik Sertifikata o usaglašanosti fabričke kontrole proizvodnje, obavezan je da u ponudi dostavi Izjavu proizvođača materijala da može u ponudi da dostavi njihov Sertifikata o usaglašanosti fabričke kontrole proizvodnje i da će im u sučaju potpisivanja ugovora prodati/isporučiti traženi materijal.“ Pojasňenje 1. Standard MEST EN 13108 - 1:2017 Specifikacije materijala – Dio 1: Asfalt beton je neharmonizovani standard i nije integrisan u važeću zakonsku regulativu Crne Gore, s tim u vidu tehničke specifikacije treba zahtjevati u skladu sa važeći standardom MEST EN 13108 - 1:2009 Specifikacije materijala – Dio 1: Asfalt beton. U prilogu Vam šaljem važeći Pravilnik o Listi usaglasenih standarda za građevinske proizvode ("Službeni list Crne Gore", br. 024/24 od 21.03.2024). Pitanje 1. Da li će se prihvatiti dostavljeni sertifikat o usaglašanosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima za asfalt AC 16 base 50/70 (krecnjak), AC surf 50/70 (krecnjak) i AC 22 base 50/70 krecnjak u skladu sa standardom MEST EN 13108 - 1:2009 Specifikacije materijala – Dio 1: Asfalt beton? Pojasňenje 2. Standard MEST EN 13242 u Tabeli 1-Sieve sizes for specifying aggregates sizes (Veličina otvora sita za odredjivanje krupnoće agregata) za Basic set (Osnovna sita) mm, pistovjećuje otvor sita 31,5mm I sito 32 mm. U prilogu Vam šaljem izvod iz pomenutog standarda. Pitanje 2. Da li će se prihvatiti dostavljeni sertifikat o usaglašanosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima za , za agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva u skladu sa standardom MEST EN 13242 , drobljeni separisani kameni agregat, granulacije 0-31,5 i 0-63mm.

Odgovori:

Komisija za sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke „ Sanacija i adaptacija lokalnih putnih pravaca na teritoriji opštine Rožaje“ je razmotrila postavljena pitanja i daje sledeće odgovore:

1. Komisija će prihvatiti sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima za asfalt AC 16 base 50/70 (krecnjak), AC

surf 50/70 (krečnjak) i AC 22 base 50/70 krečnjak u skladu sa standardom MEST EN 13108 - 1:2009.

2. Komisija će prihvatiti dostavljeni sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima za , za agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva u skladu sa standardom MEST EN 13242 , drobljeni separisani kameni agregat, granulacije 0-31,5 i 0-63mm.

Predsjednik komisije za sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke

